15,7 | 884,3 | 137,6 | 237,3 | 9,9 | 212,1

12,4 | 30,2 | 35,6 | 9,9

25,1 | 283,1 | 20,3 | 20,3 | 260,6 | 22,7

B7 EN G ZIJN AL VERVANGEN DOOR LED ARMATUREN

B2, B3 EN B9 ZIJN AL VERVANGEN DOOR LED ARMATUREN

GANG ALS MOCK-UP UITVOEREN

KANTOOR ALS MOCK-UP UITVOEREN

VERGADERKAMER ALS MOCK-UP UITVOEREN

IN HET ATRIUM DE TWEEËNTWINTIG GROTE SPOTS OP ca. ZEVENTIEN METER HOOGTE VERVANGEN. LET OP KEUZE HOOGWERKER i.v.m. VLOERBELASTING.

Zie tek.E-1-040.dwg

LKV-receptie

RENVOOI:

- NIEUWE BEWEGINGSSENSOR VOOR SCHAKELEN VERLICHTING i.p.v. CENTRAAL SCHAKELEN.
- NIEUWE BEWEGINGSSENSOR VOOR SCHAKELEN VERLICHTING i.p.v. HANDMATIG SCHAKELEN.
- SCHAKELAARS VERWIJDEREN EN BEDRADING DOORVERBINDEN.

OPMERKINGEN:

1/ ALLE VERLICHTING VERVANGEN m.u.v. PICTOGRAM ARMATUREN EN REEDS VERVANGEN ARMATUREN.

bouwk tekening d.d.: 17-07-2007

project: Vervangen verlichting van RVB gebouw Beatrixpark

onderwerp: Elektrotechnische installaties

Begane grond

Smits van Burgst Raadgevend Ingenieursbureau

Baron de Coubertinlaan 8, 2719 EL Zoetermeer Nederland
T: +31(0)79-3427147 E: info@smitsvanburgst.nl W: www.smitsvanburgst.nl

AO 1580.10	formaat A0	schaal 1:100	tekening		blad
Bestek	get. ac d.d. 11-04-2025		1580.10.T.ET.00.001		-
	gew.- d.d. -		1580.10.T.ET.00.001		