Maatschappelijk Vastgoed

Nota van Inlichtingen

Project: Sportpad deel 2 Roelofarendsveen
Projectnumm 648
Datum: 20 maart 2026
Onderdeel: Sportpad deel 2 Roelofarendsveen: Realisatie sportvelden, openbare ruimte en sportinfrastructuur fase 3 Vragenronde: 3

nr.	Document	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Bestek	Sporttechnische laag	Bestekspost 441210 vraagt om een e-layer als sporttechnische laag. Wij hebben bij twee verschillende leveranciers het leveren en aanbrengen van een e-layer uitgevraagd. Beide leveranciers geven aan dat een e-layer van 25 mm niet voldoet aan de huidige voorschriften van NOC*NSF en KNHB. De balstuit en het schokabsorberend vermogen liggen daarbij boven de toegestane norm. Is het akkoord om in plaats hiervan een ET-laag van 25 mm aan te brengen?	Er is een e-layer zonder dikte voorgeschreven en de norm van de KNHB is als eis gesteld voor certificering. De dikte van de e-layer dient door de inschrijver zelf te worden bepaald. Het staat de inschrijver vrij om een Et-layer aan te bieden, waarbij ook hier geldt dat de dikte van de Et-layer door de inschrijver moet worden bepaald en vanzelfsprekende aan de norm van KNHB voor certificering moet worden voldaan.