

Algemene informatie

Aanbesteding: 36054 | Vervangen dakbedekking kantoor 'Westraven' Rijkswaterstaat te Utrecht
Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: 36054
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. 102 **Onderwerp:** Leverancier netten hoge dak

Vraag:
Wie is de leverancier van de netten van het hoge dak?

Antwoord:
De leverancier is onbekend, maar BAM Bouw en Techniek – gebouwservices heeft het onderhoud van deze netten in hun onderhoudsopdracht.

Contactpersoon is: Hanno Jagtenberg | Contractbeheerder
M +31 629269527 | T +31 30 659 89 88 | E hanno.jagtenberg@bam.com | www.bambouwentechniek.nl

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
21 apr 2026

Percelen:
P1 36054 | Vervangen dakbedekking kantoor 'Westraven' Rijkswaterstaat te Utrecht

Ref.nr. 103 **Onderwerp:** Sparingen/doorvoeringen/tegels

Vraag:
Is er of komt er een lijst met het aantal sparingen/doorvoeringen welke wij moeten opnemen en mee begroten in onze offerte.

Ook kunnen wij niet terugvinden in de stukken waar en hoeveel walkway en of tegels er begroot moeten worden.

Antwoord:
Sparingen/doorvoeringen:
Er is geen lijst met daarin het aantal sparingen/doorvoeringen.
- Pluvia's (HWA's) staan op tekening

- Overige doorvoeringen > ventilatoren e.d. zie foto's (aanhouden drie grote en drie kleine ventilatoren (conform foto's)

Tegels:

- Walk-ways > totale lengte aanhouden van 800 m1 (dubbele rij als op tekening aangegeven.

- Tegels alleen op het hoge dak > 144 m1 (dubbele rij als op tekening aangegeven).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

22 apr 2026

Percelen:

P1 36054 | Vervangen dakbedekking kantoor 'Westraven' Rijkswaterstaat te Utrecht