

Algemene informatie

Aanbesteding: Walstroomvoorziening haven Werkendam
Aanbestedende Dienst: Gemeente Altena
Referentie: K011359
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Civiele werkzaamheden huidige vervanging

Vraag:

Bevestigt de aanbestedende dienst dat civiele werkzaamheden, waaronder begrepen graafwerkzaamheden, aanleg of vervanging van kabeltracés, fundaties en eventuele werkzaamheden conform CROW 400, onderdeel uitmaken van de initiële vervanging van de bestaande walstroomvoorzieningen? Indien ja, kan nader worden gespecificeerd welke civiele werkzaamheden binnen scope vallen en welke (indien van toepassing) door of namens de gemeente worden uitgevoerd?

Antwoord:

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het leveren en vervangen van de voeding vanaf de verdeelkasten naar de nieuwe walstroomkasten in de Beatrixhaven. Verdere details zijn opgenomen in de Aangepaste bijlage 3 rapportage voorzieningen. Het vervangen van een groter kabeltracé waarvoor graafwerkzaamheden nodig zijn, wordt optioneel in de gunningsleidraad opgenomen. Indien sprake is van verontreinigde grond, dienen de werkzaamheden conform CROW400 te worden uitgevoerd.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Civiele werkzaamheden bij toekomstige uitbreidingen

Vraag:

Bevestigt de aanbestedende dienst dat bij toekomstige uitbreidingen van wal(stroom) voorzieningen binnen de raamovereenkomst civiele werkzaamheden, waaronder begrepen graafwerkzaamheden, aanleg of vervanging van kabeltracés, fundaties en eventuele werkzaamheden conform CROW 400, onderdeel uitmaken van de opdracht? Indien ja, kan nader worden gespecificeerd welke civiele werkzaamheden binnen scope vallen en welke (indien van

toepassing) door of namens de gemeente worden uitgevoerd?

Antwoord:

Voor toekomstige opdrachten wordt per geval bepaald of de civiele werkzaamheden door opdrachtnemer of door de gemeente worden uitgevoerd. In de gunningsleidraad wordt gevraagd een prijs aan te bieden voor het aanbrengen van een fundering, ingraven en de aanleg van kabeltracés per meter.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Bestaand haven- of beheersysteem

Vraag:

De gemeente Werkendam maakt thans gebruik van een bestaand havenmanagementsysteem voor onder meer ligplaatsreserveringen en toegang tot voorzieningen zoals containers. Dienen de nieuw te realiseren walstroomvoorzieningen en het bijbehorende gebruikers- en facturatieplatform te integreren met dit bestaande havenmanagementsysteem? Indien ja, kan de aanbestedende dienst de technische en functionele randvoorwaarden voor deze integratie specificeren?

Antwoord:

Het is essentieel dat communicatie met de Ship-Assist app mogelijk is. Als managementsysteem gebruiken wij Shiplogic. Op termijn wensen wij een koppeling of integratie met dit platform

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.
4

Onderwerp:
bijlage 2

Vraag:

Gaat u er ook mee akkoord als onder bijlage 2 een referentie wordt genoemd die nog niet is uitgevoerd, maar wel in opdracht is gegeven aan ON?

Antwoord:

Hier kan geen akkoord op worden gegeven. De werkzaamheden moeten zijn afgerond bij aanmelding. De uitvoeringsfase levert de waardevolle ervaring op die noodzakelijk is voor deze opdracht.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Bijlage 2

Vraag:

Gaat u er ook mee akkoord als onder bijlage 2 een project is gebouwd die niet exact is gebouwd volgens de gevraagde NEN normen?

Antwoord:

Nee, tenzij u de gelijkwaardigheid kunt aantonen. De aanbestedende dienst beoordeelt of daadwerkelijk sprake is van gelijkwaardigheid

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Bijlage 3

Vraag:

In bijlage 3 is beatrixhaven steiger te zien, wordt de steiger ook geupdate/vervangen als onderdeel van deze vernieuwing?

Antwoord:

De steigers in de Beatrixhaven blijven gehandhaafd.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Vermogensvraag

Vraag:

Kunt u al aangeven welke vermogens worden gevraagd voor de nieuwe walstroomkasten, of zijn die gelijk aan de huidige?

Antwoord:

Het aansluitvermogen per locatie is toegevoegd in bijlage 3

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Scope

Vraag:

Zou u het overwegen om de levering van de waterpunten op te knippen uit deze tender?
Aangezien dit een compleet ander product is dan walstroom

Antwoord:

We zijn ons bewust van het afwijkende product, maar de keuze is weloverwogen en blijft gehandhaafd. Uiteraard staat het u vrij om bijvoorbeeld gecombineerd in te schrijven of gebruik te maken van onderaanneming.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Energy hub

Vraag:

Zou u kunnen toelichten wat u verstaat onder een energy hub?

Antwoord:

Een lokale samenwerking tussen energiegebruikers en producenten, waarbij opwek, transport, opslag, conversie en verbruik optimaal op elkaar worden afgestemd.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Voeding walstroomkasten

Vraag:

Voor de walstroomkasten bij de Beatrixhaven wordt een voeding van circa 20 meter vanaf een verdeelkast aan wal genoemd. Kan de gemeente bevestigen of deze verdeelkast reeds aanwezig is en welk vermogen daar beschikbaar is?

Antwoord:

De verdeelkasten zijn aanwezig. Het aansluitvermogen per locatie is toegevoegd in Aangepaste bijlage 3 rapportage voorzieningen

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.
11

Onderwerp:

Water

Vraag:

Kan de gemeente toelichten welke gegevens beschikbaar zijn over de bestaande wateraansluitingen, zoals diameter leiding, beschikbare druk en debiet?

Antwoord:

DN32 aansluiting, klauwkoppeling, 2,5-5m³/uur, 2-4 bar

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.
12

Onderwerp:

Vervangingsvraagstuk

Vraag:

Is het de bedoeling dat de nieuwe walstroomkasten op de bestaande sokkels worden geplaatst, of dienen deze ook vervangen te worden?

Antwoord:

Indien de bestaande sokkel kan worden hergebruikt, heeft dit onze voorkeur.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.
13

Onderwerp:

Aansluitvermogen

Vraag:

Kan de gemeente aangeven welk aansluitvermogen per locatie beschikbaar is voor de walstroomvoorzieningen?

Antwoord:

Het aansluitvermogen per locatie is toegevoegd in Aangepaste bijlage 3 rapportage voorzieningen

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.
14

Onderwerp:

Voeding

Vraag:

In de stukken is niet duidelijk waar de voeding van de nieuwe walstroomkasten vandaan komt. Kan de gemeente toelichten waar de hoofdvoeding per locatie is voorzien en of er centrale voedingskasten of tussenverdelers nodig zijn?

Antwoord:

In de Beatrixhaven hebben is één aansluiting aanwezig, van waaruit vier verdeelkasten gevoed. De overige walstroomkasten beschikken over een eigen Enexis-aansluiting.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.
15

Onderwerp:

Interoperabiliteit

Vraag:

Welke eisen stelt de gemeente aan interoperabiliteit en koppelbaarheid met toekomstige systemen of energiehubs-initiatieven, inclusief eventuele voorgeschreven communicatieprotocollen?

Antwoord:

Er dient een beveiligd IoT-protocol beschikbaar te zijn voor koppeling met beheersystemen. De controller moet compatibel te zijn met DNP3.0 en OCPP 2.1.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.
16

Onderwerp:

Servicelevels

Vraag:

Hanteert de gemeente specifieke servicelevels of responstijden voor het oplossen van storingen aan de walstroomvoorzieningen en het digitale platform?

Antwoord:

In de gunningsleidraad worden nadere eisen hierover opgenomen.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.
17

Onderwerp:

Gebruikersondersteuning

Vraag:

Welke eisen stelt de gemeente aan de bereikbaarheid en beschikbaarheid van gebruikersondersteuning bij storingen en betalingsvraagstukken, inclusief eventuele vereiste beschikbaarheid buiten kantooruren?

Antwoord:

In de gunningsleidraad worden nadere eisen hierover opgenomen.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.
18

Onderwerp:

Betalingsachterstanden schippers

Vraag:

Kan de gemeente aangeven welk beleid zij wenst te hanteren ten aanzien van het blokkeren van accounts of het opschorten van levering bij betalingsachterstanden?

Antwoord:

In de gunningsleidraad wordt dit nader opgenomen.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.
19

Onderwerp:

Betalingen schippers

Vraag:

Kan de gemeente toelichten hoe zij het proces rondom openstaande betalingen en aanmaningen ingericht wenst te zien, inclusief de rolverdeling tussen gemeente en opdrachtnemer en eventuele inzet van een incassobureau?

Antwoord:

In de gunningsleidraad wordt dit nader opgenomen

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.
20

Onderwerp:

Exploitatiemodel

Vraag:

Kan de gemeente toelichten welk exploitatiemodel zij voor ogen heeft ten aanzien van de

opbrengsten uit walstroom en water, inclusief de eventuele verdeling van inkomsten tussen gemeente en opdrachtnemer?

Antwoord:

Wij kiezen voor een koopconstructie voor de voorzieningen, met jaarlijkse kosten voor beheer, onderhoud en het platform.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.
21

Onderwerp:

Juridisch / contractueel

Vraag:

Vraag 4 – Aansprakelijkheid externe partijen

Hoe wordt omgegaan met aansprakelijkheid en gevolgschade indien storingen of vertragingen het gevolg zijn van oorzaken buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer, zoals netbeheerder, vergunningstrajecten of overheidsmaatregelen?

Antwoord:

Wij verstrekken alleen opdracht indien zekerheid over uitvoering bestaat. Stroomstoringen buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer vallen niet onder diens aansprakelijkheid.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.
22

Onderwerp:

Juridisch / contractueel

Vraag:

Vraag 2 – Investeringsrisico opdrachtnemer

Op welke wijze is het investeringsrisico voor opdrachtnemer (o.a. voor platformontwikkeling, monitoring en schaalbaarheid) verdisconteerd, gelet op het ontbreken van een afnameverplichting?

Antwoord:

In het prijzenblad van de gunningsleidraad is ruimte opgenomen voor het specificeren van kosten voor beheer, onderhoud en het platform.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.
23

Onderwerp:

Aanvullende vraag – Selectie criterium 1

Vraag:

Vraag 18 – Proportionaliteit en rangordebepaling Selectie criterium 1

In paragraaf 4.2 is Selectie criterium 1 ("Ervaring met ontwerp- en realisatie van schoonwatervoorzieningen in binnenhavens") opgenomen met een weging van 4 punten, terwijl in paragraaf 4.3 is bepaald dat dit criterium bij gelijke eindscore doorslaggevend is voor de rangorde. Gelet op het feit dat de opdracht primair ziet op het ontwerpen, realiseren, beheren en uitbreiden van elektrotechnische wal(stroom)voorzieningen, verzoeken wij u toe te lichten hoe de weging en het doorslaggevend karakter van dit criterium zich verhouden tot de kernscope van de opdracht en het proportionaliteitsbeginsel.

Kunt u daarbij bevestigen dat gegadigden met aantoonbare specialistische ervaring in walstroom- en energiesystemen, maar met beperkte of ondergeschikte ervaring in schoonwatervoorzieningen, hierdoor niet onevenredig worden benadeeld, en aangeven of u bereid bent de rangordebepaling bij gelijke score zodanig te hanteren dat een criterium dat directer samenhangt met de kernscope doorslaggevend is?

Antwoord:

De aanbestedende dienst vindt selectie criterium 1, ervaring met het ontwerp en de realisatie van schoonwatervoorzieningen in binnenhavens, van dusdanige meerwaarde dat dit criterium zwaarder weegt dan de overige selectiecriteria. Dit criterium biedt mede onderscheidend vermogen tussen de verschillende leveranciers. De aanbestedende dienst wil bij een gelijke eindscore voorkomen dat de zwaarte van selectie criterium 1 wordt tenietgedaan. Daarom wordt bij een gelijke score eerst gekeken naar de inschrijver die de hoogste score op selectie criterium 1 heeft behaald.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.
24**Onderwerp:**

Overig / procedureel

Vraag:

Vraag 17 – Consistentie documenten

Kunt u bevestigen dat eventuele aanvullende eisen die in de gunningsleidraad worden opgenomen niet zullen leiden tot een wezenlijke wijziging van de scope zoals beschreven in de selectieleidraad?

Antwoord:

De aanbestedende dienst, behoudt zicht het recht voor aanvullende eisen in de gunningsleidraad op te nemen. De aard van de opdracht wijzigt daarbij niet.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.
25**Onderwerp:**

Planning en toekomstige uitbreidingen

Vraag:

Vraag 16 – Rol- en verantwoordelijkheidsverdeling

Kunt u de beoogde rolverdeling toelichten tussen opdrachtgever, opdrachtnemer, netbeheerder en ROB bij toekomstige havenontwikkelingen?

Antwoord:

Bij toekomstige havenontwikkelingen zien wij opdrachtnemer als mogelijke adviespartner.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Planning en toekomstige uitbreidingen

Vraag:

Vraag 15 – Nadere opdrachten binnen raamovereenkomst

Worden toekomstige uitbreidingen gegund via afzonderlijke nadere opdrachten binnen de raamovereenkomst en zo ja, op basis van welke voorwaarden (prijsmechanisme, scopebepaling)?

Antwoord:

Toekomstige uitbreidingen worden via nadere opdrachten gegund, gebaseerd op de overeengekomen tarieven.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Planning en toekomstige uitbreidingen

Vraag:

Vraag 14 – Uitbreidingsomvang

Kunt u aangeven of het genoemde aantal van circa tien (10) toekomstige walstroomvoorzieningen binnen de bestaande haven als indicatief of als maximaal moet worden beschouwd?

Antwoord:

Het opgegeven aantal is indicatief.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Beheer, onderhoud en SLA

Vraag:

Vraag 13 – Storingsrespons en beschikbaarheid

Worden in de gunningsleidraad Service Level Agreements (SLA's) opgenomen met betrekking tot responstijden, hersteltijden en beschikbaarheid van de walstroomvoorzieningen?

Antwoord:

Ja, dit wordt opgenomen in de gunningsleidraad.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Beheer, onderhoud en SLA

Vraag:

Vraag 12 – Onderhoudsniveau

Kunt u bevestigen dat onderhoud conform OPSN Type 2 (zilver) het maximale onderhoudsniveau is dat gedurende de looptijd van de raamovereenkomst wordt gevraagd?

Antwoord:

Nee, dit betreft het minimale onderhoudsniveau.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Technisch / functioneel

Vraag:

Vraag 11 – Betalings- en gebruikersplatform

Dient het betalings- en gebruikersplatform volledig eigendom te zijn van de gemeente na afloop van de raamovereenkomst, of blijft dit eigendom van opdrachtnemer?

Antwoord:

Dit is een pré, maar geen vereiste. Het systeem moet wel compatibel zijn met toekomstige betalings- of gebruikersplatformen.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Technisch / functioneel

Vraag:

Vraag 10 – Interoperabiliteit en energiehub

Kunt u nader specificeren welk niveau van interoperabiliteit wordt verwacht ten aanzien van koppeling met toekomstige energiehub's en andere assets (bijvoorbeeld protocollen, open API's, datastandaarden)?

Antwoord:

Er dient een beveiligd IoT-protocol beschikbaar te zijn voor koppeling met beheersystemen. De controller moet compatibel te zijn met DNP3.0 en OCPP 2.1.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.
32**Onderwerp:**

Technisch / functioneel

Vraag:

Vraag 9 – OPSN-standaard en gelijkwaardigheid

Kunt u bevestigen dat oplossingen die aantoonbaar gelijkwaardig zijn aan het OPSN Standaard Technisch Bestek v1.3 worden geaccepteerd, mits dit voldoende wordt onderbouwd?

Antwoord:

Ja, de inschrijver moet de gelijkwaardig aantonen. De aanbestedende dienst beoordeelt vervolgens of deze daadwerkelijk gelijkwaardig is.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.
33**Onderwerp:**

Financieel / economisch

Vraag:

Vraag 8 – Kosten bij fasering en vertraging

Hoe wordt omgegaan met kosten die ontstaan door vertragingen in uitbreidingsfases als gevolg van netcapaciteit of besluitvorming bij derden?

Antwoord:

Wij verstrekken alleen opdracht indien zekerheid over uitvoering bestaat.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.
34

Onderwerp:

Financieel / economisch

Vraag:

Vraag 7 – Tariefstructuur

Worden in de gunningsleidraad kaders opgenomen voor de tariefstructuur richting eindgebruikers (schippers), of is dit volledig aan opdrachtnemer?

Antwoord:

Ja, hiervoor worden kaders opgenomen in de gunningsleidraad

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.
35

Onderwerp:

Financieel / economisch

Vraag:

Vraag 6 – Indexatie

Is indexatie van onderhouds-, beheer- en eventuele platformkosten gedurende de looptijd van de raamovereenkomst toegestaan en zo ja, op basis van welke index (bijvoorbeeld CPI of loonindex)?

Antwoord:

Ja, dit wordt verder uitgewerkt in de gunningsleidraad.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.
36

Onderwerp:

Juridisch / contractueel

Vraag:

Vraag 5 – Bibob-procedure

Kunt u aangeven op welk moment in het proces een eventuele Bibob-toets wordt gestart en of dit uitsluitend ziet op de voorlopig winnende inschrijver?

Antwoord:

Dit ziet inderdaad uitsluitend op de voorgenomen winnaar.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.
37

Onderwerp:

Juridisch / contractueel

Vraag:

Vraag 3 – Beëindiging en opschorting

Wordt in de gunningsleidraad of de uiteindelijke overeenkomst een beëindigingsregeling opgenomen waarin wordt voorzien in compensatie bij voortijdige beëindiging van (delen van) de opdracht na contractsluiting?

Antwoord:

Nee, de beëindiging is geregeld in de UAV. Het betreft een raamovereenkomst waarbij geen afname verplichting geldt.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam

Ref.nr.
38

Onderwerp:

Juridisch / contractueel

Vraag:

Vraag 1 – Raamovereenkomst en afname

Kunt u bevestigen dat aan de raamovereenkomst geen minimale afnameverplichting is verbonden en dat hieraan ook geen minimale omzet- of beschikbaarheidsvergoeding is gekoppeld?

Antwoord:

Dat klopt. Wij hebben hiervoor gekozen omdat er veel ontwikkelingen gaande zijn, waardoor we snel moeten kunnen schakelen.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

16 mrt 2026

Percelen:

P1 Walstroomvoorziening haven Werkendam