



Omschrijving						VA	VVA
WCD'S				1		200	60
VMvK \ 3 x 2,5 mm2							
VERLICHTING 1e VERDIEPING	1		11	2		1572	1258
VMvK \ 3 x 2,5 mm2							
VERL. TOILET BEGANE GROND		3	10	1		1239	1084
VMvK \ 3 x 2,5 mm2							
RESERVE							0
VERL. BEGANE GROND		2	22	3		1725	1192
VMvK \ 3 x 2,5 mm2							
WCD's 1e VERDIEPING			1	4		836	272
VMvK \ 3 x 2,5 mm2							
WCD's 1e VERDIEPING				6		1200	360
VMvK \ 3 x 2,5 mm2							
WCD's 1e VERDIEPING			1	4		820	258
VMvK \ 3 x 2,5 mm2							
BOILER							0
VMvK \ 3 x 2,5 mm2							
VERWARMING							0
VMvK \ 3 x 2,5 mm2							
BOILER				1		1000	300
VMvK \ 3 x 2,5 mm2							
DOORMELDING SYSTEEM							0
VMvK \ 3 x 2,5 mm2							
WCD BEGANE GROND				1		200	60
VMvK \ 3 x 2,5 mm2							
WCD's 1e VERDIEPING				11		2200	660
VMvK \ 3 x 2,5 mm2							
VERWARMING							0
VMvK \ 3 x 2,5 mm2							
AIRCO							0
VMvK \ 3 x 2,5 mm2							
RESERVE							0
RESERVE							0
VERDELER LK5			3	1	1	835	281
VMvK \ 3 x 2,5 mm2							
Voeding telecom							0
VMvK \ 3 x 2,5 mm2							

Totaal te verwachten vermogen (VVA): 5785



Van HKL
YMK 5x10

Wijz.	Datum	naam	Aard van de wijziging	

Gebouw 26 Legeringsgebouw Prinses Margrietkazerne Wezep	
Specificatie: ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE Installatieschema verdeler LB	
Objectnummer: 27B05 Bouwnummer: 26 Besteknummer: Projectnummer: Fase: Revisie Versie: A	Getekend: KVO Gecontroleerd: Datum: 23-3-2020 Schaal: 1:100 Formaat: A2 Documentcode: 27B05 26 E21 ELS_XX
 Rijksvastgoedbedrijf Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Blad: E21 van Directie - Vastgoedbeheer www.rijksvastgoedbedrijf.nl 088 115 80 00	