



1e verdieping  
nieuw

Kanalen in schachten op 2e verd:

- 1:  $\pm 1400 + \pm 1800 \text{ m}^3/\text{h} = \pm 3200 \text{ m}^3/\text{h} = 400 \times 450 \text{ mm} = (1 \text{ bg} + 1 \text{ 1e})$   
2:  $-1800 + -2400 \text{ m}^3/\text{h} = -4200 \text{ m}^3/\text{h} = 400 \times 600 \text{ mm}$   
3:  $\pm 600 + \pm 1250 \text{ m}^3/\text{h} = \pm 1850 \text{ m}^3/\text{h} = 300 \times 350 \text{ mm}$   
4:  $-1200 - 3600 \text{ m}^3/\text{h} = -4800 \text{ m}^3/\text{h} = 500 \times 550 \text{ mm}$   
5:  $+1200 + 3600 \text{ m}^3/\text{h} = +4800 \text{ m}^3/\text{h} = 500 \times 550 \text{ mm}$   
6:  $+900 \pm 1200 \text{ m}^3/\text{h} = \pm 2100 \text{ m}^3/\text{h} = 400 \times 300 \text{ mm}$

— = Brandscheiding  
— = Demarcatie lbk's  
= schacht

\*schachten 5 en 6 verspringen boven plafond ivm verschuiving gang  
Toevoerlucht via (toevoerkanaal boven legeringskamers max 150mm hoog, niet boven gang),  
overstroomprincipe via gang

| Ruimte | Functie            | Opp.  |
|--------|--------------------|-------|
| 24     | Gang               | 43.56 |
| 24A    | Technische Ruimte  | 0.68  |
| 24B    | Technische Ruimte  | 1.10  |
| 24C    | Technische Ruimte  | 5.29  |
| 25     | Toiletruimte Dames | 15.20 |
| 25A    | Doucheruimte Dames | 1.73  |
| 25B    | Doucheruimte Dames | 1.73  |
| 25C    | Doucheruimte Dames | 1.73  |
| 25D    | Doucheruimte Dames | 1.73  |
| 25E    | Doucheruimte Dames | 1.73  |
| 25F    | Waartruimte Dames  | 2.47  |
| 25G    | Doucheruimte Heren | 1.73  |
| 25H    | Doucheruimte Heren | 1.73  |
| 25I    | Doucheruimte Heren | 1.73  |
| 25J    | Doucheruimte Heren | 1.73  |
| 25K    | Doucheruimte Heren | 1.73  |
| 25L    | Waartruimte Heren  | 2.47  |
| 25M    | Toiletruimte Heren | 15.20 |
| 26     | Toiletruimte Heren | 13.58 |
| 26A    | Toiletruimte Heren | 1.08  |
| 26B    | Toiletruimte Heren | 1.08  |
| 26C    | Toiletruimte Heren | 1.08  |
| 26D    | Toiletruimte Heren | 1.13  |
| 27     | Gang               | 46.35 |
| 27A    | Gang               | 34.27 |
| 28     | Verblijfsruimte    | 51.01 |
| 29     | Berging PGU        | 46.51 |
| 30     | Berging PGU        | 51.01 |
| 31     | Berging PGU        | 51.02 |
| 32     | Berging PGU        | 51.01 |
| 33     | Berging PGU        | 51.02 |
| 34     | Berging PGU        | 51.01 |
| 35     | Legering SP        | 30.80 |
| 36     | Berging PGU        | 51.01 |
| 37     | Berging PGU        | 51.02 |
| 38     | Toiletruimte Heren | 17.40 |
| 38A    | Toiletruimte Heren | 1.08  |
| 38B    | Toiletruimte Heren | 1.08  |
| 38C    | Toiletruimte Heren | 1.08  |
| 38D    | Toiletruimte Heren | 1.13  |
| 38E    | Technische Ruimte  | 0.79  |
| 39     | Gang               | 43.75 |
| 39A    | Trappenbuis        | 25.41 |
| 40     | Telecomruimte      | 11.00 |
| 41     | Toiletruimte Dames | 2.45  |
| 41A    | Toiletruimte Dames | 1.81  |
| 42     | Verblijfsruimte    | 14.16 |
| 43     | Leslokaal          | 40.32 |
| 44     | Bureau ruimte      | 17.95 |
| 45     | Bureau ruimte      | 23.42 |
| 46     | Bureau ruimte      | 14.70 |
| 46A    | Berging Algemeen   | 5.38  |
| T29    | Bureau ruimte      | 17.85 |
| T29A   | Telecomruimte      | 25.63 |
| T30    | Verblijfsruimte    | 18.42 |
| T30A   | Pantry             | 6.96  |
| T31    | Technische Ruimte  | 29.02 |
| T32    | Computerruimte     | 15.13 |
| T32A   | Computerruimte     | 13.41 |
| T33    | Kapsalon           | 31.64 |
| T34    | Gang               | 21.76 |
| T34A   | Gang               | 15.97 |
| T35    | Toiletruimte Heren | 1.84  |
| T35A   | Toiletruimte Heren | 2.14  |
| T36    | Toiletruimte Heren | 1.93  |
| T37    | Doucheruimte Heren | 1.83  |
| T38    | Trappenbuis        | 6.4   |

## Nieuwe situatie

Aantal personen per ruimte

00 = 99 pers

01 = 151 pers

02 = 133 pers

Totaal = 383 pers

Prinses Margriet kazerne (PMK): Kolonel D.J. Teesweg 1 in Wezep

|            |                                 |                          |                                         |   |
|------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---|
| opdr.gever | Rijkvastgoedbedrijf             | tel.nr. 06-44770862      | Wijziging                               | e |
| adres      | Stationsplein West 30           | Jos.Arts@rijksverheid.nl | a.                                      | f |
| plaats     | 6811KM Arnhem                   |                          | b.                                      | g |
| Schaal     | 1:100 tenzij anders aangegeven  |                          | c.                                      | h |
| Formaat    | A1                              |                          | d                                       | i |
| Datum      | 2023-01-17                      |                          | maten in het werk controleren           |   |
| onderdeel  | plattegrond 1e verdieping nieuw |                          | constructie volgens opgave constructeur |   |

## gebouw 26

**BTLA.nl**

BOUWTECHNISCH/ONTWERPBUREAU LAAN  
Moolweg 5 Arnhem  
email: info@BTLA.nl  
tel: 06-15171010

Blad no:  
**B05**

**Bouwtekeningen.amsterdam**