

# Reactie Marktconsultatie Leveren, onderhouden en wijzigingen verkeersregeltoestellen

## Inleiding

Op 26 februari 2026 heeft gemeente Amsterdam een marktconsultatie op TenderNed gepubliceerd voor de aanbesteding 'Leveren, onderhouden en wijzigingen verkeersregeltoestellen'. Door het houden van een marktconsultatie wil de gemeente Amsterdam inzicht krijgen in hoe marktpartijen omgaan met de implementatie en consolidatie van de BIO2 in combinatie met de verkeersregeltoestellen. Dit wordt gedaan om reacties vanuit de markt te verkrijgen voordat de aanbesteding gestart wordt en eventueel de eisen in de aanbesteding aan te passen op de marktsituatie.

## Gestelde vragen en gegeven antwoorden

De marktconsultatie is openbaar en daardoor voor iedereen inzichtelijk en de mogelijkheid om te reageren. Bij de marktconsultatie zijn de volgende vragen gesteld:

Nr.	Vragen	Toelichting
	<p>Gemeente Amsterdam is voornemens de toepassing van de BIO2 (zie de bijlage) in het contract in 2 fasen op te nemen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fase 1: contractjaar 1</li><li>- Fase 2 contractjaar 2</li></ul> <p>De implementatie van de BIO2 (zie bijlage) is de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer. Gemeente Amsterdam vraagt van Opdrachtnemer binnen 6 weken na ingangsdatum contract een implementatieplan van Opdrachtnemer voor de implementatie van de BIO. Gemeente Amsterdam is bereid om de Opdrachtnemer bij de uitvoering te adviseren over de implementatie van de BIO2.</p>	
1.	Draagt een fasering voor u bij aan de implementatie van de BIO zoals opgenomen in de bijlage? En waarom wel/niet?	
2.	Is de opdeling in fasen voor u afdoende? Heeft u bijvoorbeeld liever minder of meer fasen inclusief tijdsperiode? En waarom?	
3.	Stel de gemeente blijft bij 2 fasen voor de toepassing van de BIO (zie bijlage). Welke eisregels ziet u dan graag terug in fase 1 en welke in fase 2?	<i>De bijlage is ook in Excel gepubliceerd. Hierin is in kolom G een pull down menu toegevoegd, waardoor u kunt kiezen of u de eis in fase 1 of fase 2 terug kan zien. De ingevulde bijlage kunt u dan vervolgens via de berichtenmodule van TenderNed uploaden en aan ons verzenden.</i>
4.	Wat zijn voor u moeilijk te realiseren onderdelen in het Excel-bestand? En waarom is dit het geval?	

5.	Is het voor u wenselijk dat gemeente Amsterdam bij de uitvoering van het contract een adviseur ter beschikking stelt voor advies voor implementatie van de BIO2? En waarom wel / niet?	
6.	Heeft u nog overige opmerkingen?	

De gegeven antwoorden door de marktpartijen die aan de marktconsultatie hebben deelgenomen worden als 'bedrijfsgevoelig' gekwalificeerd, waardoor hieronder alleen een reactie op hoofdlijnen volgt.

### Reactie marktconsultatie

Naar aanleiding van de antwoorden die zijn ontvangen op de marktconsultatie, geeft gemeente Amsterdam de volgende reactie:

- Gemeente Amsterdam gaat een fasering aanbrengen in de BIO2-eisen. De daadwerkelijke uitwerking van de fasering maakt onderdeel uit van de aanbestedingsstukken.
- Gemeente Amsterdam overweegt een nog nader vast te stellen vergoeding voor de implementatie van de BIO2 deel uit te laten maken van de aanbesteding.
- Gemeente Amsterdam handhaaft een eigen eisenset ten behoeve van de BIO-eisen. Dit om de aanbesteding met de huidige planning geen vertraging op te laten lopen en omdat er op dit moment geen landelijke eisenset beschikbaar is of op korte termijn beschikbaar komt. Overigens ondersteunt gemeente Amsterdam het belang van een landelijke eisenset voor de BIO en zal daaraan meewerken.
- Gemeente Amsterdam ondersteunt de leverancier(s) tijdens de uitvoering van de opdracht met de implementatie en consolidatie van de BIO2-eisen. De uitwerking van de ondersteuning maakt onderdeel uit van de aanbestedingsstukken.

Met vriendelijke groet,  
Projectteam VRI  
Gemeente Amsterdam