

Algemene informatie

Aanbesteding: ROB-2026-01 - Riolering en verhardingen SRBT Giessen
Aanbestedende Dienst: ROB Land van Heusden en Altena Beheer B.V.
Referentie: ROB-2026-01
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Posten 212120, 212130 en 212140

Vraag:
In deze posten wordt verwezen naar diverse posten met de meter tussen haakjes. Alleen komen deze meters bijna nooit overeen met de meters van de posten waar naar verwezen wordt. Wat is juist??

Antwoord:
Zie nota van inlichtingen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
20 mrt 2026

Percelen:
P1 ROB-2026-01 - Riolering en verhardingen SRBT Giessen

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Post 321210

Vraag:
Wij kunnen de post grondwerk behorende bij deze post nergens vinden?

Antwoord:
Zie nota van inlichtingen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mrt 2026

Percelen:

P1 ROB-2026-01 - Riolering en verhardingen SRBT Giessen

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Bijlage 5 en 6

Vraag:

Bijlage 6/ tekening bijlage 5 Hoofdstuk 1.2 De HWA- en DWA-pomp NX6020 staan met aansluitflens 80mm. Op tekening en stuklijst staat een voetbocht DN100. Wat hieraan te houden?

Bijlage 6/ tekening bijlage 5 Hoofdstuk 1.2 4 koppelingsvoeten doorlaat 80mm, op tekening bijlage 5 staan deze voetbochten als DN100 aangegeven. Wat hieraan te houden?

Bijlage 6/ tekening bijlage 5 Hoofdstuk 1.2 4 balkeerleppele doorlaat 80mm, op tekening bijlage 5 staan deze voetbochten als DN100 aangegeven. Wat hieraan te houden?

Bijlage 6/ tekening bijlage 5 Hoofdstuk 1.2 4 persleiding van HDPE, diameter 90mm. Op tekening bijlage 5 staan deze als DN100 aangegeven. Wat hieraan te houden?

Bijlage 6/ tekening bijlage 5 Hoofdstuk 1.2 Buiten de put staan 3 afsluiters DN80, Op tekening bijlage 5 staan deze als DN100 aangegeven. Wat hieraan te houden?

Bijlage 6/ tekening bijlage 5 Hoofdstuk 1.2.1 PIG-voorziening staat omschreven als HDPE 90 met afsluiter DN80. Op tekening bijlage 5 staan deze PIG-voorziening als DN150/ HDPE ø160 aangegeven. Wat hieraan te houden?

Bijlage 6/ tekening bijlage 5 Hoofdstuk 1.2.2 Spindelschuif uitvoeren in RVS. In hoofdstuk 1.1 worden de spindelschouven van HDPE-RVS vermeld. Dienen de spindelschouven volledig van RVS te zijn of mag dit HDPE-RVS zijn?

Antwoord:

Zie nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mrt 2026

Percelen:

P1 ROB-2026-01 - Riolering en verhardingen SRBT Giessen

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad bijlage 3 en 4

Vraag:

Kunt u 'bijlage 3 Opgave referentie-opdrachten' en 'bijlage 4 Model verklaring bekwaamheid derden' verstrekken als digitaal invulbare Word-documenten?

Antwoord:

Zie nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mrt 2026

Percelen:

P1 ROB-2026-01 - Riolering en verhardingen SRBT Giessen

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Riolering

Vraag:

Is het toegestaan om ronde rioolputten toe te passen?

Antwoord:

Zie nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mrt 2026

Percelen:

P1 ROB-2026-01 - Riolering en verhardingen SRBT Giessen

Ref.nr.

6

Onderwerp:

betonputten

Vraag:

Zijn ronde putten toegestaan?

Antwoord:

Zie nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mrt 2026

Percelen:

P1 ROB-2026-01 - Riolering en verhardingen SRBT Giessen

Ref.nr.

7

Onderwerp:

BP 327010

Vraag:

Bijlage 6 is specifiek in merk en type i.v.m. gelijke behandeling en mededinging is dit in strijd met de aanbestedingswet. Opdrachtgever moet opdrachtnemer de kans geven om een alternatief aan te kunnen laten bieden, mits gelijkwaardig. Mocht dit echt het type en merk zijn wat geleverd dient te worden dan vragen wij u om hier een directielevering van te maken.

Antwoord:

Zie nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mrt 2026

Percelen:

P1 ROB-2026-01 - Riolering en verhardingen SRBT Giessen

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Referentie

Vraag:

De referenties zijn stevig. Kunnen jullie de referentie betreffende het riool aanpassen naar 1500m1 lengte met een minimale diameter van Ø300mm.

Antwoord:

Zie nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mrt 2026

Percelen:

P1 ROB-2026-01 - Riolering en verhardingen SRBT Giessen

Ref.nr.

9

Onderwerp:

BP 531024

Vraag:

Volgens ons komt deze post niet overeen kwa leverantie met voorgaande posten. Voorgaande posten schetsen het boren van 1 put en in deze levering dienen 6 putranden geleverd te worden?

Antwoord:

Zie nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mrt 2026

Percelen:

P1 ROB-2026-01 - Riolering en verhardingen SRBT Giessen

Ref.nr.

10

Onderwerp:

aanbestedingsleidraad 4.2.2. Technische bekwaamheid

Vraag:

kerncompetentie "aanbrengen funderinglagen". Wij vragen u deze eis te laten vervallen. Er is aan deze bewerking niets specialistisch aan, komt nagenoeg in elk project voor en de hoeveelheid is totaal niet relevant.

Antwoord:

Zie nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mrt 2026

Percelen:

P1 ROB-2026-01 - Riolering en verhardingen SRBT Giessen

Ref.nr.

11

Onderwerp:

aanbestedingsleidraad 4.2.2. Technische bekwaamheid

Vraag:

Kerncompetentie "Aanbrengen hoofdgemaalkelder"; Wij vragen u deze eis te laten vervallen. Dergelijke hoofdgemalen worden door specifieke leveranciers geleverd, vaak inclusief plaatsing van de put.

Antwoord:

Zie nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mrt 2026

Percelen:

P1 ROB-2026-01 - Riolering en verhardingen SRBT Giessen

Ref.nr.

12

Onderwerp:

aanbestedingsleidraad 4.2.2. Technische bekwaamheid

Vraag:

Kerncompetentie "aanbrengen riolering, tenminste 2.000 m1; Kunt u deze eis verlagen?

Antwoord:

Zie nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mrt 2026

Percelen:

P1 ROB-2026-01 - Riolering en verhardingen SRBT Giessen

Ref.nr.
13

Onderwerp:

81 26 14 Bitumen

Vraag:

Mag men maximaal PR toepassen in de onder-tussenlagen.

Antwoord:

Zie nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mrt 2026

Percelen:

P1 ROB-2026-01 - Riolering en verhardingen SRBT Giessen

Ref.nr.
14

Onderwerp:

post 328050/328060

Vraag:

Beproeven persleiding; Kunt u toelichten wat het verschil is tussen deze posten?

Antwoord:

Zie nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mrt 2026

Percelen:

P1 ROB-2026-01 - Riolering en verhardingen SRBT Giessen

Ref.nr.

15

Onderwerp:

post 192010

Vraag:

Aanbrengen bouwhekken; Wij vragen u een indicatie te geven van de hoeveelheid te plaatsen bouwhekken.

Antwoord:

Zie nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mrt 2026

Percelen:

P1 ROB-2026-01 - Riolering en verhardingen SRBT Giessen

Ref.nr.

16

Onderwerp:

10 Beheren plangebied

Vraag:

Kunt u hiervoor specifieke posten toevoegen? Voor inschrijver is onvoldoende in te schatten wat ervoor nodig is om aan deze paragraaf en bestekspost 113010 te voldoen.

Antwoord:

Zie nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mrt 2026

Percelen:

P1 ROB-2026-01 - Riolering en verhardingen SRBT Giessen

Ref.nr.
17

Onderwerp:

05 Tijdsbepaling

Vraag:

Bovenstaande kortingen worden opgelegd onverminderd het recht van de opdrachtgever op vergoeding van de als gevolg van de te late oplevering direct of indirect geleden schade voor zover deze het totaalbedrag van de opgelegde korting overschrijdt; Inschrijver heeft geen zicht op mogelijk te lijden schade vanwege te late oplevering. De door u gestelde bepaling is niet gebruikelijk en korting gemaximeerd door een te noemen bedrag. Wij verzoeken u dit aan te passen.

Antwoord:

Zie nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mrt 2026

Percelen:

P1 ROB-2026-01 - Riolering en verhardingen SRBT Giessen

Ref.nr.
18

Onderwerp:

bestek 05 Tijdsbepaling

Vraag:

De korting voor te late oplevering bedraagt € 2.000 per werkdag. Dit bedrag is extreem hoog en buitenproportioneel. Wij verzoeken u dit aan te passen (zeker ook gezien par 06 "werkzaamheden derden", waardoor inschrijver rekening moet houden met maximaal 2 maanden werkzaamheden nutsbedrijven vanaf 1 maart 2027.

Antwoord:

Zie nota van inlichtingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

20 mrt 2026

Percelen:

P1 ROB-2026-01 - Riolering en verhardingen SRBT Giessen