

Algemene informatie

Aanbesteding: Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers
Aanbestedende Dienst: Gemeente Dijk en Waard
Referentie: Ondergrondse perscontainers 2026
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. 113
Onderwerp: NVI 28

Vraag:
U geeft geen volledig antwoord op de vraag, wordt de sleufdiepte aangepast naar 100cm-mv? Volgens de CROW-richtlijnen (CROW 500) is het goed mogelijk om met machinale ondersteuning te graven.

Antwoord:
Akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
3 mrt 2026

Percelen:
P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Ref.nr. 114
Onderwerp: NVI 25

Vraag:
Als u niet aan kunt geven waar wij rekening mee dienen te houden hoe moeten wij hier dan rekening mee houden in onze aanbieding? Voorstel om in voorkomend geval op basis van nacalculatie de meerkosten voor de handeling, afvoer en acceptatiekosten te verrekenen.

Antwoord:
Akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 mrt 2026

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Ref.nr.

115

Onderwerp:

NVI 4

Vraag:

De persen zijn onder CE gebracht. Dit is de Europese basisrichtlijn voor veilige machines. Hierin is ook meegenomen dat de persen worden gehesen. Om een type goedkeuring voor te schrijven met een verwijzing naar een norm die geldt voor losse hijsascoires, lijkt ons niet correct.

Antwoord:

Akkoord, dit wordt gezien als geheel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 mrt 2026

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Ref.nr.

116

Onderwerp:

NVI 13

Vraag:

Aanbestedende dienst geeft aan dat 10% van de perscontainers in bestaande betonputten geïnstalleerd moet worden. Kan aanbestedende dienst svp aangeven wat de specificaties van deze betonputten zijn, dus afmetingen binnen- en buitenmaats?

Antwoord:

PvE-eis 14.7 heeft betrekking op PvE-eis 4.4 welke we hebben laten vervallen. Indien opdrachtgever een opdracht geeft voor het leveren en plaatsen van een perscontainer in een bestaande betonput, dan zal hier alle benodigde informatie voor worden aangeleverd. De aanpassingen kunnen dan als meerprijs worden opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 mrt 2026

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Ref.nr.

117

Onderwerp:

NVI 48

Vraag:

De afmetingen van de deuren van inschrijver zijn zo gemaakt dat deze goed met 1 slot te vergrendelen zijn, hier staan er namelijk al velen van in de openbare ruimte. Inschrijver vraagt svp akkoord om de deuren van de inwerpzuil te voorzien van 1 slot, is dit akkoord?

Antwoord:

Akkoord, mocht in de praktijk blijken dat deze wel open raken dan dient Inschrijver dit op te lossen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 mrt 2026

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Ref.nr.

118

Onderwerp:

NVI54

Vraag:

Wat bedoelt aanbestedende dienst met een revisietekening met de loop van de kabel?

Antwoord:

Revisietekeningen (ook wel 'As-built' documentatie genoemd) voor het kabelverloop van de elektriciteitsvoorziening bij een ondergrondse perscontainer is een gedetailleerd, digitaal en fysiek dossier dat de werkelijke ligging van kabels en leidingen toont na de installatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 mrt 2026

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Ref.nr.

119

Onderwerp:

NVI 98

Vraag:

Mag inschrijver ervan uitgaan dat de vrijgekomen grond naar de plaatselijke groundbank getransporteerd mag worden. Inschrijver verzorgt op zijn kosten het transport, de verwerking zal op kosten van aanbestedende dienst zijn? Schone grondverklaring, begeleidingsdocumenten worden dan door aanbestedende dienst geregeld?

Is dit akkoord?

Antwoord:

Akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 mrt 2026

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Ref.nr.

120

Onderwerp:

NVI 99

Vraag:

Er zijn geen putkasten met 6 aansluitingen. Het is gebruikelijk om een putkast te plaatsen voor twee aansluitingen. Is het akkoord om deze aan te bieden?

Antwoord:

Naar de mening van de aanbestedende dienst zijn deze wel op de markt te verkrijgen. Lees: Het maximaal aantal aansluitingen op een putkast (ondergrondse verdeelkast) hangt af van het specifieke type en de toepassing, variërend van 1 tot 6 voedingspunten voor standaard putkasten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 mrt 2026

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Ref.nr.
121**Onderwerp:**

NVI 99

Vraag:

Wilt aanbestedende dienst een meerwerk regel dan toevoegen voor graafwerk per m1 strekkende meter als het boven de 10 meter komt?

Antwoord:

Nee, de meterprijs wordt doorberekend voor de prijs die bij 10 meter geldt. We gaan uit dat we niet boven de 10 meter uitkomen. Meer meters in overleg.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 mrt 2026

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Ref.nr.
122**Onderwerp:**

NVI 100

Vraag:

Wilt aanbestedende dienst een meerwerk regel dan toevoegen voor graafwerk per m1 strekkende meter als het boven de 10 meter komt?

Antwoord:

Nee, de meterprijs wordt doorberekend voor de prijs die bij 10 meter geldt. We gaan uit dat we niet boven de 10 meter uitkomen. Meer meters in overleg.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 mrt 2026

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Ref.nr.
123**Onderwerp:**

NVI 100

Vraag:

Aanbestedende dienst geeft aan dat op een RVS kast standaard 6 persen moeten worden aangesloten. Net als in bij vervolgvraag 99 is het hierin ook niet mogelijk om een RVS kast met 6 aansluitingen te plaatsen. Gebruikelijk is om een kast te plaatsen voor twee aansluitingen, neemt u dit over svp?

Antwoord:

Bij meer dan 2 aansluitingen kan ook een bovengrondse RVS stroomkast geplaatst worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 mrt 2026

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers

Mededelingen**Ref.nr.**
M1**Onderwerp:**

Inzamelvoertuig

Inhoud mededeling:

Bij de praktijktest is een inzamelvoertuig aanwezig.

Aangemaakt op:

3 mrt 2026

Percelen:

P1 Het leveren, plaatsen en optioneel onderhouden van ondergrondse perscontainers