Inspectie / Onderhoudsfiche

Indien blijkt dat er tijdens het onderhoud vervangstukken nodig zijn, dan wordt er eerst een offerte opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan opdrachtgever.

Bij ontbreken van een geldig keuringsverslag dient er allereerst een keuring door een bevoegde keuringsinstantie te worden uitgevoerd. Zonder keuringsverslag(en) wordt er geen verantwoordelijkheid genomen voor het veilig gebruik van de tribune(s). Keuring wordt uitgevoerd op kosten van opdrachtgever, na goedkeuring offerte.

#	**Basisgegevens**					
	Klant:	Stad Nijmegen	Telefoon:	+31 24 356 4260	zaal:	Jan Massinkhal
	Contactpersoon:	Luciënda	Gsm:	+31 6 31985146	Straat:	Nieuwe Dukenburgseweg 5
			E-mail:	janmassinkhal@nijmegen.nl	Plaats:	6534 Nijmegen
	Werfnummer:	25107				
	Onderhoudscontract	nee				
	Datum uitvoeren:	10/04/2025				
	Soort tribune:	Telescopische	Aantal loopwagen:	8	Soort zitje:	Novanta 1
	Bouwjaar:	2019	Wielen/loopwagen:	4	HOH:	500
	Diepte platform:	750	Type aandrijving:	2x Duwketting	kleur stoel/stoffering:	Blauw - Grijs
	Staphoogte:	340	Elektrische kast:	Ja, gang	Afwerking armleggers:	
	Aantal platforms:	7	Aantal zitplaatsen:	128	Automatisch op en neer:	
	Lengte tribune:	9400	Led-verlichting:	nee	Kleur aluminium afwerking:	Aku-kleur

#	**Controle mechanische componenten**	**TT 1.1**	**TT 1.2**	**Notitie**
M1	Testen inrijden van de tribune	OK	OK	
M2	Testen uitrijden van de tribune	OK	OK	
M3	Controle Ketting	OK	OK	
M4	Controle Aas + koppeling	OK	OK	
M5	Uitlijning	OK	OK	
M6	Controle Rij per rij systeem			
M7	Controle wielen, wiellagers en Roulement	OK	OK	
M8	Controleren bout verbindingen			
M9	Windverbanden	OK	OK	
M10	Kaders	OK	OK	
M11	Kettingdragers	OK	OK	
M12	Hekkens	OK	OK	
M13	Overige	OK	OK	
M14	Controleren lasnaden	OK	OK	
M15	Controleren geleidingen	OK	OK	
M16	Controle vergrendelingen	OK	OK	
M17	Afregelen van regelbare steunen (indien mogelijk)	OK	OK	
M18	Controle traptreden	OK	OK	
M19	Controle zetelbevestiging	OK	OK	
M20	Controle zetelvergrendeling	OK	OK	
M21	Controle armleggers zetels			
M22	Testen automatisch vallen			
M23	Testen automatisch recht zetten stoelen			
M24	Controle leuningen	OK	OK	
M25	Controle muur- en vloerbevestiging			
M26	Controle verplaatsing in de zaal			
M27	Controle zijdoeken	OK	OK	
M28	CE - identificatie aanwezig	OK	OK	
M29	Estethische controle	OK	OK	

#	**Controle elektrische componenten**		
E1	Controle tredeverlichting		
E2	Controle electrische componenten schakelkast		
E3	Meting motorstroom		
E4	Controle Batterij afstandsbediening	OK	OK
E5	Noodbediening aanwezig + testen	OK	OK

#	**Bijkomende onderhoudswerken of opmerkingen**
	Tribune A
B1	1 kadersteun vervangen
B2	eerstre trap opnieuw bevestigd
B3	Bico vast gezet
	Tribune N
B1	Klep ontgrendeling vervangen
B2	eerstre trap opnieuw bevestigd

COS nv - Arend de Keyserestraat 8, B - 9700 OUDENAARDE - Belgie
[t] +32 55 21 15 81 - [f] +32 55 21 15 81 - [e] afspraak@cos.be - [i] www.cos.be

Inspectie / Onderhoudsfiche

Indien blijkt dat er tijdens het onderhoud vervangstukken nodig zijn, dan wordt er eerst een offerte opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd aan opdrachtgever.

Bij ontbreken van een geldig keuringsverslag dient er allereerst een keuring door een bevoegde keuringsinstantie te worden uitgevoerd. Zonder keuringsverslag(en) wordt er geen verantwoordelijkheid genomen voor het veilig gebruik van de tribune(s). Keuring wordt uitgevoerd op kosten van opdrachtgever, na goedkeuring offerte.

#	**Basisgegevens**					
	Klant:	Stad Nijmegen	Telefoon:	+31 24 356 4260	zaal:	Jan Massinkhal
	Contactpersoon:	Liciënda	Gsm:	+31 6 31985146	Straat:	Nieuwe Dukenburgseweg 5
			E-mail:	janmassinkhal@nijmegen.nl	Plaats:	6534 Nijmegen
	Werfnummer:	25107				
	Onderhoudscontract	nee				
	Datum uitvoeren:	10/04/2025				
	Soort tribune:	Telescopische	Aantal loopwagen:	8	Soort zitje:	Novanta 1
	Bouwjaar:	2019	Wielen/loopwagen:	4	HOH:	500
	Diepte platform:	750	Type aandrijving:	2x Duwketting	kleur stoel/stoffering:	Blauw - Grijs
	Staphoogte:	340	Elektrische kast:	Ja, gang	Afwerking armleggers:	
	Aantal platforms:	7	Aantal zitplaatsen:	128	Automatisch op en neer:	
	Lengte tribune:	9400	Led-verlichting:	nee	Kleur aluminium afwerking:	Aku-kleur

#	**Controle mechanische componenten**	**TT 1.3**	**TT 1.4**	**Notitie**
M1	Testen inrijden van de tribune	OK	OK	
M2	Testen uitrijden van de tribune	OK	OK	
M3	Controle Ketting /trommel	OK	OK	
M4	Controle Aas + koppeling	OK	OK	
M5	Uitlijning	OK	OK	
M6	Controle Rij per rij systeem			
M7	Controle wielen, wiellagers en Roulement	OK	OK	
M8	Controleren bout verbindingen			
M9	Windverbanden	OK	OK	
M10	Kaders	OK	OK	
M11	Kettingdragers	OK	OK	
M12	Hekkens	OK	OK	
M13	Overige	OK	OK	
M14	Controleren lasnaden	OK	OK	
M15	Controleren geleidingen	OK	OK	
M16	Controle vergrendelingen	OK	OK	
M17	Afregelen van regelbare steunen (indien mogelijk)	OK	OK	
M18	Controle traptreden	OK	OK	
M19	Controle zetelbevestiging	OK	OK	
M20	Controle zetelvergrendeling	OK	OK	
M21	Controle armleggers zetels			
M22	Testen automatisch vallen			
M23	Testen automatisch recht zetten stoelen			
M24	Controle leuningen	OK	OK	
M25	Controle muur- en vloerbevestiging			
M26	Controle verplaatsing in de zaal			
M27	Controle zijdoeken	OK	OK	
M28	CE - identificatie aanwezig	OK	OK	
M29	Estethische controle	OK	OK	

#	**Controle elektrische componenten**			
E1	Controle tredeverlichting			
E2	Controle electrische componenten schakelkast			
E3	Meting motorstroom			
E4	Controle Batterij afstandsbediening	OK	OK	
E5	Noodbediening aanwezig + testen	OK	OK	

#	**Bijkomende onderhoudswerken of opmerkingen**
	Tribune C
B1	2 hekkens vast gezet
B2	1 kadersteun vervangen

COS nv - Arend de Keyserestraat 8, B - 9700 OUDENAARDE - Belgie
[t] +32 55 21 15 81 - [f] +32 55 21 15 81 - [e] afspraak@cos.be - [i] www.cos.be