



Onderverdeling L00-1		☒	FOF	Q	VA	WVA
1	kabel Ymvk 2,5mm ² Verlichting		32		1440	864
2	kabel Ymvk 2,5mm ² Verlichting		42		1890	1134
3	kabel Ymvk 2,5mm ² Verlichting		42		1890	1134
4	kabel Ymvk 2,5mm ² Verlichting		40		1800	1080
5	kabel Ymvk 2,5mm ² Verlichting	10	26		1520	912
6	kabel Ymvk 2,5mm ² Verlichting		20		900	540
7	kabel Ymvk 2,5mm ² Verlichting		39		1755	1053
8	kabel Ymvk 2,5mm ² Verlichting		21		945	567
9	kabel Ymvk 2,5mm ² Verlichting		34		1530	918
10	kabel Ymvk 2,5mm ² Verlichting		24		1080	648
11	kabel Ymvk 2,5mm ² Verlichting		46		2070	1242
12	kabel Ymvk 2,5mm ² Verlichting	9	29		1620	972
13	kabel Ymvk 2,5mm ² Verlichting	8	15		955	573
14	kabel Ymvk 2,5mm ² Verlichting		40		1800	1080
15	kabel Ymvk 2,5mm ² Verlichting		40		1800	1080
16	kabel Ymvk 2,5mm ² Verlichting		38		1710	1026
17	kabel Ymvk 2,5mm ² Verlichting		35		1575	945
18	kabel Ymvk 2,5mm ² Verlichting		24		1080	648
19	kabel Ymvk 2,5mm ² Verlichting	38	1		1375	825
20	kabel Ymvk 2,5mm ² Verlichting	23	1		850	510
21	kabel Ymvk 2,5mm ² Verlichting		19		855	513
22	kabel Ymvk 2,5mm ² Verlichting		16		720	432
23	kabel Ymvk-as 2,5mm ² Verlichting	22			770	462
24	kabel Ymvk 2,5mm ² Verlichting			4	800	480

Totaal vermogen (VA) 32730
 Te verwachten vermogen: 19638
 Verlichting 32730 x 60%= 19638
 Totaal te verwachten vermogen (WVA): 19638

Elektrotechnische installatie

Revisie

Project: De Kaap / de Parkeerkelder Gecontroleerd : EM 15-05-17

Kavel: Gewijzigd :

Type: Installatieschema OVK L00-1 IS 17-05-17

Plaats: Hoogeveen Postcode:

Adres:

Get: IS Datum: 15-05-17 Schaal: nvt Form: A3



Marconistraat 13
 7701 SJ Dedemsvaart
 Postbus 81
 7700 AB Dedemsvaart
 Tel. 0523-616989
 Fax. 0523-615857
 www.lindekroon.nl
 info@lindekroon.nl

Projectnr. :

Bladnr. :

2622

P-E--1-34