

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Raamovereenkomst rioolrenovatie As50+ (deelreparaties)  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Meierijstad  
**Referentie:** 2026-4049b  
**Toelichting:**  
-

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.** 1                      **Onderwerp:**  
SROI percentage

**Vraag:**  
Kunt u aangeven welk SROI percentage u hanteert?

**Antwoord:**  
Zie inschrijfleidraad 2%

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**  
22 apr 2026

**Percelen:**  
P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad)  
P2 Perceel 2 (Maashorst)  
P3 Perceel 3 (Oss)

**Ref.nr.** 2                      **Onderwerp:**  
SCS Renovation

**Vraag:**  
Beschikt SCS over de ISO 27001?

**Antwoord:**  
Voor zover dit van belang is voor uw inschrijving dient u ervan uit te gaan dat dit niet het geval is.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

22 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad)

P2 Perceel 2 (Maashorst)

P3 Perceel 3 (Oss)

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

deel 3 hoofdstuk 25.22.12 lid 03

**Vraag:**

"hierin is opgenomen dat de buiswand over de volledige lengte van de deelreparatie, vermeerderd met 0,25 voor en na, dient te worden gereinigd.

In de huidige formulering is niet vastgelegd:

- wat onder reinigen wordt verstaan;
  - welk kwaliteitsniveau of restverontreiniging acceptabel is;
  - met welke methode of minimale intensiteit (druk) deze reiniging dient te worden uitgevoerd;
  - noch hoe deze reinigingshandeling objectief kan worden gecontroleerd of geverifieerd.
- Hierdoor is de eis vatbaar voor uiteenlopende interpretaties, variërend van intensief reinigen tot het doorspoel van de buiswand met water, terwijl alle varianten formeel aan de eis zouden kunnen voldoen."

"Kan de opdrachtgever verduidelijken:

1. welke concrete technische of kwalitatieve criteria worden gehanteerd om vast te stellen dat de buiswand 'voldoende gereinigd' is volgens lid 03 en;
2. op welke wijze wordt geborgd dat deze eis door alle inschrijvers op een gelijkwaardige en controleerbare wijze wordt uitgevoerd?

Indien opdrachtgever hiervoor specifieke eisen voor ogen heeft (bijvoorbeeld ten aanzien van reinigingsmethode, minimale druk, hulpmiddelen of inspectie), verzoekt de inschrijver deze expliciet te maken door controleerbare bestekposten op te nemen, teneinde interpretatieverschillen en ongelijkheid in de inschrijving te voorkomen."

**Antwoord:**

"De reinigingsmethode cq. het reinigingsresultaat dient overeenkomstig de door de leverancier van de lokale reparatie gestelde eisen te voldoen.

De aannemer mag van de opdrachtgever verwachten dat op een adequate wijze toezicht wordt gehouden op de werkzaamheden."

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

22 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad

P2 Perceel 2 (Maashorst)

P3 Perceel 3 (Oss)

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

deel 3 hoofdstuk 25.22.12 lid 02

**Vraag:**

Hierin is opgenomen dat obstakels ter plaatse van de reparatie dienen te worden verwijderd. Voor het verwijderen van obstakels zijn in het bestek reeds afzonderlijke RAW-bestekposten opgenomen onder post nummers 34, waarin type obstakel en verrekenwijze expliciet zijn onderscheiden. Aangezien het aantal, type en de kwantificering van de obstakels vooraf onbekend zijn en bepalend zijn voor tijd en kosten, kan deze handeling naar onze mening niet generiek worden verdisconteerd in de eenheidsprijzen van posten 361 en 363.

Kan opdrachtgever bevestigen dat de in lid 25 22 12 02 genoemde obstakelverwijdering uitsluitend wordt verrekend via de daarvoor opgenomen posten onder 34 en niet geacht wordt te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen van posten 361 en 362?

**Antwoord:**

De inschrijver kan ervan uitgaan dat de werkzaamheden in artikel 25.22.12 lid 02 worden verrekend op de besteksposten.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

22 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad

P2 Perceel 2 (Maashorst)

P3 Perceel 3 (Oss)

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

beoordelingsmatrix

**Vraag:**

Aangezien de gemeente Co2 uitstoot hoog waardeert zoals in de beoordelingsmatrix te zien is kunt u als eis de Co2 prestatie ladder niveau 5 toevoegen

**Antwoord:**

Nee, wij passen de CO2-prestatieladder niet toe. Wij zijn geïnteresseerd in de uitstoot van het

materieel dat de inschrijver op de opdracht inzet en niet in wat hij gemiddeld bij al zijn projecten inzet.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

22 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad

P2 Perceel 2 (Maashorst)

P3 Perceel 3 (Oss)

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

inspectie-systeem

**Vraag:**

Om de productie te verhogen en om de Co2 uitstoot te verlagen is het toegestaan om de inspectie uit te voeren d.m.v. een panoramo-inspectie?

**Antwoord:**

Volgens bestek zijn pano-inspecties voor de opleveringsinspectie niet toegestaan. Deze beelden zijn niet in alle beheersystemen te koppelen. De aannemer mag voor de verificatie- en voorinspectie wel een pano inspectie toepassen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

22 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad

P2 Perceel 2 (Maashorst)

P3 Perceel 3 (Oss)

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

algemeen

**Vraag:**

Zijn alle inspectie putten voorzien van een toegangsopening van tenminste DN 52CM

**Antwoord:**

"Nee, daar kan de inschrijver niet van uitgaan.

In het bestek zijn posten opgenomen voor toegankelijkheid indien werkzaamheden niet via de toegangsopening kunnen worden uitgevoerd.

Ook zijn er in het stelsel blinde putten aanwezig. In dat geval dienen werkzaamheden vanuit de andere put te worden uitgevoerd.

"

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

22 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad

P2 Perceel 2 (Maashorst)

P3 Perceel 3 (Oss)

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

inspectienorm

**Vraag:**

Kunt u de exacte inspectienorm benoemen?

**Antwoord:**

Inspecties moeten worden uitgevoerd conform artikel 25.42.02 lid 01 van de Standaard.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

22 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad

P2 Perceel 2 (Maashorst)

P3 Perceel 3 (Oss)

**Ref.nr.**  
9

**Onderwerp:**  
Algemeen

**Vraag:**

Kunnen wij er van uitgaan dat het stelsel onder normale omstandigheden gewoon leeg loopt?

**Antwoord:**

De werkzaamheden in deze raamovereenkomst betreffen in gebruik zijnde riolering waarin toestandsaspecten kunnen voorkomen zoals waterdiepte als gevolg van een lokale verzakking.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

22 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad

P2 Perceel 2 (Maashorst)

P3 Perceel 3 (Oss)

**Ref.nr.**  
10

**Onderwerp:**  
met betrekking tot de BRL

**Vraag:**

Moet de aannemer ten tijde van de inschrijving in het zit zijn van de BRL K10014 en K10015

**Antwoord:**

Nee

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

22 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad

P2 Perceel 2 (Maashorst)  
P3 Perceel 3 (Oss)

**Ref.nr.**  
11

**Onderwerp:**  
bestekpost 231010

**Vraag:**  
Van welke diepteligging moeten wij uitgaan?

**Antwoord:**  
De inschrijver dient uit te gaan van 30 cm.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**  
22 apr 2026

**Percelen:**  
P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad)  
P2 Perceel 2 (Maashorst)  
P3 Perceel 3 (Oss)

**Ref.nr.**  
12

**Onderwerp:**  
bestekpost 231010

**Vraag:**  
Van welk type verharding moeten wij uitgaan, berm, elementenverharding, asfalt, etc. ?

**Antwoord:**  
De inschrijver dient uit te gaan van halfverharding, elementenverharding of onverhard terrein.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**  
22 apr 2026

**Percelen:**  
P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad)

P2 Perceel 2 (Maashorst)

P3 Perceel 3 (Oss)

**Ref.nr.**  
**13**

**Onderwerp:**  
BP 221210

**Vraag:**

Verwijderen en aanbrengen putafdekking. Betreft: het tijdelijk verwijderen van een putrand met deksel in een elementenverharding ten behoeve van het maken van een toegangspunt voor werkzaamheden in de riolering. Moet dit niet in de asfaltverharding zijn?

**Antwoord:**

Dit moet asfaltverharding zijn. Bestek wordt aangepast.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

22 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad)

P2 Perceel 2 (Maashorst)

P3 Perceel 3 (Oss)

**Ref.nr.**  
**14**

**Onderwerp:**  
bestekgroep 22

**Vraag:**

Van welke hoogte stelringen moeten wij uitgaan?

**Antwoord:**

De inschrijver dient uit te gaan van stelringen met een hoogte van 50 mm.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

22 apr 2026

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <b>Percelen:</b><br>P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad)<br>P2 Perceel 2 (Maashorst)<br>P3 Perceel 3 (Oss)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ref.nr.</b><br>15 | <b>Onderwerp:</b><br>bestekgroep 22<br><br><b>Vraag:</b><br>Van hoeveel stellagen of stelringen moeten wij uitgaan?<br><br><b>Antwoord:</b><br>De inschrijver dient uit te gaan van 2 stellagen of stelringen.<br><br><b>Fase:</b><br>Inschrijffase<br><br><b>Inschrijfronde:</b><br>Inschrijfronde 1<br><br><b>Vragenronde:</b><br>Vragenronde 1<br><br><b>Beantwoord op:</b><br>22 apr 2026                                                   |
|                      | <b>Percelen:</b><br>P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad)<br>P2 Perceel 2 (Maashorst)<br>P3 Perceel 3 (Oss)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ref.nr.</b><br>16 | <b>Onderwerp:</b><br>bestekpost 211020<br><br><b>Vraag:</b><br>Van welk type verharding moeten wij uitgaan, berm, elementenverharding, asfalt, etc. ?<br><br><b>Antwoord:</b><br>De inschrijver dient uit te gaan van halfverharding, elementenverharding of onverhard terrein.<br><br><b>Fase:</b><br>Inschrijffase<br><br><b>Inschrijfronde:</b><br>Inschrijfronde 1<br><br><b>Vragenronde:</b><br>Vragenronde 1<br><br><b>Beantwoord op:</b> |

22 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad

P2 Perceel 2 (Maashorst)

P3 Perceel 3 (Oss)

**Ref.nr.**

17

**Onderwerp:**

"Leidraad par 1.6 planning"

**Vraag:**

"Het verificatiegesprek met de beoogd winnaar staat gepland twee dagen na de aanbesteding, hetgeen formeel binnen de termijn van vijf dagen na inschrijvingsdatum valt. In verband met de benodigde voorbereidingstijd verzoeken wij u te bevestigen of het mogelijk is deze datum te verzetten naar 27 mei 2026."

**Antwoord:**

Nee, dat passen we niet aan. Wij nemen aan dat u bij het doen van EMVI-toezeggingen en het doen van een inschrijving na hebt gedacht over hetgeen u in hebt gediend. Wij vragen geen gelikt PvA, maar zien wel graag op punten een onderbouwing van uw toezegging.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

22 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad

P2 Perceel 2 (Maashorst)

P3 Perceel 3 (Oss)

**Ref.nr.**

18

**Onderwerp:**

"Leidraad par 1.6 Planning"

**Vraag:**

"In paragraaf 1.6 is opgenomen dat 30 april de sluitingsdatum is voor het indienen van vragen met betrekking tot de gegeven antwoorden in de Nota van Inlichtingen. Is het, in het geval van voortschrijdend inzicht toegestaan om aanvullende of nadere vragen te stellen, ook indien deze niet strikt beperkt zijn tot een verduidelijking van reeds beantwoorde vragen?"

**Antwoord:**

In basis is dat niet toegestaan, maar zoals in de tekst opgenomen houdt de aanbestedende dienst zich het recht voor om de vragen ter zijde te leggen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

22 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad)

P2 Perceel 2 (Maashorst)

P3 Perceel 3 (Oss)

**Ref.nr.**  
19**Onderwerp:**

"Leidraad par 1.7.1"

**Vraag:**

"Als extreem geldt dat de betreffende CBS-index binnen één jaar na het sluiten van de overeenkomst of na het regulier indexeren van de prijzen 10% of meer is gestegen of gedaald.

10% is een zeer hoog percentage

Kunt u te bevestigen of dit drempelpercentage, gelet op de geopolitieke en economische ontwikkelingen en een evenwichtige risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan worden verlaagd naar 5%, zodat eerder sprake is van een onvoorzienbare prijswijziging die voor tussentijdse verrekening in aanmerking komt."

**Antwoord:**

Nee, dat zeggen wij niet toe. De regeling is een door het college van B en W na Oekraïne vastgesteld en onlangs opnieuw bevestigd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

22 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad)

P2 Perceel 2 (Maashorst)

P3 Perceel 3 (Oss)

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ref.nr.</b><br>20 | <b>Onderwerp:</b><br>Bijlage III<br><br><b>Vraag:</b><br>"Onderdeel van de inschrijving is EMVI-Beoordelingsmatrix – Als bijlage 8a toegevoegd;<br>Moet deze in excel-formaat worden ingediend of in PDF-formaat?"<br><br><b>Antwoord:</b><br>U mag deze als PDF indienen, maar als deze slecht leesbaar is -bijvoorbeeld door scannen- dan wordt aanvullend een excel op prijs gesteld<br><br><b>Fase:</b><br>Inschrijffase<br><br><b>Inschrijfronde:</b><br>Inschrijfronde 1<br><br><b>Vragenronde:</b><br>Vragenronde 1<br><br><b>Beantwoord op:</b><br>22 apr 2026<br><br><b>Percelen:</b><br>P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad)<br>P2 Perceel 2 (Maashorst)<br>P3 Perceel 3 (Oss)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ref.nr.</b><br>21 | <b>Onderwerp:</b><br>Leidraad par 4.2.1.2 EMVI-Beoordelingsmatrix<br><br><b>Vraag:</b><br>"In de EMVI#Beoordelingsmatrix kan de inschrijver één of meerdere boetes tot maximaal driemaal verhogen, waarmee het vertrouwen in het nakomen van een toezegging wordt uitgedrukt.<br><br>Aangezien deze toezeggingen noodzakelijkerwijs worden gedaan op basis van aannames ten tijde van inschrijving en de feitelijke uitvoering mede afhankelijk is van toekomstige en deels onvoorzienne omstandigheden, rijst de vraag hoe de proportionaliteit van de hieraan gekoppelde sancties wordt geborgd.<br><br>Kunt u toelichten op welke wijze de aanbestedende dienst bij de toepassing en handhaving van boetes rekening houdt met dit onderscheid, zodat sancties evenredig blijven in verhouding tot de aard, ernst en verwijtbaarheid van een eventuele afwijking?"<br><br><b>Antwoord:</b><br>De inschrijver doet toezeggingen en de opdrachtgever mag verwachten dat de inschrijver zich daar ook aan houdt. Houdt de inschrijver zich niet aan zijn toezegging, dan volgt een boete.<br><br><b>Fase:</b><br>Inschrijffase<br><br><b>Inschrijfronde:</b><br>Inschrijfronde 1 |

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

22 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad)

P2 Perceel 2 (Maashorst)

P3 Perceel 3 (Oss)

**Ref.nr.**

22

**Onderwerp:**

4.2.1.3 Plan van Aanpak

**Vraag:**

In paragraaf 4.2.1.3 wordt aangegeven dat de beoogd winnaar een Plan van Aanpak dient aan te leveren. Kunt u bevestigen dat het toegestaan is om één integraal Plan van Aanpak in te dienen dat van toepassing is op alle percelen die aan dezelfde inschrijver worden gegund?

**Antwoord:**

Indien uw toezeggingen bij alle percelen hetzelfde zijn dan is dat toegestaan. Wanneer u voor verschillende toezeggingen per perceel kiest, moet het ondersteunende PvA wel aansluiten bij uw toezeggingen

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

22 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad)

P2 Perceel 2 (Maashorst)

P3 Perceel 3 (Oss)

**Ref.nr.**

23

**Onderwerp:**

Bijlage 2 Van Toepassing verklaren Standaard RAW bepalingen 2025

**Vraag:**

"Op deze aanbesteding zijn de Standaard RAW Bepalingen 2020 van toepassing.

Welke Standaard RAW Bepalingen zijn van toepassing 2020 of 2025?"

**Antwoord:**

Standaard 2025

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

22 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad

P2 Perceel 2 (Maashorst)

P3 Perceel 3 (Oss)

**Ref.nr.**

24

**Onderwerp:**

Bijlage 8b Toelichting EMVI vragenlijst, boete

**Vraag:**

"In de betreffende passage wordt gesteld dat indien een inschrijver er eenmalig niet in slaagt zijn toezegging(en) na te komen, dit leidt tot het opleggen van een boete of korting.

De formulering "lukt het een keer niet" wekt de indruk dat ruimte bestaat voor een incidentele afwijking, terwijl direct daarna zonder nadere nuancering wordt uitgegaan van sanctionering.

Kunt u toelichten of en op welke wijze hierbij coulance wordt toegepast, zodat bij een eenmalige of beperkte afwijking – afhankelijk van aard, ernst en verwijtbaarheid niet automatisch wordt overgegaan tot het opleggen van een boete of korting?"

**Antwoord:**

De inschrijver doet toezeggingen en de opdrachtgever mag verwachten dat de inschrijver zich daar ook aan houdt. Houdt de inschrijver zich niet aan zijn toezegging, dan volgt een boete.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

22 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad

P2 Perceel 2 (Maashorst)

P3 Perceel 3 (Oss)

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ref.nr.</b><br>25 | <b>Onderwerp:</b><br>Bijlage 11 Overzicht van in te dienen documenten<br><br><b>Vraag:</b><br>"EMVI-Beoordelingsmatrix/ Plan van Aanpak (bijlage 8/8a/8b)<br>Bijlage 8 is niet aanwezig?"<br><br><b>Antwoord:</b><br>Bijlage 8 is niet van toepassing<br><br><b>Fase:</b><br>Inschrijffase<br><br><b>Inschrijfronde:</b><br>Inschrijfronde 1<br><br><b>Vragenronde:</b><br>Vragenronde 1<br><br><b>Beantwoord op:</b><br>22 apr 2026<br><br><b>Percelen:</b><br>P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad)<br>P2 Perceel 2 (Maashorst)<br>P3 Perceel 3 (Oss)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ref.nr.</b><br>26 | <b>Onderwerp:</b><br>15 Verkeersmaatregelen<br><br><b>Vraag:</b><br>"In alle posten in hoofdstuk 15 ten behoeve van het toepassen van verkeersmaatregelen is geen tijdsduur aangegeven<br>Kunt u aangeven voor welke duur deze verkeersmaatregelen in stand gehouden dienen te worden, zodat de werkzaamheden eenduidig en kostenhomogeen kunnen worden geprijsd?"<br><br><b>Antwoord:</b><br>Als uitgangspunt geldt dat de reparatie(s) in één werkdag kan worden uitgevoerd. Dat geldt ook voor de bijkomende werkzaamheden. De duur van de verkeersmaatregel is dus 1 dag, waarbij werkzaamheden die op een andere dag worden uitgevoerd (zoals verificatieinspectie incl. reiniging), separaat worden verrekend.<br><br><b>Fase:</b><br>Inschrijffase<br><br><b>Inschrijfronde:</b><br>Inschrijfronde 1<br><br><b>Vragenronde:</b><br>Vragenronde 1 |

**Beantwoord op:**

22 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad)

P2 Perceel 2 (Maashorst)

P3 Perceel 3 (Oss)

**Ref.nr.**

27

**Onderwerp:**

161010 en 161020 Toepassen rijplatenbaan.

**Vraag:**

"De betreffende post is niet kostenhomogeen, aangezien zowel de duur van het in stand houden (huur) van rijplaten als het aantal verplaatsingen variabel is.

Kunt u aangeven voor welke periode de rijplaten in stand gehouden dienen te worden en met hoeveel verplaatsingen rekening moet worden gehouden?

Indien deze gegevens niet eenduidig zijn vast te stellen, verzoeken wij u te bevestigen of hiervoor aparte posten kunnen worden opgenomen, te weten:

- In stand houden rijplaten
- Verplaatsen rijplaten"

**Antwoord:**

De posten worden vervangen door 3 separate posten: aanbrengen, in stand houden en verwijderen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

22 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad)

P2 Perceel 2 (Maashorst)

P3 Perceel 3 (Oss)

**Ref.nr.**

28

**Onderwerp:**

211020 Graven proefsleuf.

**Vraag:**

"Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen.

Met welke soort sleufbedekking dient rekening gehouden te worden?"

**Antwoord:**

De inschrijver dient uit te gaan van halfverharding, elementenverharding of onverhard terrein.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

22 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad

P2 Perceel 2 (Maashorst)

P3 Perceel 3 (Oss)

**Ref.nr.**

29

**Onderwerp:**

"221112 Verwijderen putrand met deksel (en gelijklopende posten)"

**Vraag:**

"Het verwijderen putrand met deksel omvat het tijdelijk verwijderen van een putrand met deksel, inclusief eventuele stellagen of stelringen.

Aangezien de omvang van deze werkzaamheden bepalend is voor de kosten, verzoeken wij u aan te geven of de mate van verwijderen kan worden begrensd door het benoemen van een maximale hoogte van te verwijderen stellagen/stelringen, zodat sprake is van een eenduidige en kostenhomogene post"

**Antwoord:**

De inschrijver dient uit te gaan van 2 stellagen of stelringen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

22 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad

P2 Perceel 2 (Maashorst)

P3 Perceel 3 (Oss)

**Ref.nr.**  
**30**

**Onderwerp:**  
221215 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.

**Vraag:**  
Aanbrengen met vrijgekomen menggranulaat ?

**Antwoord:**  
Menggranulaat dient te worden geleverd. Het bestek wordt aangepast.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**  
22 apr 2026

**Percelen:**  
P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad  
P2 Perceel 2 (Maashorst)  
P3 Perceel 3 (Oss)

**Ref.nr.**  
**31**

**Onderwerp:**  
221216 Aanbrengen straatlaag.

**Vraag:**  
Met vrijgekomen zand?

**Antwoord:**  
Straatzand dient te worden geleverd. Het bestek wordt aangepast.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Beantwoord op:**  
22 apr 2026

**Percelen:**  
P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad  
P2 Perceel 2 (Maashorst)

P3 Perceel 3 (Oss)

**Ref.nr.**  
32

**Onderwerp:**  
231010 Toegankelijk maken verdekte put.

**Vraag:**

"De post betreft het opzoeken en tijdelijk toegankelijk maken van een verdekte put ten behoeve van rioolwerkzaamheden, inclusief grond# en straatwerk. Aangezien de omvang van het ontgraven direct bepalend is voor de kosten, verzoeken wij u aan te geven of de werkzaamheden kunnen worden begrensd door het benoemen van een maximale ontgravingshoogte, zodat sprake is van een eenduidige en kostenhomogene post."

**Antwoord:**

De inschrijver dient uit te gaan van 30 cm.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

22 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad)  
P2 Perceel 2 (Maashorst)  
P3 Perceel 3 (Oss)

**Ref.nr.**  
33

**Onderwerp:**  
312 TIJDELIJK AFSLUITEN RIOOL

**Vraag:**

"Het toepassen van afsluiters in ronde buizen t/m 600 mm en eivormige buizen t/m 400/600 mm wordt geacht bij alle werkzaamheden te zijn inbegrepen.

We begrijpen dat dit van toepassing is t.b.v. het reinigen en inspecteren, echter voor het uitvoeren van de rioolrenovatiewerkzaamheden is dit een ander geval. Graag zien wij dat er 1 post toegevoegd wordt voor het toepassen van rioolafsluiters (t/m Ø600mm en 400/600mm) "

**Antwoord:**

Het toepassen van afsluiters t/m rond 600 mm en EI 400/600 mm dient in de prijs inbegrepen te zijn.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

22 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad)

P2 Perceel 2 (Maashorst)

P3 Perceel 3 (Oss)

**Ref.nr.**

34

**Onderwerp:**

312 TIJDELIJK AFSLUITEN RIOOL

**Vraag:**

"In het bestek is geen onderscheid gemaakt tussen het toepassen van rioolafsluiters ten behoeve van reinigings# en inspectiewerkzaamheden enerzijds en rioolrenovatiewerkzaamheden anderzijds, terwijl deze werkzaamheden qua aard, duur en inzet wezenlijk van elkaar verschillen. Kunt u bevestigen of hiervoor afzonderlijke posten kunnen worden opgenomen voor het toepassen van rioolafsluiters ten behoeve van reinigings# en inspectiewerkzaamheden, zodat deze werkzaamheden eenduidig en kostenhomogeen kunnen worden geprijsd?"

**Antwoord:**

Het toepassen van afsluiters t/m rond 600 mm en EI 400/600 mm dient in de prijs inbegrepen te zijn.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

22 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad)

P2 Perceel 2 (Maashorst)

P3 Perceel 3 (Oss)

**Ref.nr.**

35

**Onderwerp:**

832010 Puin en hard/vast materiaal vervoeren.

**Vraag:**

Voor wie zijn de acceptatiekosten?

**Antwoord:**

Overeenkomstig artikel 01.17.06 lid 02 van de Standaard zijn de acceptatiekosten voor rekening

van de aannemer.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

22 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad

P2 Perceel 2 (Maashorst)

P3 Perceel 3 (Oss)

**Ref.nr.**  
**36**

**Onderwerp:**

833010 Wortels vervoeren.

**Vraag:**

Voor wie zijn de acceptatiekosten?

**Antwoord:**

Overeenkomstig artikel 01.17.06 lid 02 van de Standaard zijn de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

22 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad

P2 Perceel 2 (Maashorst)

P3 Perceel 3 (Oss)

## Mededelingen

**Ref.nr.**  
**M1**

**Onderwerp:**

• Deel 3 artikel 01.05.01

**Inhoud mededeling:**

- Deel 3 artikel 01.05.01 is gewijzigd zie RAW-nota

**Aangemaakt op:**

22 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad

P2 Perceel 2 (Maashorst)

P3 Perceel 3 (Oss)

**Ref.nr.**  
**M2**

**Onderwerp:**

Deel 3 artikel 01.21.10

**Inhoud mededeling:**

Deel 3 artikel 01.21.10 is vervallen, zie RAW-nota

**Aangemaakt op:**

22 apr 2026

**Percelen:**

P1 Perceel 1 (Bernheze, Boekel en Meierijstad

P2 Perceel 2 (Maashorst)

P3 Perceel 3 (Oss)