

Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting en lantaarns VRI
Aanbestedende Dienst: Gemeente Meierijstad
Referentie: 2026-4023
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
45 PvE Elektrotechnische eigenschappen p2

Vraag:
"In het PvE is opgenomen: "Maximale stuurstroom driver: 350 mA voor armaturen op 4 m masten, overig geen."

In het PvE en bestek is echter niet nader gespecificeerd welke armatuurtypes (A/B/C of vergelijkbaar) op 4 m masten toegepast dienen te worden.

Kunt u specificeren welke armatuurtypes binnen deze eis op 4 m masten van toepassing zijn, zodat duidelijk is welke configuratie (type en driverinstelling) per masthoogte moet worden gehanteerd?"

Antwoord:
"De eis voor de maximale stuurstroom van 350 mA betreft slechts het armatuur aangeboden voor bestekpost 402010 - type A conform 'Bijlage - Functionele lichtberekening Type A'.

Daarmee geldt deze eis dus niet voor de armaturen aangeboden in BP 402020 en 402030 (resp. type B en type C)."

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
6 mei 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting en lantaarns VRI

Ref.nr. **Onderwerp:**
46 Vervolg vraag 44

Vraag:
Welke bestekposten vallen volgens opdrachtgever onder het gepland werk, zodat dit ook voor alle inschrijvers duidelijk is?

Antwoord:

Gepland werk is al het werk dat u vooraf in kunt plannen en die niet op basis van incidenten op afroep waarvoor u op elk moment van de dag beschikbaar moet zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

6 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting en lantaarns VRI

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Vervolgvrage 40 /4.2.1.3 Plan van Aanpak/ Bijlage 11

Vraag:

In Bijlage 11 staat nu dat men het plan van aanpak bij indiening moet inleveren. Klopt het dat dit pas na opvraag 5 werkdagen moet, zoals in de leidraad 4.2.1.3 beschreven?

Antwoord:

De opdrachtgever benadert partijen altijd telefonisch na aanbesteding en geeft dan aan een PVA te willen ontvangen voor het verificatiegesprek. Hoewel dit telefoongesprek geen formele voorgenomen gunning is, is het wel het signaal aan de beoogd winnaar om het PVA op te stellen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

6 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting en lantaarns VRI

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Vervolgvrage 36

Vraag:

De "Format Aantoonbaarheid eisen armaturen" is niet bewerkbaar en bevat eisen die niet in "NVI 1 verwerkt - Bijlage - Functionele specificaties leverantie armaturen" bijvoorbeeld "afschermingskap voor armatuur beschikbaar".

Antwoord:

"Het 'Format Aantoonbaarheid eisen armaturen' is gedeeld als concept, zoals aangegeven in de beantwoording van vraag 36.

De eisen zoals gesteld in bijlage 'functionele specificaties leverantie armaturen' blijft voor het aanbieden van armaturen dan ook leidend.

Zoals aangegeven in de beantwoording van vraag 36 wordt het 'Format aantoonbaarheid eisen armaturen' slechts bij de beoogd winnaar opgevraagd en de betreffende partij zal bij deze uitvraag een definitieve versie van dit format ontvangen."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

6 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting en lantaarns VRI

Ref.nr.
49

Onderwerp:

NVI 1 verwerkt - Bijlage - Functionele specificaties leverantie armaturen, kopje vormgeving:

Vraag:

Kegelarmatuur geschikt voor topdiameter tussen 60 en 76mm. Dient het opzetstuk geschikt te zijn voor beiden topdiameter? Of wordt bij de uitvraag de opzetdiameter 60mm of 76mm uitgevraagd?

Antwoord:

"De gestelde eis wordt aangepast. U kunt er vanuit gaan dat alle masten een topdiameter hebben van 60mm. Hiermee wordt de eis aangepast naar:

- Geschikt voor mastbevestiging op mast met topdiameter van 60mm;

U hoeft dus in uw inschrijving geen rekening te houden met een afwijkende topdiameter."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

6 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting en lantaarns VRI

Ref.nr.

50

Onderwerp:

NVI 1 verwerkt - Bijlage - Functionele specificaties leverantie armaturen, Efficiëntie in onderhoud en toekomstbestendigheid:

Vraag:

Wat wordt verstaan onder "Geen uitstekende delen t.b.v. reinigen exterieur"? Vooral gezien het opzetstuk, Zhaga en OLC allen uitstekende delen zijn die het reinigen belemmeren.

Antwoord:

De gestelde eis heeft betrekking op alle onderdelen van het daadwerkelijke armatuur (zoals koelribben). Daarmee dienen deze afwijkende vormen niet buiten de contour van het armatuur uit te steken. Onderdelen die later zijn aangebracht, zoals de OLC of de afdekdop van de Zhaga connector aan de onderzijde van het kofferarmatuur hebben geen betrekking op deze eis omdat deze geen inherent deel uitmaken van het armatuur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

6 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting en lantaarns VRI

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Klic melding

Vraag:

We verzoeken u conform de RAW systematiek een bestekpost toe te voegen voor het verzorgen van een Klic melding. Uit de aanbestedingsstukken is niet op te maken waar de daadwerkelijke werkzaamheden zullen plaatsvinden (Bijvoorbeeld voor werkzaamheden aan twee opeenvolgende masten volstaat doorgaans een enkele Klic melding).

Antwoord:

Het verzorgen van een KLIC-melding is opgenomen in de raamovereenkomst als post 612610: 'Uitvoeren KLIC-melding'. Hierbij is een fictieve hoeveelheid van 600 stuks opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

6 mei 2026

Percelen:

P1 Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting en lantaarns VRI