

Algemene informatie

Aanbesteding:	Aanleg, renovatie en ontmantelen en onderhoud sportvelden De Wolfskamer Huizen
Aanbestedende Dienst:	Gemeente Huizen
Referentie:	25NW77101-01
Toelichting:	-

Vraag en antwoord

Ref.nr.	Onderwerp:
1	Extreme onvoorziene prijsstijgingen

Vraag:

Kunt u aangeven op welke wijze opdrachtgever omgaat met extreme en aantoonbaar onvoorziene prijsstijgingen van materialen, energie en transport, alsmede sterk fluctuerende levertijden, die zich voordoen vóór, tijdens en na de aanbestedingsprocedure, en die redelijkerwijs niet door inschrijvers konden worden voorzien of verdisconteerd in de aanneemsom?

Wordt in dit kader toepassing gegeven aan paragraaf 47 UAV 2012 (kostenverhogende omstandigheden), dan wel aan een andere vorm van compensatie of risicoverdeling?

Daarnaast vernemen wij graag hoe opdrachtgever omgaat met gevolgen voor de planning indien materialen als gevolg van schaarste of marktomstandigheden buiten de invloedssfeer van de aannemer te laat of niet geleverd kunnen worden. Kan in dergelijke gevallen aanspraak worden gemaakt op termijnverlenging conform paragraaf 8 lid 5 UAV 2012, dan wel op andere passende afspraken?

Antwoord:

In dit kader kan tijdens de uitvoering, in overleg met de opdrachtgever, toepassing worden gegeven aan paragraaf 47 UAV 2012. Vooral nog wordt hiervoor in dit bestek geen regeling opgenomen. In de werkomschrijving voor het onderhoud na de aanleg is een indexeringsregeling opgenomen. Daarnaast is de in het bestek opgenomen oplevertermijn leidend, waarbij in overleg met de opdrachtgever toepassing kan worden gegeven aan paragraaf 8 UAV 2012 indien de werkzaamheden geheel buiten de invloedssfeer van de aannemer om uitlopen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 apr 2026

Percelen:

P1 Aanleg, renovatie en ontmantelen sportvelden De Wolfskamer Huizen

P2 Onderhoud sportvelden De Wolfskamer Huizen

Ref.nr.	Onderwerp:
2	Bestek deel 3, paragraaf 71 22 02

Vraag:

Bestek deel 3, paragraaf 71 22 02 (Eisen toplaag voetbalvelden 2 SV en 4 en 5 HSVC)

In de materiaaltechnische eisen voor het kunstgrasveld vermeldt u:

“Het kunstgrasstype dient te bestaan uit gefibrilleerde en getextureerde vezels.”

Deze eis is product- en configuratiegebonden geformuleerd en leidt er in de praktijk toe dat alternatieve (mineraal ingevulde) kunstgrassystemen met andere, maar gelijkwaardige en in de markt algemeen geaccepteerde vezelconfiguraties worden uitgesloten. Hierdoor ontstaat een feitelijke beperking van de mededinging.

Wij achten deze formulering niet in overeenstemming met de aanbestedingsrechtelijke kaders, in het bijzonder:

artikel 1.10 lid 1 Aanbestedingswet 2012 (gelijkheids-, non discriminatie- en transparantiebeginsel); artikel 2.76 Aanbestedingswet 2012, waarin is bepaald dat technische specificaties bij voorkeur prestatiegericht worden geformuleerd en niet mogen verwijzen naar een specifieke herkomst, werkwijze of product, tenzij objectief gerechtvaardigd en met toevoeging “of gelijkwaardig”; de Gids Proportionaliteit, die voorschrijft dat eisen niet verder mogen gaan dan noodzakelijk voor het bereiken van het beoogde doel.

Verzoek:

Wij verzoeken u deze eis te laten vervallen en te vervangen door prestatie-eisen, gebaseerd op de geldende normen en richtlijnen van KNVB en NOC*NSF, zodat alle marktpartijen gelijkwaardig kunnen inschrijven met systemen die aantoonbaar voldoen aan de gevraagde prestaties.

Antwoord:

In het bestek zijn prestatie-eisen opgenomen in de zin dat de sportvloer op de Sportproductenlijst dient te zijn opgenomen met de status Goedgekeurd. Daarmee dient de sportvloer te voldoen aan de normen en richtlijnen zoals bepaald door KNVB en/ of NOC*NSF. Daarnaast zijn ook technische eisen opgenomen, omdat daarmee wordt uitgevraagd op de kwaliteit van de sportvloer. De opdrachtgever en de verenigingen wensen onder andere een sportvloer die is opgebouwd uit een combinatie van gefibrilleerde en getextureerde kunstgrasvezels met een bepaald gewicht. Sportvloeren die aan de eisen zoals genoemd in het bestek voldoen komen in aanmerking.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 apr 2026

Percelen:

P1 Aanleg, renovatie en ontmantelen sportvelden De Wolfkamer Huizen

P2 Onderhoud sportvelden De Wolfkamer Huizen

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

De specificatie van het kunstgrassysteem op pagina 72 (Zware Minerale) zijn zodanig specifiek omschreven, dat enkel 1 leverancier kan voldoen. Hiermee wordt marktwerking geblokkeerd en kunnen meerdere inschrijvers niet voldoen. Op de sportproductenlijst van NOC&NSF zijn twee zware minerale systemen met de status goedgekeurd. Domo Ascari en de Fieldturf HD. Om marktwerking te behouden verzoeken wij beide toe te laten.

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 apr 2026

Percelen:

P1 Aanleg, renovatie en ontmantelen sportvelden De Wolfskamer Huizen

P2 Onderhoud sportvelden De Wolfskamer Huizen

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Garantie spreekt over jaarlijks het veld inspecteren. Kunt u hier een post voor opnemen?

Antwoord:

Deze posten zijn opgenomen in het onderhoudscontract, zie Inschrijvingsstaat Onderhoud, posten 111310 en 112310.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 apr 2026

Percelen:

P1 Aanleg, renovatie en ontmantelen sportvelden De Wolfskamer Huizen

P2 Onderhoud sportvelden De Wolfskamer Huizen

Ref.nr.**Onderwerp:**

5 Bestek

Vraag:
Kunt u bij veranderingen van bestek na nota een nieuw RSX meesturen?

Antwoord:
Bij wijze van service wordt bij de nota een nieuw RSX-bestand meegestuurd van het originele bestek inclusief de nota van inlichtingen. Dit RSX-bestand heeft geen juridische status.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
1 apr 2026

Percelen:
P1 Aanleg, renovatie en ontmantelen sportvelden De Wolfskamer Huizen
P2 Onderhoud sportvelden De Wolfskamer Huizen

Ref.nr.
6 **Onderwerp:**
Bestek

Vraag:
Is er een grondbalans van het gehele werk?

Antwoord:
Bij de nota van inlichtingen wordt een grondbalans ter inlichting aan het bestek toegevoegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
1 apr 2026

Percelen:
P1 Aanleg, renovatie en ontmantelen sportvelden De Wolfskamer Huizen
P2 Onderhoud sportvelden De Wolfskamer Huizen

Ref.nr.
7 **Onderwerp:**
Bestek

Vraag:

Wordt er geen drainage aangebracht in de drie velden?

Antwoord:

Nee, er wordt geen drainage aangebracht, de zandondergrond is zeer waterdoorlatend. Afstromend water kan ook worden opgevangen in een aan te leggen wadi.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 apr 2026

Percelen:

P1 Aanleg, renovatie en ontmantelen sportvelden De Wolfskamer Huizen
P2 Onderhoud sportvelden De Wolfskamer Huizen

Ref.nr.
8

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Zijn de velden HSV 4 en 5 al ontgraven ?

Antwoord:

Nee, de cunetten voor verhardingen en sportvelden worden door een derde ontgraven, vanaf het moment dat de velden beschikbaar zijn, zoals genoemd in deel 1 van het bestek. De ontgraving geschiedt door een derde, onder coordinatie van de aannemer van onderhavig bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 apr 2026

Percelen:

P1 Aanleg, renovatie en ontmantelen sportvelden De Wolfskamer Huizen
P2 Onderhoud sportvelden De Wolfskamer Huizen

Ref.nr.

Onderwerp:

9

Bestek

Vraag:

Kan tijdens de ontmanteling van veld SV 4 het zand niet gelijktijdig naar nieuwe veld worden gereden?

Antwoord:

Dat is wel de bedoeling. De onderbouw (zand) wordt ontgraven volgens bestekspost 228310 en vervoerd naar veld 2 SV volgens bestekspost 232220.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 apr 2026

Percelen:

P1 Aanleg, renovatie en ontmantelen sportvelden De Wolfkamer Huizen

P2 Onderhoud sportvelden De Wolfkamer Huizen

Ref.nr.
10

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen en de aanhoudende onzekerheid in het Midden-Oosten, maken wij ons zorgen over de mogelijke impact hiervan op de projectkosten.

Specifiek voorzien wij risico's op het gebied van fluctuerende transporttarieven en onvoorziene prijsstijgingen van grondstoffen.

Om deze risico's beheersbaar te houden en de voortgang van het werk niet in gevaar te brengen, verzoeken wij u om voor dit project een stelpost op te nemen.

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 apr 2026

Percelen:

P1 Aanleg, renovatie en ontmantelen sportvelden De Wolfskamer Huizen

P2 Onderhoud sportvelden De Wolfskamer Huizen

Ref.nr.
11

Onderwerp:

25NW77101BE-01 Bestek deel 3 01 04 02

Vraag:

Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening; het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing. In verband met de huidige geopolitieke situatie verzoeken wij u met klem om de risicoregeling en daarmee de verrekening van loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen wél van toepassing te stellen, mogelijke prijsverhogingen zijn momenteel niet in te schatten. Door de regeling uit te sluiten legt u een enorm risico bij de aannemer.

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 apr 2026

Percelen:

P1 Aanleg, renovatie en ontmantelen sportvelden De Wolfskamer Huizen

P2 Onderhoud sportvelden De Wolfskamer Huizen

Ref.nr.
12

Onderwerp:

25NW77101BE-01 Bestek deel 2.2 BP 454020

Vraag:

u geeft in deze post aan dat er 80 m1 klemsysteem bocht aangebracht dient te worden. Onzes inziens is dit niet juist, kunt u dit aanpassen naar de juiste hoeveelheid resultaatsverplichting?

Antwoord:

De hoeveelheid is niet juist. Bestekspost 454020 wordt aangepast naar 48 m1. Daarbij wordt bestekspost 454010 aangepast naar 654 m1, bestekspost 354010 aangepast naar 327 m1 en bestekspost 354020 aangepast naar 24 m1. Daarnaast wordt er een post toegevoegd voor het aanbrengen van klemgoten op de Amrabat-courts.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 apr 2026

Percelen:

P1 Aanleg, renovatie en ontmantelen sportvelden De Wolfskamer Huizen

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Vragen voor de nota van inlichtingen

Vraag:

In het bestek is opgenomen dat de risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard RAW Bepalingen niet van toepassing is, waarmee het risico van prijsstijgingen volledig bij de opdrachtnemer wordt gelegd.

Gezien de huidige en sterk fluctuerende brandstofprijzen, alsmede het feit dat brandstof een substantieel kostenbestanddeel vormt voor transport, materieel en uitvoering, achten wij dit risico disproportioneel en buiten de invloedssfeer van de aannemer.

Kunt u aangeven op welke wijze de opdrachtgever omgaat met (tussentijdse) stijgingen van brandstofprijzen tijdens de uitvoering?

En bent u bereid:

- óf de risicoregeling alsnog van toepassing te verklaren,
- óf een separate verrekenregeling / stelpost voor brandstof# of dieseltoloeslagen op te nemen, zodat onvoorziene en niet#beïnvloedbare kostenstijgingen op een evenwichtige wijze kunnen worden verrekend?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 apr 2026

Percelen:

P1 Aanleg, renovatie en ontmantelen sportvelden De Wolfskamer Huizen

P2 Onderhoud sportvelden De Wolfskamer Huizen

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Profileren/ vlakheid onderzijde cunet ontgraven door derde

Vraag:

Aanpassing vanwege de opdrachtgever.

Antwoord:

Er worden besteksposten toegevoegd voor het profileren/ realiseren van de vlakheid van de bodem van het door derden uitgegraven cunet voor de sportvelden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 apr 2026

Percelen:

P1 Aanleg, renovatie en ontmantelen sportvelden De Wolfskamer Huizen

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Vrijkomend zand uit veld 4 SV hergebruiken in veld en verhardingen veld 2 SV

Vraag:

Aanpassing vanwege opdrachtgever.

Antwoord:

Het cunetzand voor de verhardingen rond veld 2 SV wordt uit veld 4 SV gewonnen en hoeft niet te worden geleverd. Diverse besteksposten worden aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

1 apr 2026

Percelen:

P1 Aanleg, renovatie en ontmantelen sportvelden De Wolfskamer Huizen