

Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst levering gebakken en betonnen verhardingsmaterialen
Aanbestedende Dienst: Gemeente Amstelveen
Referentie: I&A_2026_0021
Toelichting:
Aanvullende nota obv vragen maatvoering

Vraag en antwoord

Ref.nr. 66
Onderwerp: Maatvoering n.a.v vraag .31, 45, 54 & 61

Vraag:

Naar aanleiding van uw reacties op de vragen 31, 45, 54 en 61 betreffende de minimale maatvoering blijft onduidelijkheid. Conform de BRL 2360 is dit voor de hoogte van de WF en DF 80mm. deze maatvoering wordt al een aantal jaren gevoerd in de markt en is de standaard. Realiseert u zich door de minimale maatvoering van 85mm te handhaven u alle inschrijvers uitsluit van deelname!
Wij vragen u alsnog deze aan te passen en duidelijkheid te geven?

Antwoord:

De aanbestedende dienst bevestigt dat voor dik- en waalformaten een minimale hoogte van 80 mm wordt geaccepteerd, conform BRL 2360, mits de producten aantoonbaar voldoen aan de vereiste sterkte- en belastingseisen en beschikken over een geldig KOMO-certificaat. Hiervoor zal het PvE en het inschrijfformulier dienovereenkomstig worden aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

8 mei 2026

Percelen:

P1 Gebakken verhardingsmateriaal

P2 Betonnen verhardingsmateriaal