

Algemene informatie

Aanbesteding: Verwijderen Asbestvilt meterkasten regio Enschede
Aanbestedende Dienst: Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Referentie: ITR1000933
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Technische bekwaamheid

Vraag:

In de offerteaanvraag staat de eis opgenomen voor een VCA** certificaat. Ik begrijp deze eis voor een hoofdaannemer die beide percelen zou aanbieden, maar voor een bedrijf wat enkel op perceel 1 inschrijft lijkt me dit een overdreven eis. Er is immers ook geen sprake van onderaanneming bij enkel uitvoering van asbestinventarisaties en asbestgerelateerde onderzoeken.

Wij stellen voor bij inschrijving voor enkel perceel 1 VCA* als eis op te nemen ipv VCA**. Uiteraard blijft het hebben van een VCA-VOL voor uitvoerend personeel van toepassing.

Antwoord:

Als je alleen op perceel 1 inschrijft is een VCA* voldoende.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 mrt 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Inventarisatie

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Kerncompetenties perceel 1

Vraag:

Bij de kerncompetenties van perceel 1 staat bij kerncompetentie 2 het volgende: Kerncompetentie 2: Ervaring hebben met het aanleveren aan en analyseren van materiaal- en kleefmonsters (via SEM /PLM-analyse) conform NEN 2991 door een laborant binnen een kort tijdsbestek (bij voorkeur 48 uur).

Aangezien het analyseren van de genoemde materiaal- en kleefmonsters een activiteit is van een geaccrediteerd laboratorium stellen wij voor deze kerncompetentie aan te passen. Ook betreft de vingerende analysenorm voor materiaalmonsters de NEN5896.

Wij stellen voor deze kerncompetentie als volgt aan te passen:

Kerncompetentie 2: Ervaring hebben met het aanleveren aan en het laten analyseren van materiaal- en kleeftmonsters (via SEM/PLM-analyse) conform NEN 5896 en NEN 2991 door een geaccrediteerd laboratorium binnen een kort tijdsbestek (bij voorkeur 48 uur).

Antwoord:

Wij hanteren uitsluitend NEN 2991, aangezien het uitgangspunt het veilig betreden van de meterkast is.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

31 mrt 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Inventarisatie

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Eisen aan de inschrijver

Vraag:

Bij de eisen aan de inschrijver is voor de inventarisaties de eis opgenomen dat de sectorale asbestopleidingen (module 1 en 4) gevolgd dienen te zijn.

Kan hierover, ten behoeve van een level playing field voor inschrijvers voor enkel perceel 1, worden opgenomen dat deze asbestopleidingen kunnen worden gevolgd bij de bedrijfsschool van Enexis en gevolgd dienen te zijn voorafgaand aan definitieve gunning?

Antwoord:

Voor inschrijvers die uitsluitend inschrijven op perceel 1 kan worden opgenomen dat de sectorale asbestopleidingen (module 1 en 4) vóór definitieve gunning afgerond moeten zijn. Deze opleidingen kunnen worden gevolgd via Enexis of via andere erkende opleiders, zoals OOF/NWB. <https://www.oof.nl/nwb/overzicht-opleidingen>

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

30 mrt 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Inventarisatie

P2 Perceel 2 Saneren en vrijgave

Ref.nr.

4

Onderwerp:

UEA

Vraag:

Bij het invullen van de UEA in TenderNed wordt gevraagd welke uitsluitingsgronden NIET van toepassing zijn en deze aan te vinken.

In het uiteindelijk te genereren document komen deze vinkjes echter te staan als zijnde zaken die als uitsluitingsgrond WEL van toepassing zijn.

Kan dit aangepast worden zodat het document juist wordt gegenereerd?

Antwoord:

Als je het document opent vanuit mijn downloads en het als PDF opent, worden de blokjes zichtbaar.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

31 mrt 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Inventarisatie

P2 Perceel 2 Saneren en vrijgave

Ref.nr.

5

Onderwerp:

GC4

Vraag:

IN GC4 wordt gesproken over een all-in prijs incl. monstername, analyse, etc.

Dat is begrijpelijk als het gaat om materiaalmonsters met analyse conform NEN5896, maar is voor additionele SEM kleefmonsters conform NEN2991 niet reëel. De analysekosten van dergelijke monsters zijn immers vele malen hoger dan die van de standaard materiaalmonsters.

Voorstel is om dit aan te passen zodat er voor SEM kleefmonsters een apart verrekenbaar tarief kan worden opgegeven.

Uitgangspunt hierbij zou dan zijn om deze gelijktijdig te nemen met de asbestinventarisatie zodat monstername hiervan gedekt is in het eerder genoemde all-in tarief, tenzij er sprake is van een verontreiniging anders dan afkomstig vanuit de HAS-kast.

Antwoord:

Voor het asbestvilt in de meterkast werken wij op basis van bronkennis met een broncode uit het bronnenboek. Dit is afgestemd met en akkoord bevonden door de NLA. Enexis beschikt over een omvangrijke set analyserapporten waaruit is bevestigd dat de bron voldoende is geïdentificeerd. Aanvullende materiaalmonstername is daarom niet vereist.

Wel wordt elke meterkast geschouwd om vast te stellen of naast het bekende asbestvilt nog andere asbesttoepassingen aanwezig zijn.
SEM#kleefmonsters conform NEN 2991 worden altijd uitgevoerd. Dit is een vaste veiligheidsmaatregel om voorafgaand aan werkzaamheden te bevestigen dat geen asbestvezelverontreiniging aanwezig is.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

31 mrt 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Inventarisatie

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Offerteaanvraag: 2.2 Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Vraag:

In paragraaf 2.2 van de offerteaanvraag staat de volgende zin:
Het UEA is een invulbaar pdf-bestand en treft u aan als 1 - Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..
Er lijkt hier een fout in het bestand te zitten. Kan dit worden aangepast?

Antwoord:

Graag verzoeken wij u contact op te nemen met TenderNed. Vanuit onze kant is het document correct en volledig gepubliceerd.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

31 mrt 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Inventarisatie

P2 Perceel 2 Saneren en vrijgave

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Indexering

Vraag:

Op pagina 22 van de offerteaanvraag wordt onder hoofdstuk Perceel 2 de toegestane jaarlijkse indexering beschreven. Wij kunnen in het document geen bepaling vinden over indexering voor Perceel 1.

Kunt u bevestigen of dezelfde indexeringsregeling ook voor Perceel 1 geldt? Indien dit niet het geval is, welke indexeringsregeling is dan van toepassing op Perceel 1?

Antwoord:

Indexatie is van toepassing op beide percelen.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

31 mrt 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Inventarisatie

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Planning

Vraag:

In de offerteaanvraag staat: "Onderhandelingsgesprekken (Nota van Inlichtingen 2): 21 april 2026 17:00 uur." In de planning op TenderNed staat echter: "Vragenronde 1 inschrijffase: einddatum 21 april 2026 23:59 uur."

Daarnaast staat in TenderNed: "Vragenronde 1 inschrijffase: bekendmaken Nota van Inlichtingen maandag 27 april." Deze datum valt op Koningsdag.

Kunt u aangeven welke datum en tijd leidend zijn?

Antwoord:

We hebben de offerte planning en de planning in TenderNed gecontroleerd en gecorrigeerd. Er is hierover een bericht verstuurd naar alle inschrijvers. Het document met de planning is toegevoegd aan de documenten op TenderNed.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Inventarisatie

P2 Perceel 2 Saneren en vrijgave

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Planning

Vraag:

Op TenderNed staat in de planning: "versturen voorgenomen gunningsbeslissing 22 mei 2026" en "definitieve gunning vrijdag 12 juni 2026.

In de leidraad staat echter: gunningsbeslissing 12 juni 2026.

Kunt u aangeven welke planning leidend is?

Antwoord:

Voornemen tot gunning staat gepland op 22 mei en definitieve gunning op 12 juni zoals ook in TenderNed staat. Zie ook de geüploade verduidelijking planning bij de documenten.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Inventarisatie

P2 Perceel 2 Saneren en vrijgave

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Planning

Vraag:

Op TenderNed staat in de planning: "Vragenronde 1 aanmeldfase: publiceren Nota van Inlichtingen maandag 6 april." Deze datum valt op Tweede Paasdag.

Gezien het feit dat deze datum op een nationale feestdag valt en inschrijvers na publicatie van de Nota van Inlichtingen nog voldoende tijd moeten hebben om de ontvangen informatie te verwerken in hun inschrijving, verzoeken wij de deadline voor het indienen van de eerste inschrijving te verschuiven, zodat er minimaal 10 dagen beschikbaar zijn tussen publicatie van de Nota van Inlichtingen en de eerste inschrijfdeadline.

Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, graag uw toelichting.

Antwoord:

We hebben de vragen van deze eerst Nvl op 2 april gepubliceerd zodat u voldoende tijd hebt voor het indienen van uw eerste inschrijving.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Inventarisatie

P2 Perceel 2 Saneren en vrijgave

Ref.nr.

11

Onderwerp:

GC4 (vervolg op vraag 5)

Vraag:

Hoeveel SEM kleefmonsters worden er geacht in de all-in prijs te worden opgenomen?

Antwoord:

minimaal 2 op horizontale vlakken

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

31 mrt 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Inventarisatie

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Kerncompetenties perceel 1 (vervolg op vraag 2)

Vraag:

Het spreekt voor zich dat het gaat om kleefmonsternamen conform NEN2991.

In de kerncompetentie staat nu echter dat deze ziet op het nemen en analyseren van deze kleefmonsters. Het nemen zal gebeuren door een DIA van het asbestinventarisatiebedrijf, maar de analyse zal plaatsvinden bij een geaccrediteerd laboratorium. Hierom het verzoek dit overeenkomstig aan te passen in het laten analyseren door een geaccrediteerd laboratorium ipm

het zelf analyseren zoals het er nu staat. Het zou immers betekenen dat enkel een asbestinventarisatiebedrijf die ook een eigen laboratorium heeft zou kunnen inschrijven.

Voorstel tot aanpassing:

Kerncompetentie 2: Ervaring hebben met het aanleveren aan en het laten analyseren van materiaal- en kleeftmonsters (via SEM/PLM-analyse) conform NEN 5896 en NEN 2991 door een geaccrediteerd laboratorium binnen een kort tijdsbestek (bij voorkeur 48 uur).

Antwoord:

Als u voor het nemen van deze monsters gebruik maakt van een andere partij, dan kunt u dit toelichten in het referentieformulier. Dit betekent wel dat u deze partij als derde moet meenemen in uw aanbieding. Let op, deze partij moet dan ook een UEA invullen en ondertekenen. We passen de kerncompetentie niet aan.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Inventarisatie

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Gunningscriterium 4 Prijs per inventarisatierapport

Vraag:

Bij Gunningscriterium 4 Prijs per inventarisatierapport staat dat de inschrijver een vaste prijs per inventarisatierapport dient op te geven. In de offerteaanvraag is echter niet aangegeven waar deze prijs moet worden ingevuld of aangeleverd.

Ook in TenderNed zien wij hiervoor geen apart invulveld of prijzenblad terug.

Kunt u aangeven op welke wijze en op welke plaats de prijs per inventarisatierapport moet worden opgegeven?

Antwoord:

In de gunningfase is hiervoor ruimte in TenderNed waar u dit bedrag kunt opgeven. Bij de eerste inschrijving vragen wij aan de inschrijvers de prijzen voor perceel 1 en/of 2 (bij perceel 2 is dit gunningscriterium 5) op te nemen in een word document en deze te uploaden bij de overige documenten.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Inventarisatie

P2 Perceel 2 Saneren en vrijgave

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Opdrachtnemers per perceel

Vraag:

In paragraaf 1.2.1 staat dat u voor perceel 1 twee opdrachtnemers selecteert. Echter staat in 1.2.3 dat u de wachtkamerovereenkomst in perceel 1 afsluit met de nummer 2 en voor perceel 2 met de nummer 3. Volgens ons zou dit andersom moeten zijn. Graag uw toelichting.

Antwoord:

Dankjewel, het staat inderdaad verkeerd om in de offerte aanvraag. We hebben de tekst aangepast en een nieuwe versie 3.0. We hebben de gewijzigde tekst in rood gearceerd.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Inventarisatie

P2 Perceel 2 Saneren en vrijgave

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Paragraaf 2.1

Vraag:

Dient de gehele inschrijving opnieuw ingediend te worden na de onderhandelingsgesprekken, of alleen de gewijzigde documenten? Graag uw toelichting.

Antwoord:

Alle gunningscriteria moeten opnieuw ingediend worden bij de definitieve inschrijving. Tijdens de onderhandelingsgesprekken en in de daarop volgende nota zorgen we nog voor een goede instructie.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Inventarisatie

P2 Perceel 2 Saneren en vrijgave

Ref.nr.
16

Onderwerp:

Nota van Inlichtingen 3

Vraag:

In 2.1 geeft u aan: "Die informatie die van belang is voor alle inschrijvers wordt gedeeld via de Nota van Inlichtingen 3." Wij zien echter geen 3e NVI in de planning. Graag uw toelichting.

Antwoord:

De tekst is aangepast in de offerte bij 2.1. Dit betreft nota 2 en deze staat gepland op 27 april in paragraaf 2.5.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Inventarisatie

P2 Perceel 2 Saneren en vrijgave

Ref.nr.
17

Onderwerp:

Rusland-verklaring

Vraag:

Paragraaf 2.4: Waar dient Inschrijver te bevestigen dat er na eventuele gunning de Rusland-verklaring ingevuld wordt? Is dit automatisch middels de inschrijving?

Antwoord:

Klopt, met deze inschrijving gaat u akkoord met deze voorwaarden. We hebben de tekst in paragraaf 2.4 hierop aangepast.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Inventarisatie

P2 Perceel 2 Saneren en vrijgave

Ref.nr.
18**Onderwerp:**

2.10

Vraag:

Graag uw bevestiging dat er op perceel 1 aan de 2 hoogst scorende inschrijvingen wordt gegund.

Antwoord:

We hebben omschreven dat de inschrijver met de beste prijs/kwaliteit verhouding deze opdracht gegund krijgt. Dat betekent dus de gene met de hoogste totaal score op alle criteria. Opdracht gegund krijgt.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 apr 2026

Percelen:

P1 Perceel 1 Inventarisatie

P2 Perceel 2 Saneren en vrijgave