

# Bijlage reparatieverklaring

---

## Project

Opgesteld door:	Frank Houtepen
Datum:	21-10-2025
Referentie:	SO251199
Opdrachtgever:	Buas Breda (Ocean)
Object:	Monseigneur Hopmansstraat 2 Breda
Eventuele opmerking:	

---


## Inspectie

Inspectiebedrijf:	Van Empel Inspecties en Advisering
Referentie rapportage:	PE-SCOPE1220220718B-HER01
Inspectiemethode:	Scope 12


---

## Herstelwerkzaamheden


## Bijlage reparatieverklaring

Pagina	Fotonr.	Herstelfoto	Opmerking
15	3 en 4		Complete vereffening vervangen en juist aangesloten


## Bijlage reparatieverklaring

Pagina	Fotonr.	Herstelfoto	Opmerking
15	5		Alle stekkers vervangen


## Bijlage reparatieverklaring

Pagina	Fotonr.	Herstelfoto	Opmerking
16	10		Alle kabels opnieuw opgebonden


## Bijlage reparatieverklaring

Pagina	Fotonr.	Herstelfoto	Opmerking
16	11 en 12		Klemmen vervangen door vereffeningsklemmen

## Bijlage reparatieverklaring



Pagina	Fotonr.	Herstelfoto	Opmerking
16	7		Alles opnieuw gemonteerd

## Bijlage reparatieverklaring

Pagina	Fotonr.	Herstelfoto	Opmerking
16	8		Alles opnieuw aangesloten




## Bijlage reparatieverklaring


Pagina	Fotonr.	Herstelfoto	Opmerking
			
16	9		Alles opnieuw aangesloten





## Bijlage reparatieverklaring

Pagina	Fotonr.	Herstelfoto	Opmerking
17	13		Alle kabels opnieuw gelegd, incl nieuwe aardkabels op juiste manier

## Bijlage reparatieverklaring

Pagina	Fotonr.	Herstelfoto	Opmerking
			

## Bijlage reparatieverklaring

Pagina	Fotonr.	Herstelfoto	Opmerking
17	14		Alles opnieuw gemonteerd
17	16		Alle klemmen vervangen door vereffeningsklemmen

## Bijlage reparatieverklaring

---

## Bijlage reparatieverklaring

---

### Certificaat

Certificaat van toepassing op inspectie: Nee

Link naar certificaat indien van toepassing:

---

### Voor akkoord herstelwerkzaamheden

Bedrijfsnaam: Jacobs Elektro Groep  
Adres: Minervum 7005  
Postcode / Plaats: 4817 ZL Breda

Verantwoordelijke: Frank Houtepen  
Functie:  
Telefoonnummer:

Datum: 22-10-2025

Handtekening:

