

1e Nota van Inlichtingen behorend bij de Europese aanbesteding "Leverantie pompen en bijbehorende appendages t.b.v. de drukrieteringsgemalen"

De nota van inlichtingen is een aanvulling op de aanbestedingsdocumenten (beschrijvend document met bijlagen). Indien er strijdigheden worden geconstateerd met informatie gegeven in het Beschrijvend document met bijlagen dan preveleert de informatie gegeven in de Nota van Inlichtingen. Deze Nota van Inlichtingen maakt onlosmakelijk deel uit van de aanbestedingsdocumenten.

Ref. Nr.	Fase	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	9. Omschrijving van de werkzaamheden	Is er voor de door een hekwerk afgesloten gemalen een moedersleutel beschikbaar voor deze hekwerken? Of heeft elk hekwerk een aparte sleutel.	Nee, van particuliere hekken hebben we geen sleutels.
2	Inschrijffase	9. Omschrijving van de werkzaamheden	Is het de bedoeling dat opdrachtnemer de pompen bediend en zo ja is er 1 moedersleutel van de pompen beschikbaar welke in bezit blijft tijdens de contractperiode	De Opdrachtnemer zal de pompen moeten bedienen en krijgt een moedersleutel ter beschikking. De medewerker wie de werkzaamheden gaat uitvoeren zal na een bedieningsuitleg een Voldoende Onderricht Persoon (VOP) certificaat ontvangen.
3	Inschrijffase	9. Omschrijving van de werkzaamheden	Is er 1 moedersleutel beschikbaar voor het openen van de de minigemalen	Ja, er zal een moedersleutel ter beschikbaar worden gesteld.
4	Inschrijffase	9. Omschrijving van de werkzaamheden	Zijn er minigemalen waar een verbod op gewichtsoverschrijding en/of is er sprake van een vrachtwagen verbod	Ja, er zijn wegen waar een verbod is op gewichtsoverschrijding.
5	Inschrijffase	9. Omschrijving van de werkzaamheden	Zijn de minigemalen toegankelijk voor 40 tons vrachtwagens	Nee, omdat je bij de meeste minigemalen het particulieren terrein op moet en daar weten we de opbouw van de verharding niet.
6	Inschrijffase	7. Verkeersmaatregelen	Zijn er locaties van minigemalen met benodigde afzettingen aan N-wegen en wegen met een toegestane snelheid van >50km/h	Nee, dit is niet van toepassing.
7	Inschrijffase	6. Veiligheid	Er wordt 1 set Skipper afzettinhouder en borden beschikbaar gesteld door de vrager (Gemeente Zuidplas). Kan dit set permanent in gebruik blijven bij opdrachtnemer tijdens de gehele contractperiode	Ja, deze wordt permanent beschikbaar gesteld mits de werkzaamheden voor onbepaalde tijd wordt onderbroken.
8	Inschrijffase	6. Veiligheid	Dient de opdrachtnemer zelf te voorzien in hijswerktuigen of voorziet vrager (gemeente Zuidplas) daarin	De opdrachtnemer dient zelf te voorzien in hijswerktuigen en puthaken ect..
9	Inschrijffase	PvE - 5. NEN 3140	U benoemt het werken volgens de NEN 3140 richtlijnen en dat een Voldoende Onderricht Persoon (VOP) onze medewerkers instructies geeft. Wij begrijpen dat de gemeente de veiligheid tijdens de werkzaamheden wil waarborgen, kunt u in het verlengde hiervan als inschrijvingseis opnemen dat de medewerkers van de inschrijver tenminste in het bezit zijn van het certificaat "kennis van pompen"?	Nee, dit gaan we niet opnemen als eis.
10	Inschrijffase	Bijlage H - kerncompetentie 2	mag registratieplatform Gisib opgevoerd worden als vergelijkbaar managementprogramma?	Ja
11	Inschrijffase	Bijlage G - overzicht minigemalen	worden de te reinigen mini-gemalen jaarlijks gebundeld per gebied/ polder?	Nee, er wordt risicogestuurd gewerkt.
12	Inschrijffase	PvE - 9.2 Uitvoering	Mag de inschrijver ervan uitgaan dat het reinigen van de pomp middels hoge druk uitgevoerd kan worden zonder de pomp uit de put te hoeven halen?	Ja, in het PVE wordt niet gevraagd om de pomp uit het minigemaal te halen.
13	Inschrijffase	PvE - 9.2 Uitvoering	Moet de pomp uit de put gehaald worden voor controle van de versnijder op vuilafzetting?	Nee.
14	Inschrijffase	PvE -3. Frequentie en onderhoud	Kan de inschrijver in zijn calculatie ervan uitgaan dat er jaarlijks tenminste 200 stuks gemalen gereinigd moeten worden?	In het PVE staat dat ongeveer 25% van de minigemalen jaarlijks worden gereinigd. Dit aantal kan naar boven of naar beneden worden bijgesteld.
15	Inschrijffase	PvE -2 Assets	Kunt u aangeven om hoeveel enkel-of dubbelpomp gemalen het gaat?	Nee, dit kunnen wij nog niet. Het zijn er #10.