



Eindrapportage marktconsultatie

Rijksinkoop samenwerking

Bezoekadres

Rijkskantoor Beatrixpark
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag

Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Gegevens Marktconsultatie	
Titel marktconsultatie	Noodstroompunten met opvang voor mensen met een elektrisch medisch hulpmiddel
Opdrachtgever	Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kenmerk	201865006.028.167
Status	Definitief

Hieronder treft u de eindrapportage van de marktconsultatie

Op 2 april 2026 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een marktconsultatie gepubliceerd. Hierin zijn een aantal vragen gesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Drie marktpartijen hebben gereageerd. Hieronder leest u een algemene en geanonimiseerde samenvatting van de resultaten van de marktconsultatie.

Algemene vragen

Vraag 1

Is de dienst zoals omschreven voor u interessant en kunt u de dienstverlening leveren?

- Kunt u omschrijven hoe u de dienstverlening gaat leveren?
- Als u deze vraag met nee beantwoordt, is het niet nodig om de overige vragen te beantwoorden.

De marktpartijen bevestigen dat de gevraagde dienstverlening voor hen uitvoerbaar en interessant is. Zij beschikken over ervaring en flexibele oplossingen om snel op te schalen in noodsituaties. De aanpak varieert per marktpartij.

Vraag 2

Voor welke kosten zou u de dienstverlening kunnen aanbieden? Kunt u voor het beschikbaar houden van de noodstroom en locatie aangeven:

- Welke kostensoorten verwacht u voor de gehele dienstverlening?
- Welke kostensoorten rekent u voor het gereed hebben staan van de dienstverlening?
- Welke kostensoorten rekent u voor het gebruik van de dienstverlening voor 72 uur?
- Welke factoren hebben de grootste invloed op de totale kosten?
- Kunt u een globale inschatting maken van de totale jaarlijkse kosten voor het gereed hebben staan van de dienstverlening?
- Kunt u een globale inschatting maken van de totale jaarlijkse kosten voor het gebruik van de dienstverlening voor 72 uur?

De marktpartijen geven aan dat de kosten afhangen van diverse factoren, zoals initiële investeringen, vaste jaarlijkse kosten en operationele kosten per inzet. Eén van de marktpartijen geeft aan hiervoor eerst een PvE nodig te hebben.

Vraag 3

Wat heeft u nodig voor de implementatie en een tijdige start van de opdracht?

De marktpartijen geven aan dat voor een tijdige start van de opdracht afstemming met betrokken partijen en duidelijke afspraken ofwel een draaiboek nodig zijn.

Vraag 4

Hoeveel tijd heeft u na het afsluiten van de overeenkomst nodig om de noodstroompunten in te richten (voor zover nodig om deze binnen 2 uur na afroep in te kunnen zetten)?

De marktpartijen geven aan dat na het afsluiten van de overeenkomst enkele maanden nodig zijn om de noodstroompunten in te richten, zodat deze binnen de gestelde termijn (2 uur) operationeel kunnen zijn.

Vraag 5

Welke risico's of onmogelijkheden ziet u?

Eén marktpartij ziet geen risico's, terwijl de andere marktpartijen wel risico's signaleren. De marktpartijen geven aan dat er verschillende risico's en onmogelijkheden kunnen zijn, zoals tijdsdruk bij het vrijmaken van locaties, budgettaire onzekerheden en de noodzaak van multifunctionaliteit.

Vraag 6

Welke informatie heeft u nodig om - bij een Europese aanbesteding - een goede inschrijving te kunnen doen?

De marktpartijen geven aan dat zij voor een goede inschrijving bij een Europese aanbesteding duidelijke specificaties nodig hebben. Waarvan één marktpartij expliciet vraagt om een Programma van Eisen.

Vragen over de noodstroomvoorziening

Vraag 7

Hoe is uw noodstroomvoorziening geregeld of zou dit nog moeten worden aangeschaft?

- Als u **geen** eigen noodstroomvoorziening heeft, zijn er afspraken met andere partij(en) over gebruik van de eventueel aanwezige noodstroomvoorziening?
- Zo ja, hoe is dit geregeld?

Twee marktpartijen geven aan dat de noodstroomvoorziening op verschillende manieren is geregeld. Eén van de marktpartijen heeft geen antwoord gegeven op de vraag. Een van de marktpartijen heeft de noodstroomvoorziening deels al ingericht, terwijl de andere marktpartij nog specifieke apparatuur moeten aanschaffen.

Vraag 8

Hoeveel stroom kan er met uw noodstroomvoorziening op uw locatie worden geleverd?

- En hoeveel mensen met een elektrisch medisch hulpmiddel kunnen daarmee 72 uur geholpen worden?

De marktpartijen geven aan dat hun noodstroomvoorziening voldoende capaciteit heeft om duizenden personen te bedienen. Eén van de marktpartijen heeft geen antwoord gegeven op de vraag.

Vragen over de locatie

Vraag 9

Beschikt u al over een goed toegankelijke locatie waar minimaal 2.000 mensen met een elektrisch medisch hulpmiddel kunnen verblijven gedurende 72 uur?

- Zo ja, waar is deze locatie en hoeveel mensen kunt u maximaal opvangen?

De marktpartijen geven aan dat zij geschikte locaties beschikbaar hebben of kunnen realiseren voor de opvang van minimaal duizenden personen met een elektrisch medisch hulpmiddel gedurende 72 uur. Twee partijen beschikken al over een locatie, terwijl een andere partij huisvesting kan inrichten waar dan ook in het land.

Vraag 10

Hoe is de bereikbaarheid en toegankelijkheid van uw locatie georganiseerd?

De marktpartijen geven aan dat hun locaties goed bereikbaar en toegankelijk zijn.

Vraag 11

Hoe kunt u op deze locatie veilige en betrouwbare noodstroomdistributie verzorgen voor minimaal 2.000 en maximaal 6.000 (medische) stopcontacten?

- Wat heeft u (nog) nodig om dit wel te kunnen doen?

Twee marktpartijen geven aan dat zij veilige en betrouwbare noodstroomdistributie kunnen verzorgen voor minimaal 2.000 en maximaal 6.000 (medische) stopcontacten. Eén marktpartij gebruikt een hybride model, terwijl een andere partij aangeeft dat hiervoor aanpassingen aan het pand nodig zijn, zoals extra elektrapunten en noodstroomaggregaten. De derde marktpartij heeft geen antwoord gegeven op deze vraag.

Afsluitende vraag

Vraag 12

Heeft u nog andere overwegingen, suggesties of lessen uit eerdere projecten die relevant zijn voor deze marktconsultatie, maar niet aan bod zijn gekomen in bovenstaande vragen?

Twee marktpartijen delen verschillende overwegingen, suggesties en lessen die relevant zijn voor deze marktconsultatie.