

Invulblad Klimaatrisico's

Instructies invulblad

Per klimaatthema wordt gekeken naar de kans op én de intensiteit van een klimaateffect (Omgevingsscan) en hoe 'kwetsbaar' een gebouw is t.o.v. desbetreffende klimaateffect (Gebouwscore). De Omgevingsscore en Gebouwscore geven samen de klimaatrisicoscore aan. Voor het inschatten van de 'kwetsbaarheid' wordt gekeken naar 16 gebouweigenschappen. In dit invulsjabloon worden de gebouweigenschappen ingevuld en wordt de klimaatrisicoscore automatisch berekend. Er hoeven soms geen gebouweigenschappen ingevuld te worden, bijvoorbeeld wanneer er al gegevens beschikbaar zijn of wanneer er geen risico is geïdentificeerd bij de Omgevingsscan.

Let op, klimaatrisico's worden inzichtelijk op pandniveau, niet op object/adresniveau. Vul de gebouweigenschappen in van héél het pand.

Bij het invoeren van de gebouweigenschappen zijn een aantal antwoordopties beschikbaar in de witte kaders. Indien een gebouweigenschap tussen de opties inzit of onzeker is, kies dan altijd voor de minst gunstige optie. Voor uitleg over de gebouweigenschap en de opties, klik op het informatie icoon. Daarnaast vul je in of het desbetreffende antwoord werkelijk is (bijvoorbeeld via bouwkundige gegevens of locatiebezoek) of een aanname. Indien er gegevens beschikbaar zijn uit een energielabel, zijn de antwoorden automatisch ingevuld met de indicatie 'energielabel' (deze gegevens dienen wel gecontroleert te worden). Sla onderaan de pagina de gegevens op door op de knop 'Gegevens opslaan' te klikken.

Zie deel 2 van het Framework for Climate Adaptive Buildings voor aanvullende informatie over de gebouwen en hoe dit beoordeeld moeten worden

Stap 1: Kies het gebouw waarvoor je informatie wil invullen

< Selecteer hier de com manager

1. Molenwerf 1 < Selecteer hier het gebouw

Gebouwenkenmerken

Adres	Molenwerf 1
Postcode	2312CH
Plaats	Leiden
m² GO	617
Energielabel	G
Bouwjaar	1743
Gebruiksfunctie	Bijeenkomstfunctie

Samenvatting klimaatrisicoscores

Hitte	Gemiddeld
Droogte: verschildzetting	Hoog
Droogte: paalrot	Geen
Wateroverlast	Geen
Overstroming	Geen

Stap 2: Hitte

Omgevingsscore

Temperatuurinformatie

TO juli		
GTO		

Gebouwschil

		Punten
Glasoppervlakte	< 35%	Energielabel 1,5
Thermische massa	Houtskeletbouw (hsb) met hsb- of sfb-vloeren / staalframebouw (sfb) met hsb-	Aanname 10
Zonwering	Zonwering afwezig	Energielabel 20
Zontoetredingsfactor	g-waarde ≥ 0,75 of enkel glas	Energielabel 15
Kleur dak	Groen dak (vegetatie) of wit dak	Energielabel 0,25
Kleur facade	Donkere kleur facade	Werkelijk 2,5

Gebouwvorm

Bouwkundige overstek	Afwezig of kleiner dan 0,6 meter	Werkelijk 20
----------------------	----------------------------------	--------------

Ventilatie & infiltratie

Aanwezigheid koeling	Geen koeling aanwezig	Energielabel 0
Isolatie	Rc waarde <1,3 of bouwjaar <1976	Energielabel -7
Spuiventilatie	Ramen op 2 gevels of meer	Werkelijk -15

Gebouwscore
Klimaatrisicoscore

Stap 3: Droogte - verschildzetting

Omgevingsscore
Bouwjaar

Fundering

Type fundering	Fundering op staal Werkelijk
----------------	--

Gebouwenmerken ⓘ

Aanwezigheid kelder

Punten

100

Gebouwscore

100

Klimaatrisicoscore

Hoog

Stap 4: Droogte - paalrot**Omgevingsscore** ⓘ

HC

Bouwjaar

1743

Fundering ⓘ

Type fundering

Klimaatrisicoscore

Geen

Stap 5: Wateroverlast**Omgevingsscore** ⓘ

Geen

Bouwjaar

1743

Dryproofing ⓘ

Hoogte ingang i.o.v. omringend maaiveld

Ondergrondse ruimte

Overige instroompunten (kelderraam)

Ontlastput of terugslagklep aanwezig

Punten

28

10,5

20

5

Wetproofing ⓘ

Vaste apparatuur en installaties

0

Gebouwscore

63,5

Klimaatrisicoscore

Geen

Stap 6: Overstroming**Omgevingsscore** ⓘ

Geen

Plaatsgebonden overstromingskans 20cm

Geen

Plaatsgebonden overstromingskans 50cm

Geen

Dryproofing tot 50 cm ⓘ

Hoogte ingang t.o.v. maaiveld op 2 meter

Parkeerkelder of andere ondergrondse ruimte

Overige instroompunten

Terugslagklep aanwezig

Punten**Wetproofing** ⓘ

Vaste apparatuur en installaties

Gebouwscore

0

Klimaatrisicoscore

Geen

Stap 7: Sla de data op**Gegevens opslaan**