

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Bediencentrale NWO  
**Aanbestedende Dienst:** Provincie Overijssel  
**Referentie:** 22.O.067  
**Toelichting:**  
-

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
1 Referentie-Kerncompententie

**Vraag:**

"In paragraaf 3.5.1 'Technische bekwaamheid', onder 'Referentieopdrachten (kerncompetenties)', punt 1c, wordt gevraagd om ten minste één opdracht op het gebied van GWW-werk waarbij de gegadigde verantwoordelijk was voor het werken conform een BLVC-plan en communicatie met de omgeving/aanwonenden. Gezien de aard van de opdracht voor de realisatie van een bediencentrale, die voornamelijk bestaat uit gebouw-, werktuigbouwkundige, elektrotechnische en installatietechnische werkzaamheden, vragen wij ons af in hoeverre deze GWW-referentie-eis passend is. Zou de aanbestedende dienst kunnen verduidelijken welke specifieke GWW-aspecten relevant zijn voor deze opdracht en of er alternatieve referentiecriteriën overwogen kunnen worden die beter aansluiten bij de kern van de werkzaamheden?"

**Antwoord:**

De eis is aangepast en wordt als volgt omschreven: Ten minste één opdracht op het gebied van: GWW-werk waarbij gegadigde verantwoordelijk voor de communicatie met de omgeving/aanwonenden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
2 PMP-beoordeling en beëindiging

**Vraag:**

De beëindigingsgrond "opdrachtgever kan zich niet in het PMP vinden, zelfs als dit in overeenstemming met de eisen is" is erg subjectief.

Kan opdrachtgever objectief en toetsbaar aangeven op basis van welke criteria het Projectmanagementplan wordt beoordeeld en in welke gevallen de bouwteamovereenkomst

tijdens de startupfase kan worden beëindigd, in het bijzonder ten aanzien van de bepaling dat opdrachtgever zich niet in het PMP kan vinden, zelfs indien dit aan de eisen voldoet?

**Antwoord:**

De beëindigingsgrond "opdrachtgever kan zich niet in PMP vinden" vervalt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

Vergunningen / toestemmingen

**Vraag:**

Kan opdrachtgever aangeven welke vergunningen, toestemmingen en goedkeuringen reeds aanwezig zijn, welke nog moeten worden verkregen en wie daarvoor contractueel verantwoordelijk is, inclusief de risicoverdeling bij vertraging of uitblijven daarvan?

**Antwoord:**

Dat maakt onderdeel uit van de werkzaamheden van het bouwteam, waarbij opdrachtnemer en opdrachtgever gezamenlijk inzichtelijk maken welke vergunningen nodig zijn en risico's in beeld worden gebracht. Tevens worden in het bouwteam afspraken gemaakt wie voor de aanvragen verantwoordelijk is.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

Intellectuele eigendom

**Vraag:**

Volledige overdracht van IE en gebruik door opdrachtgever na beëindiging is zwaar.

Kan opdrachtgever bevestigen hoe de IE-bepalingen zich verhouden tot reeds bestaande methodieken, standaarden, softwarecomponenten en knowhow van opdrachtnemer, en of opdrachtgever bereid is te bevestigen dat reeds vooraf bestaande intellectuele eigendomsrechten en generieke standaarden van opdrachtnemer buiten de overdracht blijven?

**Antwoord:**

Na beëindiging van de bouwteamovereenkomst conform de voorwaarden in de bouwteamovereenkomst moet opdrachtgever de mogelijkheid hebben om het (al dan niet door of namens opdrachtgever aangepaste) ontwerp uit te kunnen voeren. Anderzijds heeft opdrachtnemer er belang bij dat hij zijn bedrijfsvoering kan continueren na beëindiging van de bouwteamovereenkomst. De bouwteamovereenkomst moet in dit verband worden gelezen tegen de achtergrond van het bepaalde in artikel 22 van de AIV 2022.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

Prijsaanpassing / marktrisico

**Vraag:**

Realisatie is vaste prijs en par. 47 UAV wordt uitgesloten.

Kan opdrachtgever bevestigen hoe wordt omgegaan met risico's die samenhangen met prijsstijgingen, marktomstandigheden, directe leveringen, wijzigingen op raakvlakken met derden en uit het risicodossier voortvloeiende restrisico's, nu in de concept-aannemingsovereenkomst ieder recht op prijsaanpassing wegens kostenverhogende omstandigheden is uitgesloten? Dit zeker gezien de huidige geopolitieke omstandigheden.

**Antwoord:**

Artikel 2.5. komt te vervallen. Afspraken omtrent risico's worden in de bouwteamfase concreet gemaakt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

Scope softwareontwikkeling / koppelingen

**Vraag:**

Marktconsultatie noemt softwareontwikkeling en koppeling van bruggen als aandachtspunt; in scope zit vervanging PLC-software en bediening op afstand.

Kan opdrachtgever nader specificeren welke softwareontwikkeling, systeemkoppelingen en integraties exact binnen de scope vallen, en of voor onderdelen met een op dit moment nog beperkte uitwerkingsgraad een stelpost, reservering of andere risicoregeling wordt toegepast?

**Antwoord:**

De softwareontwikkeling, systeemkoppelingen en integraties die binnen de scope vallen worden in de bouwteamfase gezamenlijk vastgesteld en daar wordt de werkbeschrijving van de realisatie op afgestemd. De opdrachtgever vindt het van belang dat we in het project goed grip hebben op alle dataverbindingen en datastromen en de wijze waarop koppelingen tot stand komen. Dit moet resulteren in een goed werkende en veilige wijze van koppelen van kunstwerken. Daarnaast zullen de ontwikkelingen rondom cybersecurity een grote rol spelen binnen de softwareontwikkeling en koppelingen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

Ontbrekende aanbestedingsstukken

**Vraag:**

Kan opdrachtgever het in de leidraad genoemde moederbestek provincie Overijssel V15 17-02-2026, alsnog beschikbaar stellen?

**Antwoord:**

De CAR-regeling is toegevoegd aan de aannemingsovereenkomst. Het polisblad wordt in het bouwteam gedeeld.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

Bijlage R Bediencentrale VO, PvE Overige ruimtes

**Vraag:**

De ruimtes die u in het PvE onder 'Overige ruimtes' noemt: vallen die binnen scope van deze opdracht, of zijn ze onderdeel van het contract/de opdracht van ON EWC?

**Antwoord:**

De overige ruimtes vallen buiten de scope van de opdracht.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

Bijlage R Bediencentrale VO, par.5.2.2. Transmissie

**Vraag:**

De transmissiekasten vallen binnen scope van het contract van ON Netwerk (Transmissiesysteem) en niet binnen scope van onderhavige opdracht voor Bediencentrale NWO?

**Antwoord:**

In bouwteamverband wordt bepaald welke transmissiekasten bij de opdracht voor de bediencentrale horen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**

11

**Onderwerp:**

Bijlage P Aannemingsovereenkomst, art.4.3.

**Vraag:**

De onderhoudstermijn bedraagt slechts 12 maanden. Kunt u een onderhoudstermijn van 10 jaar opnemen? Dat maakt de opdracht interessanter voor marktpartijen, die toch al kampen met volle opdrachtportefeuilles.

**Antwoord:**

De onderhoudstermijn betreft t/m 31 december 2028 hierna komt het onderhoud voor rekening van de aanbestedende dienst.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**

12

**Onderwerp:**

Bijlage O Bouwteamovereenkomst, par.12.13

**Vraag:**

Kunt u hier alstublieft het artikel noemen, waarnaar verwezen wordt?

**Antwoord:**

Dit betreft artikel 10.1. De aanpassing is verwerkt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**

13

**Onderwerp:**

Bijlage O Bouwteamovereenkomst, par.12.4

**Vraag:**

Kunt u hier alstublieft het artikel noemen, waarnaar verwezen wordt?

**Antwoord:**

Dit betreft artikel 12.3. De aanpassing is verwerkt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**

14

**Onderwerp:**

Bijlage O Bouwteamovereenkomst, par.10.3

**Vraag:**

Kunt u hier alstublieft het artikel noemen, waarnaar verwezen wordt?

**Antwoord:**

Dit betreft artikel 10.1 en artikel 10.2. De aanpassing is verwerkt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**

15

**Onderwerp:**

Bijlage O Bouwteamovereenkomst, par.8.3

**Vraag:**

Bedoelt u met (J) dat ON input geeft aan OG om de inhoud van de vergunningsaanvraag in te vullen en dat OG zelf de vergunning aanvraagt en beheert?

**Antwoord:**

Zie vraag en antwoord 3.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**

16

**Onderwerp:**

Bijlage O Bouwteamovereenkomst, par.6.1. Omgevingsmanagement

**Vraag:**

Bedoelt u met (T) ook dat OG het omgevingsmanagement op zich neemt?

**Antwoord:**

OG is leidend in het omgevingsmanagement, de ON ondersteunt hierin.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**

17

**Onderwerp:**

Bijlage O Bouwteamovereenkomst, par.6.1. Demarcatie

**Vraag:**

Bij (M) noemt u constructies. Doelt u op een partij buiten opdrachtnemer, die de constructies gaat uitvoeren? Kunt u alstublieft een demarcatietabel van werkzaamheden aanleveren?

**Antwoord:**

Nee, het bouwteam bestaat uit deelnemers van de opdrachtgever en opdrachtnemer.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**

18

**Onderwerp:**

Leidraad, par.5.4. Social Return

**Vraag:**

Kunt u het percentage van de Social Return alstublieft beperken tot maximaal 5% van het totaal aantal uren binnen de opdracht? De Social Return heeft betrekking op werkzaamheden.

**Antwoord:**

Dit wordt in het bouwteam bepaald en wordt gebruik gemaakt van de SROI adviseurs vanuit Expertisecentrum (ESR).

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**

19

**Onderwerp:**

Leidraad, par.3.5.1. Referentieopdrachten

**Vraag:**

Kunt u alstublieft bij punt 2 "maximaal één referentie" veranderen in "maximaal 3 referenties" en de zin beginnend met "In geval..." laten vervallen? Dit verbreedt het deelnameveld. Mogelijk zijn er aannemers die door een vol contractenportefeuille en capaciteitsgebrek niet meer zouden kunnen inschrijven.

**Antwoord:**

Dit wordt niet aangepast. Het betreffen drie verschillende kerncompetenties. Voor 1a, 1b, 1c kan een aparte referentie ingediend worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**

20

**Onderwerp:**

Leidraad, par.2.5 additionele scope

**Vraag:**

Wat is de uiteindelijke omvang van de Bediencentrale: hoeveel beweegbare kunstwerken worden hierop aangesloten en binnen welk tijdsbestek (nadat de 5 bruggen die al wel in scope zijn afgerond zijn)?

**Antwoord:**

Op dit moment zijn dit vijf provinciale bruggen. Zie ook paragraaf 2.5 van de inschrijvingsleidraad.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**

21

**Onderwerp:**

Leidraad par.2.3. contractvorm

**Vraag:**

Waarom kiest u voor UAV en niet UAV-GC; betreft het geen geïntegreerd contract?

**Antwoord:**

Bij een geïntegreerde contractvorm onder de UAV-GC2005 vindt een deel van de ontwerpwerkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer plaats, waarbij de opdrachtgever slechts een verifiërende en toetsende rol heeft. De opdrachtgever heeft daarbij minder grip, wat gezien de maatschappelijke context en verantwoordelijkheid van provincie daarin ongewenst is in deze opdracht.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**

22

**Onderwerp:**

Leidraad par.2.2 Demarcatie

**Vraag:**

Kunt u alstublieft een demarcatietabel van werkzaamheden voor deze opdracht aanleveren? Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of ON EWC via Staatsbosbeheer of ON van deze opdracht (de Provincie) de technische ruimte in het gebouw moet bouwen.

**Antwoord:**

Het bouwkundige deel van de technische ruimte is verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer. De technische installaties in de technische vallen binnen de scope van deze opdracht en dus onder verantwoordelijkheid van de Provincie.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**  
**23**

**Onderwerp:**

AKWR

**Vraag:**

Waar is de 12% AKWR op gebaseerd?

**Antwoord:**

Het percentage AKWR is aangepast naar 16%.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**  
**24**

**Onderwerp:**

definition of done

**Vraag:**

Wat ziet OG als definition of done voor het ontwerp?

**Antwoord:**

Hierover worden afspraken gemaakt in het bouwteam en maakt onderdeel uit van het PMP.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**

25

**Onderwerp:**

appendix 1

**Vraag:**

In de bouwteamovereenkomst wordt aangegeven dat appendix 1 (eisen personen) en 2 (werkzaamheden per deelnemer) pas na gunning worden opgesteld. Hoe verwacht OG dat ON de prijslijst invult en bepaald of taakstellend budget voldoende is als de eisen nog niet bekend zijn?

**Antwoord:**

De prijslijst wordt ingevuld op basis van de op voorhand indicatief aantal uren van de functionarissen. In bouwteam verband wordt dit document als basis gebruikt en worden appendix 1 en 2, na gunning verder opgesteld o.b.v. van de inschrijving van de opdrachtnemer.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**

26

**Onderwerp:**

Uurtarieven

**Vraag:**

Tijdens de PMP worden de definitieve uurtarieven vastgesteld op basis van de prijslijst, hoe ziet de OG dat proces voor zich en hoe leidend zijn de opgegeven uurtarieven in de prijslijst?

**Antwoord:**

De ingediende uurtarieven zijn van toepassing op de de uitvoering van de bouwteamfase. Zie ook paragraaf 4.4.3 van de inschrijvingsleidraad.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**

27

**Onderwerp:**

Taakstellend budget

**Vraag:**

Voor de realisatiefase is een taakstellend budget opgesteld van € 3.250.000, - excl. Btw. Wat doet de OG als ON toch boven het taakstellend budget komt?

**Antwoord:**

Het taakstellend budget is leidend en de inschrijver geeft bij gunningscriterium 2 Financieel plan aan hoe hier aan wordt voldaan.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**

28

**Onderwerp:**

Taakstellend budget

**Vraag:**

Voor de bouwteamfase is een taakstellend budget opgesteld van € 250.000, - excl. Btw. Wat doet de OG als ON toch boven het taakstellend budget komt?

**Antwoord:**

Zie hiervoor paragraaf 13.3 en 7.1. E, ii van de bouwteamovereenkomst.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**

29

**Onderwerp:**

taakstellend budget

**Vraag:**

Kunt u bevestigen hoe het taakstellend budget zich verhoudt tot de contractuele bepaling dat de realisatiefase wordt uitgevoerd tegen een vaste aanneemsom zonder recht op prijsaanpassing wegens kostenverhogende omstandigheden, nu in de aanbestedingsstukken wordt gestuurd op een taakstellend budget en open begroting, terwijl in de concept-aannemingsovereenkomst het prijsrisico in de realisatiefase in vergaande mate bij de opdrachtnemer wordt neergelegd?

**Antwoord:**

Zie vraag en antwoord 5.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**

30

**Onderwerp:**

vragen Nvl

**Vraag:**

Hoe gaat aanbestedende dienst om met onduidelijkheden en/of vragen naar aanleiding van de nota van inlichtingen. Is het mogelijk nadien nog gemotiveerd vragen te stellen in geval van onduidelijkheden?

**Antwoord:**

De 2e nota van inlichtingen ronde is opgenomen in de aanbestedingsplanning. Zie voor de gewijzigde planning de inschrijvingsleidraad en TenderNed.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**

31

**Onderwerp:**

Planning

**Vraag:**

Aanbestedende dienst hanteert een zeer krappe planning, zeker gezien de periode waarin verschillende (nationale) feestdagen en een vakantieperiode in opgenomen zijn. Wij verzoeken u rekening hiermee te houden een een periode van vier weken toe te voegen aan termijn voor het indienen van inschrijvingen

**Antwoord:**

De aanbestedingsplanning is aangepast, zie voor de gewijzigde planning de inschrijvingsleidraad en TenderNed.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**

32

**Onderwerp:**

rangorde

**Vraag:**

Kan opdrachtgever expliciet bevestigen welke rangorde geldt tussen inschrijvingsleidraad, Nota van Inlichtingen, bouwteamovereenkomst, AIV 2022 en UAV 2012 (2025) in geval van tegenstrijdigheden

**Antwoord:**

Zie hiervoor paragraaf 2.1. van de bouwteamovereenkomst.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**

33

**Onderwerp:**

Overschrijding taakstellend budget aanleiding tot beëindiging

**Vraag:**

Kan opdrachtgever nader toelichten welke financiële en juridische consequenties verbonden zijn aan beëindiging van de bouwteamovereenkomst, specifiek ten aanzien van reeds gemaakte kosten en intellectueel eigendom van ontwerpdocumenten?

**Antwoord:**

De financiën worden conform artikel 13.5 van de Bouwteamovereenkomst afgewikkeld in die zin dat opdrachtgever de door de aannemer daadwerkelijk gemaakte kosten vergoedt, met een maximum van in artikel 13.3 bepaalde kosten. Voor intellectueel eigendom zie vraag en antwoord 4.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**

34

**Onderwerp:**

taakstellend budget

**Vraag:**

Kan opdrachtgever expliciet bevestigen of een (indicatieve) overschrijding van het taakstellend budget leidt tot uitsluiting of ongeldigverklaring van de inschrijving?

**Antwoord:**

Het prijzenblad wordt beoordeeld zoals beschreven in 4.4.2. punt 7. In het financieel plan geeft de inschrijver aan hoe inschrijvers grip houdt op kosten en prijsvorming.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**

35

**Onderwerp:**

taakstellend budget

**Vraag:**

Hoe verhoudt het prijzenblad uurtarieven zich tot het taakstellend budget voor de bouwteamfase? Wordt verwacht dat het indicatieve totaalbedrag binnen dit budget past, of betreft dit uitsluitend een referentiekader?

**Antwoord:**

Dit wordt verwacht, zie ook vraag en antwoord 34.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**

36

**Onderwerp:**

Focus uitvraag

**Vraag:**

Terwijl de focus van deze opdracht is het op afstand bedienen van meerdere bruggen bestaat de scope voor uitvoering ook uit het vervangen van de aandrijving van meerdere bruggen. Kunt u toelichten wat de reden is voor deze combinatie, om zo goed het aandeel van dit werk binnen dit project te kunnen inschatten.

**Antwoord:**

De reden hiervoor is dat de overlast kan worden beperkt en dat er efficiënt kan worden gewerkt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**

37

**Onderwerp:**

Planning

**Vraag:**

De tijd tussen de Nota van Inlichting en de uiterlijke datum voor indienen is erg kort. Is het mogelijk deze datum 4 weken op te schuiven?

**Antwoord:**

Zie hiervoor vraag en antwoord 31.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**

38

**Onderwerp:**

Tenderplanning

**Vraag:**

Kunt u bevestigen of de aanbestedende dienst bereid is de inschrijftermijn te verruimen met minimaal 3 weken, gelet op de omvang en integraliteit van de opdracht, de benodigde afstemming met specialistische partners en onderaannemers en de tijd die benodigd is voor een zorgvuldige uitwerking van zowel het kwalitatieve als het financiële deel van de inschrijving?

**Antwoord:**

Zie hiervoor vraag en antwoord 31.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**

39

**Onderwerp:**

Kerncompetentie 1B

**Vraag:**

Kunt u aangeven wat wordt bedoeld met 'Bouwen'. Het gaat in deze aanbesteding immers om de realisatie van de bediencentrale binnen in een apart gedeelte van het EWC. Daarmee is de huidige omschrijving omvangrijk neergezet. Als voorbeeld zou kunnen: het realiseren van een bediencentrale: integrale werkzaamheden om te komen tot de realisatie van een bediencentrale binnen een gebouwde omgeving, waarbij vanaf de gerealiseerd bediencentrale minimaal 3 beweegbare bruggen op afstand bediend kunnen worden

**Antwoord:**

De tekst is aangepast naar "het realiseren van.."

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**

40

**Onderwerp:**

Projectplanning

**Vraag:**

Bent u bereid de contractuele planning zodanig te verruimen dat deze beter aansluit op de uitkomsten van de marktconsultatie, waarin voor de realisatiefase een bandbreedte van 9-15 maanden en een totale doorlooptijd van circa 2 jaar als werkbaar is benoemd?

**Antwoord:**

De opdrachtgever schat een realisatietermijn in van 12 maanden. In de bouwteamfase wordt dit concreet uitgewerkt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**  
41**Onderwerp:**

Project uitvoering

**Vraag:**

Kunt u bevestigen of de opdrachtgever bereid is de indicatieve projectplanning te verruimen indien tijdens de bouwteamfase blijkt dat de huidige doorlooptijd onvoldoende ruimte biedt voor zorgvuldige engineering, integratie, verificatie, validatie, testwerkzaamheden en een beheerste uitvoering?

**Antwoord:**

De opdrachtgever heeft een indicatieve looptijd van het bouwteam van 6 maanden. In de bouwteamfase wordt dit concreet uitgewerkt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**  
42**Onderwerp:**

Tenderplanning

**Vraag:**

Kunt u aangeven of de aanbestedende dienst bereid is de termijn tussen publicatie van de Nota van Inlichtingen en de uiterste datum voor indiening van de inschrijving te verruimen, zodat inschrijvers voldoende gelegenheid hebben om antwoorden, wijzigingen en verduidelijkingen zorgvuldig te verwerken in hun inschrijving?

**Antwoord:**

Zie hiervoor vraag en antwoord 31.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**  
43

**Onderwerp:**

Paragraaf 2.2. Inschrijvingsleidraad

**Vraag:**

Tekst paragraaf 2.2. Inschrijvingsleidraad toegevoegd.

**Antwoord:**

Toegevoegd: De systemen en software die de opdrachtnemer toepast/levert dienen beschikbaar te zijn voor andere marktpartijen ter voorkoming dat een opdrachtnemer een eigen systeem en eigen software levert waar andere opdrachtnemers in de onderhoud- en beheerfase niets mee kunnen. Hierdoor ontstaat het ongewenste effect dat concurrerende marktpartijen buiten spel worden gezet.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO

**Ref.nr.**  
44

**Onderwerp:**

Tijdsblok verificatiegesprekken

**Vraag:**

Het tijdsblok voor de verificatiegesprekken is toegevoegd aan de aanbestedingsplanning. Zie hiervoor paragraaf 3.3. Aanbestedingsplanning.

**Antwoord:**

Zie vraag.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Beantwoord op:**

21 apr 2026

**Percelen:**

P1 Bediencentrale NWO