Algemene informatie

Aanbesteding: EUOA Elementenverharding
Aanbestedende Dienst: gemeente Westland
Referentie: D2025-09348

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr.
1

Onderwerp:
Bestek - BP1421

Vraag:
Dienen de stortkosten voor grond inbegrepen te zijn in de eenheidsprijs?

Antwoord:
Ja, conform het gestelde in 01.17.06 van de Standaard 2020 dienen acceptatiekosten in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2 Groot onderhoud

Beantwoord op: 9 feb 2026

Ref.nr.
2

Onderwerp:
Bestek - BP 322320

Vraag:
Welke van de twee types kolken van fabrikant TBS dienen te worden geleverd?

Antwoord:
Type Q-Line Max STR 3713B GB2 Z7 of gelijkwaardig.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Rijksoverheid

Percelen: P2 Perceel 2 Groot onderhoud

Beantwoord op: 9 feb 2026

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Bestek - BP412120

Vraag:
Welke afmeting en diameter sparing dient de tegel te hebben?

Antwoord:
30x30x 6 cm met een sparing van Ø 20 cm.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2 Groot onderhoud

Beantwoord op: 9 feb 2026

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Bestek - BP4473/4474

Vraag:
Met welke kleur dient gerekend te worden? Kleuren hebben verschillende prijzen

Antwoord:
Zie aangepaste bestekspostgroep 447 behorende bij deze nota.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2 Groot onderhoud

Beantwoord op: 9 feb 2026

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Beschrijvend document

Rijksoverheid

Vraag:
-Er staat dat er geïndexeerd wordt met de GWW index. Is gezien de aard van de werkzaamheden de index open verhardingen geen betere optie om toe te passen?

Perceel 1:
-Valt hernieuwde wortelopdruk ook onder gebreken binnen de garantietermijn?
-onder 2.5.4 en 2.5.5 staat ook een klinkerklem genoemd als hulpstuk, wordt hier een klem bedoeld om machinaal bestrating aan te brengen? Zoja kan dit dat als aparte post opgenomen worden? Het is namelijk dusdanig kostenverhogend voor de machine dat het voor de opdrachtgever ook voordeliger is om deze apart te verrekenen.
-2.5.8 Elektrische trilplaten boven de 5 ton zijn nog heel slecht verkrijgbaar (huur en koop) is het een optie om hier een dieselvariant te noemen met een eventuele toeslag voor inzet van een elektrische (als deze beschikbaar is)
-3.5 Paragraaf 5 lid G. Worden de kosten voor het inmeten apart verrekend?
-Bijlage 3: wordt met de let op verkeersmaatregelen bedoeld dat basis afzetting in de prijs moet zitten? en waar bestaat dit dan uit?

Antwoord:
- Akkoord. Index wordt dan:
CBS Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2020=100, deelreeks 4211a Wegen met open verharding. Overige voorwaarden m.b.t. punt 6 van de aanbestedingsvoorwaarden blijven ongewijzigd van kracht.

- Nee, dit zien we als gebruikersschade en valt niet onder de garantietermijn.

- Nee, hiermee wordt niet bedoeld een klem om machinaal bestrating aan te brengen.

- In de inschrijvingsstaat is een extra post toegevoegd.

- Indien een inmeting conform paragraaf 3.5 lid 5 een inmeting vereist is kunnen deze kosten op stelpost verrekend worden. Een post hiervoor is toegevoegd in de inschrijvingsstaat.

- De basis afzetting bestaat uit een werkvak afzetting conform CROW 96B

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Klein onderhoud

Beantwoord op: 9 feb 2026

Rijksoverheid