

Algemene informatie

Aanbesteding: Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan
Aanbestedende Dienst: Port of Roermond Coöperatief U.A.
Referentie: -
Toelichting: Bij de nog antwoord op de 2 laatste openstaande vragen in de Vraag en Antwoord module

Vraag en antwoord

Ref.nr. 108
Onderwerp: BP 214020

Vraag:
Kunt u aangeven wat het afvoerdebit is i.v.m. realisatie tijdelijke overstortvoorzieningen?

Antwoord:
zie beantwoording van vraag 148

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
10 jul 2026

Percelen:
P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan

Ref.nr. 148
Onderwerp: BP 214020

Vraag:
U omschrijft "De overstort moet kunnen blijven functioneren tijdens werkzaamheden". Kunt u voor het inrichten van een tijdelijke overstortvoorziening een separate bestekspost opnemen en daarin conform de RAW-systematiek aangeven wat precies van aannemer verlangd wordt? een tijdelijke voorziening kan immers niet verrekend worden op basis van in de bestekspost opgenomen hoeveelheid. Moet er bijvoorbeeld een tijdelijke put met pompinstallatie tijdens werkzaamheden voorzien worden?

Antwoord:
Afvoerdebieten tijdens realisatie tijdelijke overstortvoorzieningen zijn niet exact te bepalen. Uit terugkoppeling met de gemeente blijkt dat de overstort slechts enkele malen per jaar in gebruik is, en dat de te verwachten hoeveelheden waterafvoer tijdens gebruik ook beperkt zijn (ca 20m3). Echter gaat het hier om gemiddelde en ervaringsgetallen. Er is bestekspost 214050 toegevoegd voor tijdelijke by-pass riolering.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

10 jul 2026

Percelen:

P1 Willem Alexanderhaven - Primaire kering Maatwerkplan