

Algemene informatie

Aanbesteding:	Leveranties pompen, besturingen en mechanische- en civiele delen t.b.v. mechanische riolering
Aanbestedende Dienst:	Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
Referentie:	Z.608315
Toelichting:	-

Vraag en antwoord

Ref.nr.	Onderwerp:
16	Aanvullende vragen

Vraag:

Kunt u nader toelichten op basis van welke objectieve en projectgebonden overwegingen ervoor is gekozen om de pompen en besturingen door middel van specifieke merken en typen voor te schrijven, in plaats van deze functioneel of prestatiegericht te specificeren

Antwoord:

De keuze voor de genoemde merken en typen is gebaseerd op objectieve en projectgebonden omstandigheden die samenhangen met de bestaande assets binnen het areaal van de gemeente.

Binnen de gemalen en bijbehorende installaties wordt reeds op grote schaal gebruikgemaakt van de betreffende merken en componenten. Hierdoor wordt er uniformiteit gewaarborgd. En zorgt voor onder andere:

- de uitwisselbaarheid van de reserveonderdelen
 - de kennis en ervaring die de buitendienst heeft met de genoemde merken en typen
- De keuze voor deze merken en typen is niet gebaseerd op een voorkeur voor een specifieke fabrikant, maar op de noodzaak om aansluiting te behouden bij de bestaande installaties en daarmee de betrouwbaarheid, beheerbaarheid en continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 jun 2026

Percelen:

P1 Leveranties pompen, besturingen en mechanische- en civiele delen t.b.v. mechanische riolering

Ref.nr.	Onderwerp:
17	Aanvullende vragen

Vraag:

Op welke wijze waarborgt u, gelet op de voorgeschreven merken en typen, dat sprake blijft van voldoende mededinging en gelijke toegang voor marktpartijen, overeenkomstig de aanbestedingsrechtelijke beginselen van proportionaliteit en non-discriminatie?

Antwoord:

Formeel is het gelijkwaardigheid principe in beginsel van toepassing op deze aanbesteding. De inschrijvers kunnen gelijkwaardige alternatieven aanbieden, inschrijvers kunnen dit aantonen door een document van gelijkwaardigheid in te dienen bij inschrijving. Gelijkwaardigheid wordt getoetst op basis van:

1. De technische specificaties van het desbetreffende component.
2. De prijs. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de hoeveelheden die zijn omschreven in bijlage 1: inschrijfstaat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

4 jun 2026

Percelen:

P1 Leveranties pompen, besturingen en mechanische- en civiele delen t.b.v. mechanische riolering