Bijlage 7 Programma van eisen Elektrotechnische en mechanische installatie (vervangen onderdelen)

∂ vervangen RVS hijsketting
- 6mm AISI 316 incl. Harpsluiting

∂ Vervangen borrelbuisset
- Borrelbuis met slang apart in de put, gemonteerd aan een RVS kabel 4mm met afspangewicht 1KG.
- gewapende siliconen luchtslang

∂ vervangen gietijzeren vlottergewicht
- 10kg met RVS316 ophanginrichting

∂ Vervangen balkeerklep
- 2” fabricaat AVK

∂ Vervangen voetbocht
- 2” Gietijzer type Flygt met dubbel geleidesysteem ¾”

∂ vervangen niveausonde
- niveausonde meetbereik 0-3 meter fabricaat Vegawell of Wika
- niveausonde meetbereik 0-5 meter fabricaat Vegawell of Wika

∂ vervangen vlotter
- fabricaat Supertec
- 10 meter kabel

∂ vervangen storingslamp
- fabricaat Flygt/ABS kleur rood
- slagvast kunststof
- diameter 70 mm
- lampje 24V-5W met bajonetfitting

∂ vervangen magneetschakelaar
- tot 3 kW

∂ vervangen magneetschakelaar
- ster driehoek tot 7,5 kW

∂ vervangen pneumostaat
- fabricaat Metaflex, met 2 gescheiden contacten HD505

∂ vervangen schutbuis
- pvc klasse SN4 Ø 90 incl. RVS316 bevestigingsmateriaal

∂ vervangen luchtpompje
- fabricaat Schego optimal 250;l/h (230V-5W)

∂ vervangen kabelhaak
- Kabelhaak RVS316 incl. RVS316 bevestigingsmateriaal

∂ vervangen luchtslag
- fabricaat Refettix Cristello Hi-fitt 6x12mm inclusief benodigde onderdelen in RVS316

∂ vervangen kortsluitbeveiliging
- 10A, fabricaat ABB

∂ vervangen Thermisch blok
- 2-4,5 A fabricaat ABB

∂ vervangen Thermisch blok
- 4-7 A fabricaat ABB

∂ vervangen Thermisch blok
- 6-10 A fabricaat ABB

∂ vervangen Aardlekschakelaar
- 30 mA fabricaat ABB

∂ vervangen Aardlekschakelaar
- 300 mA fabricaat ABB