Algemene informatie

Aanbesteding: Renovatie drukriool
Aanbestedende Dienst: Gemeente Meierijstad
Referentie: 2026-4004
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr.
9

Onderwerp:
PVE 5.3.4 en 5.3.5 – Buitenkasten / Voedingskasten (minigemalen)

Vraag:
Gezien het antwoord op vraag 5 van de NvI 1:

Vraag:5.3.4 Voedingskasten en 5.3.5 Buitenkast minigemalen: de specifieke fabricaat (Vehacom / Staka), types (KW450 / PSZ445 ca. 650 × 450 × 268 mm voor dochterkasten en h:1250 × b:800 mm inclusief RVS-sokkel voor losse CVK / moederkasten) en bijbehorende eisen (plaatdikte, RVS 304, kleur RAL 6005, sloten/sleutels, houten montageplaat, ventilatie, tekeninghouder, fundatie met compriband, etc.).

Mag er afgeweken worden van de specifieke types, merken en afmetingen van de buitenkasten met als voorwaarde dat de toegepaste buitenkast:

voldoet aan alle overige functionele en technische eisen uit het PVE (materiaal, plaatdikte, IP /ventilatie, kleur RAL 6005, afsluitbaarheid met de voorgeschreven sloten/sleutels, houten montageplaat van min. 15 mm watervast betonplex, RVS tekeninghouder A4, aarding, plaatsing op RVS-fundatie met compriband, etc.);

voldoende ruimte biedt voor de verplichte mini installatiekast (3-polige hoofdschakelaar + 16A 30 mA C aardlekautomaat) + besturingsunit (Puma of gelijkwaardig) + eventuele kWh-meter + alle bedrading en componenten;

past op de bestaande of nieuwe fundatie/sokkel;

en dat bestaande RVS-kasten (waar van toepassing) gehandhaafd blijven en de besturingsunit daarin geplaatst wordt?

Antwoord:
Ja, afwijkende merken, typen en afmetingen zijn toegestaan, mits de toegepaste buitenkast gelijkwaardig is en voldoet aan alle overige in het PvE en de NvI genoemde functionele en technische eisen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:

Rijksoverheid

23 jun 2026

Percelen:
P1 Renovatie drukriool

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Publiceren Nota van inlichtingen 2

Vraag:
Bericht namens de aanbestedende dienst:

Wegens interne omstandigheden is het niet mogelijk gebleken Nota van Inlichtingen 2 tijdig te publiceren. Wij streven ernaar de beantwoording van de vragen zo spoedig mogelijk beschikbaar te stellen.

Antwoord:
Wegens interne omstandigheden is het niet mogelijk gebleken Nota van Inlichtingen 2 tijdig te publiceren. Wij streven ernaar de beantwoording van de vragen zo spoedig mogelijk beschikbaar te stellen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
17 jun 2026

Percelen:
P1 Renovatie drukriool

Rijksoverheid