Project	:	Poppodium Oefenbunker Park Strijthagen Landgraaf
Opdrachtgever	:	Gemeente Landgraaf
Projectnummer	:	m250144aa
Referentie	:	Nm250144aaA1.relo_01
Datum	:	06-05-2026

Onderwerp : **Nota van inlichtingen E-installaties**

Deze nota van inlichtingen heeft betrekking op aanpassingen met betrekking tot de verlichtingsinstallatie die door de aannemer in acht genomen dienen te worden.

De wijzigingen zijn onderstaand tekstueel opgesomd en verwerkt in het aan deze nota toegevoegde aangepaste armaturenboek van Hendriks Lightvision d.d. 6 mei 2026.
Dit armaturenboek vervangt het armaturenboek uit het bijlagenboek bijlage B3 van het bestek M1250144.302 d.d. 16-04-2026.
De onderstaand tekstueel opgesomde wijzigingen zijn verwerkt op de eveneens aan deze nota toegevoegde projectietekeningen van Hendriks Lightvision.

1. **ruimte 1.22 :** hier 38 stuks zoals ingetekend code B1.2 aanhouden
2. **ruimte 0.05 :** hier 11 stuks zoals ingetekend code B1.1 aanhouden
3. **ruimte 1.03 :** hier 17 stuks te rekenen i.p.v. de ingetekende 15 stuks (= 2 extra)
4. **ruimte 1.13 :** hier 21 stuks te rekenen i.p.v. de ingetekende 18 stuks (= 3 extra)
5. **ruimte 0.19 :** hier vervallen 4 stuks A3 en 4 stuks G1; deze worden vervangen door 8 stuks G3.1 dimbaar (2700 Kelvin)
6. **ruimte 0.21 :** hier vervallen 4 stuks A3 en 4 stuks G1; deze worden vervangen door 8 stuks G3.1 dimbaar (2700 Kelvin)
7. **ruimte 0.20 :** hier vervallen 4 stuks C2 en 14 stuks G1 vervallen; vervangen door 16 stuks G3.1 dimbaar (2700 Kelvin)
8. **ruimte 0.03 (dakraam café) :** 8 stuks D4 wijzigen naar 16 stuks D4, 8 stuks per zijde (per rail) in 2 setjes van 4, (= 8 extra, 2700 Kelvin)
9. **algemeen:** alle A1 armaturen wijzigen naar 2700 Kelvin (i.p.v. 3000K)
10. **ruimten 0.05a, 0.08a, 0.09a, 0.10a, 0.11a, 0.12a, 0.13a (sluizen repetitieruimtes) :** A2 wijzigen naar 2700 Kelvin (i.p.v. 3000K)
11. **algemeen:** alle C1 armaturen wijzigen naar 2700 Kelvin (i.p.v. 3000K)
12. **algemeen:** alle A4 armaturen wijzigen naar 2700 Kelvin (i.p.v. 3000K)
13. **algemeen:** alle D1, D2, D3 armaturen wijzigen naar 2700 Kelvin (i.p.v. 3000K)

14. **ruimten 0.03 en 0.14 :** armatuur C1 op wand popzaal wijzigen naar totaal 13 stuks, alleen te plaatsen op begane grond niveau
15. **code i6 :** armatuur wijzigt naar Bega 24 099 met noodverlichtingsunit (totaal 2 stuks)
16. **code A5:** wordt code A1.2 (3000 Kelvin en low output variant)

Bijlagen:

- Armaturenboek Hendriks Lightvision d.d. 6 mei 2026
- Lichtplan Begane grond Hendriks Lightvision d.d. 6 mei 2026
- Lichtplan eerste verdieping Hendriks Lightvision d.d. 6 mei 2026