

Nota van Inlichtingen dd 20 augustus 2026

Aanbesteding preventief en correctief installatietechnisch onderhoud gemeente Rheden

Zaaknummer: 2026-001928

Vraag nummer	Documentnaam	Hoofdstuk/ paragraaf	blz.	Vraag	Antwoord
1	NvI 2 5 Legionella en legionellabeheersplan- nen	5.		Het antwoord op de gestelde vraag is incompleet, kan opdrachtnemer ervan uit gaan dat er actuele beheersplannen zijn, en dit niet mee hoeft worden opgenomen in de aanbesteding?	De legionella beheersplannen zijn niet actueel of niet aanwezig. Het opstellen van deze beheersplannen dient meegenomen te worden in de aanbidding.
2	NvI 2 3 PvE 2.5	3. 2.5		Het antwoord met de vraag of de nulmeting opgenomen moet worden in deze aanbesteding n.a.v. PvE is naar ons idee nog niet volledig beantwoord. Valt de in 2.5 van het PvE genoemde nulmeting welke voor laatste kwartaal 2027 uitgevoerd te zijn, wel of niet onder deze aanbesteding?	De nulmeting zoals beschreven in "2.5. NEN 3140 INSPECTIES" is onderdeel van de aanbesteding. Op het inschrijfformulier is onder "Criterium 1.1 Prijzenblad" een post opgenomen voor de NEN3140 inspecties.
3	260710 - Inschrijfformulier Prijzenblad v1.2			Kunt u het inschrijfformulier aanpassen zodat we in tabblad prijzenblad ook kunnen filteren per kolom, net als in het tabblad locatie?	Het prijzenblad kan nu gefilterd worden. Bij het indienen van dit bestand op TenderNed dienen de kolommen van het prijzenblad niet gefilterd te zijn.