

Slegt, Matthijs

Van: Ontheffing <Ontheffing-wbl@waterschaplimburg.nl>
Verzonden: dinsdag 4 februari 2025 10:51
Aan: Slegt, Matthijs; Richard Bex
CC: Ontheffing
Onderwerp: 61.12: KRW-Zuid - Leiding Waterschapsbedrijf monding Kleefse Beek
Bijlagen: afbeelding (7).png

You don't often get email from ontheffing-wbl@waterschaplimburg.nl. [Learn why this is important](#)

Arcadis Warning: Exercise caution with email messages from external sources such as this message. Always verify the sender and avoid clicking on links or scanning QR codes unless certain of their authenticity.

Beste Matthijs,

Wij zien geen problemen in de voorgestelde werkzaamheden.
De (verlengde) duiker biedt hier voldoende bescherming voor onze rioolwaterpersleiding (AC ø600mm).

Wel dient voor deze werkzaamheden een ontheffing aangevraagd te worden.
Deze ontheffing dient (door de aannemer of opdrachtnemer) namens de opdrachtgever aangevraagd te worden.

Bij de aanvraag voor de ontheffing een duidelijke overzichts- en detailtekening toevoegen.
Hierop dient duidelijk de ligging van het werk ten opzichte van onze leiding te staan.
Voor activiteiten binnen onze beschermingszone (2 x 2,50m¹) zullen eisen gesteld worden met betrekking tot de uitvoering.

Met vriendelijke groet,

Ontheffing



met de omgeving, voor de omgeving



Direct aanmelden voor onze nieuwsbrief

Van: Slegt, Matthijs <matthijs.slegt@arcadis.com>
Verzonden: woensdag 29 januari 2025 15:18
Aan: Richard Bex <R.Bex@waterschaplimburg.nl>; Theo Boonen <T.Boonen@waterschaplimburg.nl>; Ontheffing <Ontheffing-wbl@waterschaplimburg.nl>
Onderwerp: KRW-Zuid - Leiding Waterschapsbedrijf monding Kleefse Beek

Dag heren,

In oktober 2024 hebben we afstemming gehad over de leiding van het Waterschapsbedrijf, in relatie tot ons project (Kruising Kleefse Beek).
Toentertijd zijn we overeengekomen een betonplaat als dekking boven de leiding te leggen (onder de Kleefse Beek).

Na check bij Ontwerp, zijn we tot de conclusie gekomen dat op dit moment de Kleefse Beek de leiding kruist door een duiker.

De duiker ligt boven de leiding.

In ons ontwerp verplaatsen we de duiker, maar deze blijft boven de leiding liggen. Klopt het dat er in dit geval geen betonplaat nodig is?

Zouden jullie dat kunnen bevestigen op de mail?

Met vriendelijke groet,

Matthijs Slegt

Specialist Planvorming

M: +31 (0)6 21169809

Arcadis Nederland B.V.

Amsterdamseweg 13 | 6814 CM Arnhem | The Netherlands

www.arcadis.com



Arcadis Nederland B.V. - Registered office: Arnhem - Registered number: 09036504

This email and any files transmitted with it are the property of Arcadis and its affiliates. All rights, including without limitation copyright, are reserved. This email contains information that may be confidential and may also be privileged. It is for the exclusive use of the intended recipient(s). If you are not an intended recipient, please note that any form of distribution, copying or use of this communication or the information in it is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, please return it to the sender and then delete the email and destroy any copies of it. While reasonable precautions have been taken to ensure that no software or viruses are present in our emails, we cannot guarantee that this email or any attachment is virus free or has not been intercepted or changed. Any opinions or other information in this email that do not relate to the official business of Arcadis are neither given nor endorsed by it.