

Aanbod noodzakelijke geluidwerende voorzieningen

2e verdieping




voorgevel



zijgevel links





achtergevel



Woonkamer
Woonkamer wordt niet geïsoleerd, de huidige situatie voldoet reeds aan de geluidseisen.

Slaapkamer 1

plaats	code	toelichting	code	aantal	afmetingen
1	Be05(1)	dubbel glas 4-12-5 plaatsen in bestaande kunststof kozijn		1	1,82 * 1,64 m
ventilatie-rooster vervalt					
A	Eb20	mechanisch ventilatie-rooster (type sonair) door muur		1	



Slaapkamers achter
Slaapkamers achter worden niet geïsoleerd, de huidige situatie voldoet reeds aan de geluidseisen.