



- Renvooi**
- 1 Combi-drainput
 - 2 afvalwatersilo Ø1,82 x 3,12 = 6 m³
 - 2a Doekfilter drain afvalwater
 - 3 eb-vloed watersilo opkweek Ø1,82 m x 3,88 m = 10 m³
 - 4 Dagvoorraad regenwater Ø2,73 m x 3,88 m = 23 m³
 - 5 zeef/doekfilterinstallatie eb/vloed
 - 6 GBM zuiveringsinstallatie
 - 7 Nevelinstallatie
 - 8a Ontharder
 - 8b Omgekeerde osmose installatie
 - 9 Tank waterleiding 2 m³ Ø1,20 m x 2,0 m
 - 10 Tank Osmosewater 2 m³ Ø1,20 m x 2,0 m
 - 11 Ontsmetunit schoonwater
 - 12 Pompunit
 - regenwater ontsmet
 - regenwater niet ontsmet
 - osmose water
 - proceswater (geen drinkwater)
 - eb/vloed opkweek
- Tegelpadkolk 300 x 300

Begane grond

1 : 100

Benaming :
 Indeling Techniekrimte BoTu BoKa UU

Opdrachtgever :
 Universiteit Utrecht

Locatie :
 Budapestlaan 17
 3584CD, Utrecht

DLVge
 Violierenweg 3
 2665 MV Bleiswijk
 Tel. nr : +31 (0)10 - 462 3030
 E-Mail : info@dlvge.nl

Projectleider : Dhr. D. Marck
 Tel. nr : (+31) 06-53795624



Schaal : As indicated

Datum : 260424

24-0066	55.15
---------	-------