



Afk.	Omschrijving	Uitleg
PE	Aardpen	Aardelektrode geslagen nabij de HAR
HAR	Hoofdaardrail	Hoofdaardrail geplaatst nabij de HVI
HVI	Hoofdverdeler	
OVI	Verdeler	
W	Waterleiding	
C	Constructie	De constructie zal op één punt vereffend worden
V	Verwarmingssysteem	Het verwarmingssysteem zal op één punt vereffend worden
CA	Centraal Aardpunt	
KG	Kabelgoot	Vanuit hoofd en onderverdelers
S	Sanitaire voorzieningen	

Het vreemd geleidend deel bevindt zich binnen 10 meter van de HAR

Benaming :
Aarding schema

Opdrachtgever :
Universiteit Utrecht

DLVge
Violierenweg 3
2665 MV Bleiswijk
Tel. nr : +31 (0)10 - 462 3030
E-Mail : info@dlvge.nl

Locatie :
Budapestlaan 17
3584CD, Utrecht

Projectleider : Dhr. D. Marck
Tel. nr : (+31) 06-53795624



Schaal : 1 : 1 Formaat :

Datum : 260424

24-0066	65.92
---------	-------