

Algemene informatie

Aanbesteding: Flankerende maatregelen Netwerkanalyse
Aanbestedende Dienst: Gemeente Tilburg
Referentie: 2026_008_RUV_RO
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Bestek

Vraag:

U heeft een raamcontractant voor de VRI's in het bestek opgenomen. Is het toegestaan deze te benaderen tijdens de aanbesteding? Zo ja, graag ontvangen we de contactgegevens.

Antwoord:

Aanbestedende dienst ziet geen meerwaarde in het benaderen van de raamcontractant voor VRI's, omdat het niet wenselijk is dat meerdere aannemers met deze partij overleggen. Coördinatie is in het bestek geregeld. Raamcontractant VRI voert de werkzaamheden uit. Benaderen is dus niet toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Leidraad - SEB

Vraag:

In 5.2.6 omschrijft u de SEB. Dit is echter een onsamenhangende beschrijving waarbij niet duidelijk is wat de inschrijvers toe moeten passen. En indien dit het ambitieuze pad betreft, graag aangeven met welk aandeel projecten en welke groei percentage rekening gehouden dient te worden?

Antwoord:

Aanbestedende dienst hanteert geen expliciet ambitieniveau of aanvullende eis ten aanzien van SEB, van Opdrachtnemers wordt verwacht dat zij zich conformeren aan het geldende ingroeipad. Ter verduidelijking zijn een nadere toelichting en het bijbehorende ingroeimodel toegevoegd in Extra bijlage 5 - Ingroeimodel SEB.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Bijlagen - Stikstof

Vraag:

We verzoeken u de stikstof berekening zsm aan te leveren?

Antwoord:

Volgt zo spoedig mogelijk, uiterlijk 14 augustus zoals opgenomen in Bijlage 1 - Nieuwe planning

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Globale planning

Vraag:

Vak 2026 uitvoeren in Q3 past niet in de tijd t.o.v. de gunning. Gezien de benodigde voorbereidingsposten in het bestek verzoeken we u dit vak ook naar 2027 te verplaatsen.

Antwoord:

In samenhang met antwoord vraag 1 gaan wij akkoord met deze aanpassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Leidraad

Vraag:

EMVI criterium 1. Om een verkeersanalyse te maken zijn verkeerscijfers nodig, we verzoeken deze per omgaande aan te leveren.

Antwoord:

Zie bijgevoegde Extra bijlage 4 - MilieuExport Geo 2030 Flankerend Tilburg

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Leidraad

Vraag:

EMVI criterium 2 punt C. Wat wordt bedoeld met 'piekbelasting'?

Antwoord:

Piekbelasting betekent een tijdelijke periode waarin het werk (de vraag naar capaciteit) hoger is dan normaal. Bijvoorbeeld tijdens de spits.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bestek vs Leidraad

Vraag:

Tijdsbepaling 05 lid 2 geeft geen vrijheid versus de EMVI. Terwijl de gevraagde onderwerpen daar wel op ingericht lijken te zijn. Hoe ziet OG dit?

Antwoord:

Deel 1 paragraaf 05 lid 2 komt te vervallen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Globale planning

Vraag:

In de Globale Planning geeft u voor de locaties O en GG een doorlooptijd van respectievelijk 5 tot 6 maanden. Bedoelt u met de bijgevoegde tijdsaanduiding (Q1 2028 en Q2 2027) dan het beoogde startmoment of het beoogde oplevermoment?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 10.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Globale planning

Vraag:

In de Globale Planning Flankerende Maatregelen is sprake van een overlap tussen een aantal deelprojecten, bijvoorbeeld AA met B, C en GG. In bestek 05 lid 2 schrijft u voor dat werkzaamheden per fase afgerond dienen te worden, alvorens aan de volgende fase begonnen mag worden. Daarnaast geeft hij in het aanbestedingsdocument 5.4 bij subcriterium 2 aan: 'Het betreft een intensieve opdracht waarbij in een beperkte periode meerdere deelprojecten moeten worden uitgevoerd'. Wij verzoeken u toe te lichten of het wel of niet toegestaan is deelprojecten gelijktijdig te realiseren.

Antwoord:

De aanbestedende dienst heeft met de globale planning beoogd een logische werkvolgorde van de projecten weer te geven. Dit met kennis van doorlooptijden van sommige benodigde vergunningen. Projecten tegelijk uitvoeren mag, maar gezien de vergunningen, kunnen projecten vooralsnog niet eerder plaatsvinden dan in de globale planning weergegeven (dus wel later) De projecten zoals weergegeven in 2028 kunnen naar keuze aannemer in Q1 en Q2 2028 plaatsvinden. Uiteindelijk dienen alle projecten in totaal afgerond te zijn voor 1 juli 2028 met zo min mogelijk overlast voor de omgeving (o.a. doorstroming verkeer en beperking omleidingsroutes).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Leidraad

Vraag:

Gezien de gevraagde aspecten (waaronder planning) bij criterium 2 verzoeken we u een bijlage A3 toe te staan.

Antwoord:

Er wordt geen extra A3 toegestaan. In subcriteria 2 mag verwezen worden naar de bijlage van subcriteria 1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Leidraad

Vraag:

Gezien de gevraagde onderwerpen in beide criteria, verzoeken we de bijlagen (bij voorkeur 3x A3) integraal van toepassing te verklaren op het gehele plan.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 11.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Er is per locatie een EURO post opgenomen voor het opstellen van de verkeersmaatregel plannen en omleidingsplan. De omvang hiervan wordt pas bekend zodra de detailfasering van een locatie tot stand komt. We verzoeken u een uitgangspunt te nemen voor het aantal te maken tekeningen of dit naar de stelpost te verplaatsen.

Antwoord:

Voor het opstellen van de tekeningen t.b.v. het omleidingsplan is het uitgangspunt 2 tekeningen. Het aantal benodigde tekeningen t.b.v. de verkeersmaatregelen is mede afhankelijk van de uitvoeringsfasering en uitvoeringswijze (EMVI-criteria kwaliteit) van de maatregelen door de opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.
14

Onderwerp:

Bijlagen - vergunningen

Vraag:

In het bestek geeft u aan dat bijlage 14 bestaat uit: aanlegvergunning/omgevingsvergunning, kapvergunning en verkeersbesluit. Deze map is echter leeg, wij verzoeken u de genoemde vergunning alsnog te verstrekken.

Antwoord:

Deze zijn nog niet beschikbaar. Inschrijver mag er vanuitgaan dat de vergunningen bij start werk beschikbaar zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.
15

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

We verzoeken u een concerngarantie te accepteren in plaats van een bankgarantie.

Antwoord:

Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met een concerngarantie in plaats van een bankgarantie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.
16

Onderwerp:

Bestek, transport

Vraag:

Per 1 juli wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd in Nederland waardoor extra kosten ingecalculeerd moeten worden. Kan opdrachtgever bevestigen dat transporttoeslagen onderdeel dienen te zijn van de ingediende inschrijfsom?

Antwoord:

Aanbestedende dienst bevestigt dit.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.
17

Onderwerp:

Bestek deel 3 artikel 01 11 01 lid 03

Vraag:

Heeft dit betrekking op de werkzaamheden zoals vermeld in lid 01 van dit artikel?
Zo ja, kunt u bevestigen dat al deze werkzaamheden voor start van de werkzaamheden volgens dit bestek gereed zijn?

Antwoord:

Deze vraag is niet duidelijk. In elkaar grijpende werkzaamheden impliceren dat er werkzaamheden samenlopen en dus niet gereed zijn voor de start. Coordinatie van de samenlopende werkzaamheden is een verplichting binnen het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Bestek deel 3 artikel 01 04 01 lid 02

Vraag:

Waarom wijkt aanbestedende dienst hier af van de Standaard. Gezien de looptijd van dit project, tot juni 2028, is het voor gegadigde lastig om in deze onzekere tijd een inschatting van de te verwachte indexeringen te maken. Het verzoek aan opdrachtgever om de risicoregeling alsnog van toepassing te verklaren.

Antwoord:

Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met dit verzoek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 bestekspostnummers 820515 en 820525

Vraag:

Conform de omschrijving dient er een voegenplank toegepast te worden in een voeg welke enkel 3mm breed en 80mm diep wordt ingezaagd. Gelieve de voegenplank vervangen door opzagen incl.

afmetingen en daarop afgestemde rugvulling.

Antwoord:

Zie gewijzigde besteksposten 820515 en 820525.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 bestekspostnummers 820513 en 820523

Vraag:

Om veiligheidsredenen wordt kleurstofoppervlak verharder niet meer toegepast. Ons voorstel is om 3% antraciet kleurstof in de betonmortel toe te passen.

Antwoord:

Ja, dit is toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 bestekspostnummers 820214, 820224, 820234, 820244 en 820620

Vraag:

Conform de omschrijving zou de voeg opgezaagd zijn. Echter is er geen opzagen en daarbij benodigde voegkamer afmetingen omschreven. Gelieve deze hieraan toe te voegen en de

rugvulling daarop af te stemmen.

Antwoord:

Zie gewijzigde besteksposten 820214, 820224, 820234, 820244 en 820620.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 bestekspostnummer 820238

Vraag:

De gegevens van de LED spots zijn te summier uitgewerkt om een prijs op te baseren. Wie is de leverancier? Wat is de productspecificatie van de beoogde LED-spots?

Antwoord:

Bestekspost 820238 is te komen vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 bestekspostnummer 820237

Vraag:

Waar dient deze aangesloten te worden?
Waar staat de voedingskast om deze kabel te voeden?

Antwoord:

Bestekspost 820237 is te komen vervallen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 bestekspostnummer 820230

Vraag:

In regel 11 staat dat de band voorzien wordt van glasbolreflector.
Hiervoor is geen bestekspost opgenomen.
Indien deze voorzien zijn graag een bestekpost hiervoor opnemen.

Antwoord:

Zie gewijzigde bestekspost 820230.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 bestekspostnummers 706570 t/m 706590

Vraag:

In regel 7 staat "...straatnaambord met tekst n.t.b."
Kan opdrachtgever aangeven met welke afmetingen we dienen te rekenen?

Antwoord:

Zie bijlage 12: Richtlijn toepassing en gebruik verkeerstekens

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.
26

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 bestekspostnummers 706310 t/m 706330

Vraag:

In regel 6 staat "Borden n.t.b.".

Kan opdrachtgever aangeven met welke borden (afmetingen) we dienen te rekenen?

Antwoord:

Zie bijlage 12: Richtlijn toepassing en gebruik verkeerstekens

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.
27

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 bestekspostnummers 706110 en 706210

Vraag:

In regel 5 staat "Totale lengte n.t.b.".

Kan opdrachtgever de te rekenen lengte aangeven?

Antwoord:

Zie bijlage 12: Richtlijn toepassing en gebruik verkeerstekens en gewijzigde / nieuwe besteksposten 706111 t/m 706115 en 706210 t/m 706214.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 bestekspostnummer 502140

Vraag:

Is de inwendige hoogte van de te leveren duiker 1000mm zoals de bestaande duiker? Het betreft het verlengen van een bestaande duiker. Op welke wijze wordt de nieuwe duiker verbonden met de bestaande?

Antwoord:

Zie gewijzigde bestekspost 502140

Bijlage 16 toegevoegd: ir-2006-witbrantlaanfauntatunnel.pdf (aanlegtekening)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 bestekspostnummer 326510

Vraag:

In de informatieve hoeveelhedenstaat is niet aangegeven bij welke maatregel(en) deze toegepast gaan worden.

Kan de opdrachtgever aangeven of we moeten rekenen met het uitvoeren van één of meer boringen per maatregel.

Antwoord:

Het betreft 2-3 boringen t.b.v. locaties A, B, E en GG

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.
30

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 bestekspostnummers 323010 en 323031

Vraag:

Aansluitende leidingen in de betonputten:

- met welke (buisstype/diameter) en hoeveel aansluitingen in de putten dienen we te rekenen.
- dienen we rekening te houden van hoekverdraaiingen van aansluitende leidingen.
- Dient er een stroomprofiel gerekend te worden?

Antwoord:

Zie gewijzigde besteksposten 323010 en 323030

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.
31

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 bestekspostnummers 323010 en 323030

Vraag:

In regel 6 staat "Afmetingen n.t.b."

Kunnen we uitgaan van de genoemde inwendige afmetingen en de genoemde diepte?

Antwoord:

Zie gewijzigde besteksposten 323010 en 323030

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.
32

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 bestekspostnummers 170010 en 170200

Vraag:

Deze posten hebben als resultaatsverplichting 1 keer.
Betekent dit dat er bij 1 maatregel 1 keer het plan van Aanpak en Voorzieningen/maatregelen milieukundig uitgevoerd moeten worden?
Indien het bij meerdere maatregelen voor komt graag de hoeveelheid resultaatsverplichting aanpassen naar de te verwachte keren.

Antwoord:

Posten zijn van toepassing op één locatie (C).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.
33

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 bestekspostnummers 150220 en 170240 t/m 170310

Vraag:

In de informatieve hoeveelhedenstaat is niet aangegeven bij welke maatregel(en) deze toegepast gaan worden.
Kan de opdrachtgever aangeven bij hoeveel maatregelen deze werkzaamheden voor gaan komen?

Antwoord:

Posten zijn van toepassing op één locatie (C).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 bestekspostnummers 170010 en 170200

Vraag:

Deze posten hebben als resultaatsverplichting 1 keer.

Betekent dit dat er bij 1 maatregel 1 keer het plan van Aanpak en Voorzieningen/maatregelen milieukundig uitgevoerd moeten worden?

Indien het bij meerdere maatregelen voor komt graag de hoeveelheid resultaatsverplichting aanpassen naar de te verwachte keren.

Antwoord:

Posten zijn van toepassing op één locatie (C).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 bestekspostnummers 151210 t/m 151330

Vraag:

In de informatieve hoeveelhedenstaat is niet aangegeven bij welke maatregel(en) deze toegepast gaan worden.

Kan de opdrachtgever aangeven bij hoeveel maatregelen deze werkzaamheden voor gaan komen?

Indien dit bij meerdere maatregelen van toepassing is kan dan de hoeveelheid resultaatsverplichting van bestekspostnummer 151310 aangepast worden?

Antwoord:

Zie gewijzigde bestekspost 151310
Het betreft twee locaties.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.
36

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 bestekspostnummers 001110, 001210, 001310, 001410, 001510, 001610 en 001710

Vraag:

Hier moet de opdrachtnemer het Definitief Ontwerp uitwerken tot een Uitvoeringsontwerp. De nu verstrekte tekeningen hebben de status Schetsontwerp.
Kunnen we ervan uitgaan dat we een Definitief Ontwerp aangeleverd krijgen wat voldoet aan de "Handleiding taak en resultaatsbeschrijving ontwerpfasen infrastructuur" van Bouwend Nederland. (Voor deze handleiding zie bij Downloads op www.bouwendnederland.nl/vereniging/vakgroep-ingenieursbureaus-bouwbedrijven).

Antwoord:

Nee, de aanbestedende dienst hanteert de eigen voorwaarden, deze zijn toegevoegd in Extra bijlage 3 - Detailniveau fases-ontwerp def 20191203.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.

Onderwerp:

37

Bestek

Vraag:

Kan opdrachtgever toelichten waarom is gekozen voor fictieve prijzen terwijl per deelopdracht de posten reeds zijn bepaald en gespecificeerd?

Antwoord:

De raamovereenkomst bestaat uit kostenhomogenen besteksposten met fictieve hoeveelheden. Dit omdat de deelopdrachten nog niet op een dusdanig niveau zijn uitgewerkt. De hoeveelhedensplitsing is ter informatie toegevoegd om een inzicht te geven in de omvang van de maatregelen en waar en wanneer de werkzaamheden plaatsvinden. De door u op te geven eenheidsprijzen zijn dus niet fictief.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Bestek deel 3, 25 14 02

Vraag:

Conform bestek komen verliesuren als gevolg van een hogere vervuilingsgraad dan in het bestek staat niet in aanmerking van verrekening. Dit is niet beheersbaar aangezien opdrachtnemer bij inschrijving en voorbereiding rekening houdt met hetgeen in het bestek en het bodonderzoek is opgenomen. Is opdrachtgever bereid om hier een maximum aan te stellen? Suggestie: de eerste 24 uur verliesuren komen niet in aanmerking voor verrekening.

Antwoord:

Aanbestedende dienst gaat akkoord met deze suggestie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.
39

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

De UAV 2012 kent geen beperking van de aansprakelijkheid na oplevering. Gegadigde acht dit niet proportioneel. Is opdrachtgever bereid de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te beperken tot 10% van de aanneemsom?

Antwoord:

De aanbestedende dienst is niet bereid de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer te beperken tot 10% van de aanneemsom.

De UAV 2012 vormen het uitgangspunt voor deze aanbesteding. De daarin opgenomen aansprakelijkheidsregeling wordt door de aanbestedende dienst als gebruikelijk en proportioneel beschouwd, mede gelet op de aard en omvang van de opdracht en de daarmee samenhangende risico's.

Om die reden wordt geen afwijking op dit punt toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.
40

Onderwerp:

Bestek deel 1, 11

Vraag:

Aanbestedende dienst geeft aan dat kosten als gevolg van het eventueel niet doorgaan van een VNB niet voor verrekening in aanmerking komen. Deze vertraging valt echter buiten invloedssfeer van opdrachtnemer, mits tijdig aangevraagd en overeengekomen met Tennet. Derhalve is deze bepaling niet proportioneel. Kan opdrachtgever deze bepaling herzien en meerkosten als gevolg van het niet doorgaan van een VNB, mits tijdig aangevraagd en toestemming verkregen van Tennet, wel voor verrekening in aanmerking te laten komen?

Antwoord:

De aanbestedende dienst ziet geen aanleiding om de betreffende bepaling te herzien.

Het risico van het eventueel niet doorgaan van een VNB, ook indien deze tijdig is aangevraagd en afgestemd met TenneT, wordt geacht onderdeel uit te maken van de uitvoeringsrisico's die bij de opdrachtnemer liggen. De aanbestedende dienst beschouwt deze risicoverdeling als gebruikelijk en passend binnen de aard van de opdracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.
41**Onderwerp:**

Bestek deel 1, 05

Vraag:

Uiterste opleverdatum is bepaald op 30 juni 2028 met een boeteclausule voor te late oplevering. Voor enkele deelopdrachten in 2028 is mogelijk een verlegging noodzakelijk van kabels en leidingen met toestemming van beheerders. Doorlooptijden hiervan vallen buiten invloedssfeer van opdrachtnemer mits tijdig aangevraagd. Kan opdrachtgever bevestigen dat opdrachtnemer hiervoor niet verantwoordelijk gehouden kan worden en dat de boetebepaling voor uitloop als gevolg van deze reden wordt uitgesloten?

Antwoord:

Indien blijkt dat een deelopdracht niet haalbaar is voor de uiterste opleverdatum dan zal de deelopdracht niet in uitvoering worden gegeven. De uiterste einddatum wordt bepaald door andere werkzaamheden in de stad. Als een deelopdracht in opdracht is gegeven geldt de boetebepaling. Deze wordt daarom niet aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.
42**Onderwerp:**

Bestek

Vraag:

In het bestek zijn verschillende bepalingen opgenomen waarbij een korting opgelegd kan worden. Is opdrachtgever bereid hiervoor een maximum op te nemen, zoals tot maximaal 10% van de

aanneemsom?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 39.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Tekeningen

Vraag:

De tekening van deelopdracht C wijkt af van de omschrijving in het aanbestedingsdocument. In de tekening lijkt geen extra rijstrook rechtsaf te zijn ingetekend terwijl dit wel in de lijst van deelprojecten staat opgenomen. Kan opdrachtgever uitsluitel geven waar gegadigde vanuit dient te gaan bij de inschrijving wat er dient te gebeuren op locatie C?

Antwoord:

Inschrijver dient uit te gaan van de tekening.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Bijlage Globale Planning Flankerende Maatregelen Netwerkanalyse

Vraag:

In de bijlage Globale Planning Flankerende Maatregelen is opgenomen dat deelopdracht E

(Blaakweg - Baroniebaan) in Q3 2026 gerealiseerd moet worden. De ingangsdatum van het contract is conform planning in de aanbestedingsleidraad 15 september. Hoe verhouden deze data zich tot elkaar en is uitvoering van maatregel E in 2028 toegestaan?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 10.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Bestek deel 1, 10

Vraag:

In het bestek, hoofdstuk 1, paragraaf 10 wordt verwezen naar bijlage 15 voor de uitgangspunten voor materiaalinzet conform Aerius berekening. Deze bijlage zou in later stadium toegevoegd worden. Kan opdrachtgever de betreffende Aerius-berekening zo spoedig mogelijk delen (gaarne vóór uiterste datum van publicatie nota van inlichtingen)?

Antwoord:

Volgt zo spoedig mogelijk, uiterlijk 14 augustus zoals opgenomen in Bijlage 1 - Nieuwe planning

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Planning

Vraag:

We verzoeken u de aanbesteding voor deze omvangrijke uitvraag uit te stellen tot ruim na de bouwvak. We dragen hiervoor de volgende redenen aan:

1. Ondanks dat het een raamovereenkomst is, is duidelijk welke locatie er zijn, dit vergt extra calculatie tijd. Daarnaast vraagt u ook bijzondere EURO posten uit voor onder meer UO ontwerp en voorbereiding per locatie. Dit vraagt van ons, en onze ketenpartners meer tijd.
2. Voor de beide EMVI criteria zijn meerdere specialisten nodig om tot de gevraagde invulling te komen. Zo kort voor de bouwvak zijn deze niet beschikbaar.
3. Punt 1 en 2 hebben beide samenhang met de SEB uitvraag, en de nog te verkrijgen Stikstof berekening. De integrale verwerking daarvan vereist meer tijd.
4. Het dermate vroeg plannen van de nota veroorzaakt dat inschrijvers later in het traject alsnog met vragen komen die ze verplicht zijn te melden. Dat verstoort de planning enorm.
5. Er hoeft slechts 1 vak in 2026 gerealiseerd te worden, waarvan de aangegeven Q3 overigens al niet gerealiseerd kan worden bij de huidige gunning op 15-09. Om inschrijvers de kans te geven u een aanbieding te doen die aansluit bij zowel het bestek, de bijbehorende randvoorwaarden, als de gewenste EMVI criteria verzoeken we u de aanbesteding uit te stellen naar week 38 (3e week september). En dan de periode tot de bouwvak te gebruiken voor een eerste inlichtingen ronde en nota, en eventueel kort na de bouwvak een 2e nota. We verzoeken u deze vraag vooruitlopend op de nota te beantwoorden.

Antwoord:

Vooruitlopend op de Nota van inlichtingen is hier negatief op geantwoord. Echter blijkt dat een aantal stukken niet op tijd gereed zijn. O.a. de stikstofberekening. De aanbestedende dienst heeft daarom besloten de planning van de aanbesteding aan te passen. In de Extra bijlage 1 van de Nota van Inlichtingen is een nieuwe planning opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Vormvereisten

Vraag:

Voor de leesbaarheid van het plan zouden wij graag een voorblad en leeswijzer / inhoudsopgave toevoegen aan de plannen, onder de voorwaarde dat hier geen nieuwe informatie in staat. Kunt u aangeven of dit is toegestaan en niet wordt meegenomen onder het voorgeschreven aantal pagina's?

Antwoord:

Aanbestedende dienst gaat hier niet mee akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

26 jun 2026

Percelen:

P1 Flankerende maatregelen Netwerkanalyse