

Algemene informatie

Aanbesteding: Onderhoud Siebengewaldseweg
Aanbestedende Dienst: Gemeente Bergen
Referentie: 265034
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Deel 1, par. 05

Vraag:

U geeft bepaalde opleverdatum aan. Gezien de huidige voorraad aan werk in de regio is dit voor de meeste aannemers niet haalbaar. Is het mogelijk dat u deze planning flexibel maakt naar een nader te bepalen tijdstip in overleg.

Antwoord:

Lid 3 van paragraaf 05 in deel 1 van het bestek wordt gewijzigd. Fase 13 t/m 16 dienen uiterlijk opgeleverd te zijn op 1 mei 2027.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Post 422510

Vraag:

"In bestekspost 422510 is het ontgraven van sterk verontreinigde grond opgenomen. Uit de aanbestedingsstukken blijkt echter niet welke veiligheidsklasse conform CROW 400 van toepassing is en welke aanvullende maatregelen benodigd zijn voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. Daarnaast zijn in het bestek geen afzonderlijke posten opgenomen voor eventueel vereiste aanvullende maatregelen, zoals onder andere milieukundige begeleiding, veiligheidskundige begeleiding, decontaminatievoorzieningen, aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen, hygiënische voorzieningen, werkplekinstructies en overige maatregelen voortvloeiend uit de van toepassing zijnde veiligheidsklasse.

Verzoek aan opdrachtgever om:

1. De van toepassing zijnde veiligheidsklasse conform CROW 400 te verstrekken;
2. Aan te geven welke aanvullende maatregelen verplicht zijn voor het uitvoeren van de

werkzaamheden;

3. Hiervoor afzonderlijke verrekenbare besteksposten op te nemen dan wel de hoeveelheden en verrekeningswijze nader te specificeren, zodat inschrijvers deze werkzaamheden op een uniforme wijze kunnen begroten.

Bij uitblijven van deze informatie zijn de omvang en kosten van de benodigde veiligheids- en milieumaatregelen onvoldoende bepaalbaar, hetgeen kan leiden tot verschillen in uitgangspunten tussen inschrijvers."

Antwoord:

De veiligheidsklasse staat genoemd in de conclusie (hoofdstuk 6) van het rapport bijlage E en betreft Basishygiëne. Er wordt een bestekpost opgenomen worden waarin de vereiste maatregelen kunnen worden afgeprijsd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Deel 3, art. 01.04.01

Vraag:

"In het bestek, Deel 3, hoofdstuk 01.04 is opgenomen dat de risicoregeling niet van toepassing is verklaard. Gezien de looptijd van het werk, de onzekerheid wat in welke periode uitgevoerd moet worden, de huidige geopolitieke ontwikkelingen en de daarmee samenhangende, sterk fluctuerende brandstof- en grondstofprijzen, achten wij het onredelijk dat dit risico volledig bij de aannemer wordt gelegd.

Wij verzoeken u dan ook om de CBS-indexeringsregeling alsnog van toepassing te verklaren, zodat prijsstijgingen op objectieve en transparante wijze gecompenseerd kunnen worden gedurende de looptijd van het project."

Antwoord:

Het in het bestek, Deel 3, hoofdstuk 01.04 opgenomen uitgangspunt dat de risicoregeling niet van toepassing is, vindt de aanbestedende dienst nog steeds gerechtvaardigd en houdbaar.

Hoewel de aanbestedende begrijpt dat u wijst op bepaalde onzekerheden in de uitvoering en fluctuaties in brandstof- en grondstofprijzen, blijkt uit recente ontwikkelingen dat deze risico's zich in de praktijk minder sterk manifesteren dan eerder werd verondersteld. De markt lijkt zich bovendien te stabiliseren.

Het alloceren van prijsrisico's bij de aannemer is, zeker in het licht van de aard en omvang van het voorliggende werk met bepaalde looptijd en zekerheid over wat uitgevoerd moet worden in welke periode niet onredelijk. Van een onevenredige risicoverdeling is naar het oordeel van de aanbestedende dienst geen sprake.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
4**Onderwerp:**

Gronddepot

Vraag:

"In diverse besteksposten wordt vermeld dat vrijkomende grond dient te worden vervoerd naar een depot. In het bestek zijn echter geen posten opgenomen voor het beschikbaar stellen, inrichten, beheren of exploiteren van een gronddepot. Tevens is geen depotlocatie aangegeven.

Verzoek opdrachtgever te verduidelijken:

1. Of een depotlocatie door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld;
2. Indien ja, waar deze depotlocatie zich bevindt en onder welke voorwaarden hiervan gebruik kan worden gemaakt;
3. Indien nee, of opdrachtgever hiervoor afzonderlijke besteksposten zal opnemen, aangezien de kosten voor het organiseren, inrichten en beheren van een depot momenteel niet eenduidig zijn te bepalen.

Bij uitblijven van deze informatie kunnen inschrijvers verschillende uitgangspunten hanteren, hetgeen de vergelijkbaarheid van de inschrijvingen beïnvloedt."

Antwoord:

Posten voor een inrichten, instandhouden en verwijderen depot worden opgenomen in het bestek. Locatie depot is ter keuze aannemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr. 5	Onderwerp: Klic
	Vraag: Ik mis een post voor het aanvragen van een klic-melding per deellocatie. Gelieve een separate post met verrekenbare hoeveelheid per klic-melding op te nemen ivm de uitgestrekte projectlocatie.
	Antwoord: Er wordt een post toegevoegd voor aanvragen klic-meldingen. Uitgaande van 12 stuks.
	Fase: Inschrijffase
	Inschrijfronde: Inschrijfronde 1
	Vragenronde: Vragenronde 1
	Beantwoord op: 22 jun 2026
	Percelen: P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr. 6	Onderwerp: Rioolstrengen
	Vraag: "Uit de ontwerptekeningen blijkt dat diverse rioolstrengen zijn ontworpen met lengtes van circa 130 tot 150 meter tussen inspectieputten. Deze lengtes zijn aanzienlijk groter dan de afstand waarop een rioollaser onder praktijkomstandigheden doorgaans betrouwbaar en nauwkeurig kan worden toegepast. Hierdoor bestaat het risico dat de voorgeschreven maatvoering en toleranties niet zonder aanvullende maatregelen kunnen worden gerealiseerd. Verzoek opdrachtgever aan te geven: 1. Of de ontworpen strenglengtes juist zijn weergegeven; 2. Welke maatvoeringstoleranties voor de aanleg van de riolering van toepassing zijn; 3. Te accepteren dat maatvastheid afwijkt ivm de praktische uitvoerbaarheid."
	Antwoord: De strenglengtes zoals weergegeven blijven ongewijzigd. De opdrachtgever is van mening dat een dergelijk HWA-riool (dat waterpas ligt) met voldoende nauwkeurigheid aan te brengen is door de opdrachtnemer.
	Fase: Inschrijffase
	Inschrijfronde: Inschrijfronde 1
	Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Deel 3, art. 01.16.03

Vraag:

In welke post kunnen de kosten voor het afsluiten van de CAR-verzekering worden opgenomen?

Antwoord:

De opdrachtgever beschikt over een CAR-verzekering voor het werk. De opdrachtgever hoeft geen CAR-verzekering af te sluiten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Post 840010

Vraag:

Deze omschrijving is onvoldoende eenduidig om de werkzaamheden uniform te kunnen begroten. Onduidelijk is onder meer de vereiste uitvoering, afmetingen, belastingklasse, duur van toepassing en de wijze van verrekening.

Verzoek opdrachtgever de post nader te specificeren, inclusief de benodigde afmetingen, toepassingslocaties, uitvoeringsvoorwaarden en meet- en verrekenwijze, zodat alle inschrijvers van dezelfde uitgangspunten kunnen uitgaan.

Antwoord:

Post 840010 wordt gewijzigd. De eenheid van de hoeveelheidresultaatverplichting wordt het aantal rijplaten (meter). Uitgegaan dient te worden van het 8 keer verplaatsen van elke rijplaat gedurende het werk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Post 830210

Vraag:

Worden bij deze post kunststof loopschotten bedoeld tbv bereikbaar houden van loopschotten.

Antwoord:

Ja. Post 830210 wordt gewijzigd. De kunststof loopschotten worden benoemt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Posten 631110 t/m 631260

Vraag:

Betonriool lopen de levertijden weer op naar minimaal 14 werkweken na goedkeuring puttenstaat. Dat zou inhouden dat na definitieve gunning de putten besteld kunnen worden, puttenstaat moet dan opgesteld worden en ter goedkeuring worden ingediend. Gemiddeld zit je 16/17 weken na gunning wat inhoudt dat eind november dit pas leverbaar is. Gelieve met de fasering/planning van het werk hier rekening mee houden.

Antwoord:

Lid 3 van paragraaf 05 in deel 1 van het bestek wordt gewijzigd. Fase 13 t/m 16 dienen uiterlijk opgeleverd te zijn op 1 mei 2027.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Post 611210

Vraag:

Wat is het gewicht van de te verplaatsen kunstobject?

Antwoord:

Er wordt een stelpost voor het verplaatsen van het kunstwerk toegevoegd aan het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Posten 110110 t/m 110150, 410110 t/m 410150, 510110 t/m 510140, 852020 & 853030

Vraag:

In het bestek zijn niet-verrekenbare post opgenomen voor het toepassen van verkeersmaatregelen, zonder dat een verkeersplan of verkeerstekeningen zijn bijgevoegd. Hierdoor ontbreekt voor inschrijvers essentiële informatie over de aard en omvang van de uit te voeren maatregelen, hetgeen leidt tot onzekerheid en risico in de prijsstelling.

Wij verzoeken u daarom om de volgende punten te verduidelijken:

1. Hoe wordt tijdens de uitvoering omgegaan met aanvullende eisen van opdrachtgever, directie of wegbeheerder indien onze gecalculeerde maatregelen als onvoldoende worden beoordeeld?

2. Bent u bereid het bestek in overeenstemming te brengen met artikel 62.17.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020, en daarin één van de vier daarin genoemde opties toe te passen voor een transparante en evenwichtige risicoverdeling:

Optie 1: Verrekenbare posten voor verkeersmaatregelen (hekken, borden, omleidingsborden e.d.)

en verkeerstekeningen;
Optie 2: Verkeerstekeningen verrekenbaar en stelpost voor verkeersmaatregelen;
Optie 3: Het aanleveren van uitgewerkte verkeerstekeningen per uitvoeringsfase;
Optie 4: Het laten vervallen van alle besteksposten en verrekening via stelpost.

Antwoord:

Uitgegaan dient te worden van 6 omleidingen. In deel 2.1 wordt een bepaling toegevoegd waarin de route van elk van deze omleidingen wordt aangegeven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
13

Onderwerp:

deel 3, artikel 81.26.01 lid 01

Vraag:

In deel 3, artikel 81.26.01 lid 01 is opgenomen dat "de geleverde asfaltmengsels geproduceerd overeenkomstig CROW Richtlijn Warm Mix Asphalt". Kan opdrachtgever bevestigen dat hiermee wordt bedoeld dat alle in deel 2.2 voorgeschreven asfaltmengsels als Warm Mix Asphalt dienen te worden geproduceerd? Indien dit niet de bedoeling is, verzoeken wij opdrachtgever aan te geven voor welke asfaltmengsels deze eis wel van toepassing is of deze bepaling laten vervallen.

Antwoord:

Bepaling 81.26.01 komt in zijn geheel te vervallen. Gezien de uitvoeringsperiode en de laagdikten wordt geen Warm Mix Asphalt geaccepteerd binnen dit werk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Posten 631110

Vraag:

Er staan in de tekening geen putnummers gegeven. Kan OG deze toevoegen?

Antwoord:

Een gewijzigde tekeningen met putnummers worden bijgevoegd bij het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Reinigen asfalt

Vraag:

Er zijn geen posten opgenomen voor het reinigen van asfalt lagen voorafgaand aan het aanbrengen. Kan OG deze toevoegen?

Antwoord:

Ja een dergelijke post wordt toegevoegd aan het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Posten 510110 t/m 5100140

Vraag:

Kloppen de hoeveelheid resultaatsverplichtingen? Er worden in iedere post 10 st/keer gevraagd echter zijn er maar 3 fases.

Antwoord:

De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt gewijzigd naar 16 keer. Bestekspost wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
17

Onderwerp:

Post 449020

Vraag:

Klopt de hoeveelheid resultaatsverplichting irt de aan te brengen meters?

Antwoord:

De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt juist weergegeven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
18

Onderwerp:

Post 445410

Vraag:

Er worden straatbakstenen kleur grijs gevraagd. Klopt deze kleur?

Antwoord:

Nee uitgegaan dient te worden van type straatbaksteen Auraton of gelijkwaardig. Genoemde post wordt gewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
19

Onderwerp:

Kantlagen

Vraag:

Op tekening zijn op diverse plaatsen aan te brengen kantlagen getekend. Deze zijn echter niet terug in het bestek te vinden. Kan OG dit controleren?

Antwoord:

Deze kantlagen zijn opgenomen in de besteksposten voor het stellen van de banden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
20

Onderwerp:

H5

Vraag:

Er zijn geen posten opgenomen voor het verwijderen van de markering tbv de Beltweg en Nieuweweg. Kan OG deze toevoegen? Of vallen dezen onder de posten van H3131?

Antwoord:

Er wordt een bestekspost voor deze werkzaamheden toegevoegd aan het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
21

Onderwerp:

H4

Vraag:

Kan het kloppen dat de werkzaamheden ten aanzien van de bermen in het bestek ontbreken? Er wordt wel in posten 4232 rekening gehouden met 1188 m³ uit de bermen, maar de ontgravingsposten zijn niet terug te vinden. Kan OG dit controleren?

Antwoord:

Er wordt een bestekspost voor deze werkzaamheden toegevoegd aan het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
22

Onderwerp:

Posten 143290, 443280 en 443290

Vraag:

In het bestek wordt op meerdere locaties een rood asfaltmengsel voorgeschreven. Gezien de beperkte oppervlaktes en de fasering binnen het werk leidt toepassing van rood asfalt tot een relatief groot aantal naden en aansluitingen. Dit brengt risico's met zich mee ten aanzien van de uitvoeringskwaliteit, duurzaamheid en onderhoud. Wij zijn van mening dat toepassing van een coating hier kwalitatief een beter en duurzamer eindresultaat oplevert met minder risico op scheurvorming en rafeling.

Vraag: Is opdrachtgever bereid om de toepassing van rood asfalt op deze locaties te vervangen door een gelijkwaardige coatingoplossing, mits deze voldoet aan de gestelde functionele eisen?

Antwoord:

De genoemde posten blijven ongewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
23

Onderwerp:

SMA NL 8

Vraag:

Er wordt in diverse posten een SMA NL 8 met een laagdikte van 25mm gevraagd. Dit is erg dun waardoor het mengsel niet goed verwerkbaar is (zeker warm mix asfalt). Een laagdikte van 30mm geeft een betere verwerking en dus een betere kwaliteit. Is OG bereid de laagdikte aan te passen naar 30mm?

Antwoord:

Ja. De betreffende besteksposten worden aangepast op basis van een laagdikte SMA NL8 van 30 mm.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
24

Onderwerp:

Tussenlaag AC 16

Vraag:

Er wordt in diverse posten een AC 16 gevraagd met een laagdikte van 40mm. Dit is een minimale laagdikte voor een heet mengsel. Voor warm mix mengsels is de gewenste laagdikte 50mm. Is OG bereid de dikte aan te passen?

Antwoord:

De laag dikte in betreffende post blijft ongewijzigd vanwege het uitsluiten van Warm Mix Asfalt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
25

Onderwerp:

bestekspost 423210 depot

Vraag:

Kunt u aangeven waar locatie van het depot is en is hier nog meer ruimte voor andere materialen op te slaan?

Antwoord:

Er wordt een post toegevoegd voor het inrichten van een depot van voldoende afmeting. Locatie is aan de aannemer. Uitgegaan dient te worden van de enkele vervoersafstand zoals reeds genoemd in de relevante besteksposten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
26

Onderwerp:

post 513210

Vraag:

Kunnen deze freesvakken welke direct liggen onder de 2,5 cm deklaag een minimalen breedte krijgen van 1 meter zodat ze ook machinaal gevuld kunnen worden in verband met de kwaliteit. (deze vraag geldt tevens ook voor de andere reparatiebakken)

Antwoord:

De inschrijver dient in zijn prijsvorming rekening te houden met vakken van 1,00 meter breed.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
27

Onderwerp:

deel 3 art 81 07 01

Vraag:

Waarom is het soortelijk gewicht aangepast van 2500 naar 2400 kg/m³. Uit onze ervaring blijkt om aan de juiste verdichting en laagdikte te voldoen een sg van 2500 benodigd is.

Antwoord:

Het soortelijk in bepaling 81.07.01 wordt gewijzigd naar 2500 kg/m³.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
28

Onderwerp:

deel 3 art 01 04 01

Vraag:

Verzoek om aanpassing: Risicoregeling In de Standaard RAW-Bepalingen 2025 is het uitgangspunt

is dat de Risicoregeling altijd wordt toegepast en alleen kan worden uitgesloten als hiervoor een zwaarwegende motivering wordt opgenomen. Zeker nu de crisis in het Midden-Oosten tot gevolg heeft dat ondernemers geen zicht hebben op de ontwikkeling van de brandstofkosten en geen instrumenten hebben om dit risico te beheersen, verzoeken wij u daarom de Risicoregeling alsnog van toepassing te verklaren.

Antwoord:

Het in het bestek, Deel 3, hoofdstuk 01.04 opgenomen uitgangspunt dat de risicoregeling niet van toepassing is, vindt de aanbestedende dienst nog steeds gerechtvaardigd en houdbaar.

Hoewel de aanbestedende begrijpt dat u wijst op bepaalde onzekerheden in de uitvoering en fluctuaties in brandstof- en grondstofprijzen, blijkt uit recente ontwikkelingen dat deze risico's zich in de praktijk minder sterk manifesteren dan eerder werd verondersteld. De markt lijkt zich bovendien te stabiliseren.

Het alloceren van prijsrisico's bij de aannemer is, zeker in het licht van de aard en omvang van het voorliggende werk met bepaalde looptijd en zekerheid over wat uitgevoerd moet worden in welke periode niet onredelijk. Van een onevenredige risicoverdeling is naar het oordeel van de aanbestedende dienst geen sprake.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.

29

Onderwerp:

bestekspost 611210 en 682610

Vraag:

Aangezien de fundering onbekend is en er geen constructie tekeningen van het kunstwerk zijn. Is het met deze informatie niet te begroten om dit kunstwerk op te nemen en te verplaatsen zonder beschadigingen. Daarom stellen wij voor hier een stelpost voor op te nemen.

Antwoord:

Er wordt een stelpost voor het verplaatsen van het kunstwerk toegevoegd aan het bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
30

Onderwerp:

bestekspost 523410

Vraag:

Bijlage E heeft betrekking op de Siebengewaldseweg en de Gochsedijk en niet op de Beltweg

Antwoord:

Klopt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
31

Onderwerp:

hoofdstuk 5

Vraag:

De tekeningen T01-4 t/m t01-5 zijn niet bij stukken toegevoegd

Antwoord:

Genoemde tekeningen zijn niet ter beschikking / bestaan niet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
32

Onderwerp:
bestekspost 445410

Vraag:
Straatstenen in de kleur grijs lijkt ons niet juist te zijn. Welke kleur moeten deze gebakken stenen hebben?

Antwoord:
Nee uitgegaan dient te worden van type straatbaksteen Auraton of gelijkwaardig. Genoemde post wordt gewijzigd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
22 jun 2026

Percelen:
P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
33

Onderwerp:
bestekspost 445210

Vraag:
Gezien het oppervlak en de genoemde lengte is de breedte maar 40 cm dus zou dit maar 1 streklaag moeten zijn.

Antwoord:
Klopt. Genoemde post wordt gewijzigd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
22 jun 2026

Percelen:
P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
34

Onderwerp:
bestekspost 443280

Vraag:
Is de breedte wel juist? Op de tekening staan diverse breedtes ook van 1,60 meter.

Antwoord:
Genoemde breedte is inderdaad niet juist. De genoemde bestekspost wordt gewijzigd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
22 jun 2026

Percelen:
P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
35

Onderwerp:
bestekspost 442810

Vraag:
In de inschrijf staat een molgoot van 3 strekken in het bestek spreekt u hier over een 5 streks molgoot. Wat is juis?

Antwoord:
Het betreft 3 streklagen, bestekspost wordt aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
22 jun 2026

Percelen:
P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
36

Onderwerp:
bestekspost 441220

Vraag:

Moet deze menggranulaat niet geleverd worden?

Antwoord:

Ja. De genoemde bestekspost wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.

37

Onderwerp:

bestekspost 423210

Vraag:

Kunt u aangeven uit welke bestekspost de 1188 m3 vrijkomt?

Antwoord:

Ja. De genoemde bestekspost wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.

38

Onderwerp:

09 toelichting op het bestek

Vraag:

In het bestek wordt meerdere malen gesproken over de wegvakken 1, 2 en 3. Echter is in het bestek en op tekeningen niet aangegeven van waar tot waar deze vakken lopen. Kunt U dit hier

aangeven.

Antwoord:

Dit zijn de wegvakken zoals genoemd bij het in besteksbijlage F. Vernoeming wegvakken geheel ter indicatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
39

Onderwerp:

05 tijdsbepaling punt 3

Vraag:

Moet 2026 geen 2027 zijn ?

Antwoord:

Lid 3 van paragraaf 05 in deel 1 van het bestek wordt gewijzigd. Fase 13 t/m 16 dienen uiterlijk opgeleverd te zijn op 1 mei 2027.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
40

Onderwerp:

Deel 1, par. 05 lid 6

Vraag:

Kunt u bevestigen of er een maximum geldt voor de korting wegens te late oplevering? Indien geen maximum is bepaald, overweegt de opdrachtgever een redelijk plafond op te nemen? Bijvoorbeeld

een maximum van €10.000,-?

Antwoord:

Bij de bepalingen in lid 6 en 7 wordt een maximum van €15.000,- per lid vastgesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
41

Onderwerp:

Bp. 313160

Vraag:

Zijn de wegdekreflectoren boven op het asfalt verlijmd of zijn deze ingeboord en hierin verlijmd?

Antwoord:

Uitgegaan dient te worden van ingeboord en verlijmd. De bestekspost wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
42

Onderwerp:

Bp. 441220

Vraag:

In de kolom hoeveelheid ter inlichting staat de leverantie niet genoemd van de menggranulaat. Dient de levering in de prijs te worden opgenomen?

Antwoord:

Ja. De genoemde bestekspost wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
43

Onderwerp:

Bp. 620170

Vraag:

Hier moeten voorzieningen tbv nuts worden getroffen. Conform de regelgeving is de CROW500 van toepassing op alle werken vanaf 1 januari 2022, hierbij zijn er ook een aantal verplichtingen aan opdrachtgevers zijde.

Graag ontvangen wij de informatie van de opdrachtgever welke in het voortraject verzorgd dienen te worden conform de CROW 500-publicatie. Dit zodat wij gezamenlijk voldoen aan de gestelde eisen bij een eventuele controle van het agentschap telecom.

Antwoord:

Na definitieve opdracht deze informatie beschikbaar gesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
44

Onderwerp:

Bp. 631130

Vraag:

Ik mist een post voor het inmeten van de metalen afdekplaat. Gelieve een separate post hiervoor opnemen.

Antwoord:

De bestekspost wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
45

Onderwerp:

Bp. 830110

Vraag:

Dienen 30st. Stamommanteling worden aangebracht per fasering incl. verplaatsen. Dit houdt dus in dat in totaal 480 bomen stamommanteling aangebracht dient te worden.

Is de totale hoeveelheid van 480st correct? Gelieve de hoeveelheid met totaal aantal stamommanteling benoemen.

Antwoord:

Het totaal aantal toe te passen stamommantelingen wordt vastgesteld op 50 stuks. De genoemde post wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
46

Onderwerp:

000

Vraag:

In de aangeleverde stukken is geen historisch vooronderzoek 000 opgenomen. Mogen wij ervan uitgaan dat de opdrachtgever vóór aanvang van de werkzaamheden een historisch vooronderzoek

aanlevert, waaruit blijkt dat het werkgebied onverdacht is op de aanwezigheid van OOO?

Antwoord:

De bodem in fase 13 en 14 zijn verdacht op het aantreffen van gevechts- en geschutsminutie tot 2,5 m onder maaiveld. De Opdrachtgever neemt een deskundige partij in de hand die de genoemde fasen veilig gesteld. De Opdrachtnemer dient bij prijsvorming en planning rekening te houden met een subfasering binnen hoofdfase 13 en 14: Na het verwijderen van de asfaltconstructie wordt de eerste meter bodem veilig gesteld door derden (uitgaande van 1 dag werkzaamheden door derden). De Opdrachtnemer ontgraaft vervolgens het cunet/sleuf tot 1 meter onder maaiveld waarna de de zelfde (derde) partij tot op volledige diepte de bodem veilig stelt (uitgaande van wederom 1 dag werkzaamheden door derden).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Archeologie

Vraag:

In de aangeleverde gegevens is geen informatie opgenomen over archeologische waarden. Kunt u middels een vooronderzoek (bureaustudie archeologie) aantonen dat geen sprake is van archeologische waarden?

Antwoord:

Het deel van het werk waar significant grondwerk plaats vindt, is aangemerkt als een gebied met een lage archeologische verwachtingswaarde. Er is geen onderzoek of begeleiding noodzakelijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
48

Onderwerp:
CROW 400

Vraag:

Kunt u posten opnemen voor de betreffende veiligheidsmaatregelen voor het werken in of met verontreinigde grond?

Antwoord:

Er wordt een bestekpost opgenomen worden waarin de vereiste maatregelen kunnen worden afgeprijsd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
49

Onderwerp:
BRL 6000

Vraag:

De graafwerkzaamheden in de sterk verontreinigde grond dienen te worden uitgevoerd onder milieukundige begeleiding. Indien deze door de opdrachtnemer moet worden verzorgd, verzoeken wij u hiervoor aanvullende besteksposten op te nemen.

Antwoord:

De opdrachtgever verzorgt de milieukundige begeleiding. Er wordt hiervoor dus geen bestekspost toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
50

Onderwerp:

Meldingen

Vraag:

In het bestek zijn geen posten opgenomen voor het indienen van de benodigde graafmeldingen in het DSO. Kunt u hiervoor alsnog een bestekspost opnemen?

Antwoord:

De opdrachtgever verzorgt de graafmelding. Er wordt hiervoor dus geen bestekspost toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
51

Onderwerp:

BRL7000

Vraag:

De graafwerkzaamheden in de sterk verontreinigde grond dienen te worden uitgevoerd conform BRL 7000. Kunt u hiervoor een separate bestekspost opnemen waarin de verplichtingen uit BRL 7000 zijn opgenomen (zoals uitvoeringsplan en inzet KVP'er)?

Antwoord:

Er wordt een bestekpost opgenomen waarin het PvA en de vereiste maatregelen kunnen worden afgeprijsd. Het toezicht op de saneringswerkzaamheden wordt door de opdrachtgever georganiseerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
52

Onderwerp:
Bestek post 423210

Vraag:

In de bestekspost is opgenomen dat de sterk verontreinigde grond naar een depot dient te worden getransporteerd. Het wordt echter niet doelmatig geacht deze grond eerst in depot op te slaan, mede gelet op de hiervoor benodigde vergunningen. Kunt u in het bestek opnemen dat de sterk verontreinigde grond direct kan worden afgevoerd naar een erkende inrichting?

Antwoord:

Het is de keuze van de aannemer hoe hij deze werkzaamheden uitvoert. Er wordt in deze nota van inlichtingen de mogelijkheid geboden om de grond in depot te zetten. De aannemer staat het vrij om de grond ook direct af te voeren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
53

Onderwerp:
Bestek post 422710

Vraag:

Kunt u aangeven welke bodemkwaliteitsklasse voor deze post van toepassing is?

Antwoord:

Ja. Genoemde besteksport wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Bestek post 422520

Vraag:
Kunt u aangeven welke bodemkwaliteitsklasse voor deze post van toepassing is?

Antwoord:
Ja. Genoemde besteksport wordt aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
22 jun 2026

Percelen:
P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
55

Onderwerp:
Bestek post 420120

Vraag:
Kunt u het doel van de partijkeuring van de sterk verontreinigde grond nader toelichten?

Antwoord:
Partijkeuring voor de verontreinigde grond komt te vervallen. Bestekspost komt te vervallen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
22 jun 2026

Percelen:
P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Ref.nr.
56

Onderwerp:
Bestek post 420110

Vraag:

Uit het bodemonderzoek blijkt dat sprake is van verschillende bodemkwaliteitsklassen. Op grond van de Omgevingswet dienen deze klassen gescheiden te worden gehouden. Dit betekent dat meerdere partijkeuringen moeten worden uitgevoerd. Kunt u het bestek hierop aanpassen?

Antwoord:

Genoemde bestekspost wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg

Mededelingen**Ref.nr.**

M1

Onderwerp:

Asfaltonderzoek Beltweg / Nieuweweg

Inhoud mededeling:

De aangekondigde bijlage G is nog niet voorhanden. Uitgangspunt blijft dat het asfalt teervrij is. Asfaltonderzoek wordt na gunning aangeleverd.

Aangemaakt op:

22 jun 2026

Percelen:

P1 Onderhoud Siebengewaldseweg