

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
224	assetlijst	in de assetlijst staat:TGC - EAL - ATS360. Bedoelt u hiermee de gehele toegangscontrole installatie of alleen de centrale?	Daarmee wordt de gehele toegangscontrole installatie bedoeld, niet alleen de centrale
225	WKO	In de nieuwe assetlijst komt de WKO niet voor, wij gaan er dan ook vanuit dan we deze niet meer hoeven af te prijzen. Kunt u dit bevestigen?	De WKO zit niet in de scope. Zie eerdere antwoordt op vraag 26.
226	indienblad	Op het indienblad staat bij omschrijving nog gassen, deze komen in de nieuwe assetslijst niet voor. Kunt u het indienblad goed laten aansluiten met de nieuwe verstrekte assetlijst.	Onder gassen kan je de Persluchtcompressor -Alub meenemen. Gasinstallatie van Kuilnicos gassenhok heeft geen onderhoud nodig, alleen bij storing kan er een verzoek gedaan worden bij de Opdrachtnemer voor het oplossen van de storing.
227	Assetlijst	In de nieuwe assetlijst staat: Regelkast, BR controls software van der Ven regeltechniek. 4st. 1) Kunt u deze assets verder toelichting? 2) Behoren deze regelkast tot indienblad omschrijving Gebouwbeheervoorzieningen (GBS) of regeling klimaat en Sanitair/	1) Omvat de volledige regeltechnische installatie: Regelkast + software + sensoren + kleppen + motoren + GBS-koppelingen + programmering/inregeling. Voor verdere inhoudelijke toelichting kan tijdens de implementatie worden besproken. 2) Behoord tot Regeling klimaat en Sanitair
228	Storingshistorie	Zouden jullie de storingshistorie met ons kunnen delen? Deze informatie helpt ons om storingspatronen en risico's in kaart te brengen en de basis te leggen voor prestatiegericht en conditiegestuurd onderhoud.	Je kan de installaties als redelijk nieuw beschouwen (2 jaar), met de verwachte bijkomende storingspatronen. Bij de implementatie kunnen de storingshistorie gedeeld worden. Acutele historie is in een apart document bij het publiceren van deze nota toegevoegd.