

NOTA VAN INLICHTINGEN

Bedoeld in artikel 2.13 van het ARW 2012 betreffende bestek 14003-1 Bruggen recreatiegebied De Hoge Dijk.

Naar aanleiding van voornoemd bestek zijn de volgende vragen gesteld. De inschrijver dient de onderstaande wijzigingen in haar aanbieding te verwerken.

Met betrekking tot deel 0 en 1 van het bestek.

Nr.	Blz.	Artikel/ paragraaf/post	Aard	Omschrijving
1	10	1.05	Vraag	Wij nemen aan dat dit 30 werkbare dagen per brug zijn? Ook dat de tijd voor de ontwerpwerkzaamheden van bestekposten 210110 en 220110 hier niet in zitten?
			Antwoord	De tijdsbepaling is gesteld op 30 werkbare werkdagen voor de uitvoering van alle werkzaamheden, met uitzondering van de ontwerpwerkzaamheden overeenkomstig bestekposten 210110 en 220110. De tekeningen en berekeningen overeenkomstig deel 3 paragraaf 01.31 aanleveren bij de directie. Pas na goedkeuring van de tekeningen en berekeningen mag met de uitvoering/ fabricage worden begonnen. Vanaf dat moment start de uitvoeringsperiode van 30 werkbare werkdagen.
2		Deel 0.04 lid 8 / Deel 0.05	Vraag	Kunt u aangeven op welk adres de inschrijfstukken ingediend moeten worden? Verwijzing naar de aankondiging levert geen gegevens op hieromtrent.
			Antwoord	Ter besparing van de administratieve lasten van het inschrijven bij aanbestedingen (papierwerk, porto en reiskosten) heeft de aanbestedende dienst er voor gekozen deze aanbesteding DIGITAAL te houden. Nog niet iedereen heeft het volledige aanbestedingsproces digitaal via TenderNed doorlopen. Om ervoor te zorgen dat de aanbesteding zo soepel mogelijk verloopt, volgen hierna een aantal tips. 1. Nog niet alle gebruikers zijn bekend met het muisicoontje op TenderNed, dat aangeeft dat volledig digitaal aanbesteden mogelijk is. 2. Bij deze nota treft u de brochure In zes stappen digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed. Dit document beschrijft stap voor stap hoe het digital inschrijven in zijn werk gaat. 3. Meer informatie over digitaal inschrijven via TenderNed is te vinden via www.TenderNed.nl , (www.tenderned.nl/egids) en het nummer van de servicedesk is : 0800-8363376. Houd u er rekening mee dat u zich tijdig registreert op TenderNed en dat u voldoende tijd voor uzelf vrijhoudt voor het uploaden van uw aanbestedingsstukken. De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor te late inlevering omwille van technische mankementen, computerproblemen of zaken van dien aard.

Met betrekking tot deel 2 en 3 van het bestek.

Nr.	Blz.	Artikel/ paragraaf/post	Aard	Omschrijving
1	16	100080 + 100090	Vraag	Waarom zijn deze twee posten exact hetzelfde? Ik neem aan dat er in totaal 12 palen staan?
			Antwoord	Bestekpost 100080 heeft betrekking op de palen welke aan de landzijden aanwezig zijn. Bestekspost 100090 heeft betrekking op de palen welke in de watergang aanwezig zijn. Het totaal aantal te verwijderen palen van deze bestekposten bij elkaar opgeteld betreft 12 stuks.
2	19	100280 + 100290	Vraag	Waarom zijn deze twee posten exact hetzelfde? Ik neem aan dat er in totaal 12 palen staan?
			Antwoord	bestekpost 100280 heeft betrekking op de palen welke aan de landzijden aanwezig zijn. Bestekspost 100290 heeft betrekking op de palen welke in de watergang aanwezig zijn. Het totaal aantal te verwijderen palen van deze bestekposten bij elkaar opgeteld betreft 12 stuks.
3	19	100280 + 100290	Vraag	Hoelang zijn deze palen exact? Waar moeten we rekening mee houden?
			Antwoord	Paallengte varieert tussen de 5 en 10 meter zoals in de bestekposten aangegeven.
4	24	210420	Vraag	U spreekt hier van stootplaten, maar bedoeld u hier geen betonplaten die bestemd zijn voor de weg?
			Antwoord	Dit betreffen de betonnen stootplaten, zoals deze op de tekening zijn weergegeven. De stootplaten vormen de overgang van de brug naar het asfalt.
5	27	210600	Vraag	Wat word er precies bedoeld met "Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 meter?"
			Antwoord	De tekst in de bestekposten 210600 en 220600 moeten gewijzigd worden naar 'Totale breedte groter dan 2,00 meter'. De breedte heeft betrekking op de breedte van het brugdek.
6	25	210550	Vraag	Er word in het bestek bij de bevestigingsmiddelen meerdere malen PM als afkorting gebruikt. Waar staat deze afkorting voor?
			Antwoord	PM staat voor Pro Memorie. In de bestekposten zijn niet alle bevestigingsmiddelen tot in detail uitgeschreven, mede omdat de aannemer de detailtekening moet opstellen. Conform de bestekspost moet de aannemer alle benodigde bevestigingsmiddelen leveren en aanbrengen.

Met betrekking bijlagen en tekeningen

Nr.	Blz.	Artikel/ paragraaf/post	Aard	Omschrijving
1	-	-	Vraag	Zijn er tekeningen van de huidige situatie beschikbaar?
			Antwoord	Verwezen wordt naar de opruimtekening. De tekeningen van de huidige bruggen worden na de opdrachtverlening ter inzage meegegeven aan de opdrachtnemer.
2			Vraag	Graag ontvangen wij bijlagen 2 (model bankgarantie), 3 (Model K), 4 (Concernverklaring) en 8 (Opgave referentieproject) in een digitaal bewerkbaar format (bij voorkeur Word)
			Antwoord	De gevraagde bijlagen zijn als Word-bestand toegevoegd aan deze nota van inlichtingen.

De bovengenoemde wijzigingen zijn verwerkt in het, aan deze Nota bijgevoegde, rsx-bestand.

Opgemaakt te Bunnik, 23 september 2014

H. van der Krogt

Bijlagen:

- Bijlage 2 model bankgarantie
- Bijlage 3 model K
- Bijlage 4 concernverklaring
- Bijlage 8 opgave referentieproject
- In zes stappen digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via Tenderned