

Algemene informatie

Aanbesteding: ROK Renovatie en Onderhoud OVL
Aanbestedende Dienst: BEL Combinatie
Referentie: -
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Bijlage profielschetsen

Vraag:

"In de bijlage met profielschetsen is voor de betreffende profielen een vaste mastafstand opgenomen. In het aangeleverde Dialux-bestand is echter een variabele mastafstand ingesteld.

Kunt u bevestigen dat de vaste mastafstanden zoals opgenomen in de bijlage profielschetsen leidend zijn en derhalve als uitgangspunt voor de lichtberekeningen dienen te worden gehanteerd? Indien dit niet het geval is, verzoeken wij u de vereiste uitgangspunten en het Dialux-bestand met elkaar in overeenstemming te brengen."

Antwoord:

De mastafstanden zoals in de bijlage profielschetsen zijn leidend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Bijlage profielschetsen

Vraag:

"In de uitgangspunten voor de profielberekeningen is opgenomen dat de verticale verlichtingssterkte buiten beschouwing wordt gelaten. In het aangeleverde Dialux-bestand staat de berekening van de verticale verlichtingssterkte voor profiel 2, 3 en 4 echter wel ingeschakeld.

Kunt u bevestigen dat de bijlage met profielschetsen en de daarin opgenomen uitgangspunten leidend zijn ten opzichte van de instellingen in de aangeleverde Dialux-bestanden? Indien dit niet het geval is, verzoeken wij u de vereiste uitgangspunten en het Dialux-bestand met elkaar in overeenstemming te brengen."

Antwoord:

De uitgangspunten zoals in de bijlage profielschetsen zijn opgenomen zijn leidend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.

3

Onderwerp:

PvE vormgeving

Vraag:

"In de uitvraag wordt voor het kegelarmatuur een minimale hoogte van 300 mm voorgeschreven. Is een armatuur met een hoogte van 230 mm (exclusief mastvoet) eveneens toegestaan, indien de voorgeschreven diameter wordt aangehouden en het armatuur aantoonbaar gelijkwaardig voldoet aan de functionele en lichttechnische prestaties?"

Een compacter armatuur kan technisch dezelfde prestaties leveren, terwijl dit door een lager materiaalgebruik en een lager gewicht tevens voordelen kan bieden op het gebied van duurzaamheid, milieubelasting en kosten. Wij verzoeken u daarom te verduidelijken of de minimale hoogte van 300 mm een functionele noodzaak betreft of dat gelijkwaardige, compactere uitvoeringen eveneens mogen worden aangeboden."

Antwoord:

Ja, een armatuur met een hoogte van minimaal 230mm (exclusief mastvoet) is eveneens toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.**Onderwerp:**

4

Leidraad

Vraag:

Bij de opsomming van de in te dienen documenten wordt een Dialux-bestand en/of lichtberekening niet expliciet genoemd. In het PvE is echter opgenomen dat een lichtberekening moet worden ingediend. Kunt u verduidelijken of een Dialux-bestand en/of een PDF-uitdraai van de lichtberekening onderdeel uitmaakt van de in te dienen documenten? Zo ja, verzoeken wij u dit expliciet op te nemen in de lijst met aan te leveren documenten.

Antwoord:

De verlichtingsberekeningen en de gebruikte .ldt- of .ies-files en de datasheet hoeft alleen door de beoogde winnende inschrijver te worden aangeleverd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Planning aanbesteding

Vraag:

Conform de planning dient deze aanbesteding op 27 juli te worden ingediend. Dit valt binnen de vakantieperiode waarin veel van onze medewerkers weg zijn. In die periode zijn de meeste leveranciers niet of minder bereikbaar.

Wij wijze u op de Gids Proportionaliteit Voorschrift 3.6:

“De aanbestedende dienst overweegt een langere termijn te hanteren dan de minimumtermijnen.”

Wij verzoeken u om de indieningsdatum van deze aanbesteding met minimaal 6 weken uit te stellen, zodat de indieningsdatum buiten de vakantie periode ligt.

Antwoord:

Wij begrijpen de wens om de inschrijftermijn te verlengen, maar kunnen hier niet in meegaan omdat onze huidige contracten eindigen per 1 september 2026

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Profielen Dialux

Vraag:

De voetpaden liggen langs de M klasse weg waardoor de bermfactor komt te vervallen in dialux als criterium. Betekend dit dat dit ook geen eis meer is in de aanbesteding?

Antwoord:

Dat klopt, de bermfactor is geen eis voor profiel 4. De bijlage Profielschetsen is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Profielen Dialux

Vraag:

Bij M klasse wegen is het belangrijk om bij 2 rijstroken ook 2 rijstroken in te voeren in dialux. In de Profielschetsen is te zien dat er wel 2 rijstroken zijn. Dit heeft een negatief effect op de bermfactor. Ook komt meetpositie van de langsgelijkmatigheid op het midden van de we in plaats van in plaat van het midden van de rijbaan. Daar naast creëert dit ook minder meetpunten.

Antwoord:

Er dient gerekend te worden met 2 rijstroken bij profiel 4, het dialux evo-bestand is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.

8

Onderwerp:

PVE

Vraag:

Kun u conform de Netcode bevestigen dat de eis met betrekking tot de arbeidsfactor niet van toepassing is op armaturen met een nominaal vermogen <15W?

Antwoord:

De eisen voor de powerfactor gelden voor de armaturen zoals opgegeven in de lichtberekeningen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.

9

Onderwerp:

PVE

Vraag:

U geeft aan een minimale arbeidsfactor van >0,80 te eisen bij een dimstand tot 50% van het nominale vermogen. Bedoelt u hier het vermogen van het armatuur zoals opgegeven in de lichtberekening of het maximale vermogen van het armatuur?

Antwoord:

De eisen voor de powerfactor in gedimde toestand én bij vollast gelden voor de armaturen zoals opgegeven in de lichtberekeningen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Leidraad 3.2 planning

Vraag:

De huidige planning van de aanbesteding valt grotendeels in de Nederlandse vakantieperiode. De eerste regio start reeds op 20 juli 2026 met de bouwvak en de laatste regio eindigt op 21 augustus 2026. Hierdoor is gedurende vrijwel de gehele voorbereidingsperiode een substantieel deel van de medewerkers van inschrijvers, leveranciers, onderaannemers en overige ketenpartners met vakantie.

Gelet op de omvang en complexiteit van de opdracht, de benodigde afstemming met verschillende interne en externe disciplines en de gevraagde kwalitatieve uitwerking van het Plan van Aanpak, resteert na afloop van de bouwvak slechts een zeer beperkte effectieve voorbereidingstijd. Dit doet afbreuk aan de mogelijkheid voor marktpartijen om een zorgvuldig uitgewerkte en kwalitatief hoogwaardige inschrijving op te stellen en is daarmee niet in het belang van een optimale mededinging.

Wij verzoeken de aanbestedende dienst daarom de uiterste inschrijfdatum te verplaatsen naar de eerste week van september 2026. Hiermee krijgen alle marktpartijen voldoende gelegenheid om na afloop van de bouwvak de benodigde afstemming te organiseren en een kwalitatief hoogwaardige inschrijving in te dienen, hetgeen uiteindelijk ook in het belang is van de aanbestedende dienst.

Is de aanbestedende dienst bereid de uiterste inschrijfdatum te verplaatsen naar de eerste week van september 2026? Hiermee wordt de effectieve voorbereidingstijd vergroot, de mededinging bevordert en de kwaliteit van de inschrijvingen ten goede gekomen.

Antwoord:

Wij begrijpen de wens om de inschrijftermijn te verlengen, maar kunnen hier niet in meegaan omdat onze huidige contracten eindigen per 1 september 2026

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.**Onderwerp:**

11

Leidraad 6.1.2

Vraag:

In paragraaf 6.1.2 van de Inschrijvingsleidraad zijn eisen opgenomen ten aanzien van het Plan van Aanpak. Om te waarborgen dat alle inschrijvers op gelijke wijze invulling geven aan het Plan van Aanpak, verzoeken wij de aanbestedende dienst om een verduidelijking ten aanzien van het gebruik van bijlagen.

Is het toegestaan om bij het Plan van Aanpak een inhoudelijke bijlage toe te voegen waarin aanvullende, nieuwe informatie is opgenomen ter verdere onderbouwing van het Plan van Aanpak, en wordt de inhoud van deze bijlage volledig betrokken bij de kwalitatieve beoordeling van het betreffende gunningscriterium?

Antwoord:

Nee, uitsluitend de informatie in het plan van aanpak wordt beoordeeld. Het aanbieden van informatie door middel van hyperlinks naar online informatie of verwijzing naar bijlagen is niet toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Leidraad 6.1.2

Vraag:

In paragraaf 6.1.2 van de Inschrijvingsleidraad wordt voor het Plan van Aanpak een maximale omvang van drie (3) A4-pagina's voorgeschreven. Gezien de omvang en complexiteit van de gevraagde uitwerking, alsmede het aantal beoordelingsaspecten dat binnen deze beperkte ruimte dient te worden beschreven, achten wij drie pagina's onvoldoende om alle gevraagde onderdelen zorgvuldig en volledig toe te lichten.

Wij verzoeken de aanbestedende dienst daarom de maximaal toegestane omvang van het Plan van Aanpak te verruimen naar vijf (5) A4-pagina's. Dit stelt inschrijvers in staat de gevraagde informatie vollediger en duidelijker te presenteren, waardoor de aanbestedende dienst de kwalitatieve verschillen tussen de inschrijvingen beter kan beoordelen.

Is de aanbestedende dienst bereid de maximale omvang van het Plan van Aanpak te verruimen van drie (3) naar vijf (5) A4-pagina's?

Antwoord:

Naar onze ervaring is het goed mogelijk om het Plan van Aanpak in maximaal drie (3) A4-pagina's te schrijven. Mede in het kader van de beoordeling laten we de eis dan ook zoals deze nu is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.
13**Onderwerp:**

Bestekspost 515020

Vraag:

In de bestekspost moeten kabellabels aangebracht worden om de 0,5 m.

In deel 3 art 26 02 01 een kunststof kabelzegel aan het begin en eind van de energiegrondkabel, trekput en kabelbuis. Zo staat dit ook in deel 3 art 26 02 08

Dit verschilt in aantallen.

Wij verzoeken u om uitleg hierover.

Antwoord:

"Er staat niet dat kabellabels om de 0,5m moeten worden aangebracht. Er staat geschreven dat kabellabels moeten worden aangebracht op 0,5m vanaf de kast, lichtmast en kabelbuis. Het aanbrengen van kabelzegels over de gehele lengte van de kabel is niet noodzakelijk. Vandaar dat u kunt uitgaan van 2 kabelzegels/kabellabels per kabel.

De verwijzing in bestekspost 515020 naar artikel 26.02.04 moet zijn artikel 26.02.08 (Kabellabels)."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.
14**Onderwerp:**

Bestekspost 802020

Vraag:

Deze werkzaamheden betreffen Stedin maar in de tekst staat ook nog 'De aannemer coordineert

de werkzaamheden van Liander' en 'De aannemer is verantwoordelijk voor de afstemming, planing en uitvoering van Liander'
Wij verzoeken u om dit aan te passen naar Stedin.

Antwoord:

Het betreft in deze bestekspost inderdaad werkzaamheden van netbeheerder Stedin in plaats van Liander, de tekst is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.
15

Onderwerp:

Bestekspost 802010

Vraag:

Deze werkzaamheden betreffen Stedin maar in de tekst staat ook nog 'De aannemer coordineert de werkzaamheden van Liander' en 'De aannemer is verantwoordelijk voor de afstemming, planing en uitvoering van Liander'
Wij verzoeken u om dit aan te passen naar Stedin.

Antwoord:

Het betreft in deze bestekspost inderdaad werkzaamheden van netbeheerder Stedin in plaats van Liander, de tekst is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.
16

Onderwerp:

Bestekspost 610010

Vraag:

Wij verzoeken u om aan te geven hoe de lichtslangen bevestigd worden aan de brug en kunnen deze vanaf de brug gemonteerd worden?

Antwoord:

De lichtslangen kunnen vanaf de brug aan de leuning bevestigd worden. Per lichtslang moet u uitgaan van bevestiging met 100 tyraps (wit of kleurloos, niet zwart zoals op de foto) met lengte minimaal 35cm en breedte 4 tot 5 mm. De onderlinge afstand tussen de tyraps is ongeveer 25cm. Er zijn geen situatietekeningen beschikbaar, wel een foto (bijlage - Foto lichtslangbevestiging).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.
17

Onderwerp:

Bestekspost 470020

Vraag:

Wij verzoeken u om aan te geven welk type LS-94 hier bedoeld wordt.

Antwoord:

LS-94 5L2303

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.
18

Onderwerp:

Bestekspost 470010

Vraag:

Wij verzoeken u om aan te geven welk type LS-94 hier bedoeld wordt.

Antwoord:

LS-94 5L2401

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.
19

Onderwerp:

Bestekspost 440440

Vraag:

Wij verzoeken u om de deze kabels uit te voeren in ss uitvoering , dus met soepele aders

Antwoord:

De uitvoering met soepele aders is ook toegestaan maar wordt niet voorgeschreven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.
20

Onderwerp:

Bestekspost 440330

Vraag:

Wij verzoeken u om de deze kabels uit te voeren in ss uitvoering , dus met soepele aders

Antwoord:

De uitvoering met soepele aders is ook toegestaan maar wordt niet voorgeschreven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.
21

Onderwerp:

Bestekspost 2010

Vraag:

In de onderliggende besteksposten beschrijft het bestek verwijderen/aanbrengen elementverharding of opnemen/aanbrengen graszoden/inzaaien gras. Dit zonder aantallen. Wij verzoeken u om te bevestigen dat deze werkzaamheden verrekend worden op bestekspost 63.

Antwoord:

Bij aansluitingen op het gemeentelijk eigen net kunnen de kosten voor verwijderen/opnemen en aanbrengen elementenverharding en graszoden afgerekend worden met de besteksposten onder 63 (bestratingswerkzaamheden) of 64 (graszoden).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.
22

Onderwerp:

Bestekspost 102120

Vraag:

Conform de bestekspost dienen de armaturen geschouwd te worden op wegen conform bijlage. Deze bijlage ontbreekt in de aanbestedingsstukken.

Wij verzoeken u om deze alsnog te publiceren of dienen we ut te gaan van de volledige areaal?

Antwoord:

Het volledige areaal dient te worden geschouwd, artikel 34 32 02 lid 01 is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Bestekspost 102110

Vraag:

Conform de bestekspost dienen de armaturen geschouwd te worden op wegen conform bijlage. Deze bijlage ontbreekt in de aanbestedingsstukken.

Wij verzoeken u om deze alsnog te publiceren of dienen we ut te gaan van de volledige areaal?

Antwoord:

Het volledige areaal dient te worden geschouwd, artikel 34 32 02 lid 01 is aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Bestek deel 2.1 algemene gegevens

Vraag:

Conform deze paragraaf dienen documenten Format objectnummer, Overzichtstekening gebied en Masttekeningen bij de aanbestedingsstukken aanwezig te zijn.

Deze documenten ontbreken.
Wij verzoeken u om deze alsnog te publiceren.

Antwoord:

Deze bijlagen zijn abusievelijk niet gepubliceerd en worden bij deze nota van inlichtingen verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.
25

Onderwerp:

Leidraad 1.3

Vraag:

Document Model opgave referentie-opdrachten ontbreekt in de aanbestedingsdocumenten.
Wij verzoeken u om deze alsnog te publiceren.

Antwoord:

Deze bijlage is abusievelijk niet gepubliceerd en wordt bij deze nota van inlichtingen verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.
26

Onderwerp:

Leidraad planning / vragenronde

Vraag:

Wij verzoeken u te bevestigen dat inschrijvers in de tweede vragenronde ook nieuwe inhoudelijke vragen kunnen indienen over de aanbestedingsstukken.

Gezien de huidige drukte op de aanbestedingsmarkt en de beperkte tijd tussen publicatie en de eerste vragenronde hebben wij de aanbestedingsstukken in de eerste fase op hoofdlijnen kunnen beoordelen. Naarmate de inhoudelijke uitwerking van de inschrijving vordert, verwachten wij aanvullende vragen te hebben die voortkomen uit een nadere analyse van de eisen, wensen en beoordelingssystematiek.

Wij achten het van belang dat deze vragen alsnog kunnen worden gesteld, omdat de beantwoording hiervan bijdraagt aan een kwalitatief betere inschrijving, een juiste interpretatie van de aanbestedingsstukken en daarmee aan de kwaliteit van de aanbesteding als geheel.

Kunt u bevestigen dat de tweede vragenronde hiervoor kan worden benut en niet uitsluitend is bedoeld voor vervolgvragen naar aanleiding van de eerste Nota van Inlichtingen?

Antwoord:

Gezien het aantal vragen die zijn gesteld in de Nvl ronde verwachten wij geen nieuwe of aanvullende vragen meer. Omdat onze huidige contracten eindigen per 1 september 2026 is er geen ruimte voor het toevoegen van een tweede Nvl in het proces.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Ondertekening leidraad 4.3

Vraag:

U geeft in 4.2 aan de inschrijvers de stukken dienen te printen, de ondertekenen en weer te scannen.

Het is inmiddels zeer goed mogelijk en gebruikelijk documenten digitaal te laten ondertekenen. Wij verzoeken u dit toe te staan.

Antwoord:

Het digitaal ondertekenen is wat ons betreft ook toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Model referentieopdracht

Vraag:

Het model referentieopdracht ontbreekt bij de stukken. Wij verzoeken u deze toe te voegen?

Antwoord:

Deze bijlage is abusievelijk niet gepubliceerd en wordt bij deze nota van inlichtingen verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Planning

Vraag:

Indien de bantwoording van de Nvl 1 aanleiding geeft tot aanvullende vragen. Tot wanneer kunnen deze gesteld worden?

Antwoord:

Gezien het aantal vragen die zijn gesteld in de Nvl ronde verwachten wij geen aanvullende vragen meer. Omdat onze huidige contracten eindigen per 1 september 2026 is er geen ruimte voor het stellen van een termijn voor het indienen van aanvullende vragen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Kortingen

Vraag:

Voor diverse respons- en hersteltijden hanteert u een korting van €250. Dit achten wij zeer hoog en disproportioneel ten opzichte van de geleden schade. Wij verzoeken u de korting de matigen naar €125.

Antwoord:

"De kortingen in artikel 34 22 02 lid 01 van 250 euro per incident per uur en 250 euro per incident per werkdag worden aangepast naar 150 euro per uur en 150 euro per incident per werkdag. Dit is in lijn met de te verwachte kosten voor inzet van eigen personeel en extern personeel indien niet aan de vereiste doorlooptijden wordt voldaan.

In artikel 34 22 02 lid 01 is prioriteit Middel verwijderd want niet van toepassing."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.

31

Onderwerp:

34 32 04 RESERVE MATERIAAL

Vraag:

De aannemer dient ten behoeve van het uitvoeren van urgente-, wekelijkse reparaties en vervanging gedurende de gehele looptijd van het contract, een zodanige voorraad aan standaard materialen te hebben dat altijd aan het gestelde tijd binnen deze RAW-raamovereenkomst kan worden voldaan.

Wij wijzen u op de Gids proportionaliteit

Voorschrift 3.3 A: De aanbestedende dienst verlangt bij raamovereenkomsten niet dat inschrijvers personeel, materieel of materiaal beschikbaar houden zonder dat daar een omzetgarantie of vergoeding tegenover staat.

Op welke post kunnen de kosten voor de hier genoemde voorraad worden verrekend?

Antwoord:

"De opdrachtgever onderschrijft dat de kosten voor het aanhouden van een voorraad standaard lichtmasten en armaturen, zoals die tijdens de eerste bouwvergadering wordt overeengekomen, niet volledig voor rekening van de opdrachtnemer behoren te komen. Daarom worden deze materialen, na levering en acceptatie, door de opdrachtgever vergoed conform de overeengekomen eenheidsprijzen. De kosten voor opslag, voorraadbeheer, handling en overige logistieke werkzaamheden worden geacht te zijn opgenomen in de algemene kosten, uitvoeringskosten dan wel in de betreffende eenheidsprijzen. Voor overige gangbare materialen die passen binnen de regulier bedrijfsvoering van een opdrachtnemer die onderhoud aan de openbare verlichting uitvoert wordt geen specifieke minimale voorraad voorgeschreven en evenmin wordt verlangd dat deze materialen exclusief voor deze raamovereenkomst beschikbaar wordt gehouden. Hiermee voldoet de opdrachtgever aan de proportionaliteitseis."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Bijlage - Systeemvermogen per profiel

Vraag:

In uw Excel kan het zijn dat op 1 profiel meer vermogen wordt gebruikt en op de rest minder dan gevraagd. Stel dat dan de totale toch een besparing oplevert, worden er toch 0 punten toegekend. Klopt dit wel?

Antwoord:

De excel geeft in deze situatie niet de juiste score en wordt aangepast naar hetgeen in de leidraad in paragraaf 6.1.3 is beschreven. Indien op één of meerdere profielen het berekende systeemvermogen hoger is dan het referentie systeemvermogen, dan leidt dit tot uitsluiting.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.
33

Onderwerp:

Leveren aansluitsnoer, post 460330

Vraag:

Hoeveel aders dient dit te zijn?

Antwoord:

Het aansluitsnoer moet zijn 3 aderig. Dit staat wel in de romptekst en de inschrijfstaat, maar is nu ook aan de tekst van bestekspost 460330 toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.
34

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Wordt het bestek afgerekend per gemeente of op 1 factuuradres?
Kunt u toelichten hoe u posten als 'Het instandhouden van de storingswachtendienst' afrekent?

Antwoord:

Het factuuradres is voor alle drie de gemeenten hetzelfde. De aanhef is echter anders, waarbij benoemd moet worden aan welke gemeente de factuur is gericht. De post voor het 'instandhouden van de storingswachtendienst' zal dan een bepaalde verdeling per gemeente worden gefactureerd. Er worden voor deze ROK drie werkbestekken opgesteld, voor elke gemeente een. Daarin staat ook de wijze van factureren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

	Percelen: P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL
Ref.nr. 35	Onderwerp: Leidraad
	Vraag: Kunt u toelichten waarom u wel Stedin erkenning vraagt en niet Liander? Volstaat Liander ook ipv Stedin?
	Antwoord: Erkenning geldt voor beide.
	Fase: Inschrijffase
	Inschrijfronde: Inschrijfronde 1
	Vragenronde: Vragenronde 1
	Beantwoord op: 3 jul 2026
	Percelen: P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL
Ref.nr. 36	Onderwerp: Feestverlichting
	Vraag: In de bestekspost 610010 wordt aangegeven dat de LED-lichtslangen dienen te worden bevestigd aan de onderzijde van de brugleuningen. De wijze van bevestiging, het type bevestigingsmiddelen, de bevestigingsafstanden en de exacte positionering zijn echter niet nader omschreven. Om een eenduidige aanbieding en uitvoering mogelijk te maken verzoeken wij u detailtekeningen, foto's of principedetails beschikbaar te stellen waaruit blijkt: op welke wijze de LED-lichtslangen dienen te worden bevestigd; welke bevestigingsmiddelen zijn toegestaan of gewenst; de onderlinge bevestigingsafstanden; de exacte situering ten opzichte van de brugleuning en eventuele aanwezige constructieonderdelen. Kunt u deze informatie verstrekken zodat alle inschrijvers van dezelfde uitgangspunten kunnen uitgaan?
	Antwoord: Er zijn geen tekeningen beschikbaar, wel een foto (bijlage - Foto lichtslangbevestiging). Per lichtslang moet u uitgaan van bevestiging met 100 tyraps (wit of kleurloos, niet zwart zoals op de foto) met lengte minimaal 35cm en breedte 4 tot 5 mm. De onderlinge afstand tussen de tyraps is ongeveer 25cm.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Revisiegegevens

Vraag:

In de besteksposten 516020, 516030 en 516040 wordt vermeld:

"Incl. revisiegegevens volgens paragraaf 10 03 en artikel 34 13 09 in deel 3."

Wij kunnen de genoemde paragraaf 10 03 niet terugvinden in de bestekstukken. Daarnaast heeft artikel 34 13 09 betrekking op contactpersonen en periodiek overleg en bevat dit artikel naar onze mening geen eisen ten aanzien van revisiegegevens.

Kunt u aangeven of deze verwijzing correct is opgenomen en, indien dit niet het geval is, de juiste paragraaf en/of het juiste artikel verstrekken waarin de eisen ten aanzien van de revisiegegevens zijn opgenomen?

Antwoord:

De verwijzing naar paragraaf 10 03 komt te vervallen en de verwijzing naar artikel 34 13 09 moet zijn artikel 34 13 08.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Strategisch overleg

Vraag:

In artikel 34 13 09 lid 04 is opgenomen dat jaarlijks een strategisch overleg plaatsvindt. In bestekspost 106020 staat echter vermeld dat het strategisch overleg tweemaal per jaar plaatsvindt.

Kunt u verduidelijken welke frequentie voor het strategisch overleg van toepassing is gedurende de contractperiode.

Antwoord:

Het overleg vindt eenmaal per jaar plaats. Bestekpost 106020 wordt heriop aangepast. Tevens wordt in paragraaf 1.05 (tijdsbepaling) bij punt 2 de verwijzing naar 34 12 29 aangepast naar 34 13 09.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.
39

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Bestekspost 650010 vermeldt het doen van een BUS-melding (Besluit Uniforme Sanering). Sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet is de systematiek rondom bodemsaneringen gewijzigd en wordt niet in alle gevallen nog gewerkt met een BUS-melding.

Kunt u bevestigen of bestekspost 650010 nog van toepassing is? Indien dit niet het geval is, verzoeken wij u deze bestekspost en de bijbehorende omschrijving aan te passen aan de huidige wet- en regelgeving.

Antwoord:

Bestekspost 650010 komt te vervallen omdat op dit moment niet volledig duidelijk is wat van de opdrachtnemer zou worden verwacht. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat van de opdrachtnemer omtrent bodemsanering een (administratieve) inspanning wordt verwacht, dan zullen de kosten in onderling overleg verrekend worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

	Percelen: P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL
Ref.nr. 40	Onderwerp: Bestek
	Vraag: Kunt u het NSX-bestand als bijlage bij de Nota van Inlichtingen toevoegen?
	Antwoord: Nee, er wordt bij publicatie van de nota van inlichtingen een nieuw rsx bestand gepubliceerd.
	Fase: Inschrijffase
	Inschrijfronde: Inschrijfronde 1
	Vragenronde: Vragenronde 1
	Beantwoord op: 3 jul 2026
	Percelen: P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL
Ref.nr. 41	Onderwerp: Bestek
	Vraag: In hoofdstuk 40 – Masten en uithouders wordt verwezen naar verschillende typen stalen masten. Om een juiste beoordeling van de leveringsomvang, uitvoerbaarheid en prijsstelling te kunnen maken, verzoeken wij u alle bijbehorende masttekeningen van de stalen masten beschikbaar te stellen. Kunt u deze tekeningen via een Nota van Inlichtingen of als aanvullende aanbestedingsdocumenten ter beschikking stellen?
	Antwoord: Deze bijlage is abusievelijk niet gepubliceerd en wordt bij deze nota van inlichtingen verstrekt.
	Fase: Inschrijffase
	Inschrijfronde: Inschrijfronde 1
	Vragenronde: Vragenronde 1
	Beantwoord op: 3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Bestek

Vraag:

Bestekspost 106020 vermeldt dat het strategisch overleg 2 keer per jaar plaatsvindt (fictieve hoeveelheid: 8 keer gedurende de contractperiode). In paragraaf 34 13 09 wordt echter gesproken over een jaarlijks strategisch overleg.

Kunt u verduidelijken welke frequentie van toepassing is? Dient te worden uitgegaan van twee strategische overleggen per jaar, conform bestekspost 106020, of van één strategisch overleg per jaar, conform paragraaf 34 13 09?

Antwoord:

Het overleg vindt eenmaal per jaar plaats. Bestekspost 106020 wordt heriop aangepast. Tevens wordt in paragraaf 1.05 (tijdsbepaling) bij punt 2 de verwijzing naar 34 12 29 aangepast naar 34 13 09.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

3 jul 2026

Percelen:

P1 ROK Renovatie en Onderhoud OVL