Nota van inlichtingen 2 – Lockers – Carmel College Salland

28-9-2026

Begin nota van inlichtingen:

Nr.	Pag.	Par.	Vraag	Antwoord
			Aanbestedingsleidraad	
1.		Nvl 1 Vraag 1	Beoordeling bij netwerkuitval In uw antwoord op vraag 1 geeft u aan dat tijdens de demonstratie aandacht dient te worden besteed aan het gedrag van het systeem bij netwerkuitval. Kunt u bevestigen dat bij de kwalitatieve beoordeling wordt meegewogen welke functionaliteiten tijdens een netwerkuitval beschikbaar blijven voor gebruikers en beheerders?	Tijdens de demonstratie mag inschrijver toelichten welke functionaliteiten voor gebruikers en beheerders beschikbaar blijven bij netwerkuitval. De beoordelingscommissie beoordeelt de gehele aangeboden oplossing op basis van de presentatie en proefopstelling. Daarbij kunnen aspecten die bijdragen aan gebruiksvriendelijkheid, continuïteit en beheerbaarheid worden meegewogen voor zover deze tijdens de demonstratie aantoonbaar worden gemaakt.
2.		Nvl 1 Vraag 1	Herstel netwerkverbinding Wordt bij de beoordeling tevens meegewogen op welke wijze het systeem functioneert nadat de netwerkverbinding is hersteld, waaronder de mate waarin het systeem automatisch terugkeert naar de normale bedrijfssituatie zonder aanvullende handelingen van een beheerder of leverancier?	Inschrijver kan tijdens de demonstratie toelichten hoe het systeem functioneert nadat de netwerkverbinding is hersteld. De wijze waarop de oplossing terugkeert naar de normale bedrijfssituatie kan onderdeel zijn van de beoordeling voor zover dit binnen de demonstratie aantoonbaar wordt gemaakt. De beoordelingscommissie beoordeelt de gehele aangeboden oplossing op basis van de presentatie en proefopstelling.
3.		Nvl 1 Vraag 1	Herstel na stroomuitval In uw antwoord op vraag 1 geeft u aan dat het gedrag van het systeem bij stroomuitval onderdeel is van de demonstratie. Kunt u bevestigen dat daarbij tevens wordt beoordeeld of het systeem na herstel van de stroomvoorziening zelfstandig terugkeert naar de normale bedrijfssituatie en in hoeverre hiervoor handelingen van een beheerder of leverancier noodzakelijk zijn?	Tijdens de demonstratie mag inschrijver toelichten hoe het systeem zich gedraagt na herstel van de stroomvoorziening. Daarbij kan worden toegelicht in hoeverre het systeem zelfstandig terugkeert naar de normale bedrijfssituatie en welke eventuele beheerdershandelingen noodzakelijk zijn. De beoordelingscommissie beoordeelt de gehele aangeboden oplossing op basis van de presentatie en proefopstelling.
4.		Nvl 1 Vraag 18	Wij vragen u te bevestigen dat bij proefplaatsing een lockeropstelling van 2 kolommen breed, 6 vakken hoog (12 lockers totaal, inclusief terminal) met een vak hoogte van 300mm mag worden gepresenteerd. Graag uw bevestiging.	De aanbestedingsstukken schrijven voor de proefopstelling meerdere configuraties voor. Opdrachtgever ziet daarom geen aanleiding om uitsluitend één specifieke configuratie toe te staan. De gepresenteerde oplossing dient representatief te zijn voor de aangeboden lockers en dient te voldoen aan de eisen uit de aanbestedingsstukken.

5.		Nvl 1 Vraag 18	Naar aanleiding van de in NVl 1 vastgestelde gewenste lockeropstelling van 6 vakken hoog met een vakhoogte van 300 mm verzoeken wij u te bevestigen dat de proefplaatsing uitsluitend mag worden uitgevoerd met een lockerkast bestaande uit 2 kolommen breed en 6 vakken hoog, met een vakmaat in millimeters van 300h x 350b x 500d conform de wijziging in NVl 1. Ter waarborging van de beginselen van gelijke behandeling, transparantie en objectieve vergelijkbaarheid verzoeken wij u tevens te bevestigen dat proefopstellingen die afwijken van deze configuratie, afmetingen of maatvoering niet zijn toegestaan en buiten beschouwing worden gelaten bij de beoordeling. Graag uw bevestiging.	De aanbestedingsstukken schrijven voor de proefopstelling meerdere configuraties voor. Opdrachtgever ziet daarom geen aanleiding om uitsluitend één specifieke configuratie toe te staan. De gepresenteerde oplossing dient representatief te zijn voor de aangeboden lockers en dient te voldoen aan de eisen uit de aanbestedingsstukken. De beoordeling vindt plaats op basis van de in de aanbestedingsstukken opgenomen eisen en beoordelingscriteria.
6.		Nvl 1 Vraag 22	In NVl 1 heeft u aangegeven dat nummering per kolom als alternatief voor nummering per individuele lockerdeur acceptabel is. Hierdoor is echter niet eenduidig vastgelegd welke uitvoering tijdens de proefplaatsing moet worden gepresenteerd. Om verschillen in presentatie en beoordeling tussen inschrijvers te voorkomen, verzoeken wij u te bepalen of tijdens de proefplaatsing deurnummering dan wel kolomnummering dient te worden toegepast en deze keuze voor alle inschrijvers verplicht voor te schrijven. Graag uw reactie.	Opdrachtgever schrijft geen specifieke wijze van nummering voor tijdens de proefopstelling voor. Inschrijver mag de aangeboden oplossing tonen, mits deze voldoet aan de eisen uit het Programma van Eisen.
7.		Nvl 1 Vraag 23	De aanbestedingsstukken geven geen duidelijkheid over de gewenste dak uitvoering van de lockerkasten voor de proefplaatsing. Kunt u verduidelijken of de proefopstelling dient te worden uitgevoerd met een schuin dak of een plat dak, zodat alle inschrijvers uitgaan van dezelfde uitgangspunten bij de proefplaatsing?	Zowel een plat dak als een schuin dak is toegestaan. Opdrachtgever schrijft voor de proefopstelling geen specifieke dakuitvoering voor.
8.		Nvl 1 Vraag 23	Aanvullende functionaliteiten tijdens de proefopstelling U geeft in antwoord op vraag 23 aan dat voorzieningen en functionaliteiten die niet als minimumeis zijn opgenomen positief kunnen worden meegewogen indien deze aantoonbaar bijdragen aan onder andere kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid, veiligheid of beheer. Kunt u bevestigen dat inschrijvers dergelijke aanvullende functionaliteiten binnen de beschikbare demonstratietijd mogen demonstreren en dat deze kunnen worden betrokken bij de kwalitatieve beoordeling?	Inschrijvers mogen aanvullende functionaliteiten demonstreren binnen de beschikbare presentatietijd. Voorzieningen die niet als minimumeis zijn opgenomen kunnen positief worden gewaardeerd indien deze aantoonbaar bijdragen aan de kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid, veiligheid of beheerbaarheid van de oplossing.

9.		Nvl 1 Vraag 29	Huidige pastechnologie In vraag 29 is gevraagd welke pastechnologie momenteel bij opdrachtgever in gebruik is. In uw antwoord wordt aangegeven dat vooralsnog geen aanvullende eis inzake MIFARE DESFire wordt opgenomen, maar de huidige pastechnologie wordt niet benoemd. Kunt u alsnog aangeven welke pastechnologie en welk kaartformaat momenteel worden gebruikt, zodat inschrijvers de compatibiliteit van de aangeboden oplossing vooraf kunnen vaststellen?	Op dit moment gebruikt Opdrachtgever de MIFARE Classic 1K.
10.		Nvl 1 Vraag 30	Somtoday en Microsoft/Azure U geeft in antwoord op vraag 30 aan dat inschrijvers rekening dienen te houden met een mogelijke koppeling met Microsoft/Azure en Somtoday. Kunt u verduidelijken welke koppelingen bij de initiële implementatie daadwerkelijk gerealiseerd dienen te worden en welke uitsluitend als toekomstige mogelijkheid worden beschouwd?	Opdrachtgever is op dit moment nog niet in staat om een antwoord te formuleren op deze vraag. Via een derde nota volgt het antwoord zo spoedig mogelijk.
11.		Nvl 1 Vraag 38	Definitief aantal terminals U geeft in antwoord op vraag 38 aan dat 15 terminals als uitgangspunt voor de prijsvergelijking worden gehanteerd en dat het definitieve aantal na gunning wordt vastgesteld. Kunt u bevestigen dat bij een afwijkend definitief aantal terminals verrekening plaatsvindt op basis van de bij inschrijving aangeboden eenheidsprijs per terminal en dat een wijziging van het aantal terminals geen invloed heeft op de overige aangeboden eenheidsprijzen?	Opdrachtgever kan dit bevestigen.
			Bijlage 1. Programma van Eisen	
12.			In de 1e Nvl geeft u aan dat de hoogte bij de 6-vaks kast 300mm moet zijn. Mogen wij hiervoor ook gebruik maken van de 5% tolerantie die u opgeeft voor de buitenmaten? Onze standaard vakhoogte van een 6-vaks kast is 293mm en zou daarmee binnen deze marge vallen, graag uw reactie.	Opdrachtgever bevestigt dat een vakhoogte van 293 mm wordt geaccepteerd, mits de gepresenteerde oplossing representatief is voor de aangeboden lockers en deze dient te voldoen aan de overige eisen uit de aanbestedingsstukken.

Bijlage:

Niet van toepassing.

Einde nota van inlichtingen