

Da Vinci
t.a.v. De heer B. Muller
Postbus 1184
3300 BD DORDRECHT

Uw brief van	Verzenddatum	25 mei 2023	
Uw kenmerk			
Reactie op	Zaaknummer	Z-23-426304	
Onderwerp	Ons kenmerk	D-23-2332519	(Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden)
	Behandeld door	De heer R. Vergouwen	

Beoordeling Nota van aanvulling
Programma van eisen BMI/OAI
Duurzaamheidsfabriek
Leerparkpromenade 50 te Dordrecht

Beste meneer Muller,

Op 10 mei 2023 hebben wij gegevens ontvangen in het kader van de brandveiligheid op basis van het Bouwbesluit 2012 met planomschrijving "Nota van aanvulling Programma van Eisen BMI – OAI Duurzaamheidsfabriek". Het betreft het in gebruik hebben van het bouwwerk met een bijeenkomst - & industrie functie op Leerparkpromenade 50 te Dordrecht.

Advies Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is positief

Wij hebben de door u aangeboden gegevens ter advisering uitgezet naar de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en daarbij een positief advies ontvangen.

Het betreft de volgende gegevens:

- Aanvulling Programma van Eisen Brandmeld – en ontruimingsalarminstallatie Duurzaamheidsfabriek
- Dordrecht met kenmerk A_BMI_OAI_ SO0090405. d.d. 20-04-2023.

Met de goedkeuring van dit document komt de nota van aanvulling met kenmerk A_BMI_SO0011915.2 d.d. 17-10-2019 te vervallen. De inhoud van dit document is opgenomen in eerder genoemde aanvulling.

De bovenstaande gegevens zijn beoordeeld en hieruit is gebleken dat er wordt voldaan aan de vereisten van het Bouwbesluit 2012. Hierbij doen wij u één getekend exemplaar toekomen, u dient dit Programma van Eisen brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie bij uw logboek te bewaren.

Verzoek om toezending volledig getekend exemplaar Programma van Eisen naar Veiligheidsregio


Tevens dient u een volledig getekend exemplaar onder vermelding van het kenmerk 2023-002046 naar de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, afdeling bureau Advies t.a.v. de heer D. van der Heiden, Romboutslaan 105, 3312 KP te Dordrecht te sturen.

**Aanvulling, Programma van Eisen
Brandmeld- en Ontruimingsalarm installatie**

Project: Duurzaamheidsfabriek
Plaats: Dordrecht

1.1

2. Eisen		Invullen door PvE-opsteller				
§	Omschrijving	Eis	B	V	E	G
NEN 2535 10.2	Omvang van de brandmeldinstallatie B = bevoegde autoriteit V = verzekeraar E = eigenaar G = gebruiker	Geëist door: ☐ Volledige bewaking ☒ Gedeeltelijke bewaking ☐ Ruimtebewaking (in relatie tot ontvluchten) ☒ Niet –automatische bewaking ☒ Ruimtebewaking (het bewaken van een ruimte) ☐ Objectbewaking (toelichten)	☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐
Toelichting: - Op grond "Bijlage I": behorende bij artikel 6.20, eerste lid van het Bouwbesluit 2012 - 2. Bijeenkomstfunctie op 4^e verdieping, Andere bijeenkomstfunctie > 1000m². ⇒ Op grond van bijlage I behorende bi artikel 6.20, eerste lid van het Bouwbesluit een brandmeldinstallatie met een bewakingsomvang conform NEN 2535; Gedeeltelijke bewaking. ⇒ Zonder doormelding. - 5. Industriefunctie, Andere Industriefunctie op de begane grond, 1^e, 2^e & 3^e verdieping. ⇒ Op grond van bijlage I behorende bi artikel 6.20, eerste lid van het Bouwbesluit een brandmeldinstallatie met een bewakingsomvang conform NEN 2535; Niet automatische bewaking. ⇒ Zonder doormelding. Op eis van de gebruiker / eigenaar worden de hierna volgende ruimten bewaakt op basis van een brandmeldinstallatie met de Bewakingsomvang van " Ruimte Bewaking ". <u>Ruimte bewaking (specifieke ruimte):</u> - Begane grond; - Sprinklerruimte, - Gang, - Werkkast, - Onbenoemde ruimte (Ruimte zone 3), stramien 3, - Containerruimte, - 1^e verdieping; - Laagspanningsruimte, - 2^e verdieping; - Technische ruimte, stramien 2 - Technische ruimte, stramien 4-6 - Werkkast,						

3. Goedkeuring Invullen door eisende partij(en) en PvE-opsteller		
Partij	Gegevens	Handtekening
Verzekeraar ☐ Eisende partij ☒ Niet van toepassing	Naam: Adres: Contactpersoon: Telefoon:	Datum:
Eigenaar / Gebruiker ☒ Eisende partij ☒ Belanghebbende	Naam: Duurzaamheidsfabriek. Adres: Leerparkpromenade 50 Contactpersoon: dhr. B. Muller Telefoon: 088 657 2372 Mail : bmuller@davinci.nl	1.0.  Datum: 30-05-2023
Opsteller van het PvE Erkeningsnummer: KIWA relatiernr.: 10401	Naam: Verkerk BV Adres: Molenvliet 1, Plaats: 3335 LH Zwijndrecht Contactpersoon: Mevr. D. Kramp E-mail: Danielle.Kramp@verkerk.com	 Datum: 20-04-2023
2° PDB'er Erkeningsnummer: KIWA relatiernr.: 10401	Naam: Verkerk BV Adres: Molenvliet 1, Plaats: 3335 LH te Zwijndrecht Contactpersoon: Dhr. R. Bol E-mail: Robert.bol@verkerk.com	Datum: 20-04-2023