

Jarenplan (blokjes) - 4 jaar

6210180-23-4 - 36 - Parkeergarage Westpolder
Stationssingel 1
2652 MJ Berkel en Rodenrijs

6210105-25-1 - 38 - Station BleiZo
Achtertocht/Prismalaan
2712 PP Bleiswijk

5120030-23-4 - 27 - Gemeentewerf
Veilingweg 44
2651 BE Berkel en Rodenrijs

6120100-23-4 - 34 - Brandweerkazerne
Jan van der Heydenstraat 6
2665 JB Bleiswijk

6530151-23-4 - 10 - Rijnneveen
Rembrandtlaan 40
2665 XG Bleiswijk

6530154-23-4 - 05 - Berghonk
Burgemeester van Oostenweg 4
2661 HN Bergschenhoek

6530152-23-4 - 09 - Lijsterlaan
Kievitspad 1
2665 Bleiswijk

6630054-23-4 - 22 - De Leeuwerik
Leeuwerikstraat 2
2665 VH Bleiswijk

6530155-23-4 - 06 - De Ackers
Groeneweg 27
2661 AL Bergschenhoek

6530160-23-4 - 04 - Westpolder
Gouden Uillaan 36
2652 KJ Berkel en Rodenrijs

6530157-23-4 - 01 - Anjerdreef
Chrysanthenhof 22
2651 XK Berkel en Rodenrijs

6530153-23-4 - 11 - Sportpalet
Mesdagstraat 13
2665 XK Bleiswijk

6530159-23-4 - 03 - Sterrenhal
Wilgenlaan 5
2651 TA Berkel en Rodenrijs

6530156-23-4 - 07 - De Zijde
De Zijde 1
2662 EB Bergschenhoek

6530158-23-4 - 02 - Oostmeer
Het Hoge Land 19
2652 EA Berkel en Rodenrijs

6650156-23-4 - 17 - Peuterhoek
Emmastraat 30
2665 CS Bleiswijk

6630250-23-4 - 21 - Cultuurfabriek
Groeneweg 47-53
2661 KW Bergschenhoek

6630251-23-4 - 24 - The Hangout
Götzenhainsingel 12
2665 KP Bleiswijk

6650152-23-1 - 14 - Anthuriumsingel
Anthuriumsingel 146 - 150
2651 NZ Berkel en Rodenrijs

6650153-23-4 - 16 - Stampioendreef
Stampioendreef 1 & 3

Toelichting velden:

Handeling: De naam van de handeling

Bevinding: De naam van de bevinding

Hvh: De berekende hoeveelheid van de handeling

Eenheid: De eenheid van de handeling

Startjaar: Het startjaar van de handeling (meestal het eerstvolgende jaar waarin de handeling staat ingepland)

Cyclus: De cyclus in jaren van de handeling (0 is eenmalig)

: Het totaalbedrag per jaar

Object volledig adres: De naam van het object

Hoofdcode: Hoofdcode van de classificatie

Hoofdcode omschrijving: Omschrijving van de hoofdcode van de classificatie

Subcode: Subcode van de classificatie

Bouwdeel: De naam van het bouwdeel

Locatie: De locatie van het bouwdeel

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Subcode	Bouwdeel	Locatie										
	Handeling	Bevinding	Hvh	Eenheid	Startjaar	Cyclus	2027	2028	2029	2030		
■ 6650156-23-4 - 17 - Peuterhoek Emmastraat 30 2665 CS Bleiswijk												
■ 51	Warmteopwekking											
■ 5111	C.V.-ketel Remeha Avanta 28 C (Vervallen i.v.m. verduurzaming)											
■	Vervangen C.V.-ketel Remeha Avanta 28 C		0,00	st	2026	18						

Subcode	Bouwdeel	Locatie								
	Handeling	Bevinding	Hvh	Eenheid	Startjaar	Cyclus	2027	2028	2029	2030
6650153-23-4 - 16 - Stampioendreef Stampioendreef 1 & 3 2661 SR Bergschenhoek										
51	Warmteopwekking									
5100	OHC Klimaatinstallaties (Haitsma)									
	OHC Installaties Prijzen filters LBK		1,00	st	2022	1				
	OHC Installaties		1,00	st	2022	1				
5116	Flamco, thermisch laadstation									
	Vervangen thermisch laadstation		1,00	st	2021	12				
5116	Enco stralingspanelen									
	Vervangen stralingspanelen		1,00	st	2023	18				
5116	C.V.-ketel Remeha Quinta 65 pro 2 stuks									
	Klein onderhoud ketel, vervangen pomp, brander e.d. (na 6 jaar)		0,00	pst	2020	12				
	Uitvoeren PI stookruimte en PI gas		0,00	st	2020	4				
	Vervangen c.v.-ketel combi Hr		0,00	pst	2021	15				
	Vervangen regelunit Remeha i-sense		1,00	st	2019	12				
	Vervangen c.v.-ketel combi Hr		0,00	pst	2025	15				
	Vervangen door warmtepomp		2,00	st	2023	15				

Subcode	Bouwdeel	Locatie								
	Handeling	Bevinding	Hvh	Eenheid	Startjaar	Cyclus	2027	2028	2029	2030
■ 6650152-23-1 - 14 - Anthuriumsingel Anthuriumsingel 146 - 150 2651 NZ Berkel en Rodenrijs										
■ 51	Warmteopwekking									
■ 5116Z12	C.V.-ketel combi Hr 45 KW vaillant									
	Vervangen door warmtepomp		2,00	st	2023	15				
	Aanbrengen geluidsomkasting warmtepomp		2,00	st	2023	15				
	Vervangen cv-ketel combi		0,00	st	2030	18				

Subcode	Bouwdeel	Locatie								
	Handeling	Bevinding	Hvh	Eenheid	Startjaar	Cyclus	2027	2028	2029	2030
6630251-23-4 - 24 - The Hangout Götzenhainsingel 12 2665 KP Bleiswijk										
51	Warmteopwekking									
5111Z21	Circulatiepomp individueel									
	Vervangen CV-pomp individueel		0,00	st	2013	12				

Subcode	Bouwdeel	Locatie								
	Handeling	Bevinding	Hvh	Eenheid	Startjaar	Cyclus	2027	2028	2029	2030
6630250-23-4 - 21 - Cultuurfabriek Groeneweg 47-53 2661 KW Bergschenhoek										
51	Warmteopwekking									
5116	C.V.-ketel Remeha Quinta									
	Klein onderhoud ketel, vervangen pomp, brander e.d. (na 6 jaar)		1,00	pst	2023	15				
	Vervangen c.v.-ketel Remeha Quinta door warmtepomp/Infraroodpanelen		3,00	st	2028	15				
5116	C.V.-ketel Remeha Calenta									
	Klein onderhoud ketel, vervangen pomp, brander e.d. (na 6 jaar)		1,00	pst	2021	15				
	Vervangen c.v.-ketel Remeha Calenta door warmtepomp/Infraroodpanelen		2,00	st	2028	15				
5116	Boiler close-in 10 liter									
	Vervangen boiler close-in 10 liter (4 st.) + close-in 15 liter (1 st.)		5,00	st	2032	15				
5116	C.V.-ketel Remeha Calenta									
	Vervangen c.v.-ketel Remeha Calenta door warmtepomp/Infraroodpanelen		1,00	st	2028	15				
	Klein onderhoud ketel, vervangen pomp, brander e.d. (na 6 jaar)		1,00	pst	2023	15				

Subcode	Bouwdeel	Locatie								
	Handeling	Bevinding	Hvh	Eenheid	Startjaar	Cyclus	2027	2028	2029	2030
■ 6630054-23-4 - 22 - De Leeuwerik Leeuwerikstraat 2 2665 VH Bleiswijk										
■ 51	Warmteopwekking									
■ 5116	C.V.-ketel									
■	Vervangen c.v.-ketel door warmtepomp		2,00	st	2030	12				■
	Uitvoeren EBI keuring		1,00	pst	2019	4	■			
■	Klein onderhoud ketel, vervangen pomp, brander e.d. (na 6 jaar)		1,00	pst	2019	15				

Subcode	Bouwdeel	Locatie								
	Handeling	Bevinding	Hvh	Eenheid	Startjaar	Cyclus	2027	2028	2029	2030
6530160-23-4 - 04 - Westpolder Gouden Uillaan 36 2652 KJ Berkel en Rodenrijs										
51	Warmteopwekking									
5100	OHC Klimaatinstallaties (Van Wijk)									
	OHC Installaties		1,00	st	2022	1				
5111	Circulatiepomp Grundfos									
	Vervangen circulatiepomp Grundfos Magna		1,00	st	2032	12				
5114Z21	Rookgasafvoerkanalen binnen	TR								
	Reinigen rookgasafvoerkanaal		1,00	pst	2009	1				
5121	Gasketel 3 (atmosferisch) wand HR 110 kW	TR								
	Vervangen door warmtepomp		1,00	st	2023	15				
	Vervangen gasketel		0,00	stk	2033	18				
	Aanbrengen geluidsomkasting warmtepomp		0,00	st	2023	15				
	SCIOS Keuring		0,00	stk	2022	4				

Subcode	Bouwdeel	Locatie	Hvh	Eenheid	Startjaar	Cyclus	2027	2028	2029	2030
	Handeling	Bevinding								
■ 6530159-23-4 - 03 - Sterrenhal Wilgenlaan 5 2651 TA Berkel en Rodenrijs										
■ 51	Warmteopwekking									
■ 511040	Ketelpomp CV	Stookruimte								
■	Geen actie		1,00	pst						
	Vervangen		2,00	st	2028	15				
■ 5116	WKK centrale	Stookruimte								
■	Afvoeren WKK (asbest)		1,00	st	2028	12				
	Geen actie		1,00	pst						
■ 5116	CV-ketel combi HR Remeha Quinta 65									
■	Uitvoeren PI keuring		1,00	pst	2019	4				
	Klein onderhoud ketel, vervangen pomp, brander e.d. (na 6 jaar)		1,00	pst	2019	15				
■	Geen actie		1,00	pst						
	Vervangen c.v.-ketel		3,00	st	2026	12				

Subcode	Bouwdeel	Locatie	Hvh	Eenheid	Startjaar	Cyclus	2027	2028	2029	2030
Handeling	Bevinding									
6530158-23-4 - 02 - Oostmeer Het Hoge Land 19 2652 EA Berkel en Rodenrijs										
51	Warmteopwekking									
511040	Ketelpomp CV	Stookruimte								
	Vervangen		1,00	st	2028	15				
	Geen actie		1,00	pst						
511040	Ketelpomp CV	Stookruimte								
	Geen actie		1,00	pst						
	Vervangen		1,00	st	2028	15				
511040	Ketelpomp CV	Stookruimte								
	Geen actie		1,00	pst						
	Vervangen		1,00	st	2028	15				
511040	Ketelpomp CV	Stookruimte								
	Geen actie		1,00	pst						
	Vervangen		1,00	st	2028	15				
5116	C.V.-ketels	Stookruimte								
	Uitvoeren PI keuring		1,00	pst	2017	4				
	Vervangen c.v.-ketels, gehele installatie door warmtepompen		4,00	st	2028	15				
	Klein onderhoud ketel, vervangen pomp, brander e.d. (na 6 jaar)		4,00	pst	2028	15				
5116	C.V.-ketels	Stookruimte								
	Klein onderhoud ketel, vervangen pomp, brander e.d. (na 6 jaar)		7,00	pst	2028	15				
	Uitvoeren PI keuring		1,00	pst	2017	4				

Subcode	Bouwdeel	Locatie								
	Handeling	Bevinding	Hvh	Eenheid	Startjaar	Cyclus	2027	2028	2029	2030
■ 5116	C.V.-ketels	Stookruimte								
	Uitvoeren PI keuring		1,00	pst	2017	4				
■	Vervangen c.v.-ketels, gehele installatie door warmtepompen		1,00	st	2028	15				
	Klein onderhoud ketel, vervangen pomp, brander e.d. (na 6 jaar)		1,00	pst	2028	15				
■ 5116	Hetelucht heater	Stookruimte								
■	Vervangen indirect gestookte hetelucht heater		3,00	st	2028	25				
■ 5116	C.V.-ketels	Stookruimte								
	Uitvoeren PI keuring		1,00	pst	2017	4				
■	Klein onderhoud ketel, vervangen pomp, brander e.d. (na 6 jaar)		1,00	pst	2028	15				
	Vervangen c.v.-ketels, gehele installatie door warmtepompen		1,00	st	2028	15				
■ 5116	C.V.-ketels	Stookruimte								
■	Klein onderhoud ketel, vervangen pomp, brander e.d. (na 6 jaar)		2,00	pst	2028	15				
	Vervangen c.v.-ketels, gehele installatie door warmtepompen		2,00	st	2028	15				
■	Uitvoeren PI keuring		1,00	pst	2017	4				

Subcode	Bouwdeel	Locatie	Hvh	Eenheid	Startjaar	Cyclus	2027	2028	2029	2030
	Handeling	Bevinding								
■ 6530157-23-4 - 01 - Anjerdreef Chrysantenhof 22 2651 XK Berkel en Rodenrijs										
■ 51	Warmteopwekking									
■ 511040	C.V.-ketel Remeha									
	advieskosten		1,00	st	2026	15				
■	PI inspectie Stookruimte en gasleiding		1,00	st	2021	4				
	Vervangen c.v.-ketel combi Hr		1,00	st	2026	12				
■	Klein onderhoud ketel, vervangen pomp, brander e.d. (na 6 jaar)		1,00	st	2023	12				
■ 511041	Ketelpomp									
	Vervangen		0,00	st	2026	15				
■	Geen actie		1,00	pst						
■ 5116	Installatie tbv gasloos									
	Advieskosten		1,00	st	2026					
■	Aanbrengen gas-loze installaties		1,00	st	2026					

Subcode	Bouwdeel	Locatie								
	Handeling	Bevinding	Hvh	Eenheid	Startjaar	Cyclus	2027	2028	2029	2030
■ 6530156-23-4 - 07 - De Zijde De Zijde 1 2662 EB Bergschenhoek										
■ 51	Warmteopwekking									
■ 5116	C.V.-ketel Remeha Quinta 115									
	Vervangen door warmtepomp		1,00	pst	2033	15				
	Vervangen c.v.-ketel Remeha Quinta		4,00	pst	2033	15				
	Klein onderhoud ketel, vervangen pomp, brander e.d. (na 6 jaar)		5,00	pst	2020	15				
	advieskosten		1,00	st	2033	15				
	Vervangen c.v.-ketel Remeha Quinta		1,00	pst	2021	15				

Subcode	Bouwdeel	Locatie								
	Handeling	Bevinding	Hvh	Eenheid	Startjaar	Cyclus	2027	2028	2029	2030
6530155-23-4 - 06 - De Ackers Groeneweg 27 2661 AL Bergschenhoek										
51	Warmteopwekking									
5116	C.V.-ketel Remeha Quinta									
	Uitvoeren PI keuring		0,00	pst	2021	4				
	Klein onderhoud ketel, vervangen pomp, brander e.d. (na 6 jaar)		0,00	pst	2019	15				
	advieskosten		1,00	st	2029	15				
	Vervangen door warmtepomp		2,00	st	2029	15				
	Vervangen c.v.-ketel Remeha Quinta 65 en 115		0,00	st	2027	12				
5116	Gasgestookte boiler Nibe									
	Vervangen boilerNibe pub 500dds		1,00	st	2019	15				
	Isolatie volledige aanbrengen		1,00	pst	2023					
5171	Indirecte gestookte heaters Demzo									
	Verduurzamen (Gasloos maken locatie)		6,00	pst	2029					
	Vervangen indirecte gestookte heaters Demzo 120		1,00	st	2029	20				

Subcode	Bouwdeel	Locatie								
	Handeling	Bevinding	Hvh	Eenheid	Startjaar	Cyclus	2027	2028	2029	2030
■ 6530154-23-4 - 05 - Berghonk Burgemeester van Oostenweg 4 2661 HN Bergschenhoek										
■ 51	Warmteopwekking									
■ 5116	C.V.-ketel Remeha Quinta									
	Vervangen c.v.-ketel Remeha Quinta		0,75	pst	2023	15				
	Klein onderhoud ketel, vervangen pomp, brander e.d. (na 6 jaar)		3,00	pst	2017	15				
■ 5116	Elektrische boiler Nibe 500 ltr.									
	Vervangen Elektrische boiler Nibe 500 ltr.		1,00	st	2034	12				

Subcode	Bouwdeel	Locatie								
	Handeling	Bevinding	Hvh	Eenheid	Startjaar	Cyclus	2027	2028	2029	2030
6530153-23-4 - 11 - Sportpalet Mesdagstraat 13 2665 XK Bleiswijk										
51	Warmteopwekking									
5116	C.V.-ketel Remeha Quinta 45									
	Klein onderhoud ketel, vervangen pomp, brander e.d. (na 6 jaar)		2,00	pst	2023	12				
	Uitvoeren PI keuring		1,00	pst	2027	4				
	Opruimen c.q. afvoeren		1,00	pst	2023					
	Vervangen c.v.-ketel Remeha Quinta 45		2,00	st	2023	12				
5116	Installatie tbv gasloos									
	Advieskosten duurzaamheidsvoorstel		1,00	st	2025					
	Aanbrengen gas-loze installaties		1,00	st	2026					
5121	CV-pomp Grundfos									
	Vervangen CV-pomp Grundfos		1,00	st	2032	12				
5121	CV-pomp Grundfos									
	Vervangen CV-pomp Grundfos		1,00	st	2032	12				
5121	CV-pomp Grundfos									
	Vervangen CV-pomp Grundfos		1,00	st	2032	12				

Subcode	Bouwdeel	Locatie								
	Handeling	Bevinding	Hvh	Eenheid	Startjaar	Cyclus	2027	2028	2029	2030
■ 6530152-23-4 - 09 - Lijsterlaan Kievitspad 1 2665 Bleiswijk										
■ 51	Warmteopwekking									
■ 5116	C.V.-ketel Remeha Calenta	stookruimte								
	Geen actie		1,00	pst						
	Klein onderhoud ketel, vervangen pomp, brander e.d. (na 6 jaar)		1,00	pst	2024	12				
	Vervangen c.v.-ketel Remeha Calenta		1,00	st	2025	12				
■ 5116	C.V.-ketel Remeha Quinta	stookruimte								
	Vervangen c.v.-ketel Remeha Quinta		1,00	st	2035	12				
	Klein onderhoud ketel, vervangen pomp, brander e.d. (na 6 jaar)		1,00	pst	2025	12				
	Aanbrengen gas-loze installaties		1,00	st	2035					
	Geen actie		1,00	pst						

Subcode	Bouwdeel	Locatie	Hvh	Eenheid	Startjaar	Cyclus	2027	2028	2029	2030
Handeling	Bevinding									
6530151-23-4 - 10 - Rijneveen Rembrandtlaan 40 2665 XG Bleiswijk										
51	Warmteopwekking									
5116	C.V.-ketel Nefit Ecomline Ketel 2	Kleedkamers								
	Geen actie		1,00	pst						
	Uitvoeren PI keuring		1,00	pst	2024	4				
	Klein onderhoud ketel, vervangen pomp, brander e.d. (na 6 jaar)		1,00	pst	2028	12				
	Vervangen CV-ketel (Intergas HRE36/48A CW5)		1,00	st	2023	12				
5116	C.V.-ketel Nefit Ecomline Ketel 4	Sporthal								
	Uitvoeren PI keuring		1,00	pst	2024	4				
	Klein onderhoud ketel, vervangen pomp, brander e.d. (na 6 jaar)		1,00	pst	2028	12				
	Vervangen CV-ketel (Intergas HRE36/48A CW5)		1,00	st	2023	12				
5116	C.V.-ketel Nefit Ecomline Ketel 1	Sportcafe								
	Geen actie		1,00	pst						
	Uitvoeren EBI keuring		1,00	pst	2024	4				
	Klein onderhoud ketel, vervangen pomp, brander e.d. (na 6 jaar)		1,00	pst	2028	12				
	Vervangen CV-ketel (Intergas HRE36/48A CW5)		1,00	st	2023	12				
5116	C.V.-ketel Nefit Ecomline ketel 5									
	Geen actie		1,00	pst						
	Vervangen CV-ketel (Intergas HRE36/48A CW5)		1,00	st	2025	14				

Subcode	Bouwdeel	Locatie								
	Handeling	Bevinding	Hvh	Eenheid	Startjaar	Cyclus	2027	2028	2029	2030
■ 5116	C.V.-ketel Nefit Ecomline ketel 5									
	Klein onderhoud ketel, vervangen pomp, brander e.d. (na 6 jaar)		1,00	pst	2030	14				
■	Uitvoeren PI keuring		1,00	pst	2024	4				
■ 5116	C.V.-ketel Nefit Ecomline Ketel 3	Sporthal								
	Geen actie		1,00	pst						
■	Klein onderhoud ketel, vervangen pomp, brander e.d. (na 6 jaar)		1,00	pst	2028	12				
	Uitvoeren PI keuring		1,00	pst	2024	4				
■	Vervangen CV-ketel (Intergas HRE36/48A CW5)		1,00	st	2023	12				

Subcode	Bouwdeel	Locatie								
	Handeling	Bevinding	Hvh	Eenheid	Startjaar	Cyclus	2027	2028	2029	2030
6120100-23-4 - 34 - Brandweerkazerne Jan van der Heydenstraat 6 2665 JB Bleiswijk										
51	Warmteopwekking									
5116	C.V.-ketel combi Hr	Stookruimte								
	Klein onderhoud ketel, vervangen pomp, brander e.d. (na 6 jaar)		0,00	pst	2019	15				
	Uitvoeren EBI keuring		0,00	pst	2019	4				
	Vervangen c.v.-ketel combi Hr		0,00	st	2025	18				
5116	C.V. Ketel elektrisch	Stookruimte								
	Vervangen c.v.-ketel		0,00	st	2037	15				

Subcode	Bouwdeel	Locatie								
	Handeling	Bevinding	Hvh	Eenheid	Startjaar	Cyclus	2027	2028	2029	2030
5120030-23-4 - 27 - Gemeentewerf Veilingweg 44 2651 BE Berkel en Rodenrijs										
51	Warmteopwekking									
5116	C.V.-ketel Remeha Quinta 65									
	Klein onderhoud ketel, vervangen pomp, brander e.d. (na 6 jaar)		1,00	pst	2026	15				
	Vervangen c.v.-ketel Remeha Quinta 65		1,00	st	2028	12				
	advieskosten		2,00	st	2028	15				
	Vervangen door warmtepomp		2,00	st	2028	15				
	Vervangen c.v.-ketel Remeha Quinta 65		1,00	st	2023	12				
	Uitvoeren PI keuring		1,00	pst	2019	4				
5131	Directe gestookte heaters									
	Vervangen directe gestookte heater		1,00	st	2037	15				
	Vervangen directe gestookte heater		1,00	st	2028	15				