

NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE

Project- werkbonnummer: WB

Eigenaar/Gebruiker:	
Naam:	sporthal
Adres:	oldenhoffstraat 7
PC + Plaats:	7841AJ sleen
Telefoon:	
Contactpersoon:	

Opdrachtgever:	
Naam:	gem. Coevorden
Adres:	
PC + Plaats:	
Telefoon:	
Contactpersoon:	

Onderhoud uitgevoerd door:	
Naam bedrijf:	Vriend B.V.
Adres:	Grutto 20
PC + Plaats:	7741 LD Coevorden
Telefoon:	0524-593593
Contactpersoon:	
Monteur:	J.Dorman
Datum:	10-7-2025

Algemeen deel			Ja	Nee
1	is het een eerste onderhoud?			✓
2	Reden van onderhoud?	Periodiek ☒ Uitbreiding/Wijziging ☐ Quickscan ☐		
3	Aanwezige documenten:		Ja	Nee
	Up-to-date gebouwtekeningen met de noodverlichtings installatie (op schaal, met codering van armaturen).			✓
	Logboek			✓
	Laatste inspectie en rapportage		✓	
	Is er door de brandweer een goedgekeurd (vlucht)plan?			✓
	Referentie nr. document:			
4	Voeding?	Centraal ☐ Decentraal ☒ Combinatie centraal/decentraal ☐		
5	Teststelsysteem	Handmatig ☒ Automatisch ☒ Centraal testsysteem ☐		
6	Fabricaat armaturen: van lien Jumiko Eaton		Installatie datum: 	

Controle/onderhoud vluchtrouteverlichting		Goed	Fout
Zijn de armaturen deugdelijk gemonteerd?		✓	
Zijn de vluchtroute armaturen goed en duidelijk zichtbaar?		✓	
Controle op goede werking			✓
Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos)			✓
Pictogrammen conform NEN 6088			✓
	Aantal:	n.v.t.	
Lichtbronnen Vernieuwd	7		
Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm	7		
Accu's vernieuwd		✓	
Oude accu's afgevoerd conform norm		✓	

Controle/onderhoud noodverlichting		Goed	Fout
Zijn de armaturen deugdelijk plaatsen gemonteerd?		✓	
Zijn de noodverlichting armaturen goed en duidelijk zichtbaar?		✓	
Controle op goede werking			✓
Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos)			✓
	Aantal:	n.v.t.	
Lichtbronnen Vernieuwd	0		
Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm	0		
Accu's vernieuwd		✓	
Oude accu's afgevoerd conform norm		✓	

Conclusie:		Ja	Nee
De noodverlichtingsinstallatie vervult de functie zoals men dat mag verwachten			✓
De noodverlichtingsinstallatie voldoet aan de van toepassing zijnde normen			✓

Toelichting en opmerkingen
Armatuur nr;6 schakeld niet terug is een armatuur met led tubes 1 is nood armatuur nr 13,14,15,16 zijn oud en nog TL en 15 defect deze vervangen voor led armaturen Armatuur nr ;1,8,21,28,29 zijn oud en nog tl of plc ,deze vervangen voor led

Met zijn handtekening verklaart de controleur, dat het onderhoud uitgevoerd is volgens het onderhoudscontract en de aanbevelingen en/of eventueel herstel is vastgelegd in het logboek.

Handtekening inspecteur +(leesbare naam)

J.Dorman

Handtekening klant +(leesbare naam)

--

Armaturenlijst

Controle punten: Projectering, Beschadiging, Montage, Functionaliteit en Afwijkingen.

Armatuur					Accu									
Arm. nr.	Merk	Type	Picto type	Bouw jaar	Aantal cellen	Stick	Sbs	Ah	Volt	Bouw jaar	Test resultaat	locatie	Bestellen	lichtbron
1	Huco	evg-cp 1x18w-32w			5		√	1,5	6	2023	X	buiten onder luifel	Armatuur nog PLC	pl-c 26w 4p 830
2	Eaton	NEXI 150 AT			3 AAA	√		0,8	3,6	2025	√	ingang		LED
3	Jumiko	HT-2017			DF LIR 12	√	√	5	11,1	2023	√	hal ingang		LED tube
4	Eaton	NEXI 150 AT			3 AAA	√		0,8	3,6	2025	√	kantine		2x tl 8w
5	van lien	FM-1/ZT			3		√	2,2	3,6	2023	√	kantine		1x tl 8w
6	Jumiko	HT-2017			DF LIR 12	√	√	5	11,1	2023	X	gang	Armatuur schakeld niet terug bij test	LED tube
7	Eaton	NEXI 150 AT			3 AAA	√		0,8	3,6	2025	√	gang		LED
8	uni-pro	unb823/2x8w			2	√		4,5	2,4	2023	√	waterdicht/buiten	Armatuur oud en nog TL	2x tl 8w
9	Eaton	NEXI 150 AT			3 AAA	√		0,8	3,6	2025	√	trapopgang		LED
10	Jumiko	HT-2017			DF LIR 12	√	√	5	11,1	2023	√	trapopgang		LED tube
11	Eaton	NEXI 150 AT			3 AAA	√		0,8	3,6	2025	√	sporthal		LED
12	Eaton	NEXI 150 AT			3 AAA	√		0,8	3,6	2025	√	sporthal		LED
13	norton	1x 18w tl			4		√	4	4,8	2023	√	bovenin sporthal	Armatuur oud en nog TL(steiger nodig)	LED
14	norton	1x 18w tl			4		√	4	4,8	2023	√	bovenin sporthal	Armatuur oud en nog TL(steiger nodig)	LED
15	norton	1x 18w tl			4		√	4	4,8	2023	X	bovenin sporthal	Armatuur oud en nog TL(steiger nodig)	LED
16	norton	1x 18w tl			4		√	4	4,8	2023	√	bovenin sporthal	Armatuur oud en nog TL(steiger nodig)	LED
17	Eaton	NEXI 150 AT			3 AAA	√		0,8	3,6	2025	√	trap tribune		LED
18	Eaton	NEXI 150 AT			3 AAA	√		0,8	3,6	2025	√	tribune		LED
19	Eaton	NEXI 150 AT			3 AAA	√		0,8	3,6	2025	√	tribune		LED
20	Eaton	Nexitech 150		2018	3	√		0,8	3,6	2023	√	tribune		LED

Armaturenlijst

Controle punten: Projectering, Beschadiging, Montage, Functionaliteit en Afwijkingen.

Armatuur	Accu
----------	------

[illegible]