



NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE

Project- werkbnummer: WB

Eigenaar/Gebruiker:	
Naam:	sporthal Schoonoord
Adres:	sportparklaan 55
PC + Plaats:	7848 BA Schoonoord
Telefoon:	
Contactpersoon:	

Opdrachtgever:	
Naam:	gem. coevorden
Adres:	
PC + Plaats:	
Telefoon:	
Contactpersoon:	

Onderhoud uitgevoerd door:	
Naam bedrijf:	Vriend B.V.
Adres:	Grutto 20
PC + Plaats:	7741 LD Coevorden
Telefoon:	0524-593593
Contactpersoon:	
Monteur:	J>Dorman
Datum:	11-7-2025

Algemeen deel			Ja	Nee
1	is het een eerste onderhoud?		☒	☒
2	Reden van onderhoud?	Periodiek	☒	
		Uitbreiding/Wijziging	☐	
		Quickscan	☐	
3	Aanwezige documenten:		Ja	Nee
	Up-to-date bouwtekeningen met de noodverlichtings installatie (op schaal, met codering van armaturen).		☐	☒
	Logboek		☐	☒
	Laatste inspectie en rapportage		☐	☒
	Is er door de brandweer een goedgekeurd (vlucht)plan?		☐	☒
	Referentie nr. document:			
4	Voeding?	Centraal	☐	
		Decentraal	☒	
		Combinatie centraal/decentraal	☐	
5	Teststelsysteem	Handmatig	☒	
		Automatisch	☒	
		Centraal teststelsysteem	☐	
6	Fabrikaat armaturen:		Installatie datum:	
	SEC Multiev-at		2011	
	blessing		2024	
	Eaton		2025	

Controle/onderhoud vluchtrouteverlichting		Goed	Fout
Zijn de armaturen deugdelijk gemonteerd?		☒	☐
Zijn de vluchtroute armaturen goed en duidelijk zichtbaar?		☒	☐

Controle op goede werking

✓

Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos)

✓

Pictogrammen conform NEN 6088

✓

Aantal: n.v.t.

Lichtbronnen Vernieuwd

2

Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm

2

Accu's vernieuwd

✓

Oude accu's afgevoerd conform norm

✓

Controle/onderhoud noodverlichting

Goed

Fout

Zijn de armaturen deugdelijk plaatsen gemonteerd?

✓

Zijn de noodverlichting armaturen goed en duidelijk zichtbaar?

✓

Controle op goede werking

✓

Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos)

✓

Aantal: n.v.t.

Lichtbronnen Vernieuwd

1

Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm

1

✓

Accu's vernieuwd

✓

Oude accu's afgevoerd conform norm

✓

Conclusie:

Ja

Nee

De noodverlichtingsinstallatie vervult de functie zoals men dat mag verwachten

✓

De noodverlichtingsinstallatie voldoet aan de van toepassing zijnde normen

✓

Toelichting en opmerkingen

Vluchtweg Noodverlichting nr;3 en 7 zijn nog niet vervangen voor led,advies te vervangen
Noodverlichting nr; 9 t/m 18 en 20 t/m 28 zijn nog tl armaturen ,advies om deze te vervangen voor led
Noodverlichting nr 10 heeft waterschade en werkt het indicatie led niet ,deze moet vervangen worden
arm No: 20 t/m 28 visuele en stroomonderbreking controle ivm hoogte

Met zijn handtekening verklaart de controleur, dat het onderhoud uitgevoerd is volgens het onderhoudscontract en de aanbevelingen en/of eventueel herstel is vastgelegd in het logboek.

Handtekening inspecteur +(leesbare naam)

J.Dorman

Handtekening klant +(leesbare naam)

F066.02-OH rapp. NV 1 t/m 40 armaturen. Versie 2.2-20161205
Armaturenlijst
Controle punten: Projectering, Beschadiging, Montage, Functionaliteit en Afwijkingen.

Arm. nr.	Armatuur				Accu						Test resultaat	locatie	Defecten	lichtbron
	Merk	Type	Picto type	Bouw jaar	Aantal cellen	Stick	Sbs	Ah	Volt	Bouw jaar				
1	Eaton	NEXI 150 AT		2025	3AA	✓		0,8	3,6	2025	✓	voordeur		LED
2	Eaton	NEXI 150 AT		2025	3AA	✓		0,8	3,6	2025	✓	naar de velden		LED
3	SEC	Multiev-at		2011	4	✓		2,1	4,8	2023	✓	sporthal		1x tl 8w
4	Eaton	NEXI 150 AT		2025	3AA	✓		0,8	3,6	2025	✓	sporthal		LED
5	Eaton	NEXI 150 AT		2025	3AA	✓		0,8	3,6	2025	✓	sporthal		LED
6	Eaton	NEXI 150 AT		2025	3AA	✓		0,8	3,6	2025	✓	sporthal		LED
7	SEC	Multiev-at		2011	4	✓		2,1	4,8	2023	✓	trap tribune		1x tl 8w
8	Eaton	NEXI 150 AT		2025	3AA	✓		0,8	3,6	2025	✓	nu tribune		LED
9	SEC	Multiev-at		2011	4	✓		2,1	4,8	2023	✓	gang		1x tl 8w
10	SEC	Multiev-at		2011	4	✓		2,1	4,8	2023	X	gang	Armatuur	1x tl 8w
11	SEC	Multiev-at		2011	4	✓		2,1	4,8	2023	✓	gang		1x tl 8w
12	SEC	Multiev-at		2011	4	✓		2,1	4,8	2023	✓	kleedruimte		1x tl 8w
13	SEC	Multiev-at		2011	4	✓		2,1	4,8	2023	✓	kleedruimte		1x tl 8w
14	SEC	Multiev-at		2011	4	✓		2,1	4,8	2023	✓	tribune		1x tl 8w
15	SEC	Multiev-at		2011	4	✓		2,1	4,8	2023	✓	tribune		1x tl 8w
16	SEC	Multiev-at		2011	4	✓		2,1	4,8	2023	✓	tribune		1x tl 8w
17	SEC	Multiev-at		2011	4	✓		2,1	4,8	2023	✓	tribune		1x tl 8w
18	SEC	Multiev-at		2011	4	✓		2,1	4,8	2023	✓	beheerder		1x tl 8w
19	blessing	outdoor wall at		2024	6	✓	✓	1,1	7,2	2024	✓	buiten noodtrap		LED
20	Philips	2x58w tl (1x58W nood)		2011	4	✓		4	4,8	2023	✓	plafond sporthal		2x 58w

F066.02-OH rapp. NV 1 t/m 40 armaturen. Versie 2.2-20161205

Armaturenlijst

Controle punten: Projectering, Beschadiging, Montage, Functionaliteit en Afwijkingen.

[illegible]