

NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE

Project- werkbnummer: WB

Eigenaar/Gebruiker:	
Naam:	dependance gemeentehuis
Adres:	Aleida kramersingel 4
PC + Plaats:	7741 GE Coevorden
Telefoon:	
Contactpersoon:	

Opdrachtgever:	
Naam:	gem. Coevorden
Adres:	
PC + Plaats:	
Telefoon:	
Contactpersoon:	

Onderhoud uitgevoerd door:	
Naam bedrijf:	Vriend bv
Adres:	grutto 20
PC + Plaats:	7741 LD coevorden
Telefoon:	05240 593 593
Contactpersoon:	
Monteur:	J.Dorman
Datum:	23-6-2025

Algemeen deel			Ja	Nee
1	is het een eerste onderhoud?		☐	☒
2	Reden van onderhoud?	Periodiek ☒ Uitbreiding/Wijziging ☐ Quickscan ☐		
3	Aanwezige documenten:		Ja	Nee
	Up-to-date gebouwtekeningen met de noodverlichtings installatie (op schaal, met codering van armaturen).		☒	☐
	Logboek		☐	☒
	Laatste inspectie en rapportage		☐	☒
	Is er door de brandweer een goedgekeurd (vlucht)plan?		☐	☒
	Referentie nr. document:			
4	Voeding?	Centraal ☐ Decentraal ☒ Combinatie centraal/decentraal ☐		
5	Teststelsysteem	Handmatig ☐ Automatisch ☒ Centraal teststelsysteem ☐		
6	Fabrikaat armaturen: 		Installatie datum: 	

Controle/onderhoud vluchtrouteverlichting		Goed	Fout
Zijn de armaturen deugdelijk gemonteerd?		✓	
Zijn de vluchtroute armaturen goed en duidelijk zichtbaar?		✓	
Controle op goede werking		✓	
Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos)		✓	
Pictogrammen conform NEN 6088		✓	
	Aantal:	n.v.t.	
Lichtbronnen Vernieuwd		✓	
Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm		✓	
Accu's vernieuwd		✓	
Oude accu's afgevoerd conform norm		✓	

Controle/onderhoud noodverlichting		Goed	Fout
Zijn de armaturen deugdelijk plaatsen gemonteerd?		✓	
Zijn de noodverlichting armaturen goed en duidelijk zichtbaar?		✓	
Controle op goede werking		✓	
Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos)		✓	
	Aantal:	n.v.t.	
Lichtbronnen Vernieuwd		✓	
Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm		✓	
Accu's vernieuwd		✓	
Oude accu's afgevoerd conform norm		✓	

Conclusie:		Ja	Nee
De noodverlichtingsinstallatie vervult de functie zoals men dat mag verwachten		✓	
De noodverlichtingsinstallatie voldoet aan de van toepassing zijnde normen		✓	

Toelichting en opmerkingen
Armatuur nr 36 is de bevestiging van het hangbordje defect en blijft oranje knipperen, deze moet vervangen worden

Met zijn handtekening verklaart de controleur, dat het onderhoud uitgevoerd is volgens het onderhoudscontract en de aanbevelingen en/of eventueel herstel is vastgelegd in het logboek.

Handtekening inspecteur +(leesbare naam)

J.Dorman

Handtekening klant +(leesbare naam)

Armaturenlijst

Controle punten: Projectering, Beschadiging, Montage, Functionaliteit en Afwijkingen.

Arm. nr.	Armatuur				Accu						Test resultaat	locatie	Bestellen	lichtbron
	Merk	Type	Picto type	Bouw jaar	Aantal cellen	Stic k	Sbs	Ah	Volt	Bouw jaar				
1	Famostar	go IPPA-1 silver		2023	3		✓	1,1	3,6	2023	✓	voordeur		led
2	Famostar	Celo CI-VA-1c		2013	3x aa		✓	1,25	3,6	2023	✓	hal		led
3	Famostar	go IPPA-1 silver		2023	3		✓	1,1	3,6	2023	✓	achteringang		led
4	Famostar	nightlife vpa-1		2023	3		✓	1,1	3,6	2023	✓	buiten		led
5	Famostar	Celo CI-VA-1c		2013	3x aa		✓	1,25	3,6	2023	✓	hal		led
6	Famostar	go IPPA-1 silver		2023	3		✓	1,1	3,6	2023	✓	nu bg		led
7	Famostar	nightlife vpa-1		2023	3		✓	1,1	3,6	2023	✓	buiten		led
8	1e verdieping													
9	prolunia III	40009372 prodisc III		2023	Li-FePo4	✓		1,5	3,2	2023	✓	trapopgang		led
10	Famostar	go IPPA-1 silver		2023	3		✓	1,1	3,6	2023	✓	gang		led
11	Famostar	Celo CI-VA-1c		2013	3x aa		✓	1,25	3,6	2023	✓	gang		led
12	Famostar	go IPPA-1 silver		2023	3		✓	1,1	3,6	2023	✓	gang		led
13	Famostar	Celo CI-VA-1L		2013	3x aa		✓	1,25	3,6	2023	✓	gang		led
14	Famostar	go IPPA-1 silver		2023	3		✓	1,1	3,6	2023	✓	gang		led
15	Famostar	go IPPA-1 silver		2023	3		✓	1,1	3,6	2023	✓	gang		led
16	Famostar	Celo CI-VA-1c		2013	3x aa		✓	1,25	3,6	2023	✓	gang		led
17	Famostar	Celo CI-VA-1c		2013	3x aa		✓	1,25	3,6	2023	✓	gang		led
18	Famostar	go IPPA-1 silver		2023	3		✓	1,1	3,6	2023	✓	gang		led
19	prolunia III	40009372 prodisc III		2024	Li-FePo4	✓		1,5	3,2	2024	✓	trapopgang		led
20	Famostar	go wpa 1		2023	3	✓		1,1	3,6	2023	✓	trappenhuis		led

F066.03-OH rapp. NV 1 t/m 60 armaturen. Versie 2.2-20161205
Armaturenlijst
Controle punten: Projectering, Beschadiging, Montage, Functionaliteit en Afwijkingen.

Arm. nr.	Armatuur				Accu						Test resultaat	locatie	Bestellen	lichtbron
	Merk	Type	Picto type	Bouw jaar	Aantal cellen	Stic k	Sbs	Ah	Volt	Bouw jaar				
21	prolunia III	40009372 prodisc III		2024	Li-FePo4	✓		1,5	3,2	2024	✓	trapopgang		led
22	prolunia III	40009372 prodisc III		2024	Li-FePo4	✓		1,5	3,2	2024	✓	trapopgang		led
23	2e verdieping													
24	Famostar	go IPPA-1 silver		2023	3		✓	1,1	3,6	2023	✓	gang		led
25	Famostar	Celo CI-VA-1c		2013	3x aa		✓	1,25	3,6	2023	✓	gang		led
26	Famostar	Celo CI-VA-1c		2013	3x aa		✓	1,25	3,6	2023	✓	gang		led
27	Famostar	go IPPA-1 silver		2023	3		✓	1,1	3,6	2023	✓	gang		led
28	Famostar	go IPPA-1 silver		2023	3		✓	1,1	3,6	2023	✓	gang		led
29	Famostar	go IPPA-1 silver		2023	3		✓	1,1	3,6	2023	✓	gang		led
30	Famostar	Celo CI-VA-1c		2013	3x aa		✓	1,25	3,6	2023	✓	gang		led
31	Famostar	Celo CI-VA-1c		2013	3x aa		✓	1,25	3,6	2023	✓	gang		led
32	Famostar	go IPPA-1 silver		2023	3		✓	1,1	3,6	2023	✓	gang		led
33	prolunia III	40009372 prodisc III		2024	Li-FePo4	✓		1,5	3,2	2024	✓	trapopgang		led
34	Kelder													
35	Famostar	ESI-1 Alpine		2013	2xAA		✓	1,25	2,4	2023	✓	gang		led
36	Blessing	Evoled s-at		2014	4xAA	✓	✓	1,25	4,8	2023	X	fietsenberging	Bevesting hangbordje defect en blijft oranje knipperen	led
37	Famostar	Celo CI-VA-1L		2023	3		✓	1,1	3,6	2023	✓	fietsenberging		led
38	Blessing	Evoled s-at		2014	4xAA	✓	✓	1,25	4,8	2023	✓	gang		led
39	Blessing	Evoled s-at		2014	4xAA	✓	✓	1,25	4,8	2023	✓	gang		led
40	Famostar	Celo CI-VA-1c		2013	3x aa		✓	1,25	3,6	2023	✓	magazijn		led

Armaturenlijst

Armaturenlijst

[illegible]