

NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE

Project- werkbnummer: WB

Werkadres:	
Naam:	mfc ravelijn
Adres:	linthorst homanlaan 1
PC + Plaats:	7741 ve coevorden
Telefoon:	
Contactpersoon:	

Opdrachtgever:	
Naam:	
Adres:	
PC + Plaats:	
Telefoon:	
Contactpersoon:	

Onderhoud uitgevoerd door:	
Naam bedrijf:	Vriend B.V
Adres:	Grutto 20
PC + Plaats:	7741 LD
Telefoon:	0524-593593
Monteur:	J.Dorman
Datum:	19-6-2025

Algemeen deel:

1	Onderhoud :	Periodiek	☒										
		Uitbreiding/Wijziging	☐										
		Quickscan	☐										
2	Aanwezige documenten :		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ja</th> <th>Nee</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>	Ja	Nee	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☒	☐
Ja	Nee												
☐	☒												
☐	☒												
☐	☒												
☒	☐												
	Up-to-date gebouwtekeningen met de noodverlichtings installatie (op schaal, met codering van armaturen).												
	Logboek :												
	Laatste inspectie en rapportage :												
	Ontruimingsplan aanwezig :												
3	Voeding :	Centraal	☐										
		Decentraal	☒										
		Combinatie centraal/decentraal	☐										
4	Teststelsysteem :	Handmatig	☐										
		Automatisch	☒										
		Centraal teststelsysteem	☐										
5	Fabricaat armaturen:	Installatie datum:											
	eaton	2016											

Controle/onderhoud vluchtrouteverlichting:		Aantal :	Ja	Nee
Armaturen goed bevestigd :			✓	
Vluchtroute armaturen goed en duidelijk zichtbaar :			✓	
Controle op goede werking :			✓	
Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos) :			✓	
Pictogrammen conform NEN 6088 :			✓	
		Aantal :	n.v.t.	
Lichtbronnen Vernieuwd :			✓	
Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm :			✓	
Accu's vernieuwd :			✓	
Oude accu's afgevoerd conform norm :			✓	

Controle/onderhoud noodverlichting:		Aantal :	JA	Nee
Armaturen goed bevestigd :			✓	
Noodverlichting armaturen goed en duidelijk zichtbaar :			✓	
Controle op goede werking :			✓	
Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos) :			✓	
		Aantal :	n.v.t.	
Lichtbronnen Vernieuwd :			✓	
Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm :			✓	
Accu's vernieuwd :			✓	
Oude accu's afgevoerd conform norm :			✓	

Conclusie:		Ja	Nee
De noodverlichtingsinstallatie vervult de functie zoals men dat mag verwachten			✓
De noodverlichtingsinstallatie voldoet aan de van toepassing zijnde normen			✓

Toelichting en opmerkingen:

Er zijn accu`s vervangen door een derde partij, hierbij zijn 9 armaturen de accu`s niet vervangen deze moeten nog vervangen worden Doordat de derde partij accu`s heeft vervangen moest ik alle armaturen loshalen om te controleren dus extra tijd voor het onderhoud De armaturen in de sporthal niet gecontroleerd want dan een steiger nodig ,maar waarschijnlijk niet vervangen

Met zijn handtekening verklaart de controleur, dat het onderhoud uitgevoerd is volgens het onderhoudscontract en de aanbevelingen en/of eventueel herstel is vastgelegd in het logboek.

Handtekening inspecteur +(leesbare naam)

J.Dorman

Handtekening klant +(leesbare naam)

Armaturenlijst

Controle punten: Projectering, Beschadiging, Montage, Functionaliteit en Afwijkingen.

Armatuur					Accu						Algemeen			
Arm. nr.	Merk	Type	Picto type	Bou w	Type	Stick	Sbs	Ah	Volt	Bou w	Test resultaat	Locatie	Defecten	lichtbron
1	eaton	nexitech 150-AT		2016	NiCd	✓		0,8	3,6	2025	✓	ingang/uitgang		led
2	eaton	nexitech 150-AT		2016	NiCd	✓		0,8	3,6	2025	✓	naar sporthal		led
3	eaton	nexitech 150-AT		2016	NiCd	✓		0,8	3,6	2025	✓	hal		led
4	eaton	nexitech 150-AT		2016	NiCd	✓		0,8	3,6	2025	✓	hal		led
5	eaton	nexitech 150-AT		2016	NiCd	✓		0,8	3,6	2025	✓	hal		led
6	eaton	nexitech 150-AT		2016	NiCd	✓		0,8	3,6	2025	✓	centrale ruimte		led
7	eaton	nexitech 150-AT		2016	NiCd	✓		0,8	3,6	2025	✓	centrale ruimte		led
8	eaton	nexitech 150-AT		2016	NiCd	✓		0,8	3,6	2025	✓	centrale ruimte		led
9	eaton	nexitech 150-AT		2016	NiCd	✓		0,8	3,6	2025	✓	centrale ruimte		led
10	eaton	nexitech 150-AT		2016	NiCd	✓		0,8	3,6	2025	✓	centrale ruimte		led
11	eaton	nexitech 150-AT		2016	NiCd	✓		0,8	3,6	2025	✓	centrale ruimte		led
12	eaton	nexitech 150-AT		2016	NiCd	✓		0,8	3,6	2021	X	gans anders	Accu oud/ knipperd oranje	led
13	eaton	nexitech 150-AT		2016	NiCd	✓		0,8	3,6	2021	X	gans anders	Accu oud	led
14	eaton	nexitech 150-AT		2016	NiCd	✓		0,8	3,6	2021	X	gans anders	Accu oud	led
15	eaton	nexitech 150-AT		2016	NiCd	✓		0,8	3,6	2025	✓	sporthal		led
16	eaton	nexitech 150-AT		2016	NiCd	✓		0,8	3,6	2025	✓	sporthal		led
17	eaton	nexitech 150-AT		2016	NiCd	✓		0,8	3,6	2021	✓	sporthal stijger bij vervanging	Kan het niet bekijken is te hoog,denk dat de accu`s oud zijn	led
18	eaton	nexitech 150-AT		2016	NiCd	✓		0,8	3,6	2021	✓	sporthal stijger bij vervanging	Kan het niet bekijken is te hoog,denk dat de accu`s oud zijn	led
19	eaton	nexitech 150-AT		2016	NiCd	✓		0,8	3,6	2021	✓	sporthal stijger bij vervanging	Kan het niet bekijken is te hoog,denk dat de accu`s oud zijn	led
20	eaton	nexitech 150-AT		2016	NiCd	✓		0,8	3,6	2021	✓	sporthal stijger bij vervanging	Kan het niet bekijken is te hoog,denk dat de accu`s oud zijn	led

Armaturenlijst

Controle punten: Projectering, Beschadiging, Montage, Functionaliteit en Afwijkingen.

Armatuur					Accu						Algemeen			
Arm. nr.	Merk	Type	Picto type	Bou w	Type	Stick	Sbs	Ah	Volt	Bou w	Test resultaat	Locatie	Defecten	lichtbron
21	eaton	nexitech 150-AT		2016	NiCd	✓		0,8	3,6	2025	✓	kleedkamer		led
22	eaton	nexitech 150-AT		2016	NiCd	✓		0,8	3,6	2025	✓	kleedkamer		led
23														
24	eaton	nexitech 150-AT		2016	NiCd	✓		0,8	3,6	2021	X	mk	accu oud /tijdelijk vervangen accu was uit elkaar gespat	led

25	eaton	nexitech 150-AT		2016	NiCd	✓		0,8	3,6	2021	X	humanutas	Accu oud	led
26	eaton	nexitech 150-AT		2016	NiCd	✓		0,8	3,6	2021	X	voedselbank	Accu oud	led
27	eaton	nexitech 150-AT		2016	NiCd	✓		0,8	3,6	2021	X	voedselbank	Accu oud	led
28														
29														
30														
31														
32														
33	eaton	nexitech 150-AT		2016	NiCd	✓		0,8	3,6	2025	✓	NU extra wand naar ingang (BSO)		led
34	eaton	nexitech 150-AT		2016	NiCd	✓		0,8	3,6	2025	✓	ingang school (BSO)		led
35														
36														
37														
38														
39														
40	eaton	nexitech 150-AT		2016	NiCd	✓		0,8	3,6	2021	✓	trappenhuis HOGE TRAP	Waarschijnlijk accu oud	led

Armaturenlijst

Controle punten: Projectering, Beschadiging, Montage, Functionaliteit en Afwijkingen.

[illegible]