

NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE

Project- werkbnummer: WB

Eigenaar/Gebruiker:	
Naam:	museum en Bibliotheek
Adres:	Haven 4
PC + Plaats:	7741 JV Coevorden
Telefoon:	
Contactpersoon:	gem coevorden

Opdrachtgever:	
Naam:	gem Coevorden
Adres:	
PC + Plaats:	
Telefoon:	
Contactpersoon:	

Onderhoud uitgevoerd door:	
Naam bedrijf:	Vriend bv
Adres:	Grutto 20
PC + Plaats:	7741 LD coevorden
Telefoon:	524593593
Contactpersoon:	
Monteur:	J.Dorman
Datum:	20-6-2025

Algemeen deel			Ja	Nee
1	is het een eerste onderhoud?			✓
2	Reden van onderhoud?	Periodiek ☒ Uitbreiding/Wijziging ☐ Quickscan ☐		
3	Aanwezige documenten:		Ja	Nee
	Up-to-date gebouwtekeningen met de noodverlichtings installatie (op schaal, met codering van armaturen).			✓
	Logboek			✓
	Laatste inspectie en rapportage			✓
	Is er door de brandweer een goedgekeurd (vlucht)plan?			✓
	Referentie nr. document:			
4	Voeding?	Centraal ☐ Decentraal ☒ Combinatie centraal/decentraal ☐		
5	Teststelsysteem	Handmatig ☒ Automatisch ☒ Centraal teststelsysteem ☐		
6	Fabrikaat armaturen: 		Installatie datum: 	

Controle/onderhoud vluchtrouteverlichting		Goed	Fout
Zijn de armaturen deugdelijk gemonteerd?		✓	
Zijn de vluchtroute armaturen goed en duidelijk zichtbaar?		✓	
Controle op goede werking			✓
Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos)			✓

Pictogrammen conform NEN 6088

✓

Aantal: **n.v.t.**

Lichtbronnen Vernieuwd

✓

Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm

✓

Accu's vernieuwd

✓

Oude accu's afgevoerd conform norm

✓

Controle/onderhoud noodverlichting

Goed

Fout

Zijn de armaturen deugdelijk plaatsen gemonteerd?

✓

Zijn de noodverlichting armaturen goed en duidelijk zichtbaar?

✓

Controle op goede werking

✓

Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos)

✓

Aantal: **n.v.t.**

Lichtbronnen Vernieuwd

✓

Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm

✓

Accu's vernieuwd

✓

Oude accu's afgevoerd conform norm

✓

Conclusie:

Ja

Nee

De noodverlichtingsinstallatie vervult de functie zoals men dat mag verwachten

✓

De noodverlichtingsinstallatie voldoet aan de van toepassing zijnde normen

✓

Toelichting en opmerkingen

NV.nr 0.10,1.06 ,1.10,2.14 ,armatuur deferct deze vervangen

NV.nr 006 armatuur proberen te vervangen ivm niet vervangen accu ,door vastplafond

NV.nr 008 en 2.03 accu oud deze vervangen

NV.nr 0.04,0.08,0.11,0.13,0.15,0.18,0.20,1.04,1.16,2.04,2.12,2.15,2.17 deze armaturen branden de led verlichting met een stroboscopisch effect,overleggen wat daar mee te doen ?

Met zijn handtekening verklaart de controleur, dat het onderhoud uitgevoerd is volgens het onderhoudscontract en de aanbevelingen en/of eventueel herstel is vastgelegd in het logboek.

Handtekening inspecteur +(leesbare naam)

J.Dorman

Handtekening klant +(leesbare naam)

F066.04-OH rapp. NV 1 t/m 80 armaturen. Versie 1.0-20161208
Armaturenlijst
Controle punten: Projectering, Beschadiging, Montage, Functionaliteit en Afwijkingen.

Armatuur					Accu						Test resultaat	Defecten	locatie	lichtbron
Arm. nr.	Merk	Type	Picto type	Bouw jaar	Aantal cellen	Stic k	Sbs	Ah	Volt	Bouw jaar				
0.01	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	✓		entree	led
0.02	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	✓		Hal entree	led
0.03	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	✓		Hal entree	led
0.04	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	✓	Stroboscopisch effect led verlichting	Hal entree	led
0.05	Eaton	Nexitech 150AT		2020	3	✓		0,8	3,6	2023	✓		Hal entree	led
0.06	niet toegankelijk	vast plafond									X	Armatuur proberen te vervangen	winkel toeristen info	led
0.07	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	✓		winkel toeristen info	led
0.08	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2018	X	accu oud		led
0.09	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	✓		Bibliotheek BG	led
0.10	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	X	Armatuur defect,print door gebrand	Bibliotheek BG	led
0.11	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	✓	Stroboscopisch effect led verlichting	Bibliotheek BG	led
0.12	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	✓		Bibliotheek BG	led
0.13	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	✓	Stroboscopisch effect led verlichting	Bibliotheek BG	led
0.14	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	✓		Bibliotheek BG	led
0.15	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	✓	Stroboscopisch effect led verlichting	Bibliotheek BG	led
0.16	Eaton	Nexitech 150AT		2020	3	✓		0,8	3,6	2023	✓		Bibliotheek BG	led
0.17	Eaton	Nexitech 150AT		2020	3	✓		0,8	3,6	2023	✓		Bibliotheek BG	led
0.18	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	✓	Stroboscopisch effect led verlichting	Bibliotheek BG	led
0.19	Eaton	Nexitech 150AT		2020	3	✓		0,8	3,6	2023	✓		Bibliotheek BG	led
0.20	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	✓	Stroboscopisch effect led verlichting	Bibliotheek BG	led

F066.04-OH rapp. NV 1 t/m 80 armaturen. Versie 1.0-20161208
Armaturenlijst
Controle punten: Projectering, Beschadiging, Montage, Functionaliteit en Afwijkingen.

Armatuur					Accu						Test resultaat	Defecten	Locatie	lichtbron
Arm. nr.	Merk	Type	Picto type	Bouw jaar	Aantal cellen	Stic k	Sbs	Ah	Volt	Bouw jaar				
0.21	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	✓		Noodtrap BG bereikbaar via 1e etage	led

0.22	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	✓		Noodtrap BG bereikbaar via 1e etage	led
1.01	Eaton	Nexitech 150AT		2020	3	✓		0,8	3,6	2023	✓		Museum 1e etage	led
1.02	Eaton	Nexitech 150AT		2020	3	✓		0,8	3,6	2023	✓		Museum 1e etage	led
1.03	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	✓		Museum 1e etage	led
1.04	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	✓	Stroboscopisch effect led verlichting	Museum 1e etage	led
1.05	Eaton	Nexitech 150AT		2020	3	✓		0,8	3,6	2023	✓		Museum 1e etage	led
1.06	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	X	Armatuur defect	Museum 1e etage	led
1.07	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	✓		Kantoren 1e etage	led
1.08	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	✓		Kantoren 1e etage	led
1.09	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	✓		Kantoren 1e etage	led
1.10	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	X	Armatuur defect,print door gebrand	Kantoren 1e etage	led
1.11	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	✓		Kantoren 1e etage	led
1.12	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	✓		Museum 1e etage	led
1.13	Eaton	Nexitech 150AT		2023	3	✓		0,8	3,6	2023	✓		Museum 1e etage	led
1.14	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	✓		Museum 1e etage	led
1.15	Eaton	Nexitech 150AT		2020	3	✓		0,8	3,6	2023	✓		Museum 1e etage	led
1.16	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	✓	Stroboscopisch effect led verlichting	Bibliotheek 1e etage	led
1.17	Eaton	Nexitech 150AT		2020	3	✓		0,8	3,6	2023	✓		Bibliotheek 1e etage	led
1.18	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	✓		Bibliotheek 1e etage	led

F066.04-OH rapp. NV 1 t/m 80 armaturen. Versie 1.0-20161208

Armaturenlijst

Controle punten: Projectering, Beschadiging, Montage, Functionaliteit en Afwijkingen.

Arm. nr.	Armatuur				Accu						Test resultaat		Bestellen	lichtbron
	Merk	Type	Picto type	Bouw jaar	Aantal cellen	Stic k	Sbs	Ah	Volt	Bouw jaar				
1.19	Eaton	Nexitech 150AT		2020	3	✓		0,8	3,6	2023	✓		Bibliotheek 1e etage,kantoor	led
1.20	geen													
2.01	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	✓		museum 2e etage	led
2.02	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	✓		museum 2e etage	led
2.03	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2018	X	accu oud	museum 2e etage	led
2.04	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	✓		magazijn 2e etage	led
2.05	Eaton	Nexitech 150AT		2020	3	✓		0,8	3,6	2023	✓		magazijn 2e etage	led

2.06	Eaton	Nexitech 150AT		2020	3	✓		0,8	3,6	2023	✓		magazijn 2e etage	led
2.07	Eaton	Nexitech 150AT		2020	3	✓		0,8	3,6	2023	✓		CV ruimte 2e etage	led
2.08	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	✓		museum 2e etage	led
2.09	Eaton	Nexitech 150AT		2020	3	✓		0,8	3,6	2023	✓		museum 2e etage	led
2.10	Eaton	Nexitech 150AT		2020	3	✓		0,8	3,6	2023	✓		museum 2e etage	led
2.11	Eaton	Nexitech 150AT		2020	3	✓		0,8	3,6	2023	✓		museum 2e etage	led
2.12	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	✓	Stroboscopisch effect led verlichting	museum 2e etage	led
2.13	Eaton	Nexitech 150AT		2020	3	✓		0,8	3,6	2023	✓		museum 2e etage	led
2.14	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	X	Armatuur defect, print door gebrand	museum 2e etage	led
2.15	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	✓	Stroboscopisch effect led verlichting	Kantoren trapopgang 2e etage	led
2.16	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	✓		Kantoren trapopgang 2e etage	led
2.17	Jumiko	UNL003			3		✓	1,5	3,6	2023	✓	Stroboscopisch effect led verlichting	Kantoren trapopgang 2e etage	led