

NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE

Project- werkbnummer: WB

Eigenaar/Gebruiker:	
Naam:	synagoge coevorden
Adres:	kerkstraat 36
PC + Plaats:	7741 JC
Telefoon:	
Contactpersoon:	

Opdrachtgever:	
Naam:	gem. coevorden
Adres:	
PC + Plaats:	
Telefoon:	
Contactpersoon:	

Onderhoud uitgevoerd door:	
Naam bedrijf:	Vriend B.V.
Adres:	Grutto 20
PC + Plaats:	7741 LD Coevorden
Telefoon:	0524-593593
Contactpersoon:	
Monteur:	J.Dorman
Datum:	27-6-2025

Algemeen deel			Ja	Nee
1	is het een eerste onderhoud?		☐	☒
2	Reden van onderhoud?	Periodiek	☒	
		Uitbreiding/Wijziging	☐	
		Quickscan	☐	
3	Aanwezige documenten:		Ja	Nee
	Up-to-date gebouwtekeningen met de noodverlichtings installatie (op schaal, met codering van armaturen).		☐	☒
	Logboek		☐	☒
	Laatste inspectie en rapportage		☒	☐
	Is er door de brandweer een goedgekeurd (vlucht)plan?		☐	☒
	Referentie nr. document:			
4	Voeding?	Centraal	☐	
		Decentraal	☒	
		Combinatie centraal/decentraal	☐	
5	Teststelsysteem	Handmatig	☐	
		Automatisch	☒	
		Centraal teststelsysteem	☐	
6	Fabricaat armaturen:		Installatie datum:	

Controle/onderhoud vluchtrouteverlichting		Goed	Fout
Zijn de armaturen deugdelijk gemonteerd?		✓	
Zijn de vluchtroute armaturen goed en duidelijk zichtbaar?		✓	
Controle op goede werking		✓	
Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos)		✓	
Pictogrammen conform NEN 6088		✓	
	Aantal:	n.v.t.	
Lichtbronnen Vernieuwd		✓	
Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm		✓	
Accu's vernieuwd		✓	
Oude accu's afgevoerd conform norm		✓	

Controle/onderhoud noodverlichting		Goed	Fout
Zijn de armaturen deugdelijk plaatsen gemonteerd?		✓	
Zijn de noodverlichting armaturen goed en duidelijk zichtbaar?		✓	
Controle op goede werking		✓	
Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos)		✓	
	Aantal:	n.v.t.	
Lichtbronnen Vernieuwd		✓	
Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm		✓	
Accu's vernieuwd		✓	
Oude accu's afgevoerd conform norm		✓	

Conclusie:		Ja	Nee
De noodverlichtingsinstallatie vervult de functie zoals men dat mag verwachten		✓	
De noodverlichtingsinstallatie voldoet aan de van toepassing zijnde normen		✓	

Toelichting en opmerkingen
Geen

Met zijn handtekening verklaart de controleur, dat het onderhoud uitgevoerd is volgens het onderhoudscontract en de aanbevelingen en/of eventueel herstel is vastgelegd in het logboek.

Handtekening inspecteur +(leesbare naam)

J.Dorman

Handtekening klant +(leesbare naam)

Armaturenlijst

[illegible]

