

Algemene informatie

Aanbesteding: Exploitatie zwembaden en sporthal
Aanbestedende Dienst: Gemeente Moerdijk
Referentie: K011839
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. 101
Onderwerp: Huurovk., 6.3

Vraag:

Huurder is pas in staat om de huur te voldoen als de exploitatievergoeding van de gemeente is ontvangen. Kan de gemeente bevestigen dat de huur pas verschuldigd is enkele dagen nadat de exploitatievergoeding is ontvangen?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 95.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Exploitatie zwembaden en sporthal

Ref.nr. 102
Onderwerp: Huurovk.MFA en sporthal De B., 17.4

Vraag:

In het geval van een pandemie is de gemeente gerechtigd om de MFA 'te vorderen' zonder dat daar enige vergoeding tegenover staat. Is de gemeente bereid om de doorlopende kosten die Exploitant heeft zoals salarislasten, verzekeringen, belastingen, energiekosten, administratielasten etc in deze situatie voor haar rekening te nemen?

Antwoord:

Indien zich een pandemie of vergelijkbare uitzonderlijke situatie voordoet, zullen partijen met elkaar in overleg treden over de gevolgen hiervan voor de uitvoering van de overeenkomst.

Voor zover de gemeente in een dergelijke situatie aanspraak kan maken op een specifieke landelijke compensatieregeling die verband houdt met de exploitatie van de accommodaties, is de gemeente bereid om in overleg te treden over een redelijke doorgeleiding van een dergelijke compensatie naar de exploitant. De aard en omvang van een eventuele compensatie zijn

afhankelijk van de op dat moment geldende omstandigheden en regelingen. De gemeente ziet geen aanleiding de overeenkomst op dit punt aan te passen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Exploitatie zwembaden en sporthal

Ref.nr.

103

Onderwerp:

PvE, 5

Vraag:

De kostenontwikkeling in de gemeentebegroting is over het algemeen niet gelijk aan de kostenontwikkeling van een sportaccommodatie, met name van een zwembad. Als de kostenontwikkeling de opgelegde indexerings overstijgt, betekent dat dat maatschappelijke groeperingen onvoldoende bijdragen aan de compensatie van de kostenstijging door hogere tarieven. De losse gebruikers zullen daarvan de dupe worden doordat zij de gehele kostenstijging in de tarieven verdisconteerd zullen krijgen. Is de gemeente bereid om bij een kostenstijging die de indexerings van de gemeentebegroting overstijgt de index te verhogen?

Antwoord:

De gemeente is bereid te overwegen de index te verhogen indien daar aanleiding toe is. De gemeente doet daar geen toezeggingen over. Jaarlijks worden de tarieven door de gemeenteraad vastgesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Exploitatie zwembaden en sporthal

Ref.nr.

104

Onderwerp:

PvE, 4.1.1

Vraag:

Is de gemeente bereid om de kosten voor het busvervoer (€ 16.000 per jaar) te indexeren als de kosten verhoogd worden? Zo niet, kan de verhoging van de buskosten worden doorberekend aan de deelnemers?

Antwoord:

De kosten van het busvervoer worden in beginsel door de scholen betaald. De gemeente kan hiervoor subsidie beschikbaar stellen, maar dit is afhankelijk van de op dat moment beschikbare begrotingsruimte en de daarover te nemen besluitvorming. Tot op heden zijn de kosten respectievelijk de subsidie voor het busvervoer geïndexeerd. De gemeente doet echter geen toezeggingen over toekomstige indexeringen of subsidieverlening.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Exploitatie zwembaden en sporthal

Ref.nr.
105

Onderwerp:

NvI ref.nr. 18

Vraag:

U geeft aan dat bij de opname/schouw/nulmeting voorafgaan aan de ingangsdatum van de overeenkomst alle rapporten worden gedeeld. Indien blijkt dat hier afwijkingen en/of gebreken benoemd staan, mogen wij er dan vanuit gaan dat de nieuwe exploitant, anders dan de huidige exploitant, hier op geen enkele wijze voor verantwoordelijk gehouden kan worden?

Antwoord:

Indien bij de opname, schouw of nulmeting afwijkingen of gebreken worden geconstateerd, zullen de gemeente en de nieuwe exploitant hierover met elkaar in overleg treden. De gemeente kan niet op voorhand bevestigen dat de exploitant hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk kan worden gehouden. De beoordeling is afhankelijk van de aard van het gebrek, de gemaakte afspraken, de verantwoordelijkheidsverdeling uit de overeenkomst en de omstandigheden van het geval.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Exploitatie zwembaden en sporthal

Ref.nr.

106

Onderwerp:

NvI ref.nr. 45

Vraag:

U schrijft: ""De exploitant heeft geen rol in de conditiemeting maar de resultaten van de conditiemeting worden gepresenteerd en besproken met de exploitant."" Dit is niet waar, de exploitant moet weten wat de afspraken zijn waarop de conditiemeting wordt uitgevoerd. Daarmee weet de exploitant wat, hoe en waarop geïnspecteerd wordt. In de norm staan voorbeelden en facultatieve gebreken die niet automatisch onderdeel zijn van een standaard NEN2767 inspectie. Als u niet opgeeft op welk niveau beoordeeld wordt, is dat volgens de norm per bouwdeel. Vaak komen wij inspectierapporten tegen op element of zelfs component niveau en die kunnen hele andere scores geven dan op bouwdeel niveau. Het is daarom van belang afspraken te maken en die moeten ook bekend zijn/overlegd met de exploitant.

Ervaring leert dat de samenwerking / afstemming tussen exploitant en eigenaar bij de conditiemeting essentieel is om discussies en onduidelijkheden in het vervolg te voorkomen. Gaat u daarom akkoord dat exploitant en gemeente overleggen over de wijze waarop de conditiemeting wordt uitgevoerd?

Antwoord:

Wij gaan uit van een conditiemeting conform NEN2767. De metingen zijn op elementniveau. Uiteraard is samenwerking / afstemming over de wijze waarop de conditiemeting wordt uitgevoerd akkoord. Zeker om consensus te krijgen over de conditiescores en daaruit voortvloeiende maatregelen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Exploitatie zwembaden en sporthal

Ref.nr.

107

Onderwerp:

NvI ref.nr. 43

Vraag:

U antwoord hier dat gekeken moet worden naar het antwoord op ref.nr. 42, maar dit is geen antwoord op onze vraag. U stelt in het contract een eis ten aanzien van de conditiescore, graag zien wij bevestigd dat de nulmeting dan ook feitelijk als resultaat een conditiescore oplevert?

Antwoord:

De sporthal de Bosselaar is in juni 2026 opgeleverd. De exploitant is verantwoordelijk voor het behouden van de geëiste kwaliteit. De Niervaert wordt vervangen, de huidige conditie wordt voor deze locatie als uitgangspunt genomen waarin investeringen/verbeteringen beoordeeld worden op basis van deze sloop en nieuwbouwplannen. Voor zwembad De Bosselaar is een verduurzamingsplan in ontwikkeling. Hierdoor is de huidige onderhoudsscore het uitgangspunt van beheer. De geëiste score dient te worden gehaald. Praktisch ontstaat een MJOP met een gewenste conditiescore. Het is logisch dat voor een pand die binnen afzienbare tijd wordt gesloopt een andere conditiescore zal gelden dan voor een net opgeleverde accommodatie. Anderzijds zal het dus ook zo zijn dat een pand in beheer wordt genomen met ene lagere gemiddelde conditiescore dan 3. Waarmee we nu dus niet akkoord kunnen gaan, met het voor onze verantwoordelijkheid, behouden van het conditieniveau.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Exploitatie zwembaden en sporthal

Ref.nr.
108

Onderwerp:

NvI ref.nr. 42

Vraag:

In eerdere antwoorden van de NvI geeft u aan dat er een opname plaatsvindt om de nul situatie vast te leggen. Hierin wordt dan de staat van onderhoud vastgelegd. Dat bepaald dan ook de aanwezige conditiescore. Indien er afwijkingen zijn (gebreken) dan worden deze door u als gemeente dan wel door de huidige exploitant, op het juiste niveau gebracht door het uitvoeren van vervangingen. Waarna de nieuwe exploitant het kan overnemen in de geëiste conditiescore. Graag zien wij dit bevestigd?

Antwoord:

De accommodaties worden door de nieuwe exploitant overgenomen in de staat zoals deze bij de opname/nulmeting wordt vastgesteld. De uitkomsten van deze opname, waaronder eventuele gebreken en de staat van onderhoud, worden vastgelegd en besproken tussen gemeente en exploitant. Indien de opname daartoe aanleiding geeft, worden in overleg afspraken gemaakt over eventuele maatregelen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Exploitatie zwembaden en sporthal

Ref.nr.

112

Onderwerp:

Nvl ref.nr. 26

Vraag:

Graag ontvangen wij de meest recente aanslag waterschapsbelasting waarop de zuiveringsheffing te zien is van:

1: Zwembad De Bosselaar

2: MFA De Niervaert (bestaand)

Antwoord:

1: 01-01-2026 = € 783,00 / 0,3194% € 250,09 2: 01-01-2026 = € 455,00/ 0,03194% € 1455,83

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Exploitatie zwembaden en sporthal

Ref.nr.

117

Onderwerp:

Nvl ref.nr. 20, 21, 23, 24. Nieuwbouw MFA De Niervaert

Vraag:

Hierbij de verduidelijking van de vraag:

Wat wordt bij de nieuwbouw accommodatie MFA De Niervaert, m.b.t. de gas aansluiting:

1: Type gasaansluiting / metertype (bijv. G25, G40, G65, G100)

2: Aansluitcapaciteit in m³/uur3: Gecontracteerde transportcapaciteit in m³/uur

4: Huidige jaarlijkse netbeheerkosten voor gas

5: Huidige jaarlijkse meetkosten voor gas

6: Eventuele overige vaste kosten van Enexis die op de huidige factuur staan

Antwoord:

De gasaansluiting wordt verwijderd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Exploitatie zwembaden en sporthal

Ref.nr.

121

Onderwerp:

Nvl ref.nr. 20, 21, 23, 24. Nieuwbouw MFA De Niervaert

Vraag:

Hierbij de verduidelijking van de vraag:

Wat wordt bij de nieuwbouw accommodatie MFA De Niervaert, m.b.t. de elektra aansluiting:

1: de aansluitcapaciteit/aansluitwaarde van de aansluiting? (bijvoorbeeld: 3x80A of 3x250A)

2: het gecontracteerde transportvermogen in kW?

3: het maximaal gemeten afgenomen vermogen over de afgelopen 12 maanden?

4: het type aansluiting en spanningsniveau (LS/MS)?

5: Zijn er kosten voor meetdiensten en zo ja, welke?

6: Zijn er beperkingen of voorwaarden vanuit Enexis, bijvoorbeeld vanwege netcongestie of een beperkte transportcapaciteit?

7: Graag ontvangen wij de huidige factuur voor de netbeheerkosten van Enexis.

Antwoord:

Voor de Niervaert: deze behoudt de huidige aansluiting: 630kVA met een contractvermogen van 166kW. Er is een groter contractvermogen nodig voor de nieuwbouw, waarover de gemeente in gesprek is met de energieleverancier. Mogelijk gaat er met een accupakket i.c.m. een flexibele netafname (variabel contractvermogen). Er is dan tijdens de piekuren 166kW beschikbaar en tijdens de daluren het volledige vermogen. Verder komt er geen gasaansluiting (de oude wordt verwijderd).

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Exploitatie zwembaden en sporthal

Ref.nr.

125

Onderwerp:

Onbeantwoorde vragen Nvl

Vraag:

Een groot deel van de vragen is nog niet of onvoldoende helder beantwoord. U begrijpt dat beantwoording van de vragen impact heeft op het bedrijfsplan en op de begroting. Het niet of niet 'ruim' vooraf publiceren van inhoudelijk antwoord op de vragen, belemmert het proces in die zin dat wij geen inschrijving kunnen doen. Wij stellen daarom voor de deadline voor het indienen uit te stellen met 3-4 weken, teneinde een gelijk speelveld te creëren en realistische en haalbare inschrijvingen te ontvangen. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Niet akkoord. De gemeente ziet geen aanleiding om de inschrijftermijn te verlengen. De gemeente is van oordeel dat met de aanbestedingsstukken en de beantwoording in de Nota van Inlichtingen voldoende informatie beschikbaar is om een inschrijving op te stellen.

Daarnaast acht de gemeente het van belang dat na afronding van de aanbestedingsprocedure voldoende tijd resteert voor eventuele bezwaartermijnen, contractering, overdracht en implementatie van de exploitatie per 1 januari 2027. Een verlenging van de inschrijftermijn met 3 à 4 weken zou deze periode aanzienlijk verkorten en daarmee risico's kunnen opleveren voor een zorgvuldige overdracht en de continuïteit van de exploitatie. Om die reden wordt de planning van de aanbestedingsprocedure gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Exploitatie zwembaden en sporthal

Ref.nr.
126

Onderwerp:

nvi ref.nm 57

Vraag:

nvi ref.nm 57. Uw antwoord is een herhaling van de vraag en geeft geen nadere toelichting op de inhoud en met name het verschil tussen beide onderwerpen. Kunt u uw antwoord verduidelijken?

Antwoord:

Bij 'benutting van de accommodaties en programmering' ligt de nadruk op het activiteitenaanbod en de wijze waarop de accommodaties worden ingezet voor gebruikers. Bij 'optimale en multifunctionele benutting' ligt de nadruk op de efficiënte inzet van ruimtes en het combineren van functies en doelgroepen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Exploitatie zwembaden en sporthal

Ref.nr.
127**Onderwerp:**

Roosters

Vraag:

U geeft meerdere keren aan dat de roosters indicatief zijn. Hiermee kunt u van inschrijvers niet verlangen dat ze een risicodragende inschrijving doen. U stelt in de exploitatieovereenkomsten namelijk dat exploitant verplicht is het huidige gebruik voor te zetten. Roosters voor het gebruik door georganiseerde groepen zoals verenigingen en scholen, dan wel vooraf door de aanbestedende dienst bepaalde uitgangspunten of stelposten met verrekeningsmethoden, zijn noodzakelijk voor het creëren van een gelijk speelveld.

Wij verzoeken u daarom nogmaals duidelijk te creëren op deze onderdelen? Dan wel de eis laten vallen dat de huidige roosters gehandhaafd moeten worden.

Antwoord:

Bestaande vaste gebruikers moeten hun gebruik kunnen voortzetten. Indien de in de roosters opgenomen gebruikers geen wens meer heeft haar gebruik te continueren danwel het gebruik dat zij verwachten niet meer wensen af te nemen, is inschrijver vanzelfsprekend niet verplicht dit in de roosters opgenomen gebruik te faciliteren. Inschrijvers zijn vrij om contact op te nemen met de gebruikers om een eigen inschatting te maken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Exploitatie zwembaden en sporthal

Ref.nr.
128**Onderwerp:**

Zwembad De nieuwe Niervaert

Vraag:

Kunt u de diepte van de bassins in de nieuwe Niervaert aangeven?

Antwoord:

Het wedstrijdbad is 2 meter diep. Het recreatiebad 1,4 meter diep. Het peuterbad 0,25 meter diep.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Exploitatie zwembaden en sporthal

Ref.nr.
129**Onderwerp:**

Sporthal de nieuwe Niervaert

Vraag:

Indien de afmetingen of gebruiksmogelijkheden van de sporthal wijzigen ten opzichte van de huidige situatie, verwacht de gemeente dan dat bestaande tarieven ongewijzigd worden gehanteerd, of is tariefaanpassing mogelijk?

Antwoord:

De gemeente verwacht dat de door de gemeenteraad vastgestelde tarieven worden gehanteerd. Eventuele wijzigingen in de tarieven zijn voorbehouden aan besluitvorming door de gemeenteraad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Exploitatie zwembaden en sporthal

Ref.nr.
130**Onderwerp:**

Sporthal de nieuwe Niervaert

Vraag:

Kunt u bevestigen welke afmetingen en gebruiksmogelijkheden de sporthal in de nieuwe situatie heeft, en of deze geschikt blijft voor de sporten en activiteiten die momenteel worden aangeboden?

Antwoord:

De gymzaal is 15,4x26 meter. De sporthal 44x26 meter. De belijningen zijn gebaseerd op de huidige activiteiten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Exploitatie zwembaden en sporthal

Ref.nr.
131**Onderwerp:**

Samenwerking Stichting het Buitendiep

Vraag:

Wat wordt er van de nieuwe exploitant verwacht ten aanzien van de huidige samenwerking tussen de huidige exploitant en stichting het Buitendiep in Willemstad?

Bestaan er hieromtrent afspraken die de voortgezet moeten worden? Zo ja, dan ontvangen wij graag een toelichting op die afspraken.

Antwoord:

De gemeente heeft geen rol in de afspraken tussen het Buitendiep en de huidige exploitant. Samenwerking met het Buitendiep is geen direct onderdeel van deze aanbesteding. Indien u mogelijkheden ziet tot samenwerking kunt u dit in uw bedrijfsplan en/of aanbieding opnemen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Exploitatie zwembaden en sporthal

Ref.nr.
132**Onderwerp:**

Personeel

Vraag:

"Pve 6 geeft aan dat er medewerkers in het overzicht staan die werkzaam zijn op andere locaties.
1. Moeten deze medewerkers overgenomen worden door de nieuwe exploitant?"

2. Zo ja, tegen hoeveel uur per week?"

Antwoord:

De Wet Overgang van Onderneming is het uitgangspunt. Indien deze wet van toepassing is op de medewerkers, dient de wet uitgevoerd te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Exploitatie zwembaden en sporthal

Ref.nr.
133

Onderwerp:

Bijlage 1B.1

Vraag:

Op de bijlage met achtergrondinformatie is te lezen dat Zwembad De Bosselaar met ingang van 2026 gasloos is. Dat zal zeer waarschijnlijk betekenen dat het elektra verbruik zal stijgen. Verwarming van het zwembad water zal mogelijk middels warmtepompen plaatsvinden. Omdat het elektra verbruik van het volledige jaar 2026 nog niet inzichtelijk is, stellen wij voor om bij zwembad De Bosselaar het energieverbruik als stelpost of als PM op te nemen. Of u geeft een verbruikspost op, net als bij de sporthal De Bosselaar en er na twee jaar exploitatie het werkelijke verbruik wordt bepaald en vastgesteld. Gaat u akkoord met dit voorstel? en zo ja, voor welke oplossing kiest u?

Antwoord:

Zwembad De Bosselaar is een onverwarmd buitenbad. Tot 2026 bedroeg het gasverbruik minder dan 150m3. Een stelpost voor acht de aanbestedende dienst niet nodig.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Exploitatie zwembaden en sporthal

Ref.nr.
134

Onderwerp:
Nulmeting

Vraag:

Bent u bereid voorafgaand aan contractingang gezamenlijk een technische nulmeting uit te voeren, waarvan de resultaten als uitgangspunt dienen voor de beoordeling van de onderhoudsverplichtingen gedurende de exploitatieperiode?

Antwoord:

Er wordt o.b.v. een NEN2767 keuring een MJOP gemaakt waarin de conditiescore is opgenomen. De gemeente is bereid te overleggen over de te nemen maatregelen o.b.v. de NEN2767

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Exploitatie zwembaden en sporthal

Ref.nr.
137

Onderwerp:
Ondergrondse leidingen

Vraag:

Kunt u aangeven wat de staat is van de ondergrondse leidingen bij het buitenbad?

Antwoord:

De exploitant is niet verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud of de vervanging van de ondergrondse leidingen. De gemeente acht nadere informatie hierover daarom niet noodzakelijk voor het opstellen van een inschrijving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Exploitatie zwembaden en sporthal

Ref.nr.
155

Onderwerp:

Overgang oude Niervaert naar Nieuwe Niervaert

Vraag:

In de aanbestedingsdocumenten wordt de overgang van de huidige accommodatie De Niervaert naar de nieuwbouw beschreven. wij stellen voor dat partijen met elkaar in overleg treden als de praktijk (het bouwproces) anders loopt dan nu in de bouwplanning is opgenomen en dat Partijen op basis daarvan afspraken kunnen maken over aanpassing van bijvoorbeeld de vergoeding voor beheer en exploitatiediensten. Het nu al opnemen van een dergelijk artikel in de overeenkomst, voorkomt dat sprake is van discussie of eventuele wijziging van de opdracht. gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Indien de planning afwijkt van hetgeen in deze aanbesteding is opgenomen gaan partijen in gesprek over de gevolgen. Indien de exploitant aantoonbaar schade lijdt als gevolg van een aangepaste planning, is het uitgangspunt dat de gemeente deze schade vergoedt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Exploitatie zwembaden en sporthal

Ref.nr.
161

Onderwerp:

Garantietermijn

Vraag:

Kunt u de garantieafspraken met de aannemer inzake de nieuwe Niervaert met ons delen?

Antwoord:

Bijlage 12 - garanties is toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

7 sep 2026

Percelen:

P1 Exploitatie zwembaden en sporthal