

Algemene informatie

Aanbesteding: Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties
Aanbestedende Dienst: Gemeente Montferland
Referentie: 47003322
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. 3 **Onderwerp:** Betrokkenheid mogelijke inschrijver in de voorbereiding van deze aanbesteding.

Vraag:
Kan de gemeente bevestigen of de ontwerper van Bijlage 7 werkzaam is of was bij REMONDIS en of REMONDIS betrokken is geweest bij het opstellen van de standaardbesturing?

Antwoord:
Het standaardontwerp voor drukrioolinstallaties is opgesteld vanuit de beheerbehoefte van de gemeente. De gemeente heeft zich bij de uitwerking van de standaard laten ondersteunen door deskundigen die allen werkzaamheden zijn bij marktpartijen, waaronder ook Remondis.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. 4 **Onderwerp:** Voorbereidingsvoorsprong

Vraag:
Welke maatregelen zijn getroffen om een eventueel concurrentievoordeel van de partij die de standaardbesturing heeft opgesteld volledig weg te nemen overeenkomstig artikel 2.51 Aanbestedingswet?

Antwoord:
Om een mogelijke voorbereidingsvoorsprong weg te nemen, zijn alle relevante uitgangspunten, ontwerpen, specificaties, interfaces en beschikbare achtergrondinformatie in de aanbestedingsstukken opgenomen. Alle marktpartijen kunnen via de Nota van Inlichtingen vragen stellen. Vragen en antwoorden worden gelijktijdig met alle inschrijvers gedeeld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Uitwerking is meer dan een PvE

Vraag:

Waarom is gekozen voor een volledig uitgewerkt ontwerp in plaats van een functionele specificatie waardoor meerdere leveranciers hun eigen technische oplossing kunnen aanbieden?

Antwoord:

De gemeente heeft bewust gekozen voor een besturingssysteem samengesteld uit standaard componenten die leveranciers onafhankelijk zijn en vrij verkrijgbaar in de markt, omdat uniformiteit binnen het bestaande areaal noodzakelijk is voor beheer op afstand, bediening, storingsafhandeling, onderhoud, reservedelen, opleiding van beheerders, cybersecurity en beheersing van de totale levensduurkosten. De uitwerking is niet bedoeld om één leverancier voor te schrijven, maar om de gewenste functionaliteit, interfaces en beheerbaarheid eenduidig vast te leggen. Technisch gelijkwaardige oplossingen zijn toegestaan, mits de inschrijver de gelijkwaardigheid aantoonbaar en controleerbaar onderbouwt en 'volledig' aan de gestelde functionele, technische en beheervereisten van het voorgeschreven systeem wordt voldaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Smart S10

Vraag:

Betreft Smart S10M een door REMONDIS ontwikkelde standaard? Zo ja, waarom is deze als uitgangspunt van de aanbesteding gekozen?

Antwoord:

De aanduiding Smart S10M is verbonden aan een bestaande technische standaard die binnen het areaal moet worden toegepast. Deze standaard is als referentie opgenomen vanwege de gewenste uniformiteit, compatibiliteit en beheerbaarheid van de installaties. De verwijzing is niet bedoeld om andere leveranciers uit te sluiten en moet worden gelezen als 'of gelijkwaardig'. Alternatieven zijn toegestaan wanneer aantoonbaar wordt voldaan aan alle eisen ten aanzien van functionaliteit, communicatieprotocollen, koppelingen, beheer op afstand, cybersecurity, onderhoudbaarheid en compatibiliteit met de gemeentelijke beheeromgeving. Waar de woorden 'of gelijkwaardig' nog niet expliciet bij een verwijzing zijn opgenomen, worden deze geacht van toepassing te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.

7

Onderwerp:

PLC

Vraag:

Is een technisch gelijkwaardige PLC toegestaan indien deze volledig voldoet aan de gevraagde functionaliteit, communicatieprotocollen en beheervereisten?

Antwoord:

Ja. Een technisch gelijkwaardige PLC is toegestaan, mits deze volledig voldoet aan alle gevraagde functionele en technische eisen, communicatieprotocollen, koppelingen, cybersecurity-eisen en beheervereisten. De inschrijver dient de gelijkwaardigheid bij inschrijving aantoonbaar te onderbouwen, onder meer met een vergelijking van specificaties, ondersteunde protocollen, programmeer- en beheermogelijkheden, lifecycle/leverbaarheid en compatibiliteit met de bestaande gemeentelijke beheeromgeving.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Componentkeuze

Vraag:
Zijn alle genoemde componenten voorbeelden of dienen deze exact te worden toegepast?

Antwoord:
De genoemde componenten gelden als referentie voor het vereiste kwaliteits-, functionaliteits- en prestatieniveau. Technisch gelijkwaardige componenten zijn toegestaan. De inschrijver dient de gelijkwaardigheid aantoonbaar te maken en blijft verantwoordelijk voor de volledige werking, onderlinge compatibiliteit, keuring, documentatie, garantie, beschikbaarheid van reservedelen en onderhoudbaarheid van de aangeboden installatie.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Flygt

Vraag:
Kan de gemeente motiveren waarom uitsluitend Flygt-pompen worden voorgeschreven en waarom technisch gelijkwaardige pompen van andere fabrikanten niet worden toegestaan?

Antwoord:
De verwijzing naar Flygt is opgenomen vanwege aansluiting op het bestaande areaal, de aanwezige beheer- en onderhoudskennis, beschikbaarheid van reservedelen en de gewenste uniformiteit. De gemeente schrijft echter niet uitsluitend het merk Flygt voor. Technisch gelijkwaardige pompen van andere fabrikanten zijn binnen de aanbestedingswet altijd toegestaan, mits aantoonbaar wordt voldaan aan de vereiste hydraulische prestaties, verstoppingsongevoeligheid, rendement, motor- en waaierkarakteristieken, inbouwmaten en aansluitingen, regelbaarheid, bedrijfszekerheid, onderhoudbaarheid, onderdelenbeschikbaarheid en compatibiliteit met de besturing. De gelijkwaardigheid moet met pompcurven, selectiegegevens, maatbladen en een onderbouwde levensduurkostenvergelijking worden aangetoond.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Technische specificaties

Vraag:

Kan de gemeente bevestigen dat de gekozen technische specificaties niet leiden tot een ongerechtvaardigd voordeel voor een marktpartij die betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de standaardbesturing?

Antwoord:

Ja we zijn van mening dat dit zo is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Kerncompetentie 2

Vraag:

Kerncompetentie 2 verlangt een afgeronde opdracht voor de renovatie van minimaal 250 drukrioolinstallaties in maximaal 2 jaar. Dit is een uitzonderlijke referentie waaraan feitelijk vrijwel uitsluitend enkele marktpartijen kunnen voldoen. Wil de gemeente deze eis verlagen en/of cumulatief over meerdere opdrachten toestaan? Indien de gemeente de eis handhaaft, verzoeken wij een onderbouwing waarom dit aantal én deze aaneengesloten termijn noodzakelijk en proportioneel zijn.

Antwoord:

Het vereiste ervaringsniveau van in totaal minimaal 250 gerenoveerde drukrioolinstallaties blijft gehandhaafd, omdat de opdracht een omvangrijke en logistiek complexe seriematige renovatie betreft. De ervaring mag echter worden aangetoond met maximaal drie afgeronde referentieopdrachten die gezamenlijk aan het gevraagde aantal voldoen. De werkzaamheden moeten binnen de geldende referentieperiode zijn uitgevoerd; het is niet langer vereist dat alle

250 installaties binnen één afzonderlijke opdracht en binnen één aaneengesloten periode van maximaal twee jaar zijn gerealiseerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.

12

Onderwerp:

EMVI-prestatiemeting, Bonus/Malus

Vraag:

In de leidraad is de malusformule gelabeld als "Bonus =", en de bonus- en malusberekening hanteren verschillende factoren (respectievelijk 0,5 en 1,5). Wil de gemeente de formules en de bijbehorende labels verduidelijken en zo nodig corrigeren, zodat de financiële consequenties van de prestatiemeting voor alle inschrijvers eenduidig zijn?

Antwoord:

De gemeente bevestigt dat het label bij de malusformule onjuist is opgenomen. Waar bij de betreffende formule 'Bonus =' staat, moet 'Malus =' worden gelezen. De factoren 0,5 voor de bonus en 1,5 voor de malus zijn bewust verschillend gekozen: bovengemiddeld presteren wordt beloond, terwijl onvoldoende presteren zwaarder wordt gewogen vanwege de gevolgen voor continuïteit, beheer en uitvoering. De rekenvoorbeelden en labels worden in de aanbestedingsstukken verduidelijkt, zodat de financiële consequenties voor alle inschrijvers eenduidig en op dezelfde wijze berekenbaar zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.

13

Onderwerp:

3.2.3.1 KERNCOMPETENTIES

Vraag:

Kerncompetentie 2, word een tevredenheidsverklaring gevraagd voor renovatie 250 stuks rioolgemalen in maximaal 2 jaar tijd. Aan deze eis kunnen maar enkele "grote" partijen in nederland voldoen. Hiermee worden "kleine" partijen uitgesloten van deelname. In kader van de gids proportionaliteit wil ik opdrachtgever verzoeken deze eis naar 50 stuks per jaar te verlagen om uitsluitingen te voorkomen, gaat opdrachtgever hierin mee?

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 11.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
14

Onderwerp:

Voorgescreven materialen bestek

Vraag:

Kan de aanbestedende dienst toelichten hoe met het voorschrijven van in het bestek beschreven materialen een gelijk speelveld tussen inschrijvers wordt gewaarborgd, nu bepaalde marktpartijen beschikken over exclusieve dan wel aanzienlijk gunstigere inkoopcondities voor deze materialen en dit voordeel naar verwachting doorslaggevend is voor de aanbestedingsuitkomst?

Antwoord:

Zie de beantwoording van de vragen 4 t/m 10.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
15

Onderwerp:

Voorgescreven pompen merk Flygt

Vraag:

In uw (Standaard) Programma van Eisen wordt onder par. 4.2 m.b.t. de afvalwaterpomp aangegeven dat gekozen is voor het fabricaat Flygt.

Als toelichting is hierbij aangegeven dat deze keus gemaakt is in verband met de uitwisselbaarheid en uniformiteit die de gemeente hier voorstaat.

Dat standpunt is onbegrijpelijk. In de gemeente zijn en worden immers al jarenlang [ook] pompen van ander fabricaat toegepast (300-400 stuks KSB in de afgelopen 8 jaar en enkele ander merken). Vervanging van deze pompen door weer een andere pomp levert in de uitwisselbaarheid juist extra handelingen op.

Uw wijze van voorschrijven van dit fabricaat is naar onze mening in elk geval in strijd met de aanbestedingsregels. Wij verwijzen u daarvoor o.a. naar het bepaalde in de artikelen 2.75 en 2.76 van de Aanbestedingswet. Van de in deze bepalingen opgenomen restrictieve uitzonderingsmogelijkheid is hier geen sprake. Ook verwijzen wij u naar de beginselen van gelijke behandeling en proportionaliteit (zie ook Gids Proportionaliteit). Door het voorschrijven naar het fabricaat Flygt zonder vermelding van 'of gelijkwaardig' wordt de mededinging met deze disproportionele vereiste oneigenlijk en ernstig beperkt. De mededinging wordt bovendien nog verstoord door concurrentievoordeel van potentiële inschrijvers met een vaste relatie op dit fabricaat. De gelijke toegang tot deze aanbesteding moet geborgd zijn.

Vraag:

Wilt u de eisen met betrekking tot de afvalwaterpomp alsnog in overeenstemming brengen met de aanbestedingsregels door inhoudelijke vereisten van de pomp te beschrijven. Dit kan met het opnemen van de technische specificaties die aan een pomp worden gesteld gelet op de toepassing in het werk zonder verwijzing naar een bepaald fabricaat.

Wanneer is daartoe niet bereid bent, is de vraag aan vermelding van Flygt toe te voegen 'of gelijkwaardig'

Indien u daartoe onverhoopt niet wilt overgaan, is de vraag of u tot directieleverantie van deze pomp wilt overgaan zodat geen concurrentie op de prijs van de pomp kan plaatsvinden.

Antwoord:

Zie beantwoording vraag 9 en 10

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
16

Onderwerp:

Bijlage 7 Standaard besturingen Montferland

Vraag:

Document Bijlage 7 Standaard besturingen Montferland is opgesteld door J.A. van Dam, onze vraag

> is deze persoon werkzaam bij Remondis? Zo ja, heeft deze partij hierdoor geen voorkennis op deze aanbesteding, of word deze uitgesloten van deelname om dit te voorkomen?

Antwoord:

Antwoord op de eerste vraag is Ja.

Antwoord op de tweede vraag is Nee, zie ook de eerdere antwoorden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
17

Onderwerp:

Mededinging

Vraag:

Hoe heeft de gemeente beoordeeld dat de gekozen specificatie voor besturingen en flygt pompen voldoende concurrentie mogelijk maakt?

Antwoord:

Zie beantwoording van de vragen 4 t/m 10 en vraag 15.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
18

Onderwerp:

Voorgeschreven pomp

Vraag:

Is de voorgeschreven pomp van Flygt voor de renovatie verenigbaar met artikel 2.76 van de

Aanbestedingswet?

Antwoord:

Zie beantwoording vragen 9, 10 en 15 .

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
19

Onderwerp:

Marktanalyse

Vraag:

Is door OG een marktanalyse uitgevoerd waaruit blijkt dat meerdere fabrikanten daadwerkelijk aan de gestelde eisen kunnen voldoen?

Antwoord:

Een beperkte marktanalyse is uitgevoerd, daarnaast heeft de gemeente deskundigen ingehuurd om haar te adviseren. De gemeente is van oordeel dat meerdere marktpartijen aan de gestelde eisen kunnen voldoen, al dan niet met een gelijkwaardige alternatief dan omschreven in de aanbestedingsstukken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
20

Onderwerp:

Gelijke behandeling

Vraag:

Kan de aanbestedende dienst toelichten welke maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat partijen die reeds betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van deze opdracht een ongerechtvaardigd concurrentievoordeel hebben ten opzichte van overige inschrijvers?

Antwoord:

Zie beantwoording van de voorgaande gelijksoortige vragen. De gemeente handhaaft haar uitgangspunten. Waar sprake is van merk- of typeverwijzingen dienen deze te worden gelezen als 'of gelijkwaardig', tenzij uitdrukkelijk anders gemotiveerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.

21

Onderwerp:

5.6 Telemetrie

Vraag:

Installaties die op een hoofdpst worden aangesloten moeten worden voorzien van een: Modem van het type SIMCOM-modem uit de 7000 serie

Vraag: Kunt u bevestigen dat ook gelijkwaardige telemetrieoplossingen worden geaccepteerd die niet zijn voorzien van een SIMCOM 7000-serie communicatie chipset, maar aantoonbaar voldoen aan de functionele en technische eisen die opdrachtgever met deze eis beoogt?

Antwoord:

Zie beantwoording van de voorgaande gelijksoortige vragen. De gemeente handhaaft haar uitgangspunten. Waar sprake is van merk- of typeverwijzingen dienen deze te worden gelezen als 'of gelijkwaardig'.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
22

Onderwerp:

5.5.4. Besturing moederkast zonder afgaande groepen (MK)

Vraag:

1 stuks hoofdschakelaar (GE 4P/4MOD 40A) in vergrendelbare uitvoering met behuizing (type Schneider Electric Mini kaedra) geplaatst tussen de energiemeter (kWh-meter) en de besturing

Vraag: mag dit ook gelijkwaardig zijn zolang deze aan de norm voldoen?

Antwoord:

Zie beantwoording van de voorgaande gelijksoortige vragen. De gemeente handhaaft haar uitgangspunten. Waar sprake is van merk- of typeverwijzingen dienen deze te worden gelezen als 'of gelijkwaardig'.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
23

Onderwerp:

5.5.2. Technische specificaties en functionele eisen

Vraag:

Een hand/0/automatisch-schakelaar met ingebouwde statuslamp in het front

Vraag: mag de statusindicatie bedrijf/storing ook verwerkt zijn in een touchscreen HMI middels een grafische verkleuring?

Antwoord:

Nee, dat past naar ons idee niet binnen het ontwerp.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
24

Onderwerp:

5.5.2. Technische specificaties en functionele eisen

Vraag:

Aardlekbeveiliging middels een 4-polige aardlekautomaat type 30 mA

Vraag: Vaak wordt er in drukrioolstrengen voedingskabels 3 fasen zonder nulleiding toegepast. Is dit hier ook zo en zo ja: mag er dan gebruik gemaakt worden van een 3-polige aardlekautomaat type 30 mA?

Antwoord:

De installatie dient te voldoen aan de NEN 1010.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
25

Onderwerp:

5.5.1. Technische specificaties en functionele eisen

Vraag:

De telemetrie-component van de besturingsautomaat moet tenminste het TÜV-certificaat Trusted IoT-device hebben, om de cyberbeveiliging in combinatie met de TCN-hoofdpst end to-end te borgen.

Vraag: Kunt u bevestigen dat ook telemetriecomponenten worden geaccepteerd die niet beschikken over het specifieke TÜV Trusted IoT Device certificaat, maar aantoonbaar voldoen aan een gelijkwaardig of hoger beveiligingsniveau door middel van EN 18031-1 compliance in combinatie met end-to-end beveiligde communicatie met de SCADA-hoofdpst?

Antwoord:

Zie beantwoording van de voorgaande gelijksoortige vragen. De gemeente handhaaft haar uitgangspunten en is van mening dat de componenten voldoende verkrijgbaar zijn. Waar sprake is van merk- of typeverwijzingen dienen deze te worden gelezen als 'of gelijkwaardig', tenzij uitdrukkelijk anders gemotiveerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.

26

Onderwerp:

5.5.1. Technische specificaties en functionele eisen

Vraag:

Een bedieningsscherm voorzien van functie toetsen en display waarmee alle instellingen zijn aan te passen.

Vraag: Mogen de functietoetsen geïntegreerd zijn in een touchscreen HMI welke vast gemonteerd wordt op de schakelkast?

Antwoord:

Nee.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 3.2.3.2 Technische bekwaamheid

Vraag:

Er word gevraagd om het certificaat erkend installatiebedrijf deze eis graag laten vervallen, gezien voor dit type werk de NEN3140 bedrijfsvoering en BRL-K14020 al voldoen

Antwoord:

Deze eis handhaven we.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Werkbeschrijving

Vraag:

Pagina 5 Inleiding, hier word beschreven dat er in totaal 600 units worden gerenoveerd. Is hierbij al rekening gehouden dat er in 2020 al reeds een renovatieronde heeft plaatsgevonden en er ca. 300 pompen en besturingen in het gebied zitten van nog geen 5 jaar oud. Doorgaans zit hier een afschrijvingstermijn op van 15 jaar. Is de opdrachtgever zich ervan bewust dat er op grote schaal kapitaalvernietiging plaatsvindt?

Antwoord:

Er wordt rekening gehouden met eerder uitgevoerde renovatierondes. Voor aanvang van daadwerkelijke renovatie wordt per installatie een verificatie-opname gedaan. Op deze wijze worden onnodige ingrepen en kapitaalvernietiging voorkomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.

29

Onderwerp:

1.4 aantallen en specificaties pagina 7 Vervangen huidige niveaumeting voor een Vega C11.

Vraag:

Heeft de opdrachtgever een specifieke reden om een eenvoudig minigemaal te voorzien van een dure Vega C11 Radar (ca. €950 per stuk) t.o.v. een eenvoudige niveaumeting die nog geen €100,00 kost?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
30

Onderwerp:

1.4 aantallen en specificaties pagina 7 Bepalen van de werkelijke capaciteit van de pomp

Vraag:

Betekent dit dat de pomptypes en aantallen na aanbesteding nog kunnen/gaan wijzigen? Hoe heeft de opdrachtgever geborgd dat bepaalde inschrijvers geen voordeel kunnen halen met voorkennis die zij verschaft kunnen hebben? Ook gezien er volgens 2.0 Omschrijving werkzaamheden al wel een berekening van het stelsel heeft plaatsgevonden.

Antwoord:

De vermelde hoeveelheden zijn fictief en kunnen op basis van de verificatieopnames wijzigen. De voorgeschreven pomptypes wijzigen niet. Waar sprake is van merk- of typeverwijzingen dienen deze te worden gelezen als 'of gelijkwaardig', tenzij uitdrukkelijk anders gemotiveerd. De deskundige die de stelselberekeningen heeft uitgevoerd werkt niet bij een mogelijk inschrijvende partij.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
31

Onderwerp:

Werkomschrijving 1.4 aantallen en specificaties pagina

Vraag:

Hier wordt gesproken dat de exacte hoeveelheden niet bekend zijn en tijdens de uitvoering bekend

worden gemaakt n.a.v. een schouw. Gezien de opgegeven hoeveelheden ook niet overeenkomen met pagina 5 van de werkomschrijving vragen wij ons af hoe borgt de opdrachtgever dat er geen partijen kunnen inschrijven met de voorkennis die de overige inschrijvers niet hebben?

Antwoord:

Er is ons inziens geen sprake van voorkennis bij de renovatie. Uiteraard heeft de huidige onderhoudspartner een bepaalde kennis. We hebben ons best gedaan dit in een objectief en onpartijdig programma van eisen te verwerken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Werkomschrijving 1.4 aantallen en specificaties pagina 8

Vraag:

Per opname worden er 20 tot 30 objecten meegenomen, houdt dit in dat er jaarlijks 20 tot 30 objecten worden gerenoveerd of worden er jaarlijks meerdere schouwen uitgevoerd? Kan de opdrachtgever hierin duidelijk verschaffen?

Antwoord:

Er worden jaarlijks meerdere verificatie opnames gedaan. De verwachte hoeveelheid te renoveren installaties betreft circa 150 per jaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Werkomschrijving 2.4. aanbrengen T-stuk 45gr pagina 9

Vraag:

Wat word bedoeld met "voldoende afstand", deze eis graag smart maken zodat dit eenduidig is en er geen discussie kan plaatsen wat "voldoende afstand" is.

Antwoord:

Dit wordt in het werk bepaald en is verrekenbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
34

Onderwerp:

Werkomschrijving 2.8. Aanbrengen kogelkraan pagina10

Vraag:

Waarom moeten er 2 kogelkranen in de put worden geïnstalleerd? 1 stuks is meer dan afdoende om de put drukloos te maken.

Antwoord:

De eis is 1 kogelkraan en 2 stuks 3-delige koppeling.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
35

Onderwerp:

Werkomschrijving 2.11 Vervangen hijsketting pagina 10

Vraag:

Waarom moeten er gecertificeerde ketting worden toegepast, volgens de BRL-K14020 is dit alleen van toepassing wanneer de pompen meer dan 60kg wegen en realiseert de opdrachtgever zich ook dat deze hijskettingen elke 5 jaar opnieuw moeten worden gekeurd?

Antwoord:

Deze eis handhaven we.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Werkomschrijving 2.14.1 Aanbrengen lozingspunt persriolering

Vraag:

Kunnen de werkzaamheden verder worden gespecificeerd. Het verschil tussen 10 en 40meter is qua prijsvorming aanzienlijk en kan ook worden aangegeven of er rekening gehouden moet worden met opbreken asfalt (dan wel niet teerhoudend), klinkerwerk en/of berm? Ook zouden wij graag een overzicht krijgen over de diameters van de persleidingen

Antwoord:

De lengte is verrekenbaar, uitgangspunt is een afstand van 25 meter tussen lozingspunt en woelput. Het uitgangspunt is een groenstrook of klinkerbestrating; waar er sprake is van asfalt of een andere situatie die tot meerkosten leidt is dit verrekenbaar. Een overzicht van diameters wordt na gunning beschikbaar gesteld aan de opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.**Onderwerp:**

37 Programma van eisen onderhoud 2.6 Samenstelling onderhoudsploegen

Vraag:

Hier word aangegeven dat er nooit meer dan 1 reinigingsvoertuig en 1 servicewagen per installatie aanwezig mag zijn. Hoe denkt de opdrachtgever dat dit voor een opdrachtnemer valt te organiseren zonder dat dit kostenverhogend werkt?

Antwoord:

De wijze waarop inschrijvers willen voldoen aan deze eis laat de gemeente aan de inschrijvers.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
38

Onderwerp:

Programma van eisen onderhoud 2.12.2 Correctief onderhoud

Vraag:

In deze paraaf word aangegeven dat storingen opgelost dienen voor een vaste prijs, terwijl in de schrijfstaat een uurtarief ingevuld dient te worden. Hoe moeten de storingen worden afgeprijsd?

Antwoord:

De vaste stuksprijs heeft alleen betrekking op 2.12.5 voor het resterende deel is verrekening mogelijk.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.

Onderwerp:

39

Programma van eisen onderhoud 2.12.3 Type storingen

Vraag:

Hier worden de storingen onderverdeeld in diverse typen/tijden. Dit komt niet overeen met de inschrijfstaat. Kan de inschrijfstaat hierop worden aangepast of moet er voor bijvoorbeeld een monteur en tarief worden afgegeven die geldend is voor zowel overdag, nacht en weekend /feestdagen?

Antwoord:

Het tarief is niet afhankelijk van het tijdstip.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
40

Onderwerp:

Programma van eisen onderhoud 2.12.4 Storingsafhandeling

Vraag:

Paragraaf 5, Klopt het dat de opdrachtgever een voorraad aanlegt t.b.v. het vervangen van pompen? Zo ja zijn deze dan ook 24/7 af te halen?

Antwoord:

Dit wordt gewijzigd. 1e en 2e lijns onderhoud ligt bij de aannemer. Deze dient te zorgen voor een storingsvoorraad, dus niet de opdrachtgever.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.

Onderwerp:

- 41** Programma van eisen onderhoud 2.12.6 Herstelwerkzaamheden en levering/ vervanging onderdelen
- Vraag:**
Hoe vaak komt het voor dat de opdrachtgever een pomp als zijnde directieleverantie ter beschikking stelt, en/of heeft de opdrachtgever al reeds een los leverantiecontract voor de te gebruiken pompen?
- Antwoord:**
Dit is niet meer van toepassing, zie antwoord 40.
- Fase:**
Inschrijffase
- Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1
- Vragenronde:**
Vragenronde 1
- Beantwoord op:**
6 aug 2026
- Percelen:**
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties
- Ref.nr.** **Onderwerp:**
42 Programma van eisen onderhoud 2.12.6 Herstelwerkzaamheden en levering/ vervanging onderdelen
- Vraag:**
De wijze van afprijzen van de pompen komt niet overeen met de inschrijfstaat. Moeten we de kortingspercentages en opslagpercentages vermelden in de inschrijfstaat of alleen een eenheidsprijs?
- Antwoord:**
tabel 4 heeft betrekking op specifieke pompen. Tabel 5 is algemeen, hierin een percentage.
- Fase:**
Inschrijffase
- Inschrijfronde:**
Inschrijfronde 1
- Vragenronde:**
Vragenronde 1
- Beantwoord op:**
6 aug 2026
- Percelen:**
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
43

Onderwerp:

Programma van eisen renovatie

Vraag:

Pagina 16, de voetbocht moet geleverd worden van de fabrikant Flygt, is het toegestaan om een gelijkwaardige voetbocht te leveren met de dezelfde afmetingen qua afmetingen. Dit mede gezien er in de markt grote verschillen in de kortingspercentages die de verschillende aannemers hebben die op dit contract willen inschrijven en hiermee een significant voordeel hebben op de overige inschrijvers..

Antwoord:

Een alternatief is in dit geval niet toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
44

Onderwerp:

Programma van eisen renovatie

Vraag:

Pagina 16, de voetbocht moet worden uitgevoerd in RVS316 en de balkeerklep in gietijzer, moet dit beiden hetzelfde materiaal zijn en met welk materiaal dienen wij rekening te houden

Antwoord:

Beide componenten dienen van RVS316 te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
45

Onderwerp:
Putnummers

Vraag:

De putnummers in het veld en in SAM komen niet met elkaar overeen, welke nummers dienen te worden aangehouden en hoe zorgt de opdrachtgever dat deze wel overeenkomen?

Antwoord:

De nieuwe codes zoals vermeld in SAM zijn leidend. Alle kasten moeten worden voorzien van een nieuwe sticker met installatiecode en storingsnummer / QR-code. De gemeente laat de werksomschrijving van het onderhoudcontract en de inschrijfstaat van dit contract hier op aanpassen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
46

Onderwerp:
KVGM Installatieverantwoordelijkheid

Vraag:

Hoe gaat de opdrachtgever om met de Installatieverantwoordelijkheid van de mechanische riolering?

Antwoord:

Dit wordt door de opdrachtgever georganiseerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
47

Onderwerp:
EMVI-prestatiemeting

Vraag:

Hoe borgt de opdrachtgever dat deze objectief word beoordeeld en word de opdrachtgever ook afgerekend op externe factoren waarop zij geen invloed hebben en hierdoor op 1 van de punten niet voldoen aan prestatie-waarde 3? Graag ook alle prestatie-indicatoren smart en toetsbaar maken, zodat er een objectieve en onderbouwde EMVI-prestatiemeting kan worden uitgevoerd

Antwoord:

De opgestelde prestatie indicatoren hebben betrekking op houding en gedrag van de opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Reinigen persleiding

Vraag:

Kan de opdrachtgever aangeven of de te reinigen persleidingen geclusterd worden uitgevoerd, wat de minimale en maximale lengte is per losse streng, zijn alle leidingen vanuit de putten te reinigen en/of moeten er kopgaten gerealiseerd worden?

Antwoord:

De persleidingen worden per cluster gereinigd welke op dat moment ook gerenoveerd wordt. De informatie over te reinigen lengte alsmede het graven van kopgaten kan tijdens de verificatie-opname worden bepaald.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Ref.nr.
49

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Onderwerp:

Bijlage 3 Inschrijfstaat regel 10

Vraag:

Kunt u aangeven hoeveel puten uitgevoerd zijn in beton en hoeveel in kunststof?

Antwoord:

Dat is in SAM te raadplegen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
50

Onderwerp:

PVE renovatie 2.15.6 Reinigen persleiding

Vraag:

Graag zouden we een tekening ontvangen met het persleiding trace.

Antwoord:

Dat is in SAM te raadplegen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.

Onderwerp:

51

PVE renovatie 2.15.6 Reinigen persleiding

Vraag:

Met hoeveel zinkers dienen we rekening te houden in het persleiding systeem?

Antwoord:

Deze informatie is niet beschikbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Bijlage 3 Inschrijfstaat regel 33

Vraag:

Mantelbuis in de buitenopstellingkast. Kunt u toelichten welke mantelbuis hier wordt bedoeld?

Antwoord:

Alle aanwezige mantelbuizen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.

53

Onderwerp:

Bijlage 3 Inschrijfstaat regel 29

Vraag:

Mogen we er vanuit gaan dat de bestaande kabels van pompen, voldoende lengte hebben om de

gewenste ophoging te overbruggen?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Bijlage 3 Inschrijfstaat regel 30

Vraag:

Ophogen bestaande betonsokkel (MK, MK+KVK en CVK) moet voor deze aantallen de energie aansluiting ook worden meegenomen of mogen we er vanuit gaan dat de huidige kabels voldoende lengte hebben om de betonsokkel aan de gewenste hoogte aan te passen?

Antwoord:

Indien er sprake is van inzet energiebedrijf kan dit worden verrekend. Zie de herziene inschrijfstaat. Deze is bij deze NvI gepubliceerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.

55

Onderwerp:

Bijlage 3 Inschrijfstaat regel 44

Vraag:

U verwijst naar werkbeschrijving 2.16.8, echter staat deze paragraaf niet in de werkomschrijving.

Bedoelt u soms 2.15.8?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
56

Onderwerp:

Bijlage 3 Inschrijfstaat regel 43

Vraag:

U verwijst naar werkbeschrijving 2.16.7, echter staat deze paragraaf niet in de werkomschrijving.
Bedoelt u soms 2.15.7?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
57

Onderwerp:

Bijlage 3 Inschrijfstaat regel 42

Vraag:

U verwijst naar werkbeschrijving 2.16.6, echter staat deze paragraaf niet in de werkomschrijving.
Bedoelt u soms 2.15.6?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
58

Onderwerp:

Bijlage 1 Standaard PvE 4.3 Leidingwerk

Vraag:

U schrijft dat de kogelkraan met driedelige koppeling dient te worden aangebracht in het horizontale deel, mag hier van worden afgeweken in verband met de beschikbare ruimte in de put en het veilig kunnen bedienen van deze afsluiter?

Antwoord:

Nee, tenzij de situatie ter plekke een andere oplossing vereist.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
59

Onderwerp:

Bijlage 1 Standaard PvE 3.1 Detaillering pomput (nieuw)

Vraag:

Als de pompput in verharding zit moet er een 24 cm hoge putrand aan gebracht worden, kunt u aangeven op hoeveel locaties een 24 cm hoge putrand aangebracht moet worden? Kunt u hierbij ook aangeven of dit in asfalt of klinkerbestrating zit?

Antwoord:

Nee, dit weten we niet.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
60

Onderwerp:

Bijlage 1 Standaard PvE 3.1 Detaillering pomput (nieuw)

Vraag:

Voorgeschreven Vepromax cross grip hoogte 17 cm Type 3223/17 set putrand, mogen we een alternatief toepassen?

Antwoord:

Ja zie eerdere antwoorden over het gebruik van alternatieven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
61

Onderwerp:

Bijlage 1 Standaard PvE 3.1 Detaillering pomput (nieuw)

Vraag:

Afdekplaat 110cm x 110cm x 20cm met een dagopening van 60cm x 60cm is voorgeschreven. De gevraagde putrand heeft een ronde doorgang en ligt dus niet goed op een afdekplaat met een vierkante sparing. Mogen we hier een 'standaard' afdekplaat voor de voorgeschreven putrand toepassen?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
62

Onderwerp:

PvE onderhoud 2.12.6

Vraag:

In de derde alinea staat omschreven dat bij een thermische storing voorrijkosten én een storing in rekening gebracht kunnen worden. De post voor een storing is niet opgenomen in de inschrijfstaat. Kan deze nog worden toegevoegd?

Antwoord:

Dit betreft een post, zie post 15 van de inschrijfstaat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
63

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 3.2.3.1

Vraag:

Gezien de omvang en aard van dit project gaan wij ervan uit dat met de genoemde referentie wordt bedoeld dat binnen één opdracht de renovatie van 250 drukrioolinstallaties, inclusief de elektrotechnische, mechanische en civieltechnische werkzaamheden. Graag bevestigen dat deze interpretatie juist is?

Antwoord:

Zie antwoord 11.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
64

Onderwerp:

Bijlage D1 & D2 concept raamovereenkomst

Vraag:

Artikel 5.5: Wij zijn van mening dat de minimaal verplichte verzekerde bedragen niet in verhouding staan tot de geraamde opdracht. Gaat de aanbestedende dienst ermee akkoord dat de minimaal verzekerde bedragen lager mogen zijn dan de thans opgenomen bedragen? Zo niet, kan de aanbestedende dienst uitleggen waarom zij van mening is dat genoemde verzekeringsbedragen proportioneel worden geacht?

Antwoord:

We zijn van mening dat het passende bedragen zijn welke ook aansluiten bij de algemene inkoopvoorwaarden (AIAG 2025) van de gemeente die in regio verband zijn opgesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
65

Onderwerp:

Bijlage D1 & D2 concept raamovereenkomst

Vraag:

Artikel 5.4: Kan de aanbestedende dienst uitleggen wat met artikel 5.4 wordt bedoeld? Voor zover ons bekend is in UAV 2012 geen bedrag opgenomen. Kan de aanbestedende dienst anders

weergegeven welk bedrag wordt bedoeld?

Antwoord:

Correct opgemerkt, art 5.4 vervalt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.

66

Onderwerp:

Bijlage D1 & D2 concept raamovereenkomst

Vraag:

Artikel 5: Gaat de aanbestedende dienst akkoord dat indirecte schades zijn uitgesloten?

Antwoord:

Nee, we hanteren het begrip schade.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.

67

Onderwerp:

Bijlage D1 & D2 concept raamovereenkomst

Vraag:

Artikel 3: Gaat de aanbestedende dienst akkoord dat de prijzen exclusief van overheidswege opgelegde heffingen zijn en eventuele exceptionele stijgingen van bijvoorbeeld brandstofkosten? Dit vanwege de huidige geopolitieke ontwikkelingen.

Antwoord:

Van overheid opgelegde heffingen die na inschrijving worden opgelegd en niet in de indexatie zijn meegenomen komen voor verrekening in aanmerking. Brandstofkosten etc zijn naar onze mening inbegrepen in de jaarlijkse indexatie en worden dus niet separaat verrekend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

6 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties