

Algemene informatie

Aanbesteding: Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties
Aanbestedende Dienst: Gemeente Montferland
Referentie: 47003322
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. 68
Onderwerp: Marktanalyse

Vraag:

De gemeente geeft in antwoord 19 aan een beperkte marktanalyse te hebben uitgevoerd en daarnaast deskundigen te hebben ingehuurd om haar te adviseren. Kan de gemeente aangeven welke natuurlijke personen en organisaties de gemeente hebben geadviseerd bij het opstellen van het bestek/PvE en specifiek bij de keuze en technische specificatie van de pompen?

Antwoord:

Dit zijn personen die door de gemeente zijn ingehuurd en welke volledig onafhankelijk hebben geadviseerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr. 69
Onderwerp: Marktanalyse

Vraag:

Kan de gemeente bevestigen of één of meerdere van deze adviseurs voorafgaand aan of tijdens hun advisering voor de gemeente werkzaam is of werkzaam geweest bij REMONDIS? Zo ja, welke onderdelen van de aanbestedingsstukken en welke technische keuzes zijn door deze adviseur(s) voorbereid of geadviseerd?

Antwoord:

Deze vraag achten wij niet relevant voor de aanbesteding.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.

70

Onderwerp:

Marktanalyse

Vraag:

Indien een (voormalig) medewerker van REMONDIS namens de gemeente heeft geadviseerd over de pompen, het bestek en/of overige technische specificaties, terwijl REMONDIS tevens een potentiële inschrijver is en REMONDIS bovendien betrokken is geweest bij de uitwerking van de standaardbesturing, kan de gemeente toelichten welke onafhankelijke toets heeft plaatsgevonden op de leveranciersneutraliteit, proportionaliteit en mededingingseffecten van de aldus tot stand gekomen specificaties?

Antwoord:

Hiervan is geen sprake. De technische uitgangspunten en specificaties zijn door de gemeente op basis van haar eigen functionele en beheerbehoefte en met onafhankelijke advisering vastgesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.

71

Onderwerp:

Vorbereidingsvoorsprong

Vraag:

Heeft de gemeente voorafgaand aan publicatie concreet onderzocht welke voordelen REMONDIS door haar betrokkenheid bij het ontwerp van de standaardbesturing kan hebben ten opzichte van andere inschrijvers? Zo ja, welke voordelen zijn daarbij geïdentificeerd en welke concrete maatregel is per geïdentificeerd voordeel getroffen?

Antwoord:

De gemeente heeft voorafgaand aan de keuze voor de standaardbesturing meerdere

besturingssystemen met elkaar vergeleken. Daarbij is gekozen voor een oplossing die past bij de gewenste functionaliteit en beheerfilosofie van de gemeente en die is opgebouwd uit gangbare, vrij verkrijgbare componenten. De gemeente acht daarmee het risico op een niet te neutraliseren voorbereidingsvoorsprong beperkt. Iedere kastenbouwer die voldoet aan de gestelde (geschiktheids)eisen kan de voorgeschreven besturing op basis van de verstrekte stukken samenstellen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
72**Onderwerp:**

Vorbereidingsvoorsprong

Vraag:

Kan de gemeente bevestigen dat REMONDIS bij inschrijving geen gebruik kan maken van reeds bestaande engineering, stuklijsten, calculaties, software, productiegegevens, bouwwuren, testprocedures of andere informatie die zij heeft verkregen of ontwikkeld bij de totstandkoming en /of eerdere toepassing van de Smart S10M en waarover andere inschrijvers niet beschikken? Indien dit niet kan worden bevestigd, hoe is dit verschil in uitgangspositie geneutraliseerd?

Antwoord:

De gemeente kan niet bevestigen welke interne engineering, calculatiegegevens, software, productiegegevens of ervaringskennis een individuele inschrijver in zijn eigen organisatie bezit. Wel is het uitgangspunt dat alle project-specifieke informatie die noodzakelijk is om een gelijkwaardige inschrijving te kunnen opstellen, aan alle inschrijvers beschikbaar wordt gesteld. De voorgeschreven opbouw en de benodigde E-schema's maken onderdeel uit van de aanbestedingsstukken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.

73

Onderwerp:

Tegenstrijdigheid "of gelijkwaardig" versus bestaand ontwerp

Vraag:

De gemeente stelt in de antwoorden 5 t/m 8 dat technisch gelijkwaardige besturingen en componenten zijn toegestaan. In antwoord 23 wordt een alternatieve statusindicatie echter afgewezen omdat deze "niet binnen het ontwerp" past en in antwoord 26 wordt integratie van functietoetsen in een touchscreen-HMI eveneens niet toegestaan. Kan de gemeente toelichten hoe deze antwoorden verenigbaar zijn met het uitgangspunt dat technisch gelijkwaardige alternatieven zijn toegestaan?

Antwoord:

Met 'technisch gelijkwaardig' wordt bedoeld dat, waar in de stukken ruimte wordt geboden voor een gelijkwaardig component of fabricaat, het aangeboden alternatief aantoonbaar aan de gestelde functionele en technische eisen moet voldoen. Dit betekent niet dat de in de aanbestedingsstukken voorgeschreven systeemopbouw, bedieningsfilosofie of architectuur zomaar vrij kan worden gewijzigd. De besturing dient te worden samengesteld conform de bijgevoegde E-schema's. Een alternatief component is uitsluitend toelaatbaar wanneer dit binnen die voorgeschreven opzet volledig gelijkwaardig en uitwisselbaar is en geen gevolgen heeft voor functionaliteit, veiligheid, cybersecurity, communicatie, beheer en onderhoud.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.

74

Onderwerp:

Functionele gelijkwaardigheid

Vraag:

Kan de gemeente bevestigen dat een alternatief niet mag worden afgewezen uitsluitend omdat dit afwijkt van de fysieke opbouw, bedieningswijze, componentkeuze of architectuur van Smart S10M, wanneer aantoonbaar aan dezelfde functionele, prestatie-, veiligheids-, cybersecurity-, communicatie- en beheervereisten wordt voldaan?

Antwoord:

Nee dit kunnen we niet bevestigen. Een alternatief zal beoordeeld moeten worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.

75

Onderwerp:

Persleiding / drukleiding Montferland

Vraag:

Kan OG aangeven de omschreven werkzaamheden betrekking hebben op "persleiding" of "drukleiding" gezien vanuit GWRP 2022-2026 van de gemeente Montferland hier een duidelijk onderscheid wordt gemaakt. Vanuit GWRP 2022-2026 heeft de gemeente Montferland 140km "drukleiding" en 13km "persleiding" en niet zoals posten 43 t/m 45 aangeven 150km "persleiding", graag omschrijving en hoeveelheden aanpassen om strategische inschrijving te voorkomen en een gelijk speelveld voor alle inschrijvers te creëren.

Antwoord:

De aantallen in de inschrijfstaat zijn leidend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.

76

Onderwerp:

Persleiding / drukleiding Montferland

Vraag:

Post 43 t/m 45 inschrijfstaat bijlage 3, hebben een fictieve verwijzing naar het PVE, kan OG de juist verwijzing toevoegen?

Antwoord:

De verwijzing bij posten 43 t/m 45 wordt gecorrigeerd. Deze posten hebben betrekking op paragraaf 2.15.6 t/m 2.15.8 in plaats van paragraaf 2.16.6 t/m 2.16.8. De aangepaste verwijzing is leidend. Zie de aangepaste inschrijfstaat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Post 6 - bijlage 3 inschrijfstaat Renovatie (laten vervallen)

Vraag:

In deze post word een situatie omschreven die buiten in de praktijk niet voorkomt en daarom 0x zal worden uitgevoerd, kan OG deze post laten vervallen om strategische inschrijving te voorkomen.

Antwoord:

Deze post blijft gehandhaafd. De post is opgenomen om, indien de beschreven situatie zich gedurende de looptijd voordoet, vooraf een eenduidige verrekenprijs beschikbaar te hebben.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.

78

Onderwerp:

Verhouding te vervangen pompen

Vraag:

Kan OG de onderlinge verhoudingen van de hoeveelheden in de vervangingstabel nader controleren en toelichten?

Wij begrijpen dat het in de vervangingstabel om fictieve hoeveelheden gaat. Als uitgangspunt zijn de volgende fictieve aantallen gehanteerd:

- Flygt MP 3069.170 HT Curve 250 – 2,4 kW: 63 stuks
- Flygt MP 3069.170 HT Curve 254 – 1,7 kW: 64 stuks
- Flygt NP 3069.160 SH Curve 270 – 2,4 kW: 63 stuks

- Flygt NP 3069.160 SH Curve 272 – 1,7 kW: 64 stuks
- In de vervangingstabel komen vervolgens de volgende aantallen terug:
- Flygt MP 3069.170 HT Curve 250 – 2,4 kW: 65 stuks
 - Flygt MP 3069.170 HT Curve 254 – 1,7 kW: 432 stuks
 - Flygt NP 3069.160 SH Curve 270 – 2,4 kW: 0 stuks
 - Flygt NP 3069.160 SH Curve 272 – 1,7 kW: 101 stuks

Hoewel de absolute aantallen fictief zijn, zijn wij van mening dat de onderlinge verhouding tussen de verschillende typen hiermee niet meer overeenkomt met de gehanteerde uitgangssituatie (voorkomen strategische inschrijvingen). Met name de toename van 64 naar 432 stuks voor de MP 3069.170 HT Curve 254 en het terugvallen van 63 naar 0 stuks voor de NP 3069.160 SH Curve 270 zijn hierin opvallend.

Kunnen jullie aangeven op basis waarvan deze onderlinge verhoudingen in de vervangingstabel tot stand zijn gekomen? Indien de aantallen uitsluitend fictief zijn, zouden wij verwachten dat de oorspronkelijke verhouding tussen de verschillende typen zoveel mogelijk wordt gehandhaafd. Graag ontvangen wij hierop een toelichting en, indien van toepassing, een aangepaste vervangingstabel.

Antwoord:

De opmerking is terecht dat niet alleen de absolute fictieve aantallen, maar ook de onderlinge weging van de pomptypen van invloed kan zijn op de inschrijfprijs. De fictieve hoeveelheden zijn uitsluitend bedoeld om aanbiedingen onderling op een uniforme wijze te kunnen vergelijken en zijn geen voorspelling van de werkelijke vervangingsomvang.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
79

Onderwerp:

Hoeveelheden renovatie bestek

Vraag:

Kan OG motiveren dat het verschil resultaten SAM en hoeveelheden inschrijfstaat Bestek niet kan leiden tot "strategische inschrijvingen"?

Er zit zoals eerder is gevraagd in nota 2 een gigantisch verschil tussen het "fictieve" hoeveelheid bestek en "werkelijke" hoeveelheid SAM-beheerpakket.

Antwoord:

De hoeveelheden in de inschrijfstaat hebben een ander doel dan de aantallen en conditiegegevens in SAM. SAM beschrijft de actuele toestand van het areaal; de fictieve inschrijfhoeveelheden vormen een uniforme prijsoverzicht waarmee de inschrijvingen onderling worden vergeleken. Aan de fictieve hoeveelheden kan daarom geen recht of verwachting worden ontleend over de werkelijk uit te voeren renovatieomvang. De daadwerkelijke maatregelen worden per installatie bepaald op basis van de beschikbare inspectiegegevens, systeemberekeningen en de toets aan het

standaardontwerp.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
80

Onderwerp:

Hoeveelheden renovatie tov SAM beheerpakket (inventarisatie)

Vraag:

Ter voorbereiding van dit contract is door SAM een inventarisatieronde uitgevoerd om de conditie van het areaal vast te stellen, echter deze uitkomsten sluiten niet aan bij de hoeveelheden wat moet worden gerenoveerd. De inspectieresultaten geven namelijk aan dat de algehele conditie van het areaal "beter is" dan de inschrijfstaat laat vermoeden. Kan de OG de hoeveelheden aanpassen op basis van de inspectiehoeveelheden die door SAM zijn uitgevoerd.

Voorbeeld voor pompen > SAM geeft aan 17 stuks afgekeurd conform BRL, bestek geeft aan 254 stuks "fictief".

Voorbeeld voor besturingen > SAM geeft aan 0 stuks afgekeurd (zelf losse componenten zijn goedgekeurd), bestek geeft aan 410 stuks "fictief".

Voorbeeld voor leidingwerk > SAM geeft aan 48 stuks, bestek geeft aan 465 stuks "fictief".

Kan OG de inschrijfstaat op de SAM hoeveelheden aanpassen of onderbouwen waarom op deze schaal word gerenoveerd, wat naar ons inzien na SAM -analyse een gigantisch kapitaalvernietiging is?

Antwoord:

De inschrijfstaat is leidend. De informatie uit SAM moet als indicatief en informatief worden gezien.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
81

Onderwerp:

Proportionaliteit geschiktheidseis, nav notavraag 27

Vraag:

In een eerdere Nota van Inlichtingen vraag nr 27 is reeds de proportionaliteit/noodzaak van de combinatie van de eisen BRL-K14020 en erkend installateur aan de orde gesteld. De aanbestedende dienst heeft daarop uitsluitend geantwoord: "Eis blijft gehandhaafd." In het kader van het proportionaliteitsbeginsel verzoeken wij de aanbestedende dienst nader te motiveren op welke wijze is vastgesteld dat het cumulatief voorschrijven van beide eisen noodzakelijk en proportioneel is in verhouding tot de aard en omvang van de opdracht.

In het bijzonder verzoeken wij de aanbestedende dienst toe te lichten:

1. welke concrete werkzaamheden uit de opdracht het bezit van BRL-K14020 noodzakelijk maken;
2. welke concrete werkzaamheden het daarnaast noodzakelijk maken dat de inschrijver beschikt over een erkenning als installateur;
3. welk afzonderlijk uitvoerings- of kwaliteitsrisico met ieder van deze eisen wordt afgedekt;
4. waarom deze risico's niet op een minder mededingingsbeperkende wijze kunnen worden afgedekt;
5. of voorafgaand aan de aanbesteding onderzoek is gedaan naar het aantal marktpartijen dat zelfstandig aan beide eisen voldoet;
6. hoeveel marktpartijen uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen;
7. en op welke wijze de aanbestedende dienst de beperking van de mededinging als gevolg van de cumulatieve eis heeft meegewogen.

Indien de aanbestedende dienst van oordeel is dat de combinatie van beide eisen proportioneel is, verzoeken wij haar deze conclusie gemotiveerd toe te lichten in de Nota van Inlichtingen.

Antwoord:

Wij gaan dit niet nader duiden. De eerdere antwoorden en de overige aanbestedingsdocumenten zijn naar ons idee duidelijk en geven voldoende inschrijfmogelijkheden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
82

Onderwerp:

Notavraag nr 9

Vraag:

OG geeft aan dat Flygt-pompen reeds in het huidige areaal is opgenomen, dit is niet correct, gezien dat er vanaf het jaartal 2014 ca. 350 stuks KSB pompen zijn geplaatst op een voetbocht van Flygt (zoals eerder aangegeven). Kan OG deze opmerking bevestigen?

Antwoord:

De gemeente is bekend met de binnen het huidige areaal aanwezige KSB-pompen en de omvang daarvan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.

83

Onderwerp:

Betrokkenheid U&Rick / de heer Wopereis en Remondis

Vraag:

Wij verzoeken de gemeente aanvullend duidelijkheid te verschaffen over de betrokkenheid van de heer Wopereis/U&Rick bij de voorbereiding van deze aanbesteding.

Uit openbare informatie blijkt dat U&Rick/ de heer Wopereis betrokken is bij de voorbereiding van de renovatie van de drukriolering in Montferland, waaronder werkzaamheden op het gebied van inventarisatie, systeemberekeningen, toekomstige pompkeuzes, standaardontwerpen en het opstellen en begeleiden van aanbestedingsdocumenten.

Daarnaast is ons bekend dat de heer Wopereis in de periode 2013–2017 werkzaam is geweest bij Remondis.

Tegen deze achtergrond verzoeken wij de gemeente concreet aan te geven:

1. welke werkzaamheden de heer Wopereis/U&Rick precies heeft uitgevoerd in het kader van de voorbereiding van deze aanbesteding;
2. over welke aanbestedingsrelevante informatie de heer Wopereis/U&Rick in het kader van deze werkzaamheden heeft beschikt;
3. of de gemeente ermee bekend is dat de heer Wopereis in de periode 2013–2017 werkzaam is geweest bij Remondis;
4. of de gemeente heeft onderzocht of er, gelet op deze eerdere arbeidsrelatie en de huidige betrokkenheid bij de aanbestedingsvoorbereiding, sprake kan zijn van een informatievoordeel voor Remondis;
5. of de heer Wopereis/U&Rick gedurende de voorbereiding van deze aanbesteding contact heeft gehad met medewerkers, voormalige collega's of andere vertegenwoordigers van Remondis over deze aanbesteding of de daaraan ten grondslag liggende technische informatie;
6. en welke concrete maatregelen de gemeente heeft getroffen om te waarborgen dat Remondis als potentiële inschrijver geen toegang heeft gehad tot informatie die niet gelijktijdig aan alle potentiële inschrijvers beschikbaar is gesteld.

Wij benadrukken dat wij hiermee niet stellen dat daadwerkelijk sprake is van een ontoelaatbare voorkennispositie. Wij verzoeken de gemeente juist om inzichtelijk te maken hoe zij heeft vastgesteld dat hiervan geen sprake is.

Gelet op de betrokkenheid van de heer Wopereis bij de voorbereiding van de aanbesteding, zijn eerdere dienstverband bij Remondis en het feit dat Remondis volgens de gemeente niet wordt uitgesloten van deelname, achten wij een concrete onderbouwing van de maatregelen ter waarborging van een gelijk speelveld noodzakelijk.

Antwoord:

De gemeente licht dit als volgt toe. De heer Wopereis/U&Rick is door de gemeente als extern adviseur betrokken bij de technische voorbereiding van het project. Zijn werkzaamheden zien op advisering en ondersteuning bij de inventarisatie en technische uitwerking van het drukrioleringsareaal, systeemberekeningen, standaardisatie en de voorbereiding van aanbestedingsdocumenten. Besluitvorming over de aanbesteding, de te stellen eisen en de gunning berust bij de gemeente.

De heer Wopereis heeft in het kader van zijn opdracht toegang tot project- en areaalinformatie voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn advieswerkzaamheden. De gemeente ziet erop toe dat aanbestedingsrelevante informatie die voor het kunnen opstellen van een inschrijving noodzakelijk is, via de aanbestedingsstukken en Nota('s) van Inlichtingen op gelijke wijze aan de uitgenodigde inschrijvers beschikbaar wordt gesteld.

De gemeente is bekend met het eerdere dienstverband van de heer Wopereis bij REMONDIS in de periode 2013-2017. Een voormalig dienstverband, dat circa negen jaar voor deze aanbesteding is beëindigd, leidt op zichzelf niet tot de conclusie dat REMONDIS in deze aanbesteding over een informatievoorsprong beschikt. Relevant is of aanbestedingsrelevante, niet-openbare informatie vanuit de huidige voorbereiding aan een potentiële inschrijver ter beschikking is gesteld.

De heer Wopereis/U&Rick heeft gedurende de voorbereiding geen inhoudelijk contact met REMONDIS gehad over deze aanbesteding of de daaraan ten grondslag liggende niet-openbare technische informatie en handelt integer in naam van de gemeente Montferland.

De technische uitgangspunten worden door de gemeente vastgesteld. Waar marktpartijen uit eerdere werkzaamheden algemene kennis van het areaal, componenten of systemen bezitten, betreft dit bestaande markt- systeem, en ervaringskennis. Voor zover dergelijke informatie noodzakelijk is voor het opstellen van een gelijkwaardige inschrijving, wordt deze door de gemeente in de aanbestedingsprocedure voor alle inschrijvers beschikbaar gesteld.

De gemeente ziet op basis hiervan geen grond om aan te nemen dat REMONDIS als gevolg van de betrokkenheid van de heer Wopereis/U&Rick beschikt over een niet-geneutraliseerde informatievoorsprong.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.

84

Onderwerp:

Vorbereidingsvoorsprong

Vraag:

Gelet op de hiervoor genoemde omstandigheden in onderlinge samenhang – waaronder de betrokkenheid van een potentiële inschrijver bij de technische voorbereiding, het gebruik van een bestaande technische standaard waarbij deze marktpartij betrokken is geweest, de beperkingen

ten aanzien van technisch gelijkwaardige oplossingen, de merkspecifieke eisen en de omvang van de referentie-eis – verzoeken wij de gemeente opnieuw integraal te beoordelen of de aanbesteding in de huidige vorm voldoet aan de beginselen van gelijke behandeling, transparantie en proportionaliteit en of voldoende maatregelen zijn getroffen om iedere relevante voorbereidingsvoorsprong te neutraliseren. Indien de gemeente de huidige uitgangspunten ongewijzigd handhaaft, verzoeken wij om een volledige en concrete motivering daarvan, zodat inschrijvers hun positie vóór het verstrijken van de inschrijvingstermijn kunnen bepalen.

Antwoord:

De gemeente heeft de door vragensteller genoemde omstandigheden in onderlinge samenhang beoordeeld. Uitgangspunt is en blijft dat alle uitgenodigde inschrijvers over dezelfde aanbestedingsrelevante projectinformatie beschikken en op gelijke uitgangspunten kunnen inschrijven.

De gemeente maakt daarbij onderscheid tussen enerzijds algemene kennis en ervaring die marktpartijen uit eerdere opdrachten in het areaal van de gemeente Montferland hebben opgebouwd en anderzijds project-specifieke informatie uit de voorbereiding van deze aanbesteding. Een verschil in algemene markt- of ervaringskennis vormt op zichzelf geen ontoelaatbare voorbereidingsvoorsprong. Project-specifieke informatie die noodzakelijk is voor het opstellen van een inschrijving wordt via de aanbestedingsstukken en Nota(s) van Inlichtingen voor alle inschrijvers op gelijke wijze beschikbaar gesteld.

De technische standaardisatie is gebaseerd op de functionele, beheer- en onderhoudsbehoefte van de gemeente. Waar specifieke systeemuitgangspunten zijn voorgeschreven, houden deze verband met de door de gemeente gewenste uniformiteit, uitwisselbaarheid, veiligheid, beheerbaarheid en continuïteit van het areaal. Waar in de stukken gelijkwaardigheid is toegestaan, wordt deze overeenkomstig de aanbestedingsstukken beoordeeld.

Combinatievorming en inzet van onderaannemers zijn toegestaan, zoals al eerder aangegeven, zodat voor vereiste specialistische deskundigheid niet noodzakelijk alle capaciteit binnen één onderneming aanwezig hoeft te zijn. De gemeente heeft de proportionaliteit van de gestelde eisen mede vanuit dit uitgangspunt beoordeeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
85

Onderwerp:

HK-koppeling

Vraag:

Hoe gaat OG om met locaties waar een pomp defect gaat waar nog een goede HK-koppeling in zit? De MP3069 pomp heeft een vaste klauw en hier kan geen bochtdeel op worden gemonteerd. Dit

gezien de laatste jaren bij een aantal locaties een nieuwe HK-koppeling is geplaatst

Antwoord:

Uitgangspunt is dat bruikbare en technisch deugdelijke bestaande onderdelen niet uitsluitend vanwege standaardisatie zomaar worden vervangen. Tijdens de inventarisatie wordt per locatie de bestaande situatie, waaronder de aanwezige koppeling en de technische staat daarvan, vastgelegd.

Wanneer bijvoorbeeld een pomp defect raakt op een locatie waar een technisch goede HK-koppeling aanwezig is, wordt per locatie beoordeeld welke maatregel technisch en doelmatig is. De toe te passen pomp en koppeling moeten als combinatie geschikt en onderling compatibel zijn en voldoen aan de door de gemeente gestelde functionele en technische uitgangspunten, toekomst gericht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
86

Onderwerp:

Notavraag 25 - TÜV-certificaat Trusted IoT-device

Vraag:

In Notavraag 25 word gesproken dat er voldoende alternatieven van componenten zijn die voldoen aan het TÜV-certificaat Trusted IoT-device. Echter heeft 1 firma genaamd Remondis dit certificaat in bezit, waardoor alle andere partijen genoodzaakt zijn om bij deze concurrent in te kopen. Kan OG dit voordeel neutraliseren door hier een directielevering van te maken of Remondis uit te sluiten voor inschrijving?

Antwoord:

Nee, hier maken we geen directielevering van.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Ref.nr.
87

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Onderwerp:

Reinigen en traceren persleiding Renovatie

Vraag:

Zorgt de Opdrachtgever voor communicatie met de bewoners m.b.t. Reinigen en traceren persleiding ?

Antwoord:

Dit is in 6.19 van het standaard PvE uitgewerkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
88

Onderwerp:

Reinigen en traceren persleiding Renovatie

Vraag:

Lopen er leidingen over particulier grondgebied en zijn deze ook vrij toegankelijk? Zo nee, welke aanvullende maatregelen dienen wij te treffen?

Antwoord:

Dit is in 6.19 van het standaard PvE uitgewerkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
89

Onderwerp:
Reinigen en traceren persleiding Renovatie

Vraag:

Indien het antwoord ja is op vraag met betrekking op de stalen mantelbuizen, hoe gaat de Opdrachtgever om met signaalverlies in deze mantelbuizen? Is het acceptabel dat deze delen ontbreken in de meting?

Antwoord:

Dit wordt duidelijk in de inventarisatie. Indien stalen mantelbuizen aanwezig zijn en deze aantoonbaar tot signaalverlies leiden, wordt van opdrachtnemer verwacht dat het tracé met de beschikbare passende technieken zo volledig mogelijk wordt vastgesteld. Delen die ondanks aantoonbare inspanning technisch niet betrouwbaar kunnen worden getraceerd, mogen als zodanig worden gerapporteerd, inclusief begin- en eindpunt van het niet traceerbare gedeelte, toegepaste methode en oorzaak. Het zonder onderbouwing ontbreken van meetgegevens is niet acceptabel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
90

Onderwerp:
Reinigen en traceren persleiding Renovatie

Vraag:

Zitten er stalen mantelbuizen in het tracé van de te traceren persleidingen?

Antwoord:

Ja, dat zou kunnen voorkomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Ref.nr.
91

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Onderwerp:

Reinigen en traceren persleiding Renovatie

Vraag:

Zijn er locaties waar aanvullende verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn voor reinigen en traceren persleiding?

Antwoord:

Ja, afhankelijk van de ligging kunnen verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
92

Onderwerp:

Reinigen en traceren persleiding Renovatie

Vraag:

Wat als er een onttrekkingsverbod van oppervlakte water komt? (zoals nu bij veel waterschappen). Heeft OG een waterpunt beschikbaar met voldoende capaciteit?

Antwoord:

Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de voor de gekozen reinigingsmethode benodigde watervoorziening. Bij onvoorziene omstandigheden wordt overlegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Ref.nr.
93

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Onderwerp:

Reinigen en traceren persleiding Renovatie

Vraag:

Zijn er aanvullende maatregelen noodzakelijk zoals het leggen van rijplaten etc.? Zo nee, graag een verrekenbare post hiervoor toevoegen

Antwoord:

Dit is vooralsnog niet voorzien. In voorkomende gevallen zal overleg met de OG nodig zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
94

Onderwerp:

Reinigen en traceren persleiding Renovatie

Vraag:

Zijn alle pompputten bereikbaar met een vrachtauto?

Antwoord:

Nee, de gemeente kan niet garanderen dat iedere pompput rechtstreeks met een voertuig cat C bereikbaar is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
95

Onderwerp:

Reinigen en traceren persleiding Renovatie

Vraag:

Staan er ook pompputten op particulier terrein en zijn deze vrij toegankelijk voor een vrachtwagen? Zo nee, graag een extra post hiervoor toevoegen met aantal stuks waarbij aanvullende maatregelen nodig zijn (GEEN EUROPOST)

Antwoord:

Ja, een deel van de installaties kan op of via particulier terrein bereikbaar zijn. Zie ook antw 94.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
96

Onderwerp:

Reinigen en traceren persleiding Renovatie

Vraag:

Is er bekend bij OG waar de lanceerinrichtingen zitten en is dit bij alle pompputten het geval? Indien nee, hoe om te gaan met het betreden van de leiding m.b.t. Het traceren?

Antwoord:

De gemeente beschikt niet over een volledig gevalideerd overzicht waaruit blijkt dat bij iedere relevante locatie een geschikte lanceer-/toegangsinrichting aanwezig is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
97

Onderwerp:

Reinigen en traceren persleiding Renovatie

Vraag:

Op welke locaties moet het vrijkomende slib afgevoerd worden of word hier een aparte post in de inschrijfstaat toegevoegd?

Antwoord:

Vrijkomend slib en overige afvalstoffen dienen overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving te worden afgevoerd naar een daarvoor erkende/geschikte verwerker. Hiervoor is een aparte post opgenomen, zie de gewijzigde inschrijfstaat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
98

Onderwerp:

E-aansluiting

Vraag:

Hoe gaat OG ermee om als een E-aansluiting buiten de looptijd van de huidige overeenkomst valt (zonder dat er verlenging komt)?

Antwoord:

Dit wordt in overleg met OG bepaald.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
99

Onderwerp:

E-aansluiting

Vraag:

Gezien de huidige doorlooptijden van aanvraag tot uitvoering van de E-aansluiting ca. 1,5 - 2 jaar is. Hoe gaat OG hiermee om binnen de clusters die men wil renoveren? Worden deze "later" uitgevoerd of worden de werkzaamheden binnen het cluster aaneengesloten uitgevoerd?

Antwoord:

De renovatieplanning dient daarom zo te worden ingericht dat aanvragen voor E-aansluitingen zo vroeg mogelijk worden geïnitieerd en overige werkzaamheden doorgang kunnen vinden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
100

Onderwerp:

Engineringskosten besturing

Vraag:

Gezien de voorgeschreven + eisen maakt dat deze 1 leverancier / 1 concurrent leverbaar is (Remondis), gezien wij met alternatieven moeten werken (gelijkwaardige), moeten wij hiervoor extra kosten maken. Kan OG een bestekpost toevoegen engineering besturing? Of kan OG er een directieleverantie maken van de besturingen? Dit gezien dat Remondis geen engineeringkosten meer hoeft te maken en een gelijk speelveld te creëren.

Zou OG een post willen toevoegen voor engineeringkosten besturing

Antwoord:

Nee, hiervoor nemen we geen post op.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
101

Onderwerp:

FAT & SAT test besturing

Vraag:

Gezien de voorgeschreven + eisen besturing maakt dat deze 1 leverancier / 1 concurrent leverbaar is (Remondis), gezien wij met alternatieven moeten werken (gelijkwaardige), moeten wij hiervoor extra kosten maken voor de FAT en SAT test besturing. Graag hiervoor een post toevoegen.

Antwoord:

Nee, hiervoor nemen we geen post op. Dit behoort tot de levering en realisatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
102

Onderwerp:

Revisie renovatieonderdeel

Vraag:

Graag een post toevoegen voor verwerken revisie in het onderdeel renovatie.

Antwoord:

De kosten hiervan dienen in de betreffende renovatieposten te zijn inbegrepen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Ref.nr.
103

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Onderwerp:

Duurzaamheid

Vraag:

Hoe staat OG tegen werkmethoden die duurzamer zijn dan de voorgeschreven maatregelen?

Antwoord:

De gemeente staat positief tegenover duurzamere werkmethoden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
104

Onderwerp:

Berekening persleiding

Vraag:

Hoe gaat OG om een situatie als blijkt dat na berekening van het stelsel blijkt dat de persleiding aangepast dient te worden, vallen deze aanpassingen ook onder dit contract?

Antwoord:

Nee, deze vallen niet onder dit contract.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
105

Onderwerp:
Veiligheid werkzaamheden derden

Vraag:
Wie is er verantwoordelijk voor de veiligheid wanneer er meerdere bedrijven gelijktijdig werkzaamheden verrichten binnen het areaal van de gemeente Montferland.

Antwoord:
De term areaal is zo algemeen dat we de vraag niet kunnen beantwoorden. We verwijzen verder naar 6.7. van het standaard pve.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijffronde:
Inschrijffronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
106

Onderwerp:
Renovatie druk en persleidingen

Vraag:
Mogen tijdens de werkzaamheden druk & persleidingen tijdelijk worden gekneveld?

Antwoord:
Tijdelijk knevelen van druk- of persleidingen is niet toegestaan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijffronde:
Inschrijffronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
21 aug 2026

Percelen:
P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
107

Onderwerp:
Grote lozers extra maatregelen

Vraag:

Kan OG aangeven bij welke en het aantal locaties wij rekening dienen te houden "grote" lozers en /of er rekening gehouden dient te worden met aanvullende maatregelen? Zo ja graag hiervoor een bestekspost voor toevoegen, zoals inzet TPI, extra zuigwagen, etc.

Antwoord:

Nee, dit kunnen we niet aangeven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
108

Onderwerp:

Planning renovatiewerkzaamheden

Vraag:

O.b.v. welke gegevens word bepaald welk(e) cluster(s) worden gerenoveerd? Of kan OG hiervan een globale planning verstrekken?

Antwoord:

Er is geen definitieve renovatieplanning per cluster beschikbaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
109

Onderwerp:

"vast" team

Vraag:

OG wenst van ON dat deze werkt met een “vast” team, kan On dit ook van OG verwachten?

Antwoord:

De gemeente streeft naar continuïteit in projectleiding en toezicht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
110

Onderwerp:

Installatieverantwoordelijke

Vraag:

Wie is er namens OG de installatieverantwoordelijke en is deze persoon op de hoogte van de rechten/plichten en verantwoordelijkheid die aan deze functie verbonden zijn?

Antwoord:

Een vakbekwaam persoon binnen de gemeente.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
111

Onderwerp:

NEN 3140

Vraag:

Verzorgd OG in het kader van installatieverantwoordelijkheid de aanwijsformulieren conform de NEN3140?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
112

Onderwerp:

Onderhoud

Vraag:

Hoe gaat OG om met onderhoudswerken die binnen een cluster vallen waar gerenoveerd gaat worden?

Antwoord:

Voor zover nodig dient alleen correctief onderhoud uitgevoerd te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
113

Onderwerp:

Overlengte pompkabel

Vraag:

Hoeveel overlengte pompkabel mag er aanwezig zijn in de besturingkast.

Antwoord:

De resterende kabellengte dient in de kast te worden gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
114

Onderwerp:

Directie & Toezicht

Vraag:

Word directie & toezicht uitgevoerd door de partij die het contract heeft voorbereid of door de gemeente zelf i.v.m. onpartijdigheid aanbieden alternatieven?

Antwoord:

De organisatie van directie en toezicht bij de toekomstige renovatie wordt door de gemeente vóór de uitvoeringsfase bepaald.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
115

Onderwerp:

Inzet voertuigen

Vraag:

Tijdens onderhoud/storingen mogen max 2 voertuigen worden ingezet, in hoeverre geldt dit voor de renovatiewerkzaamheden?

Antwoord:

Er is in dat geval geen sprake van een beperking. We stellen er wel prijs op dat het aantal voertuigen zo klein mogelijk is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
116**Onderwerp:**

Hoofdpst

Vraag:

Heeft OG al een hoofdpst beschikbaar t.b.v. de telemetrie? Zo ja zijn deze protocollen openbaar /uitwisselbaar met andere plc's?

Antwoord:

De hoofdpst is Bioniq. Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
117**Onderwerp:**

Standaardsloten

Vraag:

Stelt OG cilindersloten type Montferland beschikbaar?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
118**Onderwerp:**

Groepenverdeelkast

Vraag:

Hoe wenst OG de uitvoering van groepenverdeelkasten waar 1 tot 2 uitgaande groepen aanwezig zijn? Komen hier dan ALS automaten in die "loos" zijn?

Antwoord:

De configuratie dient conform tekening worden uitgevoerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
119**Onderwerp:**

Zakelijk recht

Vraag:

Gezien het merendeel van de installaties zich bevindt op particulier terrein, is hiervoor zakelijk recht afgesloten zodat wij ten aller tijden onze werkzaamheden ongestoord kunnen uitvoeren?

Antwoord:

Nee.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
120

Onderwerp:

Kosten herstel tuin particulier

Vraag:

Hoe gaat OG om met de kosten voor het herstel particulieren tuinen na renovatie put. Gezien dit niet homogeen af te prijzen valt.

Antwoord:

Zie standaard pve 6.19. We nemen een stelpost van € 10.000 op, deze kan benut worden na goedkeuring OG.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
121

Onderwerp:

Reinigen en traceren persleiding

Vraag:

Voor het doorrekenen van het stelsel, moet dit als geheel of per cluster?

Antwoord:

De hydraulische systeemberekeningen worden per drukrioolcluster uitgevoerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
122**Onderwerp:**

Reinigen en traceren persleiding

Vraag:

Moet de uitvoering van het reinigen en traceren persleiding aaneengesloten worden uitgevoerd of per te renoveren cluster?

Antwoord:

De toekomstige fasering wordt uitgewerkt op basis van inventarisatie en renovatieplanning per op te leveren renovatiecluster.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
123**Onderwerp:**

Technische eisen

Vraag:

Kan de aanbestedende dienst aantonen dat de combinatie van de technische eisen niet leidt tot een feitelijke beperking van de mededinging tot één fabrikant, leverancier of combinatie van ondernemingen?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
124**Onderwerp:**

Bestaanden kabels en leidingen

Vraag:

Zijn bij de installaties waar de muurdoorvoeren vervangen dienen te worden alle ondergrondse kabels, leidingen en aansluitingen aantoonbaar geïnventariseerd en/of wie draagt het risico als er tijdens de uitvoering kabels en leidingen verlegd dienen te worden.

Antwoord:

Nee, OG draagt het risico.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
125**Onderwerp:**

Bestaande toestand

Vraag:

Kan opdrachtgever bevestigen dat opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor gebreken die reeds vóór aanvang van de werkzaamheden aanwezig waren en niet redelijkerwijs tijdens de inspectie konden worden vastgesteld?

Wie draagt het risico indien de feitelijke situatie afwijkt van de door opdrachtgever verstrekte tekeningen, revisiegegevens of assetinformatie?

Antwoord:

Ja.

Afwijkingen van verstrekte gegevens worden volgens overeenkomst en toepasselijke voorwaarden beoordeeld. Onderzoek-, waarschuwings- en meldingsplichten blijven gelden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
126**Onderwerp:**

Extreme neerslag

Vraag:

Wie draagt het risico bij extreme neerslag wanneer de hydraulische capaciteit onvoldoende blijkt?

Antwoord:

Bestaande capaciteitstekorten of belastingen buiten de geldende uitgangspunten worden als bevinding gerapporteerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
127**Onderwerp:**

Overstroming / riooloverstort

Vraag:

- Wanneer een gemaal uitvalt en dit leidt tot overstort of wateroverlast, onder welke omstandigheden wordt dit aan opdrachtnemer toegerekend?
- Is opdrachtnemer ook aansprakelijk wanneer de storing mede is veroorzaakt door onvoldoende hydraulische capaciteit, extreme neerslag, een defect in de bestaande infrastructuur of een foutieve dimensionering?
- Hoe wordt omgegaan met causaliteit wanneer meerdere oorzaken gezamenlijk tot de schade hebben geleid?

Antwoord:

ON is verantwoordelijk indien dit terug te voeren is op onvoldoende uitgevoerde werkzaamheden van ON.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
128**Onderwerp:**

Onderhoud

Vraag:

Indien opdrachtnemer tijdens preventief onderhoud een gebrek constateert maar opdrachtgever besluit vervanging uit te stellen, is opdrachtnemer daarna aansprakelijk voor schade als gevolg van dit gebrek?

Op welk moment gaat de verantwoordelijkheid voor een geconstateerd gebrek over van opdrachtnemer naar opdrachtgever?

Antwoord:

Dit zal in de onderhoudsovereenkomst nader worden uitgewerkt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
129**Onderwerp:**

Aansprakelijkheid

Vraag:

Indien een gebrek wordt veroorzaakt door een combinatie van bestaande installatie en nieuwe componenten, hoe wordt de aansprakelijkheid verdeeld?

Antwoord:

In voorkomende gevallen nader overeen te komen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
130

Onderwerp:

Schadeoorzaken

Vraag:

Kan opdrachtgever concreet aangeven welke gebeurtenissen en schadeoorzaken binnen de risicosfeer van opdrachtnemer vallen en welke uitdrukkelijk voor rekening en risico van opdrachtgever blijven? Indien dit niet limitatief kan worden aangegeven, hoe kan een inschrijver dan een onderbouwde en vergelijkbare risicopremie in zijn inschrijving opnemen?

Antwoord:

In beginsel liggen risico's uit eigen ontwerp, werkwijze, uitvoering en onderhoud bij opdrachtnemer.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
131

Onderwerp:

Eenzijdige wijzigingen

Vraag:

- In hoeverre mag opdrachtgever gedurende de contractperiode werkzaamheden, aantallen objecten of technische eisen eenzijdig wijzigen zonder aanpassing van de prijs en planning?
- Vanaf welk percentage wijziging wordt gesproken van een wezenlijke contractwijziging?

Antwoord:

Voor zover niet in de aanbestedingsdocumenten beschreven zullen we dan terugvallen op de UAV.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
132

Onderwerp:

Onderhoud versus renovatie

Vraag:

- Wie bepaalt of een noodzakelijke maatregel onder onderhoud, herstel, renovatie of vervanging valt?
- Welke objectieve criteria worden hierbij gehanteerd?
- Wat gebeurt er wanneer partijen hierover van mening verschillen en de maatregel geen uitstel duldt?

Antwoord:

OG.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
133

Onderwerp:

Storingen

Vraag:

Wie draagt het risico wanneer werkzaamheden technisch noodzakelijk blijken, maar opdrachtgever vooraf geen schriftelijke meerwerkopdracht verstrekt?

Antwoord:

De UAV is van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
134

Onderwerp:

Extreme prijsstijging die buiten proporties zijn van Indexatie

Vraag:

Hoe wordt omgegaan met uitzonderlijke prijsstijgingen van pompen, frequentieregelaars, PLC's, staal, koper en andere kritische componenten die buiten proporties zijn van Indexatie?

Antwoord:

De UAV is van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
135

Onderwerp:

Storingen

Vraag:

Hoe wordt omgegaan met storingen veroorzaakt door derden, netbeheerder, vandalisme, verstopping of extreme neerslag?

Antwoord:

Voor zover niet in de UAV geregeld geldt dat externe storingsoorzaken naar oorzaak worden

geregistreerd en de verantwoordelijkheid/verrekening volgt uit toerekenbaarheid en scope.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
136

Onderwerp:

Werken derden

Vraag:

Kan opdrachtgever alle bepalingen identificeren waarin opdrachtnemer een resultaat-, beschikbaarheids- of onderhoudsverplichting wordt opgelegd terwijl de feitelijke realisatie daarvan mede afhankelijk is van omstandigheden die buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer liggen?

Antwoord:

De UAV is van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
137

Onderwerp:

Capaciteit van gemalen

Vraag:

Kan opdrachtgever per gemaal de ontwerpdebieten, maximale aanvoerdebieten en gewenste pompcapaciteit verstrekken?
Wie draagt het risico wanneer de bestaande pompcapaciteit onvoldoende blijkt voor de actuele of toekomstige afvalwaterbelasting?"

Antwoord:

De gemeente levert beschikbare basisgegevens zoals pompputten, pomptypen, bijzondere lozers en leidinggegevens. Gewenste pomp-/waaierkeuze en capaciteit volgen juist uit de systeemberekeningen. Nee, dat kunnen we niet.

Bestaande onvoldoende capaciteit wordt als renovatiemaatregel gerapporteerd en is niet automatisch risico van ON; ON blijft verantwoordelijk voor deugdelijk rekenen/adviseren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
138

Onderwerp:

Storingen

Vraag:

Wie is verantwoordelijk voor schade of storingen als gevolg van bestaande vervuiling, wortelingsgroei, sedimentatie of onvoldoende leidingdiameter?

Antwoord:

OG.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
139

Onderwerp:

Storingshistorie

Vraag:

Kan opdrachtgever de actuele storingshistorie, draaiuren, starts per pomp, energieverbruik, alarmhistorie, niveaumetingen en onderhoudshistorie over de afgelopen vijf jaar verstrekken? Indien deze gegevens niet volledig beschikbaar zijn, wordt het ontbreken daarvan beschouwd als

een risico voor opdrachtgever?

Antwoord:

Nee.

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
140

Onderwerp:

Omschrijving storing

Vraag:

Wat wordt contractueel beschouwd als een storing?

Antwoord:

Zie 2.12 PvE onderhoud.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
141

Onderwerp:

Storingen

Vraag:

Wat gebeurt er wanneer meerdere storingen tegelijkertijd optreden? En wie bepaald dan de volgorde van uitvoeren?

Antwoord:

ON.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
142

Onderwerp:

Beschikbaarheid onderdelen

Vraag:

Kan opdrachtgever bevestigen dat opdrachtnemer niet verantwoordelijk wordt gehouden voor het niet behalen van beschikbaarheidseisen indien de oorzaak buiten de directe beïnvloedingssfeer van opdrachtnemer ligt?

Antwoord:

De UAV is van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
143

Onderwerp:

Reserveonderdelen

Vraag:

- Welke reserveonderdelen moeten permanent en met welke aantallen op voorraad zijn?
- Wie financiert deze voorraad?
- Wie bepaalt welke onderdelen als kritisch worden aangemerkt?
- Wat gebeurt er bij een niet meer leverbaar onderdeel?
- "Is opdrachtnemer verplicht een alternatief te vinden zonder dat hiervoor meerkosten kunnen

worden gerekend?"

- Wie draagt het risico van prijsstijgingen of lange levertijden van kritische onderdelen?

Antwoord:

Eisen aan strategische reserveonderdelen worden in de definitief te bepalen raamovereenkomst vastgesteld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties

Ref.nr.
144

Onderwerp:

Sensoren

Vraag:

De gemeente heeft een wijziging in de sensoren doorgevoerd.

Antwoord:

Het aantal Vega C11 is gewijzigd (regel 23). Daarnaast is een vlotter toegevoegd (regel 24). Zie de gewijzigde inschrijfstaat, v3 'renovatie drukriolering' die als pdf en excel is toegevoegd. Hiermee vervalt de vorige versie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Beantwoord op:

21 aug 2026

Percelen:

P1 Onderhoud en renovatie van drukrioolinstallaties