

Bijlage 1: Datapuntenlijst

Ombouw Regelpaneel RK01

Aantal	Omschrijving	Veldapparatuur	Regelpaneel	B	ST	DI	AI	DO	AO	IW	VW	Protocol	Interventie Priva BlueID DO	AO
Algemeen														
1	Buitentemperatuur			-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	Reset storing			-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Storing algemeen			-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
1	Brandmelding			-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Overwerktimer school / kantine			-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ketelregeling														
1	Brandschakelaar		Voeding 230V/16A/30mA 6KA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Ketel 1 0-10V			-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
1	Ketel 2 0-10V			-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
1	Omschakelklep ketel 2			-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
1	Aanvoertemperatuur centraal			-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	Minimale retourtemperatuur ketels			-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Minimale installatie druk ketels			-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Radiatorengroep lokalen														
1	Circulatiepomp			-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
1	Ruimtetemperatuur			-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Radiatorengroep kantine / personeelsruimte														
1	Circulatiepomp			-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
1	Ruimtetemperatuur			-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Ombouw Regelpaneel RK01

Aantal	Omschrijving	Veldapparatuur	Regelpaneel	B	ST	DI	AI	DO	AO	IW	VW	Protocol	Interventie Priva BlueID DO	AO
Luchtbehandeling kantine/keuken														
1	Toevoerluchtklep			-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
1	Regelafsluiter verwarmers			-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
1	Circulatiepomp verwarmers			-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
1	Vorstthermostaat			-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Toevoerventilator			-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
1	Inblaastemperatuur			-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	Ruimte luchtkwaliteit (CO2)			-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	Afzuigventilator hoog dak			-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
1	Afzuigventilator laag dak			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Hand LBK uit			-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Luchtbehandeling praktijklokaal														
1	Toevoerluchtklep			-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
1	Regelafsluiter verwarmers			-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
1	Circulatiepomp verwarmers			-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
1	Vorstthermostaat			-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Toevoerventilator			-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
1	Inblaastemperatuur			-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	Afzuigventilator lasdampen (berging)			-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
1	Afzuigventilator hydrauliek			-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
1	Afzuigventilator natte ruimte			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Bedienschakelaar			-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Afzuigventilator praktijklokaal			-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
1	Bedienschakelaar			-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Ombouw Regelpaneel RK01

Aantal	Omschrijving	Veldapparatuur	Regelpaneel	B	ST	DI	AI	DO	AO	IW	VW	Protocol	Interventie Priva BlueID DO	AO
Luchtbehandeling biologielaal														
1	Toevoerluchtklep			-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
1	Regelafsluiter verwarmers			-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
1	Circulatiepomp verwarmers			-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
1	Vorstthermostaat			-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Toevoerventilator			-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
1	Inblaastemperatuur			-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	Afzuigventilator zuurkast biologie			-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
1	Bedienschakelaar			-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Afzuigventilator kabinet biologie			-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
1	Bedienschakelaar			-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Luchtbehandeling natuur- en scheikunde lokaal														
1	Toevoerluchtklep			-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
1	Regelafsluiter verwarmers			-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
1	Circulatiepomp verwarmers			-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
1	Vorstthermostaat			-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Toevoerventilator			-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
1	Inblaastemperatuur			-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	Afzuigventilator zuurkast			-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
1	Bedienschakelaar			-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Afzuigventilator kabinet			-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
1	Bedienschakelaar			-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Afzuigventilatie														
1	Afzuigventilator garderobe / conciërge repro			-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
1	Afzuigventilator amanuensis			-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
1	Afzuigventilator toiletten BG			-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
1	Afzuigventilator toiletten 1e verdieping			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal aantal I/O						40	9	27	6				27	6